

220kV主变可开放容量		
序号	设备名称	可开放容量 (MVA)
1	大孟庄站1#T	6.756
2	大孟庄站2#T	44.649
3	大孟庄站3#T	0
4	高场站3#T	15.582
5	高场站4#T	28.563
6	济源路站1#T	25.24603333
7	济源路站2#T	50.571
8	仁和营站1#T	20.518
9	仁和营站3#T	8.034605667
10	仁和营站4#T	20.959
11	石各庄站1#T	15.699
12	石各庄站2#T	11.667
13	石各庄站4#T	3.351
14	首驿站1#T	0
15	首驿站2#T	0
16	武清站1#T	91.04
17	武清站2#T	52.92

110kV主变可开放容量

序号	设备名称	可开放容量 (MVA)
1	曹子里1#T	44.2349
2	曹子里2#T	6.756
3	汉沽港1#T	11.667
4	汉沽港2#T	15.699
5	陈咀1#T	15.699
6	陈咀2#T	11.667
7	创新园1#T	44.649
8	创新园2#T	0
9	翠亨1#T	6.756
10	翠亨站2#T	15.582
11	大康庄1#T	20.959
12	大康庄2#T	50.2584
13	大康庄3#T	8.034605667
14	大柳子1#T	3.351
15	大柳子2#T	15.699
16	大王古2#T	0
17	大王古3#T	0
18	地毯园1#T	25.24603333
19	地毯园2#T	49.398
20	东马圈2#T	28.563
21	东马圈站1#T	15.582
22	广源1#T	6.756
23	广源站2#T	15.582
24	海宁路1#T	0
25	海宁路2#T	44.649
26	海宁路3#T	0
27	河北屯1#T	0
28	河北屯2#T	38.87
29	河东2#T	15.699
30	河东3#T	28.563
31	华夏园1#T	0
32	华夏园2#T	0
33	华夏园3#T	0
34	汇盛道1#T	0
35	汇盛道2#T	44.649
36	汇盛道3#T	0
37	静湖1#T	15.699
38	静湖2#T	20.518
39	立新1#T	3.351
40	立新2#T	38.6322
41	梅上1#T	8.034605667
42	梅上2#T	25.24603333
43	南蔡南1#T	6.756
44	南蔡南2#T	39.7126

45	南蔡南3#T	25.24603333
46	前进2#T	28.563
47	前进站1#T	15.582
48	青坨2#T	15.699
49	青坨3#T	3.351
50	泉丰1#T	55.3906
51	泉丰站2#T	15.582
52	赛得1#T	44.649
53	赛得2#T	0
54	商务区1#T	28.563
55	商务区站2#T	15.582
56	上马台1#T	50.571
57	上马台2#T	25.24603333
58	泰丰1#T	0
59	泰丰2#T	0
60	向阳1#T	0
61	向阳2#T	25.24603333
62	向阳3#T	43.7132
63	信义2#T	36.6592
64	信义站1#T	15.582
65	雍西2#T	48.0347
66	雍西站1#T	15.582
67	雍西站3#T	15.582
68	郑楼1#T	50.5206
69	郑楼站2#T	15.582
70	致远道1#T	11.667
71	致远道2#T	20.518
72	周立营1#T	3.351
73	周立营2#T	28.563

35kV主变可开放容量		
序号	设备名称	可开放容量 (MVA)
1	城关2#T	6.76
2	城关3#T	18.28
3	崔黄口1#T	22.52
4	崔黄口2#T	0
5	大黄堡新2#T	15.60
6	大黄堡新3#T	17.52
7	大碱厂1#T	17.96
8	大碱厂2#T	0
9	福源2#T	19.09
10	福源3#T	8.03
11	高村新1#T	0
12	高村新2#T	0
13	官城1#T	14.00
14	官城2#T	7
15	河西务新2#T	0
16	河西务新3#T	0
17	黄花店新1#T	15.70
18	黄花店新2#T	10
19	黄花店新站3#T	9
20	灰锅口1#T	15
21	灰锅口2#T	8.05
22	龙凤2#T	11.03
23	龙凤3#T	3.35
24	泉发2#T	20.32
25	泉发站1#T	16
26	泉旺1#T	24
27	泉旺2#T	24.51
28	寺各庄2#T	0
29	寺各庄3#T	0
30	下伍旗1#T	0
31	下伍旗2#T	0
32	下朱庄1#T	17.63
33	徐官屯1#T	21
34	徐官屯2#T	21.70
35	逸仙园2#T	17.25
36	逸仙园3#T	24.49

10KV线路可开放容量		
序号	设备名称	可开放容量 (MVA)
1	1#地热615	7.83
2	阿托兹372	9.59
3	爱宝173	8.38
4	安家务向26	7.44
5	氨站1信15	14.88
6	氨站2信16	13.75
7	敖咀黄18	7.99
8	奥克斯535	8.34
9	奥朗斯159	6.85
10	奥帕224	4.10
11	八百户向28	7.74
12	八里桥黄24	0.84
13	八里庄571	8.47
14	白古屯城34	0.00
15	百里富康18	8.62
16	百胜728	8.39
17	柏中翠23	9.47
18	半岛翠24	8.80
19	包楼务34	0.00
20	宝庄务46	0.00
21	北岸一472	6.83
22	北蔡村786	6.68
23	北口哨174	0.00
24	北三屯14	0.00
25	北双庙周19	3.35
26	北糖康11	6.85
27	北王平梅23	0.00
28	北五村749	6.98
29	北小营屯23	7.22
30	贝格439	8.14
31	泵站231	6.76
32	变电824	7.76
33	便利蜂华42	0.00
34	博翠苑465	8.03
35	博亮地24	10.13
36	博雅静17	9.00
37	财源道611	8.34
38	蔡各庄旗16	0.00
39	蔡家地891	9.01
40	曹鑫744	6.76
41	曹毅741	8.79
42	汉钢892	3.35

43	产业园二康14	7.64
44	产业园一康26	6.71
45	常春梅21	9.14
46	畅联翠22	1.68
47	朝阳里堡44	6.93
48	陈庄堡42	7.22
49	宸旭泰13	0.00
50	晨星梅14	0.00
51	城关南城46	3.86
52	城关西城33	1.92
53	城水翠19	6.76
54	城铁二826	6.97
55	城铁一817	6.93
56	创源714	6.76
57	创真康22	7.25
58	春熙里商18	8.00
59	淳清梅26	9.77
60	慈云二陈12	7.64
61	慈云一陈11	6.09
62	翠亨北里482	8.86
63	翠亨南里474	8.54
64	达祥二657	18.78
65	达祥一652	17.65
66	打铁苏屯22	7.24
67	大曹庄583	9.17
68	大岛626	9.34
69	大东队582	6.76
70	大范口柳1乙	3.35
71	大刘堡立32	7.48
72	大三庄577	8.33
73	大王古城47	6.20
74	大王庄华13	0.00
75	丹佛斯617	7.74
76	丹佛斯Ⅱ623	8.64
77	丹佛斯四544	8.54
78	得联赛28	0.00
79	地膜厂黄48	4.60
80	地毯二向14	7.88
81	地毯一向25	0.00
82	地毯园572	6.76
83	地雅374	8.12
84	第六城812	7.79
85	电信八海42	0.00
86	电信九海23	8.31

87	电信六海12	0.00
88	电信七海13	0.00
89	电信十海35	9.37
90	电信一赛34	0.00
91	丁辛庄泰22	0.00
92	定福庄718	6.76
93	定子务陈26	7.58
94	东梁窝578	6.76
95	东蒲洼434	7.44
96	东区二513	9.32
97	东区三548	8.28
98	东区一562	7.08
99	东汪庄748	5.76
100	东辛商23	5.91
101	东旭高16	0.00
102	东之龙地12	7.64
103	东洲818	6.58
104	董标堡161	5.75
105	法拉达康15	6.84
106	凡滨859	0.00
107	方世764	9.67
108	芳菲苑745	8.31
109	飞马陈14	7.56
110	飞天寺41	0.00
111	菲尔221	6.76
112	丰创联泰11	0.00
113	丰金二522	10.31
114	丰金一515	8.82
115	丰清537	11.28
116	丰软二524	9.31
117	丰软一517	9.17
118	峰云柳26	8.87
119	峰盛华29	0.00
120	凤河龙23	7.75
121	扶头务22	0.00
122	浮法1信13	11.85
123	浮法2信14	10.21
124	福达商32	8.74
125	福嘉碱24	0.00
126	福梅723	7.67
127	福新722	7.64
128	福寓724	7.54
129	福源道246	7.98
130	富民B区274	7.10

131	富民道837	8.44
132	富强汉21	8.15
133	富瑞二赛36	0.00
134	富瑞三赛38	0.00
135	富瑞一赛25	17.18
136	钢研立14	3.35
137	港韵767	7.64
138	高创赛21	3.99
139	高速柳17	3.35
140	高庄华11	0.00
141	耿庄龙22	0.19
142	工业线城48	6.58
143	龚家庄周12	4.46
144	供电局432	8.51
145	古泰联古11	0.00
146	古香854	0.00
147	固诺立42	8.31
148	观湖二河39	8.42
149	观湖一河25	8.72
150	观澜致31	8.24
151	管委会864	0.00
152	冠芳618	8.13
153	罐头厂772	8.03
154	光宝624	9.63
155	光伏二信18	3.52
156	光伏一信17	7.44
157	广顺源887	9.08
158	贵航立33	6.84
159	国富二创23	0.00
160	国富六创22	0.00
161	国富三创24	0.00
162	国富四创14	8.80
163	国富五创1甲	8.37
164	国富一创11	9.92
165	国信八汇32	9.46
166	国信二汇42	0.00
167	国信九汇44	0.00
168	国信六汇13	0.00
169	国信七汇26	11.16
170	国信三汇12	0.00
171	国信四汇31	13.86
172	国信五汇43	0.00
173	国信一汇11	0.00
174	海达立24	2.46

175	海泰创21	0.00
176	韩村高15	0.00
177	韩营泰24	0.00
178	瀚祥河44	8.30
179	何各庄旗19	0.00
180	和惠致22	8.34
181	和瑞园156	7.70
182	和泰园陈23	8.24
183	和信昌656	7.64
184	河北屯向12	7.65
185	河慧河29	8.46
186	河名河37	7.62
187	河农河52	8.24
188	河水河28	8.78
189	河向联屯11	0.00
190	河医河35	7.92
191	河运河43	7.69
192	河泽河26	8.25
193	赫基地14	9.44
194	亨必达黄23	6.20
195	亨通481	8.52
196	亨通东区476	8.22
197	亨通中区487	7.73
198	亨远路商35	7.93
199	恒美河31	7.75
200	恒欣龙32	7.34
201	宏观周16	8.74
202	宏泰华14	0.00
203	宏图翠34	6.44
204	洪家庄地33	8.91
205	鸿园河54	7.09
206	后苏庄地18	9.20
207	后台堡23	5.91
208	后巷碱19	7.28
209	后庄龙43	3.35
210	花都756	6.76
211	华彩二857	0.00
212	华彩一852	0.00
213	华鹤二华33	0.00
214	华鹤一华25	0.00
215	华江梅24	9.57
216	华景239	8.35
217	华宁梅15	8.03
218	华欧康32	7.64

219	华申619	7.73
220	华铁翠13	6.76
221	华庭379	10.34
222	华欣华31	0.00
223	华颐华23	0.00
224	华源商31	8.43
225	槐庄子575	2.37
226	黄庄823	6.84
227	幌刘庄176	0.00
228	灰锅口275	6.84
229	辉煌二584	6.76
230	辉煌一581	7.64
231	汇利158	8.02
232	汇尚园致24	8.02
233	霍屯寺33	0.00
234	吉达向11	0.00
235	加油站468	5.95
236	佳园泰23	0.00
237	家乐433	6.84
238	家世界814	6.84
239	嘉地龙45	3.35
240	嘉禾884	3.35
241	嘉林翠12	3.34
242	嘉宁静11	9.36
243	嘉兴河33	8.25
244	嘉源静13	8.64
245	尖嘴窝碱14	0.00
246	减水剂483	4.62
247	碱郦碱15	9.52
248	建设路822	8.47
249	交控翠1丙	6.76
250	教堂泰21	0.00
251	杰麦371	8.70
252	杰麦一382	7.72
253	解口黄41	6.43
254	金博二782	8.55
255	金都商13	9.06
256	金帆致16	9.07
257	金家园888	3.35
258	金两仪梅16	8.03
259	金轮翠15	6.76
260	金山二543	10.33
261	金山一519	10.27
262	金数二泰32	0.00

263	金数一泰33	0.00
264	金坨柳1丙	3.35
265	津猫立34	7.78
266	进昇二835	7.50
267	进昇一821	8.20
268	晋元道古17	0.00
269	京滨862	0.00
270	景瑞421	9.57
271	静莲创16	8.14
272	静龙静27	6.84
273	静祥静19	7.64
274	静意静18	7.64
275	聚豪静33	9.02
276	军星725	8.81
277	君利813	7.22
278	隽悦463	7.64
279	开发区向27	7.19
280	开企翠11	6.76
281	凯森创26	0.00
282	瞰湖致14	7.78
283	康达康28	7.84
284	康隆康36	7.34
285	康泰康38	6.99
286	康新康23	9.79
287	科富静16	7.50
288	克斯信12	7.30
289	口哨屯21	7.93
290	莱景园489	7.25
291	兰海838	7.38
292	蓝天小区427	8.89
293	澜花高24	0.00
294	郎庄子631	6.93
295	冷家堡柳31	7.82
296	礼堂河42	9.06
297	李场陈24	7.16
298	李大人屯15	0.00
299	李各庄黄16	7.73
300	李楼484	8.05
301	李庄泰14	0.00
302	里老高12	0.00
303	立邦846	0.00
304	丽泽492	8.88
305	利安龙陈36	7.19
306	利尚屯创32	0.00

307	利伟614	8.15
308	莲花池旗15	0.00
309	莲胜783	4.09
310	联瑞黄33	8.70
311	联通二创31	0.00
312	联通一创1丙	8.24
313	良源龙33	7.41
314	良庄815	8.91
315	梁各庄陈16	4.57
316	林盛向13	0.00
317	林语静23	8.91
318	刘家务175	0.00
319	刘靳庄堡43	7.87
320	刘庄黄17	7.44
321	六道口774	15.70
322	六合庄639	6.89
323	龙福747	10.75
324	龙泉旗14	0.00
325	隆泰康27	7.19
326	路灯所568	6.92
327	路骑876	8.69
328	落堡155	4.93
329	绿景创25	0.00
330	绿洲237	8.58
331	马口致36	7.71
332	马圈东152	5.10
333	马圈西154	2.40
334	马神庙旗12	0.00
335	麦格昆兹386	10.36
336	曼格立43	5.93
337	毛纺厂762	8.45
338	美颂高14	0.00
339	蒙牛863	0.00
340	棉织厂377	6.84
341	面粉厂黄22	4.72
342	民丰泰12	0.00
343	木北向29	7.32
344	木西向31	7.38
345	耐热二658	9.00
346	耐热一655	11.11
347	南玻二531	8.02
348	南玻一526	6.84
349	南渤795	7.59
350	南翠789	7.64

351	南翡796	7.85
352	南海792	8.11
353	南华二798	7.65
354	南华一793	7.65
355	南惠二794	7.68
356	南惠一791	9.13
357	南口哨向24	7.64
358	南区二528	7.89
359	南区一566	8.45
360	南旺168	5.56
361	南县豪地17	8.48
362	南辛庄碱22	0.00
363	聂营868	0.00
364	聂庄子271	7.97
365	宁信二海15	0.00
366	宁信三海45	0.00
367	宁信四海46	0.00
368	宁信五海31	9.61
369	宁信一海14	0.00
370	牛镇高11	0.00
371	农创二周18	7.64
372	农创一周17	3.35
373	农于静29	8.45
374	欧科立41	6.94
375	欧盟翠32	4.44
376	帕克二赛16	0.00
377	帕克一赛17	14.73
378	畔景翠18	6.76
379	庞庄陈28	7.40
380	裴庄屯13	0.00
381	平安里832	8.62
382	平洋二赛18	0.00
383	平洋一赛19	14.28
384	蒲和商14	8.70
385	蒲馨商11	8.76
386	齐东营龙42	3.35
387	齐庄城21	6.74
388	前候尚创13	7.23
389	强发立25	3.35
390	强国道811	8.48
391	青柳896	3.35
392	青贸894	3.35
393	青鑫893	9.95
394	青镇898	3.35

395	清数创1乙	8.14
396	清源静12	8.66
397	区医东825	7.75
398	圈宏151	6.50
399	权健周29	7.64
400	泉发路478	8.83
401	泉京致17	7.92
402	泉秋翠35	7.99
403	泉兴路819	8.33
404	热力564	5.02
405	仁义向33	6.23
406	认知925	7.91
407	日丰翠14	6.76
408	蓉锦旗17	0.00
409	融悦致32	8.06
410	瑞芳翠33	8.78
411	瑞普康12	6.84
412	瑞祥商12	9.16
413	润兆翠17	6.76
414	赛得233	6.89
415	赛诺441	7.81
416	三里屯华12	0.00
417	三毛店787	6.91
418	三星931	7.64
419	森森周11	3.35
420	山水静14	6.84
421	商标厂768	9.37
422	上曹联654	7.46
423	上达664	6.40
424	上马台651	7.64
425	尚城469	7.78
426	沈家庄地25	9.34
427	圣达康29	7.78
428	盛电二汇17	0.00
429	盛电三汇24	9.76
430	盛电四汇33	9.72
431	盛电五汇46	0.00
432	盛电一汇16	0.00
433	盛杰周13	3.35
434	盛强二866	0.00
435	盛强一古15	0.00
436	盛欣园461	8.03
437	狮学院235	3.30
438	石北立31	4.44

439	石东陈18	7.27
440	石各庄黄47	4.58
441	石棉庄梅17	8.03
442	时光树致13	8.10
443	世嘉陈19	8.97
444	首创创19	7.70
445	数据八汇25	8.72
446	数据九汇47	0.00
447	数据六汇14	0.00
448	数据七汇15	0.00
449	数据十汇48	0.00
450	数码信25	7.28
451	双河周33	5.91
452	双树旗11	0.00
453	双象静15	8.26
454	双新泰26	0.00
455	双庄743	6.46
456	水厂831	6.97
457	水泥厂637	7.59
458	顺驰462	9.32
459	顺德福17	8.39
460	顺天713	6.76
461	四高庄堡22	7.19
462	四季花苑河23	8.00
463	寺富寺42	0.00
464	寺虎寺22	0.00
465	寺蒙寺21	0.00
466	泗村店785	7.12
467	泗乡龙47	3.35
468	孙林庄地11	10.04
469	索尼克436	8.57
470	塔园屯12	0.00
471	塘坊梅31	7.53
472	桃园龙41	3.35
473	特变梅1乙	1.69
474	天宝616	8.15
475	天昌立26	3.35
476	天宸园471	7.72
477	天鹤湖606	8.19
478	天和二静31	8.48
479	天和一静21	8.33
480	天鸿842	0.00
481	天华886	3.35
482	天狮620	7.13

483	天洋775	7.61
484	天宇周15	3.35
485	天正立13	3.35
486	天柱727	7.17
487	田歌769	8.18
488	田家务龙21	6.80
489	调度中心485	8.23
490	棠粮务向32	5.27
491	铁科241	7.64
492	铁信二赛24	0.00
493	铁信六创35	0.00
494	铁信七创33	0.00
495	铁信三创18	7.74
496	铁信四创17	7.84
497	铁信五创36	0.00
498	铁信一赛31	8.32
499	同联龙44	3.35
500	桐林高21	0.00
501	土城华17	0.00
502	坨水柳1甲	3.35
503	坨五柳24	8.57
504	坨一小柳25	8.74
505	瓦房726	7.10
506	万可542	6.45
507	万利765	7.64
508	王三庄660	6.96
509	王唐庄273	5.74
510	旺发联438	7.29
511	唯品会地13	7.85
512	维益227	6.76
513	纬五848	0.00
514	文化公园836	8.62
515	文水园746	6.76
516	沃冠梅1丙	7.64
517	沃牛康13	7.66
518	五间房633	7.52
519	五七华16	0.00
520	武香路向15	0.00
521	武苑872	6.71
522	西大刘地31	7.69
523	西柳店753	10.07
524	西斯密229	4.65
525	西田庄立16	3.35
526	西肖庄立12	3.35

527	西营向22	7.21
528	溪塘二华27	0.00
529	溪塘一华21	0.00
530	熙和园511	9.07
531	香颂湖致25	9.29
532	祥恒康33	7.64
533	祥旗773	8.22
534	翔法梅33	7.00
535	项公庄华24	0.00
536	肖羊坊向16	7.84
537	小高口750	8.27
538	小雷庄福11	6.14
539	昕中和陈17	8.51
540	欣乐742	6.76
541	新安路225	6.76
542	新房子泰16	0.00
543	新加工662	6.90
544	新加六康25	8.79
545	新开路232	6.76
546	新科商21	9.74
547	新平路226	6.76
548	新伟祥二666	17.99
549	新伟祥三康31	12.99
550	新伟祥一659	17.58
551	新兴路248	8.51
552	馨达河27	8.72
553	馨如河46	8.24
554	馨桐高13	0.00
555	鑫苑龙24	4.97
556	信昌康34	7.64
557	信大二赛26	0.00
558	信大一赛33	8.20
559	信伏七243	3.94
560	信光六223	1.23
561	信凯二商36	10.03
562	信凯一商17	10.34
563	信汽二244	7.36
564	信汽一222	6.61
565	信义玻璃435	6.19
566	星湖静25	8.66
567	邢窑172	10.80
568	兴财地16	8.27
569	兴和地19	7.89
570	修家庄586	6.76

571	徐官屯422	7.91
572	徐景426	9.02
573	徐掘423	7.68
574	炫宏地26	8.26
575	学知府228	2.55
576	押虎寨华46	0.00
577	雅静园833	9.27
578	雅苑梅12	8.03
579	亚迪梅11	8.03
580	亚新科梅22	8.65
581	阳光河32	8.99
582	杨店寺23	0.00
583	杨凤庄711	6.54
584	杨河165	5.53
585	杨恒庄梅25	6.02
586	杨家街屯1甲	0.00
587	杨庄子黄15	7.94
588	宜林732	8.03
589	颐西湖164	5.33
590	颐洋致23	8.35
591	亿阔柳19	3.35
592	亿韵园致12	8.90
593	义纺二信24	8.18
594	义纺一信23	9.14
595	义华信28	7.64
596	义进二信22	10.12
597	义进一信19	10.53
598	义维信21	8.92
599	义优信26	8.47
600	艺都务45	0.00
601	驿动龙31	7.42
602	逸开二926	9.97
603	逸雨一934	10.41
604	逸运一924	10.07
605	逸站一933	2.76
606	银海153	9.39
607	印染厂766	8.09
608	英伦856	0.00
609	迎佳二商24	8.94
610	迎佳一商16	8.56
611	盈发静35	7.64
612	盈翔梅36	8.66
613	雍发联络464	7.93
614	雍家467	8.42

615	雍前联络466	7.71
616	雍昇486	8.83
617	雍顺商15	8.46
618	永辉613	9.16
619	永炬梅32	8.68
620	永茂周14	7.77
621	尤张堡878	8.23
622	友堡务33	0.00
623	友谊河38	9.25
624	于家庄177	8.77
625	渔坝口763	9.08
626	渔四汉22	6.85
627	渔一陈21	0.48
628	宇傲寺24	0.00
629	玉圭园546	8.94
630	玉坤翠21	7.91
631	育才路河36	9.42
632	源春翠25	8.88
633	源泉翠31	7.45
634	远大创12	7.84
635	远恒431	9.49
636	远颐致11	9.13
637	苑家堡761	7.09
638	月福立21	3.35
639	岳庄华41	0.00
640	悦和里商33	8.16
641	悦景园475	7.94
642	悦居834	7.59
643	跃华陈13	5.89
644	越秀园致26	5.81
645	云景梅18	6.52
646	云科三创34	0.00
647	芸科二赛12	0.00
648	芸科一赛27	16.96
649	芸香高27	0.00
650	运河城424	7.10
651	展亿661	9.12
652	张大庄272	7.45
653	张辛庄784	6.84
654	长屯碱11	7.25
655	真空 I 621	6.84
656	真空 II 622	9.44
657	臻云三创15	8.06
658	臻芸二赛14	0.00

659	臻芸一赛23	16.01
660	振达福16	8.08
661	振生立22	3.35
662	振伟华15	0.00
663	镇南柳33	7.64
664	镇区844	0.00
665	镇铁河34	9.10
666	镇中心柳11	3.35
667	郑博612	8.31
668	郑大柳32	9.74
669	郑楼428	7.46
670	郑盛625	8.30
671	知行道致15	8.27
672	致静联致21	7.64
673	中电八海44	0.00
674	中电二海34	14.67
675	中电九海22	9.46
676	中电六海11	0.00
677	中电七海41	0.00
678	中电三海18	0.00
679	中电四海49	0.00
680	中电五海21	13.04
681	中电一海19	0.00
682	中汉高22	0.00
683	中浩陈22	6.59
684	中建立45	7.56
685	中金二泰34	0.00
686	中金三泰18	0.00
687	中金四泰17	0.00
688	中金一泰19	0.00
689	中粮533	10.86
690	中天高科437	7.06
691	中铁二赛22	0.00
692	中铁六赛13	7.69
693	中铁七赛11	7.79
694	中铁四赛32	0.00
695	中铁五赛15	7.74
696	中铁一赛29	8.17
697	中信河45	8.06
698	中医院425	9.34
699	中宇陈15	7.64
700	忠辛台堡21	7.76
701	忠义旗13	0.00
702	周村高23	0.00

703	周家务碱12	0.00
704	周山周25	3.35
705	周水周27	7.64
706	砖厂712	6.76
707	卓达务21	0.00
708	纵横234	6.76
709	泰丰861	0.00
710	翠溪路936	9.39
711	河世河41	7.73
712	宏达地15	7.09
713	金旺华22	0.00
714	金岳康21	9.42
715	久增康16	8.17
716	柳河地21	10.68
717	木厂华18	0.00
718	清和康17	6.84
719	区政府373	8.18
720	沙河务47	0.00
721	商务区242	8.38
722	深玲梅13	7.49
723	四合庄882	10.35
724	万达627	9.36
725	羊坊务48	0.00
726	逸净一935	10.57
727	逸泰一932	8.80
728	邮局375	9.14
729	园区771	8.00
730	中原华19	0.00

10kV配变可开放容量		
序号	设备名称	可开放容量 (MVA)
1	武清开发区总公司快充电站1	0.320264
2	武清开发区总公司快充电站2	0.320132
3	武清开发区总公司快充电站3	0.342716
4	白庄子01	0.278830
5	白庄子02	0.254390
6	白庄子03	0.260150
7	白庄子04	0.340676
8	白庄子05	0.332972
9	白庄子06	0.330992
10	周辛庄01	0.351580
11	周辛庄03	0.160690
12	周辛庄04	0.311228
13	周辛庄05	0.415676
14	周辛庄06	0.317972
15	周辛庄07	0.306392
16	周辛庄08	0.254500
17	周辛庄09公变	0.298196
18	周辛庄10	0.352304
19	周辛庄东-02	0.299444
20	M营门赵05	0.332144
21	M前迳寺06	0.003324
22	M鱼市庄07	0.091704
23	M敖西05	0.317108
24	M敖西06	0.332072
25	M敖西02	0.101104
26	金瑞园01配电室1号变压器，带5、6#楼照明负荷电源；带5、6#楼动力主；带7、8#楼动力备电源；公建1（负荷包含南东路447、449、451、453）、公建3（负荷包含南东路465、467、469、471）、公建4（负荷包含给水泵主、中水泵主、换热站备）	0.523500
27	金瑞园02配电室3号变压器，带1#楼1-21层04-06户、22-24层02户照明负荷电源；带1#楼动力主；带4#楼动力备电源；公建2（负荷包含南东路431、433、435、437）	0.329168
28	金瑞园02配电室5号变压器，带2、3#楼照明负荷电源；带2、3#楼动力主	0.411904
29	金祥园01配电室1号变压器，带6、8#楼照明负荷电源；带6、8#楼动力主；带7、9#楼动力备电源	0.415680
30	金祥园01配电室3号变压器，带10号楼2单元、9#楼照明负荷电源；带10号楼2单元、9#楼动力主；带10号楼1单元、8#楼动力备电源	0.414416
31	金祥园02配电室4号变压器，带1号楼1单元、2#楼照明负荷电源；带1号楼1单元、2#楼动力主；带1号楼2单元、3#楼动力备电源	0.423920

32	金祥园02配电室6号变压器，带4、3#楼照明负荷电源； 带4、3#楼动力主；带2、5#楼动力备电源	0.442256
33	颐湖花苑二期02配电站04变压器	0.640000
34	颐湖花苑二期01配电站02变压器	0.640000
35	M马棚洼01	0.259960
36	M马棚洼02	0.263500
37	M西杨凤庄01	0.277460
38	M八百户01	0.241620
39	M八百户02	0.292060
40	M马棚洼05	0.329936
41	M八百户05	0.285236
42	M八百户04	0.259052
43	M蔡家坊03	0.309008
44	M马棚洼03	0.333752
45	M马棚洼04	0.319916
46	M八百户03	0.128100
47	M马棚洼06	0.332384
48	罗古判01	0.001030
49	罗古判02	0.204000
50	罗古判03	0.000308
51	崔胡营01	0.178232
52	崔胡营02	0.192670
53	崔胡营03	0.074910
54	崔胡营04	0.289892
55	崔胡营05	0.090776
56	崔胡营06	0.107428
57	杨营01	0.003050
58	杨营02	0.001000
59	杨营03	0.062860
60	杨营04	0.007872
61	黄花店四街01	0.220560
62	黄花店四街02	0.226300
63	黄花店四街03	0.063700
64	黄花店四街05	0
65	黄花店四街06	0.320444
66	M冀营01	0.263390
67	M冀营03	0.319328
68	M冀营04	0.120052
69	M冀营06	0.283880
70	甄营01	0.069176
71	甄营02	0
72	甄营03	0.045940
73	甄营04	0.044308
74	甄营05	0.000536
75	甄营06	0.174080
76	甄营07	0.002812

77	甄营08	0.000388
78	甄营09	0.000620
79	甄营10	0.007872
80	甄营11	0.060020
81	M包营01	0.061510
82	M包营03	0.281528
83	M包营04	0.001732
84	M包营06	0.370984
85	M包营05	0.167242
86	M包营02	0.106456
87	M胡营03	0.240224
88	M胡营04	0.179010
89	M胡营01	0.196430
90	M胡营02	0.167360
91	怡馨花园-01 (院内630)	0.527480
92	M曹家岗01	0.257880
93	M曹家岗02	0.335420
94	M曹家岗03	0.171568
95	M曹家岗04	0.177742
96	M东八里庄-01	0.271200
97	M东八里庄02	0.335480
98	M东八里庄03	0.346640
99	M东八里庄04	0.333584
100	M东八里庄05	0.337040
101	M东八里庄06	0.339380
102	M东八里庄07	0.332768
103	M东八里庄08	0.337328
104	M东八里庄09	0.167464
105	M东八里庄10	0.166330
106	M东八里庄11	0.174082
107	M东八里庄12	0.168316
108	M东八里庄13	0.163954
109	M东八里庄14	0.330860
110	M东八里庄15	0.327860
111	M东八里庄16	0.329336
112	M四马营01	0.262470
113	M四马营02	0.160954
114	M四马营03	0.261530
115	M四马营04	0.260226
116	M四马营05	0.331376
117	M四马营06	0.167548
118	M四马营07	0.336176
119	M四马营08	0.165880
120	M四马营09	0.158080
121	M四马营10	0.132040
122	大周庄01	0.198390

123	大周庄02	0.328724
124	大周庄04	0.291068
125	康刘庄01	0.247280
126	康刘庄02	0.347192
127	康刘庄03	0.245816
128	苏楼01	0.246520
129	苏楼02	0.327092
130	苏楼03	0.296204
131	五安营01	0.261820
132	五安营02	0.287590
133	五安营03	0.330428
134	于庄子02	0.145870
135	于庄子03	0.334292
136	早安营01	0.320840
137	东马房01	0
138	东马房04	0
139	东马房05	0
140	东马房06	0
141	东马房08	0
142	东马房09	0
143	和平庄01	0
144	和平庄02	0
145	和平庄03	0
146	和平庄04	0
147	和平庄05	0
148	和平庄06	0
149	和平庄07	0
150	和平庄08	0
151	后屯01	0
152	后屯02	0
153	后屯03	0
154	后屯04	0
155	邱古庄01	0
156	邱古庄02	0
157	邱古庄03	0
158	西黄辛庄01	0
159	西黄辛庄02	0
160	徐庄01	0
161	徐庄02	0
162	徐庄03	0
163	徐庄04	0
164	徐庄05	0
165	徐庄06	0
166	杨疙瘩01	0
167	杨疙瘩02	0
168	杨疙瘩03	0

169	杨疙瘩04	0
170	杨疙瘩05	0
171	翡翠半岛01配电室2号变压器，带24、26#楼照明负荷电源；带26、27#楼动力主；带24#楼动力备电源	0.415712
172	翡翠半岛02配电室2号变压器，带41#楼照明负荷电源；带41#楼动力主；带42#楼动力备电源	0.333548
173	翡翠半岛03配电室1号变压器，带28#楼照明负荷电源；带28#楼动力主；带29、31#楼动力备电源；29#楼一、二层物业	0.536460
174	翡翠半岛03配电室4号变压器，带30#楼照明负荷电源；带30#楼动力主；带32#楼动力备电源	0.431312
175	翡翠半岛04，带16、17、18、19、20、21、22、23#楼照明负荷电源；园林照明	0.160114
176	翡翠半岛04配电室1号变压器，带33、34#楼照明负荷电源；带33、34#楼动力主	0.568300
177	翡翠半岛04配电室3号变压器，带36#楼照明负荷电源；带36#楼动力主；带35#楼动力备电源	0.425840
178	翡翠半岛05配电室2号变压器，带皓园9、10#楼照明；带9、10#楼动力主；带17、18#楼动力备。	0.425440
179	翡翠半岛05配电站03变压器，带1#楼居民照明（1-9层），1#楼居民照明（10-18层），1#楼动力、电梯（主），2#楼动力、电梯（备），7#楼1#CF箱，7#楼2#CF箱，7#楼计量箱（主），8#楼计量箱（备）。	0.676672
180	翡翠半岛06配电站03变压器，带3#楼居民照明（1-9层），3#楼居民照明（10-18层），3#楼动力、电梯（主），4#楼动力、电梯（备），5#楼1#CF箱，5#楼2#CF箱，5#楼计量箱（主），6#楼计量箱（备），充电桩1#CF箱。	0.659152
181	翡翠半岛06配电站1号变压器，带皓园11#楼居民照明、12#楼居民照明、13#楼居民照明、16#楼电梯(备)、14#楼电梯(备)、15#楼电梯(备)、11#楼电梯动力(主)、12#楼电梯动力(主)、13#楼电梯动力(主)	0.674488
182	翡翠半岛08配电站01变压器，带27#楼照明；带27#楼动力主、电梯及应急照明、配电室及消防动力、28#楼动力备、29#楼动力备。	0.518300
183	翡翠半岛08配电站03变压器，带29#楼照明；带27#楼地下室动力主、储藏间照明、地库消防动力主、30#楼动力备及充电桩。	0.518420
184	畔水庭院01配电室2号变压器，带6、7、8#楼照明负荷电源；带6、7、8、17#楼动力主；带16、18#楼动力备电源	0.528240
185	畔水庭院02配电室2号变压器，带26、35、37#楼照明负荷电源；带26、35、37#楼动力主；带24、25、36、38、39#楼动力备电源	0.533880

186	畔水庭院03配电室1号变压器，带22、23#楼照明负荷电源；带22、23#楼、给水泵房北区动力主。带29、32、34#楼、消防泵房北区动力备电源；带中水泵房北区	0.532032
187	畔水庭院03配电室3号变压器，带27、28、41#楼照明负荷电源；带27、28、33、41#楼动力主；带40#楼动力备电源	0.519664
188	畔水庭院04配电室2号变压器，带30、31#楼照明负荷电源；带30、31#楼动力主；带42、43#楼动力备电源；带配建3、充电桩	0.434080
189	畔水庭院05配电室2号变压器，带57、58、59#楼照明负荷电源；带57、58、59#楼动力主；带60、68、69#楼动力备电源	0.523660
190	畔水庭院05配电室4号变压器，带44、45#楼照明负荷电源；带44、45#楼动力主；带46、47#楼动力备电源	0.521928
191	畔水庭院06配电室1号变压器，带66、67#楼照明负荷电源；带67#楼、给水动力主；带48、55、66#楼、消防动力备电源；带中水	0.426368
192	畔水庭院06配电室2号变压器，带49、50、56#楼照明负荷电源；带56#楼动力主；49、50#楼动力备电源	0.424528
193	畔水庭院07配电室1号变压器，带51、52、53#楼照明负荷电源；带51、52、53#楼动力主；带74、75#楼动力备电源	0.414816
194	畔水庭院07配电室4号变压器，带63、64、65#楼照明负荷电源；带54、62、63、65#楼动力主；带61、64#楼动力备电源	0.521540
195	畔水庭院08配电室2号变压器，带86、87、88#楼照明负荷电源；带86、88#楼动力主；带72、73、87、89#楼动力备电源	0.524740
196	畔水庭院08配电室4号变压器，带76、77、79#楼照明负荷电源；带76、77、79#楼动力主；带78、80、81#楼动力备电源	0.411600
197	畔水庭院09配电室1号变压器，带70、71、82#楼照明负荷电源；带70、71、82#楼动力主；带83、84、85#楼、消防、安防控制室动力备电源；带配建1	0.551360
198	畔水庭院10配电室2号变压器，带1、2、3#楼照明负荷电源；带1、2、3、13#楼动力主电源	0.416208
199	畔水庭院11配电室2号变压器，带10、15、19#楼照明负荷电源；带15、19#楼动力主；带4、5、9、10#楼动力备电源	0.527720
200	小沙河06	0
201	小沙河01	0
202	郁金香苑01，带9、11#楼	0
203	郁金香苑02，带10、13#楼	0
204	郁金香苑03，带12、15#楼	0
205	河西务公路管理所充电站	0
206	百合花苑二期4-10、13-14#楼	0

207	百合花苑06, 带15-19#楼	0
208	百合花苑07, 带20-24#楼	0
209	M上丰庄01	0.128492
210	M丁家圈02	0.259980
211	M上丰庄02	0.236160
212	M苏羊坊02	0.283200
213	M丁家圈01	0.263280
214	M刘羊坊01	0.261210
215	M北蔡村01	0.177880
216	M张羊坊01	0.266830
217	M苏羊坊01	0.177658
218	M北蔡村03	0.268800
219	M丁家圈04	0.332744
220	M丁家圈08	0.333188
221	M丁家圈03	0.264960
222	M丁家圈06	0.337256
223	M丁家圈09	0.323576
224	M丁家圈05	0.333032
225	M丁家圈07	0.315680
226	M张羊坊02	0.326120
227	M上丰庄03	0.270000
228	M北蔡村04	0.311252
229	M苏羊坊03	0.250812
230	M苏羊坊04	0.257024
231	M刘羊坊02	0.007788
232	M上丰庄04	0.320000
233	M上丰庄05	0.320000
234	M北蔡村06	0.326336
235	M上丰庄06	0.320000
236	M上丰庄08	0.299672
237	M北蔡村11	0.306968
238	M上丰庄07	0.332672
239	M丁家圈11	0.338348
240	M丁家圈10	0.340268
241	M丁家圈12	0.274196
242	M马辛庄02	0
243	M马辛庄06	0
244	北三01	0
245	北三05	0
246	店子01	0
247	店子03	0
248	店子04	0
249	店子05	0
250	店子08	0
251	南三01	0
252	南三02	0

253	南三03	0
254	南三04	0
255	南三05	0
256	辛庄寺01	0
257	辛庄寺03	0
258	辛庄寺04	0
259	辛庄寺06	0
260	中三01	0
261	中三02	0
262	中三03	0
263	中三04	0
264	中三05	0
265	M北辛庄01	0
266	M北辛庄02	0
267	M北辛庄03	0
268	M北辛庄04	0
269	北三02	0
270	北三03	0
271	北三04	0
272	M北双庙02	0.224360
273	M南双庙01	0.100632
274	M南双庙02	0.219584
275	M南双庙03	0.302180
276	M南双庙04	0.232412
277	M南双庙05	0.141620
278	M南双庙06	0.094576
279	M南双庙07	0.193556
280	M南双庙08	0.306668
281	M眷兹01	0.315632
282	M眷兹02	0.023740
283	M眷兹03	0.137596
284	M眷兹04	0.103180
285	M眷兹05	0.119688
286	M眷兹06	0.069204
287	M眷兹07	0.148732
288	M眷兹08	0.044096
289	M眷兹09	0.104316
290	M眷兹10	0.229604
291	M眷兹11	0.147364
292	M眷兹12	0.074364
293	M眷兹13	0.056452
294	M南双庙09	0.231908
295	M中双庙01	0.156104
296	M中双庙02	0.217484
297	M中双庙03	0.271520
298	M中双庙04	0.061832

299	M中双庙05	0.140660
300	M中双庙06	0.113864
301	M中双庙07	0.328676
302	M中双庙08	0.118784
303	M中双庙09	0.246908
304	郭罗庄03	0
305	郭罗庄04	0
306	M蔡庄01	0
307	M蔡庄02	0
308	M蔡庄03	0
309	M蔡庄04	0
310	东陈庄01	0
311	东陈庄02	0
312	东陈庄03	0
313	东陈庄04	0
314	东陈庄05	0
315	周庄01	0
316	周庄02	0
317	北王平01	0
318	北王平02	0
319	北王平03	0
320	北王平04	0
321	北王平05	0
322	M大白马01	0.243440
323	M大白马02	0.279184
324	M大白马03	0.344012
325	M大白马04	0.337376
326	M大白马05	0.326780
327	M六里庄01	0.207470
328	M六里庄02	0.205952
329	M塘坊05	0.199016
330	M王老庄02	0.266350
331	M王老庄03	0.251568
332	M王老庄04	0.266620
333	M王老庄05	0.294956
334	M王老庄06	0.075802
335	M魏家堡01	0.278570
336	M魏家堡04	0.337664
337	M小白马港01	0.183860
338	M小白马港02	0.354896
339	M小白马港03	0.477740
340	M小白马港04	0.348080
341	M小白马港05	0.391208
342	北五村06	0.322616
343	窑上05	0.255610
344	玺瑞佳苑01配电站02变	0.640000

345	玺瑞佳苑01配电站04变	0.676576
346	博翠苑01配电站01变压器,带77#楼照明1-3,78#楼照明;带48、77、78#楼动力主,50、63、76#楼动力备。	0.659272
347	博翠苑01配电站03变压器,带48#楼照明1-3,50#楼照明;带49#楼动力主,电话、电视、电信机房主,给、中水泵房备。	0.519540
348	博翠苑02配电站01变压器,带1#楼照明1-3;带1、36#楼动力主,换热站备,配建商业1-4、公厕、警卫室,48#楼12单元301户。	0.664984
349	博翠苑02配电站03变压器	0.511460
350	博翠苑02箱站变压器,带充电桩。	0.504080
351	博翠苑03配电站01变压器,带2#楼照明1-3、37#楼照明;带24、25、37#楼动力主,2、3、5#楼动力备。	0.671464
352	博翠苑03配电站03变压器,带4#楼照明1-3、25#楼照明;带4、14#楼动力备。	0.516860
353	融悦景苑01配电站01变压器,带63#楼照明、12#楼照明、4#楼照明;供配建三公厕、101室商业、居委会、1-3号商业跃层、社区卫生站、警务室、102-103居委会、物业照明;带63#楼动力(主)、12#楼动力(主)、5#楼动力(备)、6#楼动力(备)、中水、给水(主)、换热站主。	0.659872
354	融悦景苑01配电站03变压器,带3#楼照明1、3#楼照明2;带3#楼动力(主)、4#楼动力(主)、1#楼动力(备)、2#楼动力(备)、11#楼动力(备)、电视、电信(备);供居委会、物业、警务室、3-5号商业。	0.658120
355	融悦景苑01箱站变压器	0.504160
356	融悦景苑02配电站1#变压器	0.648736
357	融悦景苑02配电站3#变压器	0.640000
358	融悦景苑03箱站变压器,为该小区17-19#、30-35#楼住宅供电。	0.330488
359	天宸园二期03配电站3#变压器	0.649408
360	天宸园二期03配电站4#变压器	0.653440
361	天宸园二期04配电站3#变压器	0.640000
362	天宸园二期04配电站4#变压器	0.650128
363	天宸园二期07箱站变压器	0.324176
364	天宸园二期10箱站变压器	0.504000
365	天宸园二期11箱站变压器	0.504280
366	天宸园一期01配电站02变压器,带12#楼照明、13#楼照明、18#楼照明、19#楼照明、17#楼照明、39#楼照明;带17#楼动力、39#楼动力、40#楼动力备。	0.510680
367	天宸园一期01配电站04变压器,带16#楼照明1-9、16#楼照明10-18、16#楼照明19-28;带16#楼动力主、15#楼动力备、14#楼动力、配建一。	0.520760
368	天宸园一期02配电站02变压器	0.507680

369	天宸园一期02配电站04变压器,带38#楼照明、42#楼照明; 换热站主、41#楼动力备、38#楼动力、中水泵房备、给水泵房备、有线电视备、弱电机房备、42#楼动力、景观照明。	0.652624
370	天宸园一期05箱站变压器,为该小区20-23#、32-37#别墅供电。	0.324920
371	融悦景苑03配电站3#变压器	0.504000
372	融悦景苑03配电站1#变压器	0.504000
373	盛轩园01配电室1号变压器,带泰轩园1#楼1-12层、泰轩园2#楼1-12层照明负荷电源; 带泰轩园1、2#楼动力主; 带盛轩园3#楼一单元、盛轩园3#楼二单元、中水泵房、二次供水泵房、地上配建换热站动力备电源	0.424160
374	盛轩园01配电室3号变压器,带盛轩园1#楼一单元4-15层、盛轩园1#楼二单元4-15层、盛轩园5#楼4-15层照明负荷电源; 带盛轩园1、5#楼动力主; 带盛轩园2、4#楼动力备电源	0.530000
375	天河林溪博园01配电室1号变压器,带1#、2#、3#楼照明, 1#、2#、3#楼动力主, 6#楼动力备	0.706030
376	天河林溪博园01配电室2号变压器,带4#、5#楼照明, 4#、5#楼动力主, 7#、8#楼动力备	0.667540
377	天河林溪雅园01配电室1号变压器,带1#、2#、9#楼照明, 1#、2#、9#楼动力主, 5#、7#楼动力备	0.543920
378	天河林溪雅园01配电室2号变压器,带3#、4#楼照明, 3#、4#楼动力主, 6#、8#楼动力备	0.674890
379	香颂湖11	0.269340
380	春蕾巷03	0.328928
381	红樱巷01	0.357536
382	红樱巷02	0.331628
383	红樱巷03	0.508440
384	紫泉庭苑01配电站03变压器	0.521240
385	紫泉庭苑01配电站04变压器	0.523660
386	紫泉庭苑02配电站03变压器	0.669712
387	紫泉庭苑02配电站04变压器	0.514480
388	紫泉庭苑03配电站3号变压器	0.563800
389	紫泉庭苑03配电站5号变压器	0.527740
390	紫泉庭苑04配电站7号变压器	0.421312
391	紫泉庭苑04配电站9号变压器	0.421232
392	二百户村北-02	0
393	M中迳寺05	0
394	M九池元01	0
395	M九池元02	0
396	M九池元03	0
397	M九池元04	0
398	M小黄庄01	0
399	M小黄庄04	0
400	M小黄庄08	0

401	M小杨庄02	0
402	北李各庄01	0
403	北四散户01	0
404	北四散户02	0
405	北四散户03	0
406	北四散户04	0
407	田水铺01	0
408	田水铺02	0
409	田水铺03	0
410	田水铺04	0
411	后迳寺-01	0
412	后迳寺02	0
413	后迳寺03	0
414	双树01	0
415	双树03	0
416	双树06	0
417	双树07	0
418	蔡各庄01	0
419	蔡各庄02	0
420	蔡各庄03	0
421	蔡各庄04	0
422	蔡各庄05	0
423	蔡各庄06	0
424	蔡各庄07	0
425	蔡各庄08	0
426	蔡各庄09	0
427	蔡各庄10	0
428	小三河曾02	0.343040
429	大三河曾03	0.327710
430	王二淀02	0.262960
431	道沟子02	0.301970
432	小三河曾04	0.316076
433	道沟子04	0.173608
434	蔡地03	0.426032
435	小三河曾01	0.548740
436	蔡地02	0.303110
437	四合庄02	0.277300
438	小三河曾03	0.269440
439	道沟子01	0.185670
440	张地01	0.503100
441	大三河曾01	0.277552
442	大三河曾02	0.276910
443	大三河曾05	0.263510
444	张地02	0.366056
445	蔡地01	0.475540
446	王二淀01	0.290096

447	道沟子03	0.326816
448	大三河曾04	0.154150
449	大三河曾08	0.319472
450	大三河曾10	0.334712
451	大三河曾06	0.330824
452	大三河曾07	0.364832
453	大三河曾09	0.329264
454	王二淀03	0.338408
455	王二淀04	0.308428
456	四合庄01	0.310640
457	四合庄03	0.316316
458	道沟子06	0.308492
459	道沟子05	0.342584
460	道沟子07	0.308504
461	拾棉庄01	0.342710
462	拾棉庄02	0.407348
463	拾棉庄03	0.407468
464	拾棉庄04	0.444836
465	拾棉庄06	0.481172
466	拾棉庄07	0.357632
467	雅郡花苑01, 1#箱站	0.206048
468	雅郡花苑02, 2#箱站	0.204592
469	雅郡花苑03, 带12、53、54#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.515020
470	雅郡花苑04, 带13、52#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.328844
471	雅郡花苑05, 带14、51#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.328676
472	雅郡花苑06, 带33、34、35、36、37、40#楼照明, 带35、36、37、40#楼电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.325700
473	雅郡花苑08, 带41#、46、47#楼照明, 41、46、47#楼电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.655936
474	雅郡花苑09, 带43#、44、50#楼照明, 43、44、50#楼电梯、楼道照明、室外充电桩。	0.657352
475	雅郡花苑11, 带55、57、58#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.517960
476	雅郡花苑12, 带56、59#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.513100
477	雅郡花苑18, 带4#楼照明; 带4#楼动力主、1#、2#、3#、5#楼动力备。	0.649552
478	雅郡花苑22, 带10#、11#楼照明; 带10#、11#楼动力主、6#、7#、8#、9#楼动力备。	0.656752
479	雅郡花苑23, 为充电桩专用变压器, 带充电桩2#、3#、4#CF箱。	0.511160
480	M上殷庄02	0.276870
481	M东柳店03	0.382868

482	M东柳店02	0.359420
483	M上殷庄03	0.336800
484	六小庄04	0.424448
485	六小庄03	0.371432
486	六小庄05	0.341440
487	M东柳店04	0.412172
488	M上殷庄01	0.334388
489	M东柳店01	0.264340
490	M东小杨庄01	0.303180
491	M东小杨庄02	0.324306
492	M东小杨庄03	0.344648
493	M小石庄01	0.335738
494	M果汪庄01	0.283920
495	M果汪庄02	0.323756
496	M果汪庄03	0.176926
497	M果汪庄04	0.334364
498	M代庄子01	0.294460
499	M代庄子02	0.362096
500	M代庄子03	0.346340
501	M代庄子04	0.335540
502	M代庄子05	0.327668
503	M东汪庄2	0.267000
504	M千户庄01	0.294590
505	M千户庄02	0.271560
506	M千户庄03	0.319976
507	M千户庄04	0.323696
508	邱庄02	0.331712
509	馨梅福苑02配电室4号变压器，带31#2门、32#2门、33#2门、39#楼照明负荷电源；带31#2门、32#2门、33#2门、39#、45#、47#2门、48#2门动力主	0.504000
510	馨梅福苑04配电室1号变压器，带31#1门、32#1门、33#1门、48#2门照明负荷电源；带31#1门、32#1门、33#1门、38#、40#、46#、47#1门、48#1门动力主	0.504000
511	馨梅福苑05配电室4号变压器，带53#、54#2门、65#、66#楼照明负荷电源；带53#、54#2门、55#2门、66#、54#1门、55#1门动力主	0.504000
512	馨梅福苑02配电室2号变压器，带89#、98#、100#楼照明负荷电源；带90#2门、91#2门、100#、103#、104#、105#、106#、107#楼动力主	0.504000
513	馨梅福苑05配电室1号变压器，带90#1门、90#2门、91#1门、97#楼照明负荷电源；带89#、90#1门、91#1门、97#、98#、99#楼动力主	0.504000
514	馨梅福苑05配电室2号变压器，带81#1门、81#2门、73#2门照明负荷电源；带73#1门、74#1门、81#1门、81#2门、73#2门、74#2门、79#、80#、88#楼动力备	0.400000

515	馨梅福苑03配电室1号变压器，带55#2门、60#、67#、68#楼照明负荷电源；带59#、60#、65#、67#、68#楼动力主	0.504000
516	馨梅福苑11配电室1号变压器，带49#、50#、35#1门、35#2门照明负荷电源；带34#1门、34#2门、35#1门、35#2门、41#、42#、49#、50#楼动力主	0.504000
517	馨梅福苑12配电室1号变压器，带95、96#楼照明负荷电源；带95、96#楼动力主；带102、108#楼动力备电源	0.320000
518	馨梅福苑06配电室1号变压器，带121#1门、130#、128#楼照明负荷电源；带121#1门、122#1门、127#、128#、129#、130#楼动力备	0.400000
519	馨梅福苑03配电室3号变压器，带124#、126#、135#楼照明负荷电源；带123#1门、123#2门、132#、125#、126#、131#、135#楼动力主	0.504000
520	馨梅福苑01配电室2号变压器，带13#1门、19#、24#楼照明负荷电源；带11#、13#1门、13#2门、18#、19#、20#、24#、25#、26#楼动力主	0.504000
521	馨梅福苑04配电室2号变压器，带21#1门、22#、28#楼照明负荷电源；带21#1门、22#、27#、29#楼动力主	0.400000
522	馨梅福苑01配电室3号变压器，带127#、129#楼照明负荷电源；带120#、121#1门、121#2门、122#1门、122#2门、127#、128#、129#、130#楼动力主	0.400000
523	馨梅福苑02配电室3号变压器，带1#2门、2#1门、2#2门、7#楼照明负荷电源；带1#2门、2#2门、3#2门动力	0.400000
524	馨梅福苑01配电室1号变压器，带21#2门、23#、29#楼照明负荷电源；带21#2门、23#、28#、30#楼动力主	0.400000
525	馨梅福苑01配电室4号变压器，带1#1门、3#1门、3#2门照明负荷电源；带1#1门、2#1门、3#1门、6#、7#、12#楼动力主	0.400000
526	馨梅福苑03配电室2号变压器，带125#、131#、133#、134#楼照明负荷电源；带124#、133#、134#楼动力主	0.504000
527	馨梅福苑05配电室3号变压器，带4#1门、5#1门、16#楼照明负荷电源；带4#1门、4#2门、5#1门、5#2门、8#、9#、10#、15#1门、15#2门、16#、17#楼动力主	0.536800
528	馨梅福苑13配电室1号变压器，带57#楼照明负荷电源；带57、63、69#楼动力主	0.254980
529	M大黄堡1	0.214204
530	M武庄户01	0.274200
531	M武庄户02	0.327920
532	M武庄户03	0.332864
533	M陈庄05	0.334760
534	M赵庄01	0.262730
535	M赵庄02	0.331112
536	M小黄堡01	0.258630
537	M小黄堡02	0.160534
538	M小黄堡03	0.331844

539	M张辛安庄01	0.255996
540	M张辛安庄02	0.318092
541	M张辛安庄03	0.333548
542	泰丰花园1#变压器,带1、6、25、26、5#楼照明;带1、6、25、26#楼动力	0
543	泰丰佳园02配电站01变压器,带2#楼居民照明、7#楼居民照明、2#楼动力、照明(备)、3#楼动力、照明(主)、7#楼动力、照明(备)、站用电(备)	0
544	泰丰佳园02配电站03变压器,带4#楼居民照明、5#楼居民照明、4#楼动力、照明(备)、5#楼动力、照明(备)、6#楼动力、照明(主)	0
545	泰丰佳园03配电站01变压器,带10#楼居民照明、8#楼动力、照明(主)、10#楼动力、照明(备)、1#楼动力、照明(主)、室外充电桩4#CF箱、站用电(主)	0
546	泰丰佳园03配电站03变压器,带12#楼居民照明、13#楼居民照明、14#楼居民照明、12#楼动力、照明(备)、9#楼动力、照明(主)、13#楼动力、照明(备)、11#楼动力、照明(主)、14#楼动力、照明(备)	0
547	泰丰佳园05配电站01变压器,带20#楼居民照明、48#楼居民照明、49#楼居民照明、21#楼动力、照明(主)、20#楼动力、照明(备)、48#楼动力、照明(备)、49#楼动力、照明(备)、47#楼动力、照明(主)、28#楼动力、照明(主)、23#楼动力、照明(主)、室外充电桩7#CF箱	0
548	泰丰佳园05配电站03变压器,带15#楼居民照明、16#楼居民照明、17#楼居民照明、15#楼动力、照明(备)、16#楼动力、照明(备)、17#楼动力、照明(备)、19#楼动力、照明(主)、18#楼动力、照明(主)、22#楼动力、照明(主)、室外充电桩5#CF箱、站用电(主)	0
549	泰丰佳园06配电站01变压器,带46#楼居民照明、45#楼居民照明、44#楼居民照明、46#楼动力、照明(备)、40#楼动力、照明(主)、45#楼动力、照明(备)、41#楼动力、照明(主)、44#楼动力、照明(备)、39#楼动力、照明(主)	0
550	泰丰佳园06配电站03变压器,带42#楼居民照明、43#楼居民照明、29#楼居民照明、42#楼动力、照明(备)、43#楼动力、照明(备)、38#楼动力、照明(主)、29#楼动力、照明(备)、室外充电桩8#CF箱、站用电(备)	0
551	泰丰佳园07配电站01变压器,带27#楼居民照明、26#楼居民照明、25#楼居民照明、37#楼动力、照明(主)、27#楼动力、照明(备)、26#楼动力、照明(备)、36#楼动力、照明(主)、25#楼动力、照明(备)、30#楼动力、照明(主)、室外充电桩11#CF箱	0
552	泰丰佳园07配电站03变压器,带24#楼居民照明、31#楼居民照明、32#楼居民照明、24#楼动力、照明(备)、31#楼动力、照明(备)、32#楼动力、照明(备)、33#楼动力、照明(主)、34#楼动力、照明(主)、35#楼动力、照明(主)、室外充电桩13#CF箱、站用电(主)	0

553	方辛庄01	0
554	方辛庄02	0
555	方辛庄03	0
556	方辛庄04	0
557	上马台汽车产业园充电桩01箱站	0
558	上马台汽车产业园充电桩02箱站	0
559	上马台汽车产业园充电桩03箱站	0
560	八里庄01	0.002560
561	八里庄02	0.001840
562	八里庄04	0.007684
563	八里庄05	0.049280
564	八里庄东315	0.001200
565	大桃园01	0.257424
566	大桃园02	0.221400
567	大桃园03	0.179470
568	大桃园04	0.060840
569	大桃园05	0.089110
570	大桃园06	0.147416
571	大桃园07	0.068796
572	大桃园08	0.173180
573	大桃园09	0.000796
574	大桃园10	0.064808
575	大桃园11	0.202856
576	大桃园12	0.192872
577	东南街01	0.218980
578	东南街02	0.290384
579	东南街03	0.176240
580	东南街07	0.237296
581	东南街08	0.312764
582	东南街09	0.343832
583	南元01	0.243990
584	沙河屯01	0
585	沙河屯02	0.013620
586	沙河屯03	0.009684
587	杨庄01	0.253840
588	杨庄02	0.345944
589	薄庄01	0.046700
590	薄庄02	0.009292
591	城关韩庄01	0.139944
592	城关韩庄02	0.040304
593	城锦园01	0.427200
594	城锦园02	0.419360
595	城锦园03	0.334040
596	城锦园04	0.534720
597	城锦园05	0.283872
598	东街02	0.329790

599	东街03	0.222344
600	东街04	0.306164
601	东街05	0.396764
602	东街08	0.165772
603	东南街04	0.223850
604	东南街05	0.361604
605	东南街06	0.321836
606	柳林屯01	0.037130
607	柳林屯02	0
608	柳林屯03	0.089920
609	柳林屯04	0.015484
610	五里店01	0
611	五里店02	0
612	西街01	0.042540
613	西街02	0.059580
614	西街03	0.116400
615	西街04	0.114488
616	西街05	0.035836
617	西街06	0
618	西南街01	0.036230
619	西南街02	0.002828
620	西南街03	0.002960
621	西南街04	0.052448
622	西南街05	0.000528
623	西南街06	0.003268
624	西南街07	0.060000
625	M聂官屯01	0.143468
626	M聂官屯02	0.130316
627	M聂官屯03	0.280020
628	M聂官屯05	0.329576
629	M聂官屯07	0.309056
630	M聂官屯06	0.284660
631	M聂官屯04	0.335660
632	M港北辛庄03	0.350648
633	M港北辛庄02	0.327404
634	M王三庄01	0.289000
635	M王三庄05	0.255000
636	M王三庄13	0.308000
637	M王三庄14	0.329000
638	M王三庄15	0.336000
639	M王三庄16	0.327000
640	M王三庄17	0.334000
641	董庄01	0.253000
642	董庄02	0.142000
643	M杨家河01	0.142000
644	M杨家河02	0.178000

645	M杨家河03	0.212000
646	M杨家河04	0.132000
647	M杨家河05	0.270000
648	M杨家河06	0.181000
649	M杨家河07	0.294000
650	M杨家河08	0.283000
651	M杨家河09	0.290000
652	M杨家河10	0.139000
653	M杨家河11	0.138000
654	M杨家河12	0.078000
655	M杨家河13	0.266000
656	春熙里01配电站2#变压器(商1804公变)	0.514780
657	春熙里01配电站4#变压器(商1803公变)	0.510820
658	春熙里02配电站2#变压器(商1802公变)	0.648424
659	春熙里02配电站4#变压器(商1801公变)	0.656728
660	湖景园01充电桩箱变	0.504000
661	湖景园01配电站1#变压器	0.645712
662	湖景园01配电站3#变压器	0.643888
663	湖景园02充电桩箱变	0.504000
664	湖景园02配电站1#变压器	0.649408
665	湖景园02配电站3#变压器	0.506100
666	湖景园03充电桩箱变	0.504000
667	湖景园03配电站1#变压器	0.658432
668	湖景园03配电站3#变压器	0.649696
669	湖景园04充电桩箱变	0.504000
670	雍澜园01配电室01变压器	0.653392
671	雍澜园01配电室03变压器	0.670528
672	雍澜园02配电室02变压器	0.519200
673	雍澜园02配电室04变压器	0.516000
674	雍澜园03配电室02变压器	0.510640
675	雍澜园03配电室04变压器	0.522680
676	雍澜园04配电室02变压器	0.515360
677	雍澜园04配电室04变压器	0.513440
678	悦和里01配电室01变压器	0.646360
679	悦和里01配电室03变压器	0.652696
680	悦和里01箱站变压器	0.504060
681	悦和里02配电站01变压器	0.510300
682	悦和里02配电站03变压器	0.506900
683	悦和里02箱站变压器,带2-CF-1至2-CF-11充电桩负荷。	0.504140
684	悦和里03配电站01变压器	0.515480
685	悦和里03配电站03变压器	0.510180
686	悦和里03箱站变压器	0.504160
687	悦琴苑01配电站2#变压器	0.652456
688	悦琴苑02配电站2#变压器	0.673816
689	M东薛庄01	0.250410

690	李凤庄村-1	0.128000
691	翡翠蓝湾01配电室1号变压器,带4、9、10#楼照明负荷电源;带4、5、6#楼动力主;带配建二动力备电源	0.531600
692	翡翠蓝湾03	0.263620
693	翡翠蓝湾03配电室1号变压器	0.334964
694	隆泰家园05配电室1号变压器	0.414928
695	隆泰家园05配电室2号变压器	0.427840
696	隆泰家园03配电室2号变压器,带50、51、52#楼照明负荷电源;带50、51、52、39#楼动力主	0.400000
697	隆泰家园01配电室1号变压器	0.421264
698	隆泰家园04配电室1号变压器	0.410944
699	隆泰家园11配电室2号变压器	0.427072
700	隆泰家园11配电室1号变压器,带1号楼1门、2号楼1门、10、11#楼照明负荷电源;带1号楼1门、2号楼1门动力主	0.400000
701	隆泰家园01配电室2号变压器	0.417680
702	隆泰家园02电室1号变压器	0.400000
703	隆泰家园03配电室1号变压器	0.421312
704	隆泰家园五期1#配电站1#变压器	0.508220
705	隆泰家园五期2#配电站1#变压器	0.403952
706	M杨庄01	0.299996
707	M杨庄02	0.160216
708	M杨庄04	0.120712
709	M杨庄05	0.284348
710	M杨庄06	0.179348
711	M杨庄07	0.237740
712	M杨庄08	0.258920
713	M杨庄10	0.288460
714	大王村01	0.380400
715	大王村02	0.169550
716	大王村03	0.288648
717	大王村04	0.216792
718	大王村05	0.225470
719	大王村06	0.210910
720	大王村07	0.284352
721	大王村08	0.276764
722	大王村09	0.141008
723	大王村10	0.315920
724	大王村11	0.332912
725	大王村12	0.324932
726	大王村13	0.270008
727	大王村14	0.332120
728	大王村15	0.141584
729	小王村01	0.096030
730	小王村04	0
731	小王村05	0.137390

732	小王村06	0.010560
733	小王村10	0.007916
734	小王村11	0.074432
735	小王村12	0.266456
736	小王村13	0.091472
737	大王村16	0.252000
738	奥莱花园01配电室1号变压器	0.530960
739	奥莱花园01配电室4号变压器	0.428100
740	奥莱花园02配电室5号变压器	0.523660
741	奥莱花园02配电室8号变压器	0.540460
742	奥莱花园03配电室12号变压器	0.521800
743	奥莱花园03配电室9号变压器	0.528440
744	玉锦园01配电室2号变压器	0.340664
745	玉锦园02配电室4号变压器	0.427104
746	玉锦园03配电室6号变压器	0.542440
747	玉锦园03配电室8号变压器，带3号楼二单元照明、4、9#楼电梯主、动力主、8#楼电梯备、动力备	0.464112
748	玉锦园04配电站02变压器	0.646096
749	玉锦园04配电站04变压器	0.400432
750	玉锦园05配电站02变压器	0.647944
751	玉锦园05配电站04变压器	0.320912
752	玉锦园06配电站02变压器	0.666808
753	玉锦园06配电站04变压器	0.407472
754	玉锦园07配电站02变压器	0.657712
755	玉锦园07配电站04变压器	0.324500
756	嘉丰大厦01配电室1号变压器，带1#1、1#2楼照明负荷；带1#1、2#1、1#2楼动力主；带2#2楼动力备	0.542100
757	嘉丰大厦快充站01	0.320096
758	嘉丰大厦快充站02	0.504180
759	盛世家园01配电室5号变压器，带39#楼照明负荷；带39#、40(1-2)#、41#楼动力备	0.707500
760	盛世家园01配电室6号变压器，带41(1-3)#、40(1-2)#楼照明负荷；带39#、40(1-2)#、41#楼动力备	0.715360
761	盛世家园03配电室10号变压器，带49#楼照明负荷；带49#、50(1-2)#楼动力备	0.544700
762	盛世家园03配电室11号变压器，带51#楼照明负荷；带51(1-2)#楼动力主；带52(1-2)#楼动力备	0.423040
763	盛世家园04配电室13号变压器，带47(2)#、46(1)#楼照明负荷；带46#楼动力主；47(1-2)#楼动力备	0.549780
764	盛世家园04配电室16号变压器，带48(2)#、36(2)#楼照明负荷；带48(1-2)#楼动力主；带36#楼动力备	0.572580
765	盛世郦园01，带53、59-64#楼	0.360404
766	盛世郦园02，带42-44、50-52#楼	0.336260
767	盛世郦园03，带39-41、45-46、49#楼	0.349532
768	盛世郦园04，带5-10、12-14#楼	0.351596
769	盛世郦园05，带15-17、19-22#楼	0.346748

770	盛世郦园06, 带47-48、54-58、65-66#楼	0.379184
771	武清供电公司快充站	0.320132
772	欣悦花园01, 带2、3#楼、配套公建	0.351452
773	M北小营01	0.255790
774	M北小营02	0.228080
775	M北小营03	0.298560
776	M北小营04	0.097540
777	M北小营05	0.264872
778	M北小营06	0.085606
779	M北小营07	0.290384
780	M北小营08	0.097648
781	M北小营09	0.312452
782	M北小营10	0.170984
783	M北小营11	0.341420
784	M北小营12	0.323444
785	M霍寺01	0.250480
786	M霍寺02	0.101764
787	M霍寺03	0.172240
788	M霍寺04	0.327788
789	M霍寺05	0.202042
790	M金辛庄01	0.071060
791	M金辛庄02	0.237992
792	M金辛庄03	0.170986
793	M金辛庄04	0.148960
794	M张庄-01	0.209410
795	打铁苏02	0.226652
796	太平庄01	0.117140
797	太平庄02	0.351440
798	窑上01	0.291940
799	窑上02	0.202544
800	窑上03	0.311036
801	窑上村-04	0.200790
802	崔黄口二街01	0.341408
803	崔黄口二街02	0.357260
804	崔黄口二街04	0.300140
805	崔黄口二街05	0.361424
806	崔黄口三街01	0.248912
807	崔黄口三街02	0.169900
808	崔黄口三街03	0.268520
809	崔黄口三街04	0.169732
810	崔黄口三街05	0.369956
811	崔黄口三街06	0.328568
812	崔黄口三街07	0.425960
813	崔黄口一街01	0.354524
814	崔黄口一街04	0.364448
815	崔黄口一街05	0.254650

816	崔黄口一街08	0.331280
817	崔黄口一街09	0.359876
818	大曹庄01	0.316440
819	大曹庄02	0.294940
820	大曹庄03	0.140150
821	大曹庄04	0.390044
822	大曹庄05	0.348260
823	前营01	0.245620
824	前营02	0.241030
825	前营03	0.173386
826	前营04	0.275580
827	前营05	0.332360
828	前营06	0.370424
829	前营07	0.362756
830	前营08	0.387116
831	邢窑01	0.246160
832	邢窑02	0.217272
833	邢窑03	0.333008
834	邢窑04	0.335768
835	邢窑05	0.270728
836	曹元01	0.532440
837	曹元02	0.545160
838	曹元小区01配电室3号变压器	0.655180
839	曹元小区01配电室4号变压器	0.675100
840	曹元小区02配电室5号变压器	0.515420
841	曹元小区02配电室6号变压器	0.524120
842	曹园小区快充站台区	0.320456
843	河雅花园01	0.209856
844	河雅花园02, 带2、3、4#楼	0.331580
845	河雅花园03, 带5、6、7、8、11、12、13、14、15、20、21#楼	0.215104
846	鸿雅花园01变压器	0.504000
847	鸿雅花园01配电站01变压器, 带24#楼居民照明、25#楼居民照明、29#楼居民照明、30#楼居民照明、36#楼居民照明、给水(主)、中水(主)、电信间(主)、监控室(主)、有线电视机房(主)、换热站(备)、物业管理服务用房、居委会办公、站用电(主)。	0.524500
848	鸿雅花园02变压器, 带41#楼居民照明、42#楼居民照明、43#楼居民照明、44#楼居民照明、49#楼居民照明、50#楼居民照明、51#楼居民照明、52#楼居民照明。	0.518100
849	建材市场02	0.341090
850	建材市场03	0.333836
851	建材市场新	0.272030
852	上朱庄01	0.347840
853	天汐园02箱站带3#楼、4#楼和5#楼照明; 3#楼、4#楼和5#楼电梯; 15个充电桩车位	0.512500

854	天汐园03箱站带6#楼、7#楼和17#楼照明；6#楼、7#楼和17#楼电梯；24个充电桩车位	0.508380
855	天汐园04箱站8#楼、15#楼和16#楼照明；8#楼、15#楼和16#楼电梯；18个充电桩车位	0.516220
856	熙雅花园01	0.348524
857	熙雅花园02	0.328244
858	熙雅花园03	0.335528
859	熙雅花园3号箱站	0.339968
860	祥福园01配电室1号变压器，带1#、2#楼照明，1#、2#楼动力主，9#、10#楼动力备	0.654790
861	祥福园01配电室2号变压器，带3#、4#楼照明，3#、4#楼动力主，11#、12#楼动力备	0.662950
862	祥福园02配电室5号变压器，带5#、6#楼照明，5#、6#楼动力主，13#、14#楼动力备	0.665980
863	祥福园02配电室6号变压器，带7#、8#楼照明，7#、8#楼动力主，15#、16#楼动力备	0.519480
864	新立小区01	0.560240
865	馨祥园01配电站02变压器（1、2、4-11#楼），带4#、5#、7#楼照明；4#、5#、7#楼动力、电梯(主)；2#、6#楼动力、电梯(备)	0.665536
866	馨祥园02配电站02变压器（1、2、4-11#楼），带8、9、10#楼照明；8、9、10#楼动力、电梯(主)；1#、11#楼动力、电梯(备)	0.690520
867	馨意园01配电站02变压器（1#-4#楼）带2#、3#楼照明；充电桩；2#、3#楼动力、电梯(主)；1#、4#楼动力、电梯(备)	0.527120
868	徐工贸03#箱站变压器	0.536128
869	徐工贸胡同37	0.370820
870	徐官屯06	0.343574
871	徐官屯村东02	0.212008
872	中医院快充站01	0.547160
873	中医院快充站02	0.561160
874	中医院快充站03	0.504180
875	交通局宿舍01箱站变压器	0.504000
876	M大官城东村10	0.330656
877	M大官城东村05	0.171216
878	M大官城南村07	0.241390
879	M大官城东村08	0.218190
880	M大官城东村04	0.303800
881	M大官城东村02	0.150956
882	M大官城东村01	0.237190
883	M大官城东村09	0.412340
884	M大官城东村06	0.248456
885	M大官城东村03	0.252356
886	M大官城东村11	0.279920
887	M大官城南村05	0.273480

888	M大官城南村06	0.375296
889	M大官城东村07	0.296900
890	小范口小区	0.066878
891	郑楼03	0.277440
892	大范口03	0.200720
893	王庆坨大范口04	0.553640
894	大范口02	0.301190
895	大范口05	0.299512
896	郑楼05	0.171814
897	小范口01	0.190590
898	郑楼02	0.143476
899	大范口01	0.257190
900	郑楼01	0.267700
901	郑楼04	0.427088
902	大范口10	0.365432
903	大范口07	0.344216
904	大范口09	0.331868
905	大范口08	0.267788
906	小范口03	0.252810
907	大范口06	0.325510
908	郑楼06	0.310508
909	郑楼07	0.333092
910	郑楼08	0.330968
911	小范口06	0.299600
912	小范口04	0.185372
913	小范口05	0.216512
914	M六道口09	0.290240
915	M六道口23	0.209036
916	M六道口24	0.134476
917	M六道口25	0.317792
918	M六道口26	0.334232
919	M六道口27	0.264884
920	M大官城西村01	0.189340
921	M大官城西村08	0.234152
922	M大官城西村05	0.332432
923	李辛庄03	0.484580
924	M大官城西村11	0.354224
925	东街06	0.278720
926	M大王庄01	0
927	M大王庄02	0
928	M大王庄03	0
929	M大王庄04	0
930	M大王庄05	0
931	M蒙村店01	0
932	M蒙村店02	0
933	M蒙村店03	0

934	M蒙村店04	0
935	M蒙村店05	0
936	M蒙村店06	0
937	M蒙村店07	0
938	M蒙村店08	0
939	M昭阳寺01	0
940	M昭阳寺03	0
941	M昭阳寺04	0
942	M李各庄01	0
943	M李各庄02	0.068596
944	M李各庄05	0.222660
945	M李各庄06	0
946	M李各庄08	0.264908
947	M李各庄11	0.284552
948	M鱼市庄02	0.100550
949	M黄花店一街03	0.090656
950	M黄花店一街04	0.182108
951	M黄花店一街05	0.150112
952	M黄花店一街06	0.084572
953	M黄花店一街07	0.346448
954	M黄花店一街02	0.159332
955	M南刘庄02	0.103160
956	M南刘庄03	0.115128
957	M南刘庄01	0.267250
958	黄花店五街03	0.087756
959	黄花店五街04	0.025248
960	黄花店五街05	0.132812
961	黄花店五街02	0
962	黄花店五街01	0
963	甄营12	0
964	文轩园01, 带1、2、3#楼	0.217656
965	福巷嘉苑06配电室2号变压器, 带53、54#楼照明负荷电源; 带53、54、59#楼动力主; 带37、38#楼动力备电源	0.400000
966	福巷嘉苑08配电室3号变压器, 带62、66、67#楼照明负荷电源; 带62、66、67#楼动力主; 带43#楼动力备电源	0.400000
967	福巷嘉苑07配电室2号变压器, 带41、51、52#楼照明负荷电源; 带41、51、52#楼动力主; 带39、40、61#楼动力备电源	0.400000
968	福巷嘉苑08配电室1号变压器, 带42、49、63#楼照明负荷电源; 带42、49、63#楼动力主; 带50#楼动力备电源	0.400000
969	福巷嘉苑06配电室3号变压器, 带57、58、59#楼照明负荷电源; 带57、58#楼动力主	0.400000
970	福巷嘉苑09配电室1号变压器, 带29、30、31、47#楼照明负荷电源; 带29、30、31、47#楼动力主	0.504000

971	福巷嘉苑01配电室3号变压器，带16、27、28#楼照明负荷电源；带16、27、28#楼动力主；带14、15#楼动力备电源	0.504000
972	福巷嘉苑01配电室1号变压器，带1、2、13#楼照明负荷电源；带1、2、13#楼动力主；1#泵站	0.400000
973	福巷嘉苑07配电室3号变压器，带60、68、69#楼照明负荷电源；带60、68、69#楼动力主；3#泵房	0.504000
974	福巷嘉苑09配电室3号变压器，带45、46、65#楼照明负荷电源；带45、46、65#楼动力主；带44、48、64#楼动力备电源	0.504000
975	M南县豪05	0
976	尚园还迁01配电室01变压器	0.675160
977	尚园还迁01配电室03变压器，带16-18照明，16-18动力主，1、2动力备	0.844940
978	尚园还迁02配电室06变压器，11、12照明，11、12动力主，4、5动力备	0.680200
979	尚园还迁02配电室08变压器，带9、10照明，9、10动力主，6-8动力备	0.836030
980	新湾花园北园01	0.532800
981	新湾花园北园02	0.522840
982	新湾花园北园03	0.540840
983	新湾花园北园05	0.534220
984	新湾花园北园4#81227公变	0.537780
985	新湾花园南园05，带11#照明、12#照明、11#公建、17#公建	0.334724
986	新湾花园南园06，带17#照明、18#照明、12#公建、18#公建	0.426128
987	新湾花园南园07	0.554000
988	新湾花园南园08	0.432304
989	新湾花园南园09	0.559220
990	新湾花园南园10	0.435264
991	丁辛庄03	0
992	丁辛庄07	0
993	M定福庄02	0.332720
994	M定福庄01	0.334976
995	金汇园02，带1、2#楼照明负荷电源；带1#楼电梯照明备；带1#楼消防排污主；带楼梯灯	0.342620
996	M定福庄04	0.332648
997	M定福庄05	0.221492
998	M定福庄06	0.331988
999	M定福庄03	0.325688
1000	M南蔡村14	0.234476
1001	M南蔡村16	0.324260
1002	M定福庄08	0.297332
1003	M定福庄07	0.300992
1004	M石南村04	0.227684

1005	东高坑02	0.384332
1006	东坑01	0.252510
1007	东坑03	0.178976
1008	龚小庄01	0.231076
1009	龚小庄02	0.331100
1010	龚小庄03	0.269900
1011	龚营01	0.235224
1012	龚营02	0.392624
1013	龚营03	0.336740
1014	西高坑01	0.245390
1015	西坑02	0.418040
1016	西坑03	0.393464
1017	M小石庄02	0.093012
1018	M小石庄03	0.262884
1019	邱庄公路管理所快充站	0.358112
1020	M安家务01	0.031560
1021	M安家务02	0.170110
1022	M安家务03	0.321704
1023	M安家务04	0.339284
1024	M安家务05	0.278130
1025	M安家务06	0.172642
1026	M碱土庄01	0.262670
1027	M碱土庄02	0.170056
1028	M碱土庄03	0.163636
1029	M碱土庄04	0.324728
1030	M碱土庄05	0.121052
1031	M屯底庄01	0.028920
1032	M屯底庄02	0.170416
1033	M屯底庄03	0.099140
1034	M屯底庄04	0.322796
1035	M屯底庄05	0.223564
1036	M屯底庄06	0.163438
1037	M屯底庄07	0.161380
1038	M西赵庄01	0.001100
1039	M西赵庄02	0
1040	M西赵庄03	0.060916
1041	M营门赵01	0.271110
1042	M营门赵02	0.179884
1043	M营门赵03	0.096952
1044	M营门赵04	0.272444
1045	大高口02	0.166360
1046	东辛庄01	0.227420
1047	东辛庄02	0.060136
1048	东辛庄03	0.213584
1049	东辛庄04	0.047830
1050	东辛庄05	0.204512

1051	东辛庄06	0.293192
1052	东辛庄08	0.317768
1053	西柳行01-315	0.158670
1054	西柳行02-315	0.278490
1055	西柳行03	0.001100
1056	西柳行04	0.171234
1057	西柳行05	0.192548
1058	西柳行06	0.077564
1059	西柳行07	0.267330
1060	西南行01	0.201020
1061	西南行02	0.058568
1062	西南行03	0.164336
1063	西辛庄01	0.126496
1064	西辛庄02	0.242070
1065	V1汽车世界快充站	0.504320
1066	西南行04	0.161482
1067	东辛庄07	0.265028
1068	澜花馨苑01, 带1-3#、10-12#、室外充电桩	0
1069	澜花馨苑01配电室02号变压器, 带26#楼照明、27#楼照明、26#楼动力、电梯(主)、24#楼动力、电梯(备)、中水(备)、给水泵房(备)、电信(备)、有线电视(备)、消防控制室(备)、27#楼动力、电梯(主)、25#楼动力、电梯(备)、消防泵房(备)、景观照明10、所用电(主)	0
1070	澜花馨苑02, 带4-8#、景观照明8、室外充电桩	0
1071	澜花馨苑03, 带9#、14-18#、室外充电桩	0
1072	澜花馨苑04	0
1073	M上刘庄01	0
1074	M上刘庄02	0
1075	M上刘庄03	0
1076	M上刘庄04	0
1077	M上刘庄05	0
1078	M上刘庄06	0
1079	M上刘庄07	0
1080	M上刘庄08	0
1081	M上刘庄09	0
1082	M上刘庄10	0
1083	M大龙庄01	0
1084	M大龙庄02	0
1085	M大龙庄03	0
1086	M大龙庄04	0
1087	周羊庄01	0
1088	周羊庄03	0
1089	周羊庄06	0
1090	北大辛庄01	0
1091	M合义庄01	0

1092	M合义庄02	0
1093	M合义庄03	0
1094	M合义庄04	0
1095	M崔楼01	0
1096	M崔楼02	0
1097	M崔楼03	0
1098	大沙河09箱站	0
1099	大沙河07	0
1100	大沙河06	0
1101	大沙河02	0
1102	大沙河01	0
1103	羊坊01	0
1104	羊坊02	0
1105	羊坊03	0
1106	羊坊04	0
1107	羊坊06	0
1108	羊坊07	0
1109	羊坊08	0
1110	羊坊09	0
1111	羊坊10	0
1112	羊坊11	0
1113	羊坊12	0
1114	韩庄01	0
1115	韩庄02	0
1116	韩庄03	0
1117	韩庄04	0
1118	北大辛庄02	0
1119	北大辛庄03	0
1120	北大辛庄04	0
1121	M上辛庄01	0
1122	M上辛庄02	0
1123	M上辛庄03	0
1124	M南仓01	0
1125	M南仓02	0
1126	M南仓03	0
1127	M龚庄西01	0
1128	M龚庄西02	0
1129	M东西仓01	0
1130	M东西仓02	0
1131	M东西仓03	0
1132	M东西仓04	0
1133	扶头前街02	0
1134	扶头前街03	0
1135	扶头前街04	0
1136	扶头前街01	0
1137	扶头前街05	0

1138	扶头前街06	0
1139	扶头前街07	0
1140	M四间房01	0
1141	M四间房02	0
1142	M四间房03	0
1143	M四间房04	0
1144	M四间房05	0
1145	孝力01	0
1146	孝力02	0
1147	孝力03	0
1148	孝力04	0
1149	孝力05	0
1150	孝力06	0
1151	孝力07	0
1152	M扶头后街01	0
1153	M扶头后街02	0
1154	M扶头后街03	0
1155	M扶头后街04	0
1156	M扶头后街05	0
1157	M扶头后街06	0
1158	M扶头后街07	0
1159	瓦屋05	0
1160	瓦屋04	0
1161	瓦屋03	0
1162	瓦屋02	0
1163	瓦屋01	0
1164	大友堡01	0
1165	大友堡02	0
1166	大友堡03	0
1167	大友堡04	0
1168	北里庄01	0
1169	北里庄02	0
1170	M庄窝01	0
1171	M庄窝02	0
1172	M庄窝03	0
1173	M水牛01	0
1174	M水牛02	0
1175	M水牛03	0
1176	M黄屯01	0
1177	M黄屯02	0
1178	M黄屯03	0
1179	M黄屯04	0
1180	M陆庄-01	0
1181	M陆庄02	0
1182	M毛窑01	0
1183	M毛窑02	0

1184	M毛窑03	0
1185	M秦营01	0
1186	M秦营02	0
1187	大沙河08	0
1188	大沙河05	0
1189	大沙河04	0
1190	大沙河03	0
1191	M包楼01	0
1192	M包楼02	0
1193	M包楼03	0
1194	M包楼04	0
1195	M包楼05	0
1196	木厂01	0
1197	木厂02	0
1198	木厂03	0
1199	木厂04	0
1200	木厂05	0
1201	木厂06	0
1202	M马头01	0
1203	M马头02	0
1204	M马头03	0
1205	M马头04	0
1206	刘坟02	0
1207	刘坟03	0
1208	M东西仓05	0
1209	M肖庄-01	0
1210	M肖庄02	0
1211	M肖庄03	0
1212	M肖庄04	0
1213	M市场新村01	0
1214	M市场新村02	0
1215	M市场新村03	0
1216	M市场新村04	0
1217	M东西仓07	0
1218	M东西陈庄02	0
1219	M东西陈庄03	0
1220	M东西陈庄04	0
1221	M东西陈庄05	0
1222	M东西陈庄06	0
1223	M东西陈庄08	0
1224	M东西陈庄13	0
1225	M东西陈庄14	0
1226	M东西陈庄新村01	0
1227	M东西陈庄新村02	0
1228	M宝石庄01	0
1229	M宝石庄02	0

1230	M宝石庄03	0
1231	M宝石庄04	0
1232	羊坊05	0
1233	名湖花苑01配电站01变压器	0.650224
1234	名湖花苑01配电站03变压器	0.650512
1235	名湖花苑01箱站变压器	0.400416
1236	城上01	0.219360
1237	城上02	0.011940
1238	城上03	0.181940
1239	城上04	0.120760
1240	城上05	0.024520
1241	城上06	0.263420
1242	城上07	0.148412
1243	城上08	0.024080
1244	城上09	0.031140
1245	城上10	0.315596
1246	城上11	0.125692
1247	M常庄01	0.291740
1248	M常庄02	0.066370
1249	M常庄03	0.241164
1250	M常庄04	0.134888
1251	M常庄05	0.207152
1252	M安标堡01	0.215772
1253	M安标堡02	0.256928
1254	M安标堡03	0.196856
1255	M安标堡04	0.052052
1256	M安标堡05	0.089312
1257	M安标堡06	0.221900
1258	M安标堡07	0.229412
1259	安标堡08	0.320018
1260	M安标堡09	0.268700
1261	M安标堡10	0.165316
1262	M西刘庄01	0.131696
1263	M西刘庄02	0.084824
1264	M西刘庄03	0.069104
1265	M陈各庄04	0
1266	M陈各庄05	0
1267	M陈各庄09	0
1268	M陈各庄12	0
1269	M陈各庄13	0
1270	瑞泽家园01, 带1#楼居民照明、2#楼居民照明2门1至24层、1#楼动力、照明(主)、室外充电桩CF箱。	0
1271	瑞泽家园06, 带8#楼居民照明、10#楼居民照明2门1至18层、9#楼居民照明2门1至24层、1#楼动力、照明(备)、8#楼动力照明。	0

1272	智城花园1#配电站2#变压器，带8、9、12#楼照明及动力主、6、7、10、11#楼动力备；	0.665752
1273	智城花园1#箱站，带车位充电桩；	0.504140
1274	智城花园2#配电站2#变压器，带2、4、5#楼照明及动力主、1、3、13#楼动力备；	0.672280
1275	M蔡杨庄04	0.255164
1276	花都新苑04，7#、8#楼照明，7#、8#楼动力主，1#、2#楼动力备	0.826490
1277	花都新苑05，9#、10#楼照明，9#、10#楼动力主，3#、6#楼动力备	0.814070
1278	文水园02，带11、12、13#楼	0.421984
1279	文水园04，带15#楼照明负荷；带15、18、20#楼动力主；带16、14#楼动力备	0.413392
1280	文水园05，带2、26#楼照明负荷；带2、26#楼动力主；带4、1#楼动力备	0.536760
1281	文水园09，带7、10、28#楼照明负荷；带28#楼动力主；带27#楼动力备	0.436592
1282	文水园10，04#配电站1#变压器	0.524900
1283	文水园13，05#配电站2#变压器	0.409184
1284	陈咀01	0.212720
1285	陈咀02	0.241140
1286	陈咀-04	0.328124
1287	陈咀05	0.227260
1288	陈咀06	0.288930
1289	陈咀07	0.160000
1290	陈咀08	0.310572
1291	陈咀09	0.136640
1292	陈咀10	0.295304
1293	陈咀11	0.145068
1294	陈咀12	0.248456
1295	陈咀13	0.307076
1296	陈咀14	0.335588
1297	陈咀15	0.350864
1298	陈咀16	0.333608
1299	陈咀17	0.310820
1300	陈咀18	0.311144
1301	陈咀19	0.177692
1302	陈咀20	0.241364
1303	陈咀21	0.285776
1304	陈咀22	0.497204
1305	陈咀24	0.328940
1306	陈咀25	0.316460
1307	陈咀27	0.178630
1308	格兰庭苑01，带1、2#楼	0.516696
1309	格兰庭苑02，带3、4#楼	0.517380
1310	格兰庭苑03，带5、6、7#楼	0.514416

1311	和泰园01配电站01变压器，带11、12#楼照明，11、12#楼电梯、配建1、小区路灯。	0.516320
1312	和泰园01配电站02变压器，带7、8#楼照明，带充电桩，站用电备。	0.508660
1313	恒祥家园01	0.414712
1314	胜景华悦01	0.540340
1315	盛世豪庭01，带4、5、10、11、12#楼	0.333248
1316	盛世豪庭01配电室1号变压器，带1、2、3#楼	0.534080
1317	盛世豪庭02，带6、7、13、14、15#楼	0.327264
1318	盛世豪庭03，带8、9#楼	0.336928
1319	怡景花园01，带1、2#楼	0.526240
1320	怡景花园02，带3、4#楼	0.420736
1321	怡景花园03，带5、6#楼	0.429688
1322	盛世豪庭02配电室2号变压器，带21、30、31#楼	0.531500
1323	盛世豪庭05，带25、26#楼	0.285804
1324	文悦园01，带1、2#楼、路灯、管委会	0.320000
1325	阳光花园01	0.357428
1326	M大孟庄09	0
1327	M侯坟01	0
1328	M侯坟02	0
1329	M侯坟03	0
1330	M小孟庄01	0
1331	M小孟庄02	0
1332	M小孟庄03	0
1333	M小孟庄04	0
1334	M小孟庄05	0
1335	大孟庄镇政府充电站	0
1336	东篱佳苑01，带1-3#楼、公建楼	0
1337	东篱佳苑02，带4-6#楼	0
1338	东篱新苑01，带8-14#楼	0
1339	东篱新苑02，带1-3#楼	0
1340	东篱新苑03，带4、6#楼	0
1341	东篱新苑04，带5、7#楼	0
1342	富林坤聚金园01，带1、2、4#楼	0
1343	富林坤聚金园02，带3、5#楼	0
1344	M大孟庄12	0
1345	高薪公寓快充站3	0.734140
1346	高薪公寓快充站4	0.504000
1347	M大王古庄01	0
1348	M大王古庄02	0
1349	M大王古庄03	0
1350	M大王古庄04	0
1351	M大王古庄05	0
1352	M大王古庄06	0
1353	M大王古庄08	0
1354	M大王古庄09	0

1355	M大王古庄11	0
1356	M大王古庄13	0
1357	M大王古庄14	0
1358	尚清湾01 配电室13号变压器，带8#楼照明，8#楼动力主，10#楼、14#楼动力备	0.519080
1359	尚清湾01 配电室7号变压器，带3#楼3-5单元、5#楼照明，带5#楼、3#楼3-5单元动力主，7#楼、3#楼1-2单元动力备	0.537460
1360	尚清湾01 配电室8号变压器，带4#楼1-2单元、6#楼照明，4#楼1-2单元、6#楼、4#楼3-5单元动力主，带9#楼动力备	0.532140
1361	尚清湾02 配电室12号变压器，带13#楼、11#楼照明，12#楼动力备，13#楼、11#楼动力主	0.548500
1362	天鹅苑01 配电室1号变压器，带9#楼照明负荷电源；带9#楼、10#楼动力主电源	0.426032
1363	天鹅苑01 配电室3号变压器，带11#楼照明负荷电源；带12#楼动力主；带11#楼动力备	0.418432
1364	天鹅苑02 配电室5号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带1、2#楼动力备	0.534960
1365	天鹅苑02 配电室7号变压器，带5、6#楼照明负荷电源；带8#楼动力主；带5、6#楼动力备	0.518960
1366	天鹅苑03 配电室10号变压器，带7#楼照明、20#楼照明、7#楼动力（主）、20#楼动力（主）、18#楼动力（备）、19#楼动力（备）；21#楼动力（备）	0.523880
1367	天鹅苑03 配电室9号变压器，带14#楼照明、15#楼照明、25#楼照明、14#楼动力（主）、15#楼动力（主）、25#楼动力（主）、13#楼动力（备）	0.537860
1368	天鹅苑04 配电室13号变压器，带16#楼照明、22#楼照明、24#楼照明、16#楼动力（主）、22#楼动力（主）、24#楼动力（主）、17#楼动力（备）、23#楼动力（备）	0.526480
1369	尚清湾01，带16、17#楼	0.339320
1370	尚清湾01 配电室10号变压器，带4#楼3-5单元、9#楼照明，9#、4#楼3-5单元楼动力主，4#楼1-2单元、6#楼动力备	0.356840
1371	尚清湾01 配电室9号变压器，带3#楼1-2单元、7#楼照明，3#楼3-5单元、5#楼动力备，3#楼1-2单元、7#楼动力主	0.337980
1372	尚清湾02，带18、19、20#楼	0.339668
1373	尚清湾02 配电室11号变压器，带12#楼照明，12#楼动力主，13#楼、11#楼动力备	0.514340
1374	尚清湾02 配电室13号变压器，带10#楼、14#楼照明，10#楼、14#楼动力主，8#楼动力备	0.547700
1375	尚清湾03，带21、22#楼	0.262610
1376	尚清湾03 配电室19号变压器，带67-74#楼照明负荷	0.269690

1377	尚清湾03配电室20号变压器，带57-66、75、76#楼照明负荷；带70、71、72#楼动力	0.329520
1378	尚清湾04，带23、24#楼	0.259030
1379	尚清湾05，带25、26#楼	0.339896
1380	尚清湾14，带48-56#楼；带49、50、51#楼动力	0.516480
1381	尚清湾15，带30-47#楼	0.519470
1382	尚清湾16，带85-92、101-108#楼。	0.270940
1383	尚清湾17，带79-84、93-96#楼。	0.279264
1384	尚清湾18，带97-100、109-120#楼。	0.269820
1385	尚清湾花园A区二期（25-29#楼），带27、28、29#楼	0.520812
1386	天鹅苑01配电室2号变压器，带10#楼照明负荷电源；带9#楼、10#楼动力备电源	0.424976
1387	天鹅苑01配电室4号变压器，带12#楼照明负荷电源；带11#楼动力主；带12#楼动力备	0.413168
1388	天鹅苑02配电室6号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主；带3、4#楼动力备	0.538760
1389	天鹅苑02配电室8号变压器，带8#楼照明负荷电源；带5、6#楼动力主；带8#楼动力备	0.343652
1390	天鹅苑03配电室11号变压器，带13#楼照明、21#楼照明、13#楼动力（主）、21#楼动力（主）、14#楼动力（备）、15#楼动力（备）、25#楼动力（备）	0.521000
1391	天鹅苑03配电室12号变压器，带18#楼照明、19#楼照明、18#楼动力（主）、19#楼动力（主）、7#楼动力（备）、20#楼动力（备）	0.524740
1392	天鹅苑04配电室14号变压器，带17#楼照明、23#楼照明、17#楼动力（主）、23#楼动力（主）、16#楼动力（备）、22#楼动力（备）、24#楼动力（备）	0.529740
1393	大柳子02	0.255510
1394	大柳子01	0.543040
1395	恒泽园04配电室15号变压器，带88#楼居民照明、88#楼动力、电梯(主)、69#楼动力(备)、站用电(备)。	0.648928
1396	恒泽园04配电室16号变压器，带87#楼居民照明、76#楼居民照明、87#楼动力、电梯(主)、76#楼动力、电梯(主)、75#楼动力、电梯(备)、81#楼动力、电梯(备)。	0.654136
1397	恒泽园01配电室04号变压器，带89#楼居民照明3（19-23层）、4#楼居民照明、4#楼动力、电梯(主)、3#楼动力、电梯(备)、89#楼动力、电梯(备)。	0.516680
1398	恒泽园02配电室07号变压器，带77#楼居民照明、78#楼居民照明、77#楼动力、电梯(主)、78#楼动力、电梯(主)、68#楼动力(备)、站用电(备)。	0.648568
1399	恒泽园03配电室12号变压器，带67#楼居民照明、67#楼动力、电梯(主)、66#楼动力(备)。	0.323060
1400	恒泽园03配电室11号变压器，带60#楼居民照明、60#楼动力、电梯(主)、59#楼动力(备)、站用电(备)。	0.511760

1401	恒泽园01配电室03号变压器，带2#楼居民照明、89#楼居民照明1（1-9层）、1#楼动力、电梯(备)、2#楼动力、电梯(主)、站用电(备)。	0.522440
1402	恒泽园02配电室08号变压器，带80#楼居民照明、80#楼动力、电梯(主)、79#楼动力、电梯(备)、给水泵房(备)、中水泵房(备)	0.647704
1403	溪语花园01配电室2号变压器	0
1404	蒲瑞祥园01配电室01号变压器，带6#、5#楼照明，带19#、23#楼动力主，20#、24#楼动力备	0.550400
1405	蒲瑞祥园01配电室02号变压器，带19#、20#楼照明，带5#、21#楼动力主，6#、22#楼动力备	0.532944
1406	蒲瑞祥园01配电站05号变压器，带1#、2#楼照明，带1#、3#楼动力主，2#、4#楼动力备	0.535200
1407	蒲瑞祥园02配电室07号变压器，带11#、12#楼照明，带13#楼动力主，8#、14#、18#楼动力备	0.424640
1408	蒲瑞祥园02配电室08号变压器，带13#楼、14#楼照明，带11#楼动力主，带7#、12#、16#楼动力备	0.416192
1409	蒲瑞祥园02配电室11号变压器，带7#、8#楼照明负，带9#、10#、15#、17#楼动力主	0.537540
1410	蒲瑞祥园03配电室14号变压器，带27#、28#楼照明，带29#、25#楼动力主，带45#、26#楼动力备	0.531744
1411	蒲瑞祥园04配电室17号变压器，带33#、35#楼照明，带43#、30#楼动力主，33#、41#楼动力备	0.448608
1412	蒲瑞祥园04配电室18号变压器，带30#楼照明，带31#、35#楼动力主，32#楼动力备	0.418800
1413	蒲瑞祥园05配电室21号变压器，带34#、36#楼照明，带40#、57#楼动力主，37#、34#楼动力备	0.451328
1414	蒲瑞祥园05配电室22号变压器，带37#楼照明，带36#、38#、39#楼动力主	0.423888
1415	蒲瑞祥园06配电室25号变压器，带42#、44#楼照明，带52#楼动力主，51#、56#楼动力备	0.430368
1416	蒲瑞祥园06配电室26号变压器，带51#楼、52#楼照明，带44#、46#、54#、55楼动力备	0.437968
1417	蒲瑞祥园06配电室30号变压器，带50#、53#楼照明，带46#、51#、56#楼动力主，带48#动力备	0.541600
1418	蒲瑞祥园07配电室31号变压器，带59#、58#楼照明，带60#、63#楼动力主，58#、64#楼动力备	0.424480
1419	蒲瑞祥园07配电室32号变压器，带60#楼照明，带62#、61#、59#楼动力主	0.412420
1420	蒲瑞祥园08配电室35号变压器，带69#、66#、65#楼照明，带68#楼动力主，带69#、65#、67#、66#楼动力备	0.545120
1421	蒲瑞祥园09配电室37号变压器，带75#、74#楼照明，带80#、76#楼动力主，81#、77#楼动力备	0.536860
1422	蒲瑞祥园09配电室38号变压器，带77#、76#楼照明，带78#、74#楼动力主，79#、75#楼动力备	0.421580

1423	蒲瑞祥园10配电室41号变压器，带71#、70#楼照明，带70#、72#楼动力主，带71#、73#楼动力备	0.435260
1424	蒲瑞祥园3配电室13号变压器，带25#、26#楼照明，带47#、27#、28#楼动力主，49#楼动力备	0.432128
1425	熙棠花园01配电站02变压器	0.658216
1426	熙棠花园01配电站04变压器	0.655072
1427	熙棠花园02配电站02变压器	0.652792
1428	熙棠花园02配电站04变压器	0.640144
1429	熙棠花园04箱变	0.330944
1430	熙棠花园05箱变	0.516860
1431	熙棠花园06箱变	0.320168
1432	熙棠花园07箱变	0.512060
1433	玺樾南园01配电站01变压器	0.645592
1434	玺樾南园01配电站03变压器	0.656128
1435	玺樾南园01箱变	0.329924
1436	玺樾南园02配电站01#变压器	0.659152
1437	玺樾南园02配电站03#变压器	0.657016
1438	玺樾南园02箱站	0.340544
1439	玺樾南园03配电站1#变压器	0.653008
1440	玺樾南园03配电站3#变压器	0.650056
1441	玺樾南园03箱站	0.504000
1442	M安楼01	0
1443	M陈楼02	0
1444	北靳庄02	0
1445	M陈楼03	0
1446	田河01	0
1447	北靳庄01	0
1448	杨凤庄01	0
1449	兰家巷02	0
1450	北靳庄03	0
1451	杨凤庄02	0
1452	M陈楼04	0
1453	M陈楼06	0
1454	福巷嘉苑02配电室3号变压器，带12、17#楼照明负荷电源；带12、17#楼动力主；带11、26#楼动力备电源	0
1455	福巷嘉苑05配电室3号变压器，带55、56#楼照明负荷电源；带55、56#楼动力主；带32、35#楼动力备电源	0
1456	M安楼03	0
1457	M陈楼01	0
1458	福巷嘉苑03配电室2号变压器，带10、20、24#楼照明负荷电源；带10、20、24#楼动力主；带4、5、6、19#楼动力备电源	0
1459	福巷嘉苑02配电室1号变压器，带3、18、25#楼照明负荷电源；带3、18、25#楼动力主	0
1460	M陈楼05	0

1461	福巷嘉苑05配电室2号变压器,带33、34、36#楼照明负荷电源;带33、34、36#楼动力主;2#泵房	0
1462	福巷嘉苑04配电室2号变压器,带9、21、23#楼照明负荷电源;带9、21、23#楼动力主;带7、8、22#楼动力备电源	0
1463	杨凤庄04	0
1464	北靳庄05	0
1465	杨凤庄03	0
1466	兰家巷04	0
1467	天安佳园01配电室1号变压器,带7#楼照明负荷;带7#楼动力主电源;带14#楼动力备电源;带配建一照明	0.277000
1468	商务区快充站1台区	0.320168
1469	商务区快充站2台区	0.526720
1470	富民里01配电室01号变压器,带26-30#照明,26、32、37动力备,27、30、33、36动力备,28、29、34、35动力备	0.848150
1471	富民里02配电室03号变压器,带22-25#照明,24、19、18、13动力备	0.531300
1472	富民里02配电室04号变压器,带18-21#照明,22、21、16、15动力备,14、17、20、23、25动力备	0.538180
1473	富民里03配电室08号变压器,带7-8、10-12#照明,1、6、10动力主,2、5、7、11动力主,3、4、8、12动力主	0.893900
1474	华庭豪苑01配电室1号变压器,带1、2#楼照明负荷电源;带1、2#楼动力主;带3、4、5#楼、消防泵房、中水泵房动力备电源	0.534380
1475	华庭豪苑01配电室3号变压器,带6、7#楼照明负荷电源;带6、7#楼、给水泵房动力主;带8、9#楼动力备电源	0.338696
1476	华庭豪苑02配电室1号变压器,带10、11、12#楼照明负荷电源;带10、11、12#楼动力主;带13、18#楼、换热站动力备电源	0.530140
1477	华庭豪苑02配电室3号变压器,带15、16#楼照明负荷电源;带15、16#楼动力主;带14、17#楼动力备电源	0.421456
1478	盛世华庭1#箱变	0.352820
1479	盛世华庭2#箱变	0.374372
1480	盛世华庭3#箱变	0.532260
1481	盛世华庭4#箱变	0.362468
1482	盛世华庭5#箱变	0.368840
1483	盛世华庭6#箱变	0.366788
1484	颐安东区06	0.333752
1485	颐安东区07	0.527120
1486	颐安东区08	0.540060
1487	颐安东区09	0.362012
1488	颐安东区10	0.355976
1489	m汉沽港三街07	0.412640
1490	M汉沽港四街02	0.370592

1491	M汉沽港四街08	0.261462
1492	M汉沽港四街09	0.368440
1493	M汉沽港一街08	0.258200
1494	M汉沽港一街09	0.272040
1495	M汉沽港一街10	0.339320
1496	M汉沽港一街11	0.353828
1497	M汉沽港一街14	0.299466
1498	M汉沽港一街15	0.398216
1499	M汉沽港一街16	0.367112
1500	M汉沽港一街17	0.356420
1501	M汉沽港一街18	0.283436
1502	M汉沽港一街19	0.296652
1503	M汉沽港一街20	0.244050
1504	M汉沽港一街21	0.260880
1505	M汉沽港一街22	0.282776
1506	M汉沽港一街23	0.240390
1507	M汉沽港一街27	0.311156
1508	M汉沽港一街28	0.335024
1509	M汉沽港一街34	0.332720
1510	M汉沽港一街36	0.296468
1511	M汉沽港一街37	0.351704
1512	M汉沽港一街38	0.338792
1513	M汉沽港一街40	0.309404
1514	汉沽港三街03	0.210070
1515	汉沽港三街06	0.276510
1516	汉沽港三街11	0.235808
1517	汉沽港三街12	0.301976
1518	富强居民楼01, 带1、2、3#楼	0.598040
1519	天下石仓电动汽车公共充电站	0.504000
1520	港福新苑04配电室1号变压器, 带1#楼居民照明、5#楼居民照明、1#楼动力、电梯(主)、5#楼动力、电梯(主)、4#楼动力、电梯(备)、站用电(主)	0.668968
1521	港福新苑04配电室3号变压器, 带2#楼居民照明、26#楼居民照明、2#楼动力、电梯(主)、26#楼动力、电梯(主)、3#楼动力、电梯(备)、27#楼动力、电梯(备)	0.666880
1522	港福新苑05配电室1号变压器, 带6#楼居民照明、6#楼动力、电梯(主)、21#楼动力、电梯(备)、25#楼动力、电梯(备)、充电桩	0.522960
1523	港福新苑05配电室3号变压器, 带7#楼居民照明、24#楼居民照明、7#楼动力、电梯(主)、24#楼动力、电梯(主)、8#楼动力、电梯(备)、站用电(备)	0.677080
1524	港福新苑06配电室1号变压器, 带9#楼居民照明、13#楼居民照明、9#楼动力、电梯(主)、13#楼动力、电梯(主)、12#楼动力、电梯(备)、站用电(备)、配件2(物业楼)(备)	0.678424

1525	港福新苑06配电室3号变压器，带10#楼居民照明、16#楼居民照明、10#楼动力、电梯(主)、16#楼动力、电梯(主)、11#楼动力、电梯(备)、17#楼动力、电梯(备)	0.670288
1526	港福新苑07配电室1号变压器，带14#楼居民照明、20#楼居民照明、14#楼动力、电梯(主)、20#楼动力、电梯(主)、19#楼动力、电梯(备)、站用电(备)、配件3(托老所)(备)	0.660400
1527	港福新苑07配电室3号变压器，带15#楼居民照明、22#楼居民照明、15#楼动力、电梯(主)、22#楼动力、电梯(主)、18#楼动力、电梯(备)、23#楼动力、电梯(备)	0.671992
1528	港韵新苑01配电室1号变压器，带62、63、64、65#楼照明负荷电源；带62、63、64、65#楼动力主	0.540540
1529	港韵新苑01配电室3号变压器，带45、46、47#楼照明负荷电源；带45、46、47#楼动力主；带48、60、61#楼动力备电源。	0.437552
1530	港韵新苑02配电室1号变压器，带1、2、3#楼照明负荷电源；带1、2、3#楼动力主；带4、5、6#楼动力备电源、G10燃气调压	0.436992
1531	港韵新苑02配电室3号变压器，带16、17、18、19#楼照明负荷电源；带16、17、18、19#楼动力主；带30、31、32#楼动力备电源	0.446940
1532	港韵新苑03配电室1号变压器，带20、21、28#楼照明负荷电源；带20、21、28#楼、G2给水消防中水泵房动力主；带7#楼动力备电源	0.556480
1533	港韵新苑03配电室3号变压器，带29、33、34#楼照明负荷电源；带29、33、34#楼动力主；带14、15#楼动力备电源	0.442640
1534	港韵新苑04配电室1号变压器，带35、36、37#楼照明负荷电源；带35、36、37#楼动力主；带42、43、44#楼动力备电源	0.446912
1535	港韵新苑04配电室3号变压器，带49、50、51#楼照明负荷电源；带49、50、51#楼动力主；带57、58、59#楼动力备电源	0.449728
1536	港韵新苑05配电室1号变压器	0.432800
1537	港韵新苑05配电室3号变压器	0.542140
1538	港韵新苑06配电室1号变压器	0.440720
1539	港韵新苑06配电室3号变压器，带22、23、24#楼照明负荷电源；带22、23、24#楼动力主；带25、26、27#楼动力备电源；G8配套公建	0.536040
1540	M大刘堡01	0.185930
1541	M大刘堡02	0.082620
1542	M大刘堡03	0.018160
1543	M大刘堡04	0.056070
1544	M大刘堡05	0
1545	M大刘堡06	0.193156
1546	M大刘堡07	0.134096

1547	M大刘堡08	0.258172
1548	M大刘堡09	0
1549	M大刘堡10	0.277280
1550	M大刘堡11	0.132232
1551	京沪高速王庆坨服务区2#快充站	0.637520
1552	京沪高速王庆坨服务区1#	0.504220
1553	M安子上01	0
1554	M安子上02	0
1555	M安子上03	0
1556	M安子上04	0
1557	M安子上05	0
1558	M安子上06	0
1559	M安子上07	0
1560	M安子上08	0
1561	M安子上09	0
1562	M安子上10	0
1563	M三间房02	0
1564	M三间房03	0
1565	M三间房10	0
1566	M三间房11	0
1567	M三间房12	0
1568	M三间房14	0
1569	M小押虎寨02	0
1570	M小押虎寨06	0
1571	M小押虎寨07	0
1572	M小押虎寨08	0
1573	M小押虎寨09	0
1574	M旧县01	0.188820
1575	M旧县02	0.086814
1576	M旧县03	0.188820
1577	M旧县04	0.188820
1578	M旧县05	0
1579	M旧县06	0.007548
1580	M旧县07	0.134360
1581	M旧县08	0.116960
1582	M旧县09	0.188820
1583	M旧县10	0.188820
1584	M旧县11	0.188820
1585	M旧县12	0.084244
1586	M旧县13	0.188820
1587	M旧县14	0.069192
1588	M旧县15	0.188820
1589	M旧县16	0.188820
1590	M齐庄01	0.188820
1591	M齐庄02	0.188820
1592	M齐庄03	0.153600

1593	M齐庄04	0.188820
1594	M齐庄05	0.188820
1595	M齐庄06	0.188820
1596	M齐庄07	0.188820
1597	M小陈庄01	0
1598	M小陈庄02	0.084350
1599	M小陈庄03	0.021740
1600	M小陈庄04	0
1601	M小陈庄05	0.053708
1602	M小陈庄06	0.045876
1603	M窑上01	0.024056
1604	M窑上02	0.019070
1605	M窑上03	0
1606	M窑上04	0
1607	M窑上05	0
1608	M窑上06	0
1609	M窑上07	0
1610	M窑上08	0.013768
1611	耿庄01	0.003240
1612	耿庄02	0.151120
1613	耿庄03	0.011560
1614	耿庄04	0.188820
1615	耿庄05	0.188820
1616	耿庄06	0.036568
1617	耿庄07	0
1618	M李庄05	0.155906
1619	北街01	0.261540
1620	北街02	0.300610
1621	北街03	0.354860
1622	博雅轩03	0.270450
1623	博雅轩一期，带10#、25#、26#、27#楼	0.415632
1624	博雅轩一期，带17#、18#、19#楼	0.347528
1625	东街01	0.142810
1626	金泰园小区01	0.338504
1627	金泰园小区02	0.347468
1628	里仁街01	0.081010
1629	里仁街02	0
1630	里仁街03	0
1631	M太子务01	0.177492
1632	M太子务02	0.176548
1633	M太子务04	0.219896
1634	M太子务05	0.205160
1635	M太子务06	0.211050
1636	M太子务07	0.222092
1637	M太子务08	0.257132
1638	M太子务09	0.235232

1639	M太子务10	0.231452
1640	M太子务11	0.098564
1641	M太子务12	0.117104
1642	M太子务13	0.089508
1643	M太子务16	0.217112
1644	M太子务17	0.158532
1645	M太子务18	0.085376
1646	M太子务19	0.142116
1647	M太子务20	0.252960
1648	M太子务21	0.104996
1649	M太子务22	0.122420
1650	M太子务23	0.148580
1651	M高场01	0.004032
1652	M高场02	0.206284
1653	M高场03	0.244532
1654	M高场04	0.099416
1655	M高场05	0.079224
1656	M高场06	0.140336
1657	M高场07	0.014076
1658	龚家庄01	0.092000
1659	龚家庄03	0.102308
1660	龚家庄05	0.222000
1661	M北场01	0.070732
1662	M北场02	0.132764
1663	京沪高速泗村店服务区2#快充站	0.579940
1664	武清区检察院快充站01	0.504160
1665	M大营05	0
1666	M大营08	0
1667	M大营09	0
1668	M大营10	0
1669	春江郦城01配电站01变压器,带25#楼居民照明Z1、25#楼居民照明Z2、25#楼动力计量箱柜(主)D2、29#楼动力计量箱柜(备)D5	0.658192
1670	春江郦城01配电站03变压器,带30#楼居民照明Z1、30#楼居民照明Z2、31#楼居民照明Z1、31#楼居民照明Z2、30#楼动力计量箱柜(主)D2、31#楼动力计量箱柜(主)D2、32#楼动力计量箱柜(备)D5、33#楼动力计量箱柜(备)D5	0.683080
1671	春江郦城02配电站01变压器,带19#楼居民照明Z1、19#楼居民照明Z2、19#楼动力计量箱柜(主)D2、站用电(备)、换热站前置计量柜(备)、26#楼动力计量箱柜(备)D5	0.525560
1672	春江郦城02配电站03变压器,带27#楼居民照明Z1、27#楼居民照明Z2、27#楼动力计量箱柜(主)D2、给水、中水泵房前置计量柜(主)、28#楼动力计量箱柜(备)D5、电信、电视机房前置计量柜(备)	0.525640

1673	春江郦城03配电站01变压器，带12#楼居民照明Z1、12#楼居民照明Z2、12#楼动力、电梯（主）、18#楼动力、电梯（备）、16#楼居民照明、16#楼动力、电梯（主）、17#楼动力、电梯（备）、21#楼居民照明。	0.673960
1674	春江郦城03配电站03变压器，带20#楼居民照明Z1、20#楼居民照明Z2、20#楼动力、电梯（主）、22#楼动力、电梯（备）、21#楼动力、电梯（备）、污水提升泵（主）。	0.522780
1675	春江郦城04配电站01变压器，带4#楼居民照明Z1、4#楼居民照明Z2、4#楼动力、电梯（主）、5#楼动力、电梯（备）、6#楼动力、电梯（主）、10#楼动力、电梯（备）。	0.525140
1676	春江郦城04配电站03变压器，带9#楼居民照明Z1、9#楼居民照明Z2、9#楼动力、电梯（主）、11#楼动力、电梯（备）、6#楼居民照明、室外景观用电。	0.523420
1677	春江郦城充电桩01箱站，带充电桩1、2、3#FDF（地上）	0.525660
1678	上）	0.511800
1679	春江郦城充电桩03箱站，带1-4#充电桩CF箱。	0.511000
1680	观湖花园01配电室1号变压器，带8、10#楼照明负荷电源；带8、9、10#楼动力主；带7、11、12#楼动力备电源	0.415072
1681	观湖花园01配电室3号变压器，带1、2、3、7#楼照明负荷电源；带1、2、3#楼动力主；带6#楼动力备电源	0.435088
1682	观湖花园02配电室5号变压器，带25、29#楼照明负荷电源；带25、29#楼动力主；带28、32#楼动力备电源	0.550840
1683	观湖花园02配电室8号变压器，带27、31#楼照明负荷电源；带27、31#楼动力主；带26、30、33#楼动力备电源	0.547000
1684	观湖花园03配电站01变压器，带13#楼照明、16#楼照明；带15#楼动力主、13#楼动力备、16#楼动力备、充电桩。	0.660448
1685	观湖花园03配电站03变压器，带17#楼照明、19#楼照明；带17#楼动力备、19#楼动力主、20#楼动力主、18#楼动力备、14#楼动力主、换热站主。	0.661384
1686	观湖花园04配电站01变压器，带36#楼照明、37#楼照明、38#楼照明；带36#楼动力主、37#楼动力主、24#楼动力备、充电桩。	0.661888
1687	观湖花园04配电站03变压器，带22#楼照明、23#楼照明；带21#楼动力主、23#楼动力主、22#楼动力备、38#楼动力主、34#楼动力备、35#楼动力备。	0.661768
1688	沐景园01	0.274820
1689	沐景园01配电室3号变压器，带4、5#楼照明；带4、5、6#楼动力主；带13#楼动力备	0.427056
1690	沐景园01配电室4号变压器，带10、11、12#楼照明；带10、11、12#楼动力备	0.423056
1691	沐景园02	0.219424

1692	沐景园02配电室6号变压器,带2、3#楼照明;带1、2、3#楼动力备	0.439008
1693	沐景园02配电室7号变压器,带8、9、14#楼照明;带8、9、14#楼动力主:带7#楼动力备	0.423904
1694	新湾花园北园06	0.526780
1695	新湾花园北园07	0.419456
1696	新湾花园北园08	0.436928
1697	新湾花园北园09	0.429920
1698	新湾花园北园10	0.437984
1699	新湾花园北园11	0.430720
1700	新湾花园北园12	0.442160
1701	新湾花园北园13	0.425792
1702	新湾花园南园01	0.545840
1703	新湾花园南园02	0.543080
1704	新湾花园南园03	0.544920
1705	新湾花园南园04	0.563420
1706	春江郦城05配电站1#变压器	0.640000
1707	春江郦城05配电站3#变压器	0.640000
1708	春江郦城01配电站02变压器,带24#楼居民照明Z1、24#楼居民照明Z2、29#楼居民照明Z1、29#楼居民照明Z2、24#楼动力计量箱柜(主)D2、29#楼动力计量箱柜(主)D2、23#楼动力计量箱柜(备)D5、25#楼动力计量箱柜(备)D5	0.656896
1709	春江郦城01配电站04变压器,带32#楼居民照明Z1、站用电(主)、33#楼居民照明Z1、33#楼居民照明Z2、32#楼动力计量箱柜(主)D2、33#楼动力计量箱柜(主)D2、30#楼动力计量箱柜(备)D5、31#楼动力计量箱柜(备)D5	0.667096
1710	春江郦城02配电站02变压器,带26#楼居民照明Z1、26#楼居民照明Z2、26#楼动力计量箱柜(主)D2、换热站前置计量柜(主)、19#楼动力计量箱柜(备)D5、燃气调压柜前置计量柜	0.524640
1711	春江郦城02配电站04变压器,带20#楼居民照明Z1、20#楼居民照明Z2、28#楼动力计量箱柜(主)D2、电信、电视机房前置计量柜(主)、站用电(主)、27#楼动力计量箱柜(备)D5、给水、中水泵房前置计量柜(备)	0.519980
1712	春江郦城03配电站02变压器,带18#楼居民照明Z1、18#楼居民照明Z2、18#楼动力、电梯(主)、12#楼动力、电梯(备)、17#楼居民照明、17#楼动力、电梯(主)、16#楼动力、电梯(备)。	0.680728
1713	春江郦城03配电站04变压器,带22#楼居民照明Z1、22#楼居民照明Z2、22#楼动力、电梯(主)、20#楼动力、电梯(备)、21#楼动力、电梯(主)、污水提升泵(备)。	0.537700

1714	春江郦城04配电站02变压器，带5#楼居民照明Z1、5#楼居民照明Z2、5#楼动力、电梯（主）、4#楼动力、电梯（备）、10#楼动力、电梯（主）、6#楼动力、电梯（备）。	0.529220
1715	春江郦城04配电站04变压器，带11#楼居民照明Z1、11#楼居民照明Z2、11#楼动力、电梯（主）、9#楼动力、电梯（备）、10#楼居民照明。	0.532380
1716	观湖花园01配电室2号变压器，带11、12#楼照明负荷电源；带7、11、12#楼动力主；带8、9、10#楼动力备电源	0.430848
1717	观湖花园01配电室4号变压器，带6、9#楼照明负荷电源；带6#楼动力主；带1、2、3#楼动力备电源	0.417232
1718	观湖花园02配电室6号变压器，带26、30#楼照明负荷电源；带26、30#楼动力主；带27、31#楼动力备电源	0.538540
1719	观湖花园02配电室7号变压器，带28、32、33#楼照明负荷电源；带28、32、33#楼动力主；带25、29#楼动力备电源	0.560260
1720	观湖花园03配电站02变压器，带14#楼照明、15#楼照明；带13#楼动力主、16#楼动力主、15#楼动力备、17#楼动力主、14#楼动力备、换热站备。	0.663112
1721	观湖花园03配电站04变压器，带18#楼照明、20#楼照明；带18#楼动力主、19#楼动力备、20#楼动力备、充电桩。	0.651928
1722	观湖花园04配电站02变压器，带34#楼照明、35#楼照明；带34#楼动力主、35#楼动力主、23#楼动力备、38#楼动力备、36#楼动力备。	0.660280
1723	观湖花园04配电站04变压器，带21#楼照明、24#楼照明；带22#楼动力主、24#楼动力主、37#楼动力备、21#楼动力备、充电桩。	0.660976
1724	沐景园01配电室5号变压器，带6、13#楼照明；带10、11、12、13#楼动力主；带4、5、6#楼动力备	0.426720
1725	沐景园02配电室8号变压器，带1、7#楼照明；带1、2、3、7#楼动力主；带8、9、14#楼动力备	0.416640
1726	尚园还迁01配电室02变压器	0.679900
1727	尚园还迁01配电室04变压器	0.828110
1728	尚园还迁02配电室05变压器，带4、5照明，4、5动力主，11、12动力备	0.670510
1729	尚园还迁02配电室07变压器，带6-8照明，6-8动力主，9、10动力备	0.853280
1730	春江郦城05配电站4#变压器	0.640000
1731	春江郦城05配电站2#变压器	0.640000
1732	大王古别墅	0
1733	M大营04	0
1734	M大营11	0

1735	华彩庭苑03, 带69#楼、71#楼1单元照明负荷电源; 带69#楼、二次供生活水泵房、二次供中水泵房动力主; 带70、72#楼动力备电源	0
1736	华彩庭苑11, 带40、41、42、43、44、45、52、53#楼	0
1737	华彩庭苑13, 带57、59、60#楼	0
1738	华彩庭苑14, 带61、62#楼、67#楼1单元照明负荷电源; 带67#楼动力主; 带66#楼动力备电源	0
1739	华彩庭苑15, 带63、64、65#楼、67#楼2单元照明负荷电源; 带68#楼动力备电源	0
1740	华彩庭苑二期, 带70、72#楼照明负荷电源; 带70、72#楼动力主; 带69#楼动力备电源	0
1741	华杰庭苑01(1-59#楼), 带1、2、3、26、27、38#楼	0
1742	华杰庭苑05(1-59#楼), 带39、46、48、49、50#楼	0
1743	华杰庭苑06(1-59#楼), 带4、5、6、16、17#楼	0
1744	华杰庭苑07(1-59#楼), 带40、41、44、45、47#楼	0
1745	华杰庭苑09(1-59#楼), 带52、58#楼照明负荷电源; 带52、58#楼、生活泵房动力主; 带51、59#楼动力备电源	0
1746	华杰庭苑10(1-59#楼), 带53、54#楼照明负荷电源; 带53、54#楼动力主; 带55#楼动力备电源	0
1747	华杰庭苑12(1-59#楼), 带56#楼照明负荷电源; 带56#楼动力主; 带57#楼动力备电源	0
1748	M七街北陇地-01	0.339140
1749	春蕾巷01	0.331856
1750	春蕾巷02	0.349064
1751	京城投资仓西02	0.315396
1752	M六道口14	0.386624
1753	汉沽港供电服务中心充电站01	0.320120
1754	金色家园05, 带6#楼照明负荷电源; 带6#楼动力主; 带5#楼动力备电源	0.342596
1755	金色家园03, 带4#楼照明负荷电源; 带4#楼动力主; 带3#楼动力备电源	0.339212
1756	金色家园01, 带1、2#楼照明负荷电源; 带1、2#楼动力主; 带7、8、9#楼动力备电源	0.538360
1757	鑫嘉园07, 带22、13#楼照明负荷电源; 带22#楼动力主; 带21#楼动力备	0.330260
1758	鑫嘉园04, 带17、12、20#楼照明负荷电源。	0.404192
1759	鑫嘉园09, 带27、18#楼照明负荷电源; 带27#楼动力主; 带28#楼动力备。带30#楼	0.410176
1760	鑫嘉园08, 带25、26#楼照明负荷电源	0.323504
1761	M敖东01	0.220440
1762	M敖东05	0
1763	M西南庄01	0.117752
1764	M西南庄02	0.042720
1765	M西南庄03	0.000612
1766	M西南庄04	0.000164

1767	西南庄05	0.073172
1768	M西南庄06	0.000264
1769	M西南庄07	0
1770	M西南庄08	0
1771	M西南庄09	0.000548
1772	M西南庄10	0
1773	M西南庄11	0.000288
1774	M敖南02	0.229400
1775	M敖南08	0.298868
1776	M敖南09	0.229256
1777	M敖南11	0.227100
1778	M敖北02	0.191676
1779	M敖北04	0.175800
1780	M敖北12	0.137362
1781	M敖北13	0.027764
1782	M敖西01	0.184292
1783	M敖西03	0.280412
1784	M敖西04	0.044540
1785	M敖西07	0.151400
1786	M敖西08	0.226736
1787	M敖西09	0.273300
1788	M敖西10	0.311168
1789	M敖西11	0.029400
1790	M宋场01	0
1791	M宋场02	0
1792	M宋场03	0
1793	M张场02	0
1794	M张场04	0
1795	M张场01	0
1796	M张场03	0
1797	M张场05	0
1798	韩村01	0
1799	韩村02	0
1800	韩村04	0
1801	韩村05	0
1802	韩村06	0
1803	韩村07	0
1804	韩村08	0
1805	韩村09	0
1806	韩村10	0
1807	韩村11	0
1808	韩村12	0
1809	韩村13	0
1810	韩村14	0
1811	韩村15	0
1812	桐林01	0

1813	桐林02	0
1814	桐林03	0
1815	桐林04	0
1816	桐林05	0
1817	桐林06	0
1818	桐林07	0
1819	大王古中学快充站1台区	0
1820	大王古中学快充站2台区	0
1821	大王古中学快充站3台区	0
1822	丁辛庄01	0
1823	韩营02	0
1824	韩营04	0
1825	韩营05	0
1826	韩营07	0
1827	韩营08	0
1828	白庄01	0
1829	白庄02	0
1830	齐庄01	0
1831	齐庄02	0
1832	齐庄03	0
1833	朱庄01	0
1834	朱庄02	0
1835	邵庄01	0
1836	邵庄02	0
1837	前段庄01	0
1838	后段01	0
1839	后段02	0
1840	辛庄子01	0
1841	刘皮庄01	0
1842	刘皮庄02	0
1843	河各庄02	0
1844	河各庄03	0
1845	河各庄01	0
1846	上水花园01配电室2号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主；带25#楼动力备电源；带7、8、9、10#楼、配建一。	0.414784
1847	上水花园02配电室4号变压器，带19、24#楼照明负荷电源；带19、24#楼动力主；带17、18#楼动力备电源；带21、22、23#楼。	0.524620
1848	下朱庄-02	0.049504
1849	和瑞园01配电室1#变压器	0.341060
1850	和瑞园1#箱站	0.210000
1851	和瑞园01号配电站3号变压器	0.331196
1852	慧翔龙苑01配电室2号变压器，带6#4单元、6#5单元楼照明负荷；6#1单元、6#2单元、6#3单元、6#4单元、6#5单元楼动力主	0.546380

1853	慧翔龙苑02配电室2号变压器，带1#、2#楼照明负荷；带1#、2#、3#、4#、5#楼动力主	0.531280
1854	慧翔龙苑1号快充站	0.514840
1855	慧翔龙苑2号快充站	0.361268
1856	儒香园01，带12#楼照明负荷；带12#、17#楼动力主，带16#楼动力备负荷电源。	0.330980
1857	儒香园01配电室4号变压器，带1、2#楼动力主；带3、4#楼动力备	0.533140
1858	儒香园01配电室6号变压器，带5、6、7#楼照明负荷；带8、9#楼动力主；带5、6、7#楼动力备	0.551420
1859	儒香园02，带16、17#楼照明负荷，带16#楼动力主，带12#、17#楼动力备负荷电源。	0.337892
1860	儒香园02配电室10号变压器，带18、21#楼照明负荷电源；带18、19、21#楼、生活水泵房、中水泵房动力主；带20#楼动力备。	0.586420
1861	五一阳光锦园05配电室11号变压器，带39、40#楼照明负荷电源；带39、40#楼、给水中水动力主；带35、36、37、38、41#楼、换热站动力备电源	0.524520
1862	五一阳光御园01配电室2号变压器，带2、13#楼照明负荷电源；带2、13#楼动力主；带14、26、31#楼动力备电源	0.428992
1863	五一阳光御园01配电室4号变压器，带27、28、29、30#楼照明负荷电源；带27、28、29、30#楼动力主；带1#楼动力备电源	0.432768
1864	五一阳光御园02配电室6号变压器，带12、16#楼照明负荷电源；带12、16#楼动力主；带15、24、32#楼动力备电源	0.421792
1865	五一阳光御园02配电室8号变压器，带25、33#楼照明负荷电源；带25、33#楼、中水房动力主；带3、4#楼、换热站、给水房动力备电源	0.421264
1866	五一阳光御园03配电室10号变压器，带19-21、35-44#楼照明	0.437376
1867	祥福园03配电室10号变压器，带43#楼照明负荷电源；带43#楼动力主；带44#楼动力备。	0.281930
1868	祥福园03配电室11号变压器，带44#楼照明负荷电源；带44#楼动力主；带43#楼动力备。	0.662920
1869	雅香园01配电室1号变压器	0.533840
1870	雅香园01配电室3号变压器	0.537940
1871	雅香园02配电室5号变压器	0.431504
1872	雅香园02配电室7号变压器	0.533520
1873	区地税局快充站	0.504200
1874	M财办小区01	0.321668
1875	M财办小区02	0.330368
1876	M财办小区03	0.326384
1877	M财办小区04	0.519680
1878	M财办小区05	0.526220

1879	M财办小区06	0.509100
1880	安居公寓01	0.331544
1881	安居公寓02	0.362396
1882	交通局宿舍北院01	0.379232
1883	交通局宿舍南院01	0.338780
1884	交通局宿舍南院02	0.353696
1885	警察公寓01	0.378824
1886	警察公寓02	0.345848
1887	警察公寓03	0.357956
1888	警察公寓04	0.367064
1889	商业公寓01	0.418256
1890	商业公寓02	0.419744
1891	十街02	0.304050
1892	武清商城01	0.345980
1893	武清商城02	0.615400
1894	M南小楼01	0.578740
1895	二街综合河2804公变	0.424336
1896	楼4-9层、10-12层照明负荷电源，带2#商业点负荷电源	1.455600
1897	京津时尚广场02配电室4号变压器，带4#楼4-9层、10-12，5#楼4-9层、10-12层，6#楼4-9层、10-12层照明负荷电源，带4#商业点负荷电源	1.075560
1898	9#楼4-9层、10-12层照明负荷电源，带6#商业点负荷电源	1.317150
1899	京津时尚广场04配电室8号变压器，带10#楼4-9层、10-12层，11#楼4-9层、10-12层照明负荷电源，带8#商业点负荷电源	1.661500
1900	胜利路小区01	0.425632
1901	胜利路小区02	0.425392
1902	杨村一街01	0.371456
1903	杨村一街02	0.384752
1904	公安局宿舍01变压器	0.504000
1905	北李各庄03	0
1906	北李各庄04	0
1907	北李各庄05	0
1908	河北屯02	0
1909	河北屯05	0
1910	河北屯06	0
1911	河北屯08	0
1912	河北屯16	0
1913	河北屯教师楼01	0
1914	河溪家园02，(1-9#楼)，带1、6、7、8、9#楼、配建一、配建二	0
1915	M西吕村01	0
1916	M西吕村02	0
1917	M西吕村03	0

1918	M西吕村04	0
1919	M向阳村01	0
1920	M向阳村02	0
1921	东吕村01	0
1922	M机井服务站01	0.324932
1923	河西邮电公寓01	0.276186
1924	河西邮电公寓02	0.171568
1925	粮食局宿舍(农行)01	0.342104
1926	粮食局宿舍(农行)02	0.345944
1927	粮食局宿舍(农行)03	0.366716
1928	水电部南院01	0.338984
1929	水电部南院02	0.339836
1930	水电部南院03	0.329912
1931	杏林公寓小区01	0.337712
1932	杏林公寓小区02	0.339488
1933	杏林公寓小区03	0.340040
1934	运泽花园01配电室03号变压器,带2#楼照明,3#、2#楼动力主,63#、64#楼动力备	0.416848
1935	运泽花园01配电室04号变压器,带1#、62#楼照明,1#、62#楼动力主,8#楼动力备	0.425680
1936	运泽花园02配电室06号变压器,带7#楼、4#楼照明,7#、4#楼动力主,6#、5#楼动力备	0.543520
1937	运泽花园03配电室09号变压器,带23#、28#楼照明,23#、28#楼动力主	0.429104
1938	运泽花园03配电室10号变压器,带29#楼照明,25#、29#楼动力主,24#、26#、27#楼动力备	0.415184
1939	运泽花园04配电室13号变压器,带21#、22#楼照明,21#、22#楼动力主,16#、20#楼动力备	0.430352
1940	运泽花园04配电室14号变压器,带18#、19#楼照明,18#、19#楼动力主,17#楼动力备	0.421440
1941	运泽花园05配电室15号变压器,带14#、15#楼照明,14#、15#楼动力主,9#楼动力备	0.354704
1942	运泽花园06配电室17号变压器,带10#、13#楼照明,10#、13#楼动力主,12#、11#楼动力备	0.528260
1943	运泽花园07配电室21号变压器,带45#楼照明,45#楼动力主,59#、60#楼动力备	0.288380
1944	运泽花园07配电室22号变压器,带47#、58#楼照明,47#、58#楼动力主,61#楼动力备	0.275670
1945	运泽花园08配电室25号变压器,带30#楼照明,30#楼动力主,32#、31#、43#楼动力备	0.426096
1946	运泽花园08配电室26号变压器,带44#、46#楼照明,44#、46#楼动力主	0.437104
1947	运泽花园09配电室29号变压器,带48#、49#、50#楼照明,55#楼动力备	0.440256
1948	运泽花园09配电室30号变压器,带57#楼照明,48#、57#楼动力主,42#、50#、49#、56#楼动力备	0.419504

1949	运泽花园10配电室33号变压器，带33#楼照明，33#楼动力主，34#、40#楼动力备	0.337820
1950	运泽花园10配电室34号变压器，带39#、35#楼照明，35#、39#楼动力主，41#楼动力备	0.416212
1951	运泽花园11配电室37号变压器，带38#、52#楼照明，38#楼动力主	0.410608
1952	运泽花园11配电室38号变压器，带54#楼照明，52、54#楼动力主，53、51、37、36#楼动力备	0.415408
1953	运泽花园01配电室01号变压器，带63#、64#楼照明，63#、64#楼动力主，2#、3#楼动力备	0.426160
1954	运泽花园01配电室02号变压器，带8#楼照明，8#楼动力主，1#、62#楼动力备	0.449552
1955	运泽花园02配电室05号变压器，带5#、6#楼照明，5#、6#楼动力主，7#、4#楼动力备	0.557880
1956	运泽花园03配电室07号变压器，带24#、25#楼照明，24#楼动力主，23#、28#、29#楼动力备	0.423712
1957	运泽花园03配电室08号变压器，带26#、27#楼照明，26#、27#楼动力主，25#楼动力备	0.432928
1958	运泽花园04配电室11号变压器，带20#楼照明，20#楼动力主，19#、21#、22#楼动力备	0.427360
1959	运泽花园04配电室12号变压器，带16#、17#楼照明，16#、17#楼动力主，18#楼动力备	0.430080
1960	运泽花园05配电室16号变压器，带9#楼照明，9#楼动力主，14#、15#楼动力备	0.362888
1961	运泽花园06配电室18号变压器，带11#、12#楼照明，11#、12#楼动力主，10#、13#楼动力备	0.558660
1962	运泽花园07配电室19号变压器，带59#楼照明，59#楼动力主，45#、47#、58#楼动力备	0.281610
1963	运泽花园07配电室20号变压器，带60#、61#楼照明，60#、61#楼动力主	0.283760
1964	运泽花园08配电室23号变压器，带43#楼照明，43#楼动力主，30#、46#、44#楼动力备	0.426480
1965	运泽花园08配电室24号变压器，带31#、32#楼照明，31#、32#楼动力主	0.422816
1966	运泽花园09配电室27号变压器，带55#、56#楼照明，55#、56#楼动力主	0.424832
1967	运泽花园09配电室28号变压器，带42#楼照明，42#、49#、50#楼动力主，48#、57#楼动力备	0.422528
1968	运泽花园10配电室31号变压器，带34#楼照明，34#楼动力主，33#、35#楼动力备	0.356960
1969	运泽花园10配电室32号变压器，带40#、41#楼照明，40#、41#楼动力主，39#楼动力备	0.341192
1970	运泽花园11配电室35号变压器，带51#、53#楼照明，51#、53#楼动力主，38#、52#、54#楼动力备	0.422368
1971	运泽花园11配电室36号变压器，带36#、37#楼照明，36#、37#楼动力主	0.339464

1972	黄花店二街01	0.008010
1973	黄花店二街02	0.134130
1974	黄花店二街03	0.209450
1975	黄二街04	0.504000
1976	黄花店二街05	0.157568
1977	黄花店二街06	0.286052
1978	黄花店四街04	0.276008
1979	M黄花店一街01	0.198300
1980	黄花店三街01	0
1981	黄花店三街02	0.035652
1982	黄花店三街03	0
1983	黄花店三街04	0.105112
1984	黄花店三街05	0
1985	黄花店教师楼01	0.330440
1986	黄花店镇政府快充站	0.320108
1987	佳居-02(北2、3楼400)	0.355436
1988	佳居01,带1、4#楼	0.423200
1989	佳欣庭苑02,带2、3、4#楼	0.338324
1990	佳欣庭苑01,带1、5#楼	0.217216
1991	保利上河雅颂01配电室02号变压器	0.855290
1992	保利上河雅颂02配电室04号变压器	0.880850
1993	保利上河雅颂03配电室6号变压器	0.874640
1994	保利上河雅颂04配电室09号变压器	0.800000
1995	保利上河雅颂04配电室7号变压器	0.477984
1996	保利上河雅颂05配电室11号变压器,带17#楼照明,17#楼动力主	0.865550
1997	保利上河雅颂05配电室13号变压器	0.855620
1998	保利上河雅颂06配电室15号变压器,带21#楼照明,21#楼动力主	0.846650
1999	保利上河雅颂07配电室18号变压器,带22#楼1单元照明,22#楼1单元、2单元动力备	0.686440
2000	保利上河雅颂07配电室21号变压器,带23#楼2单元照明,23#楼1单元、2单元动力主	0.829550
2001	保利上河雅颂08配电室23号变压器,带24#楼1单元照明,24#楼1单元、2单元、3单元动力备	0.671410
2002	保利上河雅颂08配电室25号变压器,带25#楼2单元照明,25#楼1单元、2单元动力主	0.827720
2003	保利上河雅颂08配电室26号变压器,带27(1-2)#楼动力主;带29#、28(1-2)#楼动力备	0.719830
2004	保利上河雅颂08配电室29号变压器,带28(2)#、27(2)#照明负荷;带26#楼动力备	0.688060
2005	保利上河雅颂09配电室31号变压器,北区带32-2#楼照明负荷;带32-2#楼动力主;带31楼动力备	0.435760
2006	保利上河雅颂09配电室32号变压器,北区带31#楼照明负荷;带32-1#楼动力备	0.551680

2007	保利上河雅颂10配电室33号变压器，北区带34-1#楼照明负荷；带34-1#楼动力主；带34-2楼动力备	0.435296
2008	保利上河雅颂10配电室35号变压器，北区带30-1#楼照明负荷；带30-1#楼动力主；带30-2#楼动力备	0.530940
2009	保利上河雅颂10配电室37号变压器，北区带33-1#楼照明负荷；带33-1、33-2、33-3楼动力主	0.685760
2010	保利上河雅颂10配电室38号变压器，北区带33-2#楼照明负荷；带33-2#、34-3#楼动力备	0.426640
2011	保利上河雅颂10配电室39号变压器，北区带34-3#楼照明负荷；带33-1#楼动力备	0.540120
2012	枫丹天城01配电室2号变压器，带3、5#楼照明负荷电源；带3、5#楼动力主；带4、10#楼动力备电源	0.554060
2013	枫丹天城01配电室4号变压器，带8、9#楼照明负荷电源；带8、9#楼动力主；带2#楼动力备电源	0.554940
2014	枫丹天城02配电室25号变压器，带48、49#楼照明；带48#楼动力；带49#楼动力主；带44#楼动力备	0.268000
2015	枫丹天城02配电室6号变压器，带7#楼照明负荷电源；带7#楼、二次泵房动力主；带1、6#楼动力备电源	0.517620
2016	枫丹天城03配电室8号变压器，带24#楼、23#楼2单元照明负荷电源；带24#楼动力主；带22、23#楼动力备电源	0.544140
2017	枫丹天城04配电室10号变压器，带32#楼照明负荷电源；带25、32#楼动力主；带21、26#楼、生活泵房动力备电源	0.573240
2018	枫丹天城04配电室12号变压器，带26#楼照明负荷电源	0.546120
2019	枫丹天城05配电室14号变压器，带27#楼照明负荷电源	0.549320
2020	枫丹天城05配电室16号变压器，带31#楼照明负荷电源；带27、31#楼动力主；带28、29、30#楼动力备电源	0.544600
2021	枫丹天城06配电室18号变压器，带14、33、38#楼照明；带14、33、38#楼动力主；带13、20#楼动力备	0.530400
2022	枫丹天城06配电室20号变压器，带19、39#楼照明；带39#楼动力；带19#楼动力主；带15、43#楼动力备	0.528400
2023	枫丹天城07配电室22号变压器，带17#楼照明；带17#楼动力主；带11、12、16、18#楼动力备	0.522240
2024	枫丹天城28，带41、42#楼照明；带41、42#楼动力	0.342884
2025	枫丹天城29，带46、47#楼照明；带46、47#楼动力	0.337676
2026	亨通花园东区北里01	0.544760
2027	亨通花园东区北里02	0.546860
2028	亨通花园东区北里03	0.537060
2029	亨通花园东区北里04	0.559460
2030	亨通花园东区北里05	0.544320
2031	亨通花园东区北里06	0.550460
2032	亨通花园东区南里01	0.546480
2033	亨通花园东区南里02	0.544180
2034	亨通花园东区南里03	0.531000
2035	亨通花园东区南里04	0.541160
2036	亨通花园东区南里05	0.561260

2037	亨通花园东区南里06	0.545720
2038	亨通花园东区南里07	0.532940
2039	亨通花园东区南里08	0.543700
2040	金都花园02配电室10号变压器，带6、14、15#楼照明负荷电源	0.342560
2041	尚悦家园01配电室4号变压器，带25#楼照明负荷电源；带25#楼、给水泵房动力主；带22、23、24#楼、中水泵房动力备电源	0.343268
2042	尚悦家园02配电室10号变压器，带36、37#楼照明负荷电源；带36、37#楼动力主；带27、34#楼动力备电源	0.429584
2043	熙和园02配电室6号变压器，带5、14#楼照明负荷电源；带5、14#楼动力主；带3、4、6、11、12、13#楼动力备电源。	0.520260
2044	亨通花园东区北里07	0.558160
2045	亨通花园东区北里08	0.563540
2046	亨通花园东区北里09	0.541400
2047	亨通花园东区北里10	0.561600
2048	亨通花园西区01箱变	0.558560
2049	亨通花园西区02	0.530680
2050	亨通花园西区03	0.534540
2051	亨通花园西区04	0.534060
2052	亨通花园西区05	0.546940
2053	亨通花园西区06	0.538640
2054	亨通花园西区07	0.530280
2055	亨通花园西区08	0.546160
2056	亨通花园西区09	0.540840
2057	亨通花园西区10	0.532340
2058	亨通花园西区11	0.511380
2059	亨通花园西区12	0.546140
2060	亨通花园西区13	0.544640
2061	亨通花园西区14	0.531460
2062	蒲瑞和园04配电室13号变压器（商3501公变）	0.341348
2063	蒲瑞和园01配电室01号变压器（商3507公变）	0.353540
2064	蒲瑞和园01配电室02号变压器（商3508公变）	0.358460
2065	蒲瑞和园02配电室05号变压器（商3505公变）	0.350540
2066	蒲瑞和园02配电室06号变压器（商3506公变）	0.333140
2067	蒲瑞和园03配电室09号变压器（商3503公变）	0.334880
2068	蒲瑞和园03配电室10号变压器（商3504公变）	0.425110
2069	蒲瑞和园04配电室14号变压器（商3502公变）	0.329804
2070	恒欣园02配电室4号变压器，带1#楼照明负荷；带1#楼动力主；带2#楼动力备	0.547080
2071	恒颐园01，带47-70#楼照明负荷电源	0.328400
2072	恒颐园04，带14-15#、90-102#楼照明负荷电源	0.261910
2073	恒颐园01配电室1号变压器，带78#楼照明负荷电源；带79#、78#、77#楼动力主电源。	0.530720
2074	恒颐园03，带1-13#、16-20#楼照明负荷电源	0.258100

2075	恒欣园01 配电室2号变压器，带26#楼照明负荷；带26#楼动力主；带27#楼动力备	0.519640
2076	恒颐园02 配电室1号变压器，带81#楼照明负荷电源；带81楼动力主电源；带80楼动力备电源	0.523780
2077	恒颐园02，带21-45#楼照明负荷电源	0.328976
2078	恒颐园04 配电室4号变压器，带87#楼照明；带87#楼动力主；带86#楼动力备	0.526000
2079	恒颐园04 配电室2号变压器，带89#楼照明；带89#楼动力主；带88#楼动力备	0.536620
2080	恒欣园01 配电室4号变压器，带28#楼照明负荷电源；带28#楼动力主；带31#楼动力备电源	0.545900
2081	恒欣园02 配电室2号变压器，带29#楼照明负荷电源；带29#楼动力主；带30#楼动力备电源	0.522160
2082	恒颐园03 配电室2号变压器，带85#楼19-32层、46、71-76#楼别墅照明；带85#楼动力备	0.330476
2083	益兰园03，带9-19、32#楼照明负荷电源	0.327392
2084	益兰园01 配电室3号变压器，带65、68#楼照明负荷电源；带65、68电梯主；带69、72电梯备；带65、68风机水泵照明主；带69、72风机水泵照明备电源	0.533000
2085	益兰园05，带26-31、33-39#楼照明负荷电源	0.334208
2086	益兰园01 配电室1号变压器，带66、67#楼照明负荷电源；带66、67电梯主；带70、71电梯备；带66、67风机水泵照明主；带70、71风机水泵照明备电源	0.440672
2087	益兰园04，带2-8、20-25#、40-41楼照明负荷电源	0.340688
2088	恒颐园05 配电室4号变压器，带84#（19-32）楼照明负荷电源；带83#楼动力备电源；带82#楼动力主电源：	0.516660
2089	恒颐园05 配电室2号变压器，带84#楼照明负荷电源；带84#楼动力主电源	0.511740
2090	M张辛庄 01	0.220420
2091	M张辛庄03	0.292808
2092	M张辛庄07	0.330404
2093	M张辛庄06	0.256056
2094	M张辛庄05	0.291092
2095	M张辛庄04	0.255716
2096	M张辛庄08	0.304148
2097	M张辛庄09	0.311588
2098	后台02	0.281030
2099	洪家庄01	0.163216
2100	M肖店01	0.286860
2101	后台01	0.254490
2102	郭家庄01	0.209090
2103	郭家庄03	0.091470
2104	M前台01	0.245410
2105	郭家庄04	0.334860
2106	M韩家庄03	0.269132
2107	郭家庄02	0.252050

2108	M肖店03	0.312900
2109	洪家庄02	0.173782
2110	M韩家庄01	0.268760
2111	M前台04	0.286664
2112	M肖店02	0.375236
2113	M陈楼07	0.340052
2114	M肖店04	0.411116
2115	M前台03	0.326480
2116	M前台02	0.316136
2117	M韩家庄04	0.284996
2118	M韩家庄05	0.264188
2119	M韩家庄02	0.342308
2120	郭家庄06	0.335936
2121	洪家庄03	0.302576
2122	后台03	0.166042
2123	洪家庄04	0.252272
2124	后台06	0.313928
2125	郭家庄05	0.218492
2126	后台04	0.278216
2127	洪家庄05	0.349532
2128	郭家庄07	0.332720
2129	后台05	0.308060
2130	鸿泽花园01配电室1号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主；带15#楼动力备	0.338984
2131	鸿泽花园01配电室3号变压器，带3-2、12-1、13-1#楼照明负荷电源；带3-2、12-1、13-1#楼动力主；带3-1、12-2、13-2#楼动力备	0.430256
2132	鸿泽花园02配电室5号变压器，带5-1、6-1、8-1#楼照明负荷电源；带5-1、6-1、8-1#楼动力主；带5-2、6-2、8-2#楼动力备	0.343380
2133	鸿泽花园02配电室7号变压器，带7-1、9-1、10-1、11-1#楼照明负荷电源；带7-1、9-1、10-1、11-1#楼动力主；带7-2、9-2、10-2、11-2#楼动力备	0.527080
2134	M大杨庄01	0.276500
2135	M大杨庄02	0.285780
2136	M大杨庄03	0.338108
2137	M大杨庄04	0.332492
2138	M大杨庄05箱变台区	0.534880
2139	M掘河店01	0.320000
2140	M前苏庄01	0.263470
2141	M前苏庄02	0.267008
2142	M务子店01	0.286110
2143	M务子店02	0.167800
2144	M务子店03	0.256176
2145	M务子店05	0.343880
2146	汉百户02	0.145774

2147	汉百户06	0.330392
2148	汉百户07	0.392384
2149	后苏庄01	0.124960
2150	后苏庄02	0.295510
2151	后苏庄03	0.332276
2152	后苏庄04	0.348764
2153	后苏庄05	0.357872
2154	后苏庄06	0.361244
2155	后蒲棒01	0.277770
2156	朝阳里01箱站（北区11#楼前）配电变压器	0.339380
2157	朝阳里02箱站（北区10#楼前）配电变压器	0.375812
2158	朝阳里03箱站（北区15#楼前）配电变压器	0.349364
2159	朝阳里04箱站（南区21#楼前）配电变压器	0.335120
2160	朝阳里05箱站（南区22#楼前）配电变压器	0.367652
2161	朝阳里06箱站（前埔棒34#楼前）配电变压器	0.350252
2162	朝阳里07箱站（前埔棒33#楼前）配电变压器	0.339800
2163	M陈庄01	0.259960
2164	M陈庄02	0.329324
2165	M陈庄03	0.336428
2166	M陈庄04	0.165436
2167	M西安子01	0.117510
2168	M西安子02	0.203740
2169	M西安子03	0.264000
2170	M西安子04	0.190580
2171	M西安子05	0.333692
2172	M西安子06	0.226488
2173	M西安子07	0.368432
2174	M西安子08	0.346544
2175	M西安子09	0.299360
2176	M西安子10	0.263652
2177	M西安子11	0.000144
2178	M西安子12	0.248936
2179	M西安子13	0.319340
2180	M西安子14	0
2181	M西安子15	0.265630
2182	M王三庄02	0.088792
2183	M王三庄03	0.212290
2184	M王三庄04	0.260370
2185	M王三庄06	0.328808
2186	M王三庄07	0.349508
2187	M王三庄08	0.259676
2188	M王三庄09	0.336632
2189	M王三庄10	0.307496
2190	M王三庄11	0.316952
2191	M王三庄12	0.273788
2192	刘排庄01	0.258140

2193	M西粮窝02	0.255970
2194	M安楼02	0.320000
2195	M陈楼08	0.285840
2196	田河02	0.352772
2197	孙小屯04	0.102280
2198	孙小屯05	0.127808
2199	恒欣园01配电室1号变压器，带27#楼照明负荷；带27#楼动力主；带26#楼动力备。	0.529120
2200	恒颐园01配电室3号变压器，带79#楼照明负荷电源；带79#楼动力备电源	0.411040
2201	恒颐园02配电室2号变压器，带80#楼照明负荷电源；带80#楼动力主电源；带81#楼动力备电源	0.432560
2202	恒颐园01配电室2号变压器，带77#楼照明负荷电源；带77#、78#楼动力备电源。	0.526680
2203	恒欣园02配电室3号变压器，带2#楼照明负荷；带2#楼动力主；带1#楼动力备	0.522980
2204	恒欣园01，带3-25#别墅	0.308384
2205	恒颐园04配电室1号变压器	0.526580
2206	恒颐园04配电室3号变压器	0.516620
2207	恒欣园02配电室1号变压器，带30#楼照明负荷电源；带30#楼动力主；带29#楼动力备电源	0.523560
2208	恒颐园03配电室1号变压器	0.323768
2209	益兰园01，带1、42-44、49-55、62-64#楼照明负荷电源	0.336968
2210	恒欣园01配电室3号变压器，带31#楼照明负荷电源；带31#楼动力主；带28#楼动力备电源	0.528760
2211	益兰园02，带45-48、56-61#楼照明负荷电源	0.331976
2212	益兰园01配电室4号变压器，带69、72#楼照明负荷电源；带69、72电梯主；带65、68电梯备；带69、72风机水泵照明主；带65、68风机水泵照明备电源	0.537820
2213	益兰园01配电室2号变压器，带70、71#楼照明负荷电源；带70、71电梯主；带66、67电梯备；带70、71风机水泵照明主；带66、67风机水泵照明备电源	0.428848
2214	恒颐园05配电室1号变压器	0.522600
2215	恒颐园05配电室3号变压器	0.516920
2216	泗村店镇政府2号快充站	0.415964
2217	泗村店镇政府1号快充站	0.320168
2218	M蔡杨庄01	0.183300
2219	M蔡杨庄02	0.308096
2220	M蔡杨庄03	0.231416
2221	华彩庭苑01，带1、2、3、4、5、6、7#楼	0
2222	华彩庭苑02，带21、22、33、34、35、36、49#楼	0
2223	华彩庭苑05，带73、75#楼照明负荷电源；带73、75#楼动力主；带71、74#楼、二次供生活水泵房、二次供中水泵房动力备电源	0

2224	华彩庭苑06, 带74#楼、71#楼2单元照明负荷电源; 带71、74#楼动力主; 带73、75#楼动力备电源	0
2225	华彩庭苑07, 带8、9、10、11、17、18、19、20#楼	0
2226	华彩庭苑08, 带12、15、16、23、24、30、31、32#楼	0
2227	华彩庭苑09, 带13、14、25、26、27、28、29#楼	0
2228	华彩庭苑10, 带37、38、39、46、47、48、50、51#楼	0
2229	华彩庭苑12, 带54、55、56、58#楼	0
2230	华彩庭苑16, 带66#楼照明负荷电源; 带66#楼动力主; 带67#楼动力备电源	0
2231	华彩庭苑17, 带68#楼照明负荷电源; 带68#楼动力主	0
2232	华杰庭苑02 (1-59#楼), 带18、19、24、25、28、29、36、37#楼	0
2233	华杰庭苑03 (1-59#楼), 带20、21、22、23、30、31、32#楼	0
2234	华杰庭苑04 (1-59#楼), 带33、34、35、42、43#楼	0
2235	华杰庭苑08 (1-59#楼), 带51、59#楼照明负荷电源; 带51、59#楼动力主; 带52、58#楼、生活泵房动力备电源	0
2236	华杰庭苑11 (1-59#楼), 带55#楼照明负荷电源; 带55#楼动力主; 带53、54#楼动力备电源	0
2237	华杰庭苑13 (1-59#楼), 带57#楼照明负荷电源; 带57#楼动力主; 带56#楼动力备电源	0
2238	华杰庭苑14 (1-59#楼), 带7、8、9、10、11、12、13、14、15#楼	0
2239	文成花园01配电站01变压器,带37#楼居民照明; 37#楼电梯、动力主; 42#楼电梯、动力备。	0
2240	文成花园01配电站03变压器,带39#楼居民照明; 39#楼电梯、动力主; 38#楼电梯、动力备。	0
2241	文成花园01箱站变压器, 带1-3、18-19#别墅照明、配建1号楼、路灯照明及换热站。	0
2242	文成花园02配电站02变压器,带47#楼居民照明; 47#楼电梯、动力主。	0
2243	文成花园02配电站03变压器,带43#楼电梯、动力备; 46#楼电梯、动力备。	0
2244	文成花园02箱站变压器, 带4-6、14-17、20-21#别墅照明。	0
2245	文成花园03配电站01变压器,带44#楼居民照明; 44#楼电梯、动力主; 45#楼电梯、动力备; 41#楼电梯、动力备。	0
2246	文成花园03配电站03变压器,带40#楼居民照明; 40#楼电梯、动力主。	0
2247	文成花园05箱站变压器,带32-36#楼居民照明。	0
2248	文成花园01配电站02变压器,带42#楼居民照明; 42#楼电梯、动力主; 37#楼电梯、动力备。	0
2249	文成花园01配电站04变压器, 带38#楼居民照明; 38#楼电梯、动力主; 39#楼电梯、动力备。	0

2250	文成花园02配电站01变压器,带43#楼居民照明; 43#楼电梯、动力主; 47#楼电梯、动力备。	0
2251	文成花园02配电站04变压器,带46#楼居民照明; 46#楼电梯、动力主。	0
2252	文成花园03配电站02变压器,带45#楼居民照明; 45#楼电梯、动力主; 44#楼电梯备、动力备; 40#楼电梯备、动力备。	0
2253	文成花园03配电站04变压器,带41#楼居民照明; 41#楼电梯、动力主。	0
2254	文成花园03箱站变压器,带7-8、13、22、25-31#别墅照明。	0
2255	文成花园04箱站变压器,带9、12、23#楼居民照明。	0
2256	亿璟园1#箱站	0
2257	亿璟园1#土建站3#变压器	0
2258	亿璟园1#土建站2#变压器	0
2259	颐翠园(1-7#楼),带5、6、7#楼照明负荷电源;带5、6、7#楼动力主;带1、2、3、4#楼动力备电源	0
2260	颐欣园02配电室4号变压器,带8#、9#、10#楼动力备;颐欣园二期,带11#、12#楼照明负荷电源,带11#、12#楼动力主,带13#、14#楼动力备,带8#景观照明	0
2261	颐欣园03配电室2号变压器,带2#、4#楼照明负荷电源;带1#、2#、3#、4#、5#楼动力备	0
2262	颐欣园01配电室2号变压器,带21#、24#、25#楼照明负荷电源;带21#、24#、25#楼动力主;带20#、22#、23#楼动力备;带地下车库生活水泵房、地下车库中水泵房动力主;带22A照明、23A照明。(A是辅楼)	0
2263	颐欣园02配电室2号变压器,带18#、19#楼照明负荷电源;带18#、19#楼动力主	0
2264	颐欣园03配电室4号变压器,带16#、17#、15#楼照明负荷电源;带15#、16#、17#、6#、7#楼动力备;带2#景观照明	0
2265	颐欣园06配电室1号变压器,带26、27#楼照明负荷电源;带26、27#楼动力主;带32、33#楼动力备电源	0
2266	颐欣园06配电室2号变压器,带32、33#楼照明负荷电源;带32、33#楼动力主;带26-29#楼动力备电源;带31、32号楼社区服务点	0
2267	颐欣园05配电室1号变压器	0
2268	颐欣园05配电室2号变压器	0
2269	颐欣园04配电室1号变压器,带42、43#楼照明负荷电源;带42、43#楼动力主;带48、49#楼动力备电源;带42#楼、43#楼跃层、45#楼物业用房	0
2270	颐欣园04配电室2号变压器,带48、49#楼照明负荷电源;带48、49#楼动力主;带42、43#楼动力备电源	0
2271	华景家园01配电室2号变压器,带44、48、49#楼照明负荷电源;带44、48、49#楼动力;带67、68、69#楼动力备电源	0.428032

2272	华景家园02号配电站7号变压器，带63-64#楼居民用电；63-64#楼动力主；65#楼动力备	0.664288
2273	华景家园02号配电站9号变压器，带66#楼居民；62#楼动力备，中水泵房河配建2备用，65-66#楼商铺。	0.546704
2274	华景家园03号配电站11号变压器，带71、73#楼居民；71、73#楼动力主；72、74#楼动力备	0.523080
2275	华景家园03号配电站13号变压器，带40-42#楼居民；40-42#楼动力、电梯用电。	0.337364
2276	华景家园04，带11、14-24#楼	0.264450
2277	华景家园05，带26-36#楼	0.273140
2278	华景家园06，带1-10、12、13、25#楼	0.334076
2279	集美苑01#配电站02变压器，带16#楼居民照明、17#楼居民照明、20#楼居民照明、16#楼居民用电、16#楼非居民用电、17#楼居民用电、17#楼非居民用电、20#楼居民用电、20#楼非居民用电、换热站（主）、站用电（主）。	0.663904
2280	集美苑01#配电站04变压器（23910公变）	0.659392
2281	集美苑02#配电站03变压器，带7#楼居民照明、9#楼居民照明、7#楼居民用电、7#楼非居民用电、9#楼居民用电、9#楼非居民用电、中水（备）、生活水（备）、电视（备）、电信（备）、站用电（备）、配建三菜市场	0.520240
2282	集美苑03#配电站03变压器，带1#楼居民照明、2#楼居民照明、3#楼居民照明、11#楼居民照明、1#楼居民用电、1#楼非居民用电、2#楼居民用电、2#楼非居民用电、3#楼居民用电、3#楼非居民用电、11#楼居民用电、11#楼非居民用电；站用电（备）。	0.660688
2283	集美苑03箱变，带26#楼居民照明、27#楼居民照明、32#楼居民照明、33#楼居民照明、26#楼居民用电、26#楼非居民用电、27#楼居民用电、27#楼非居民用电。	0.338144
2284	集美苑04箱变，带29#楼居民照明、39-49#楼居民照明	0.340772
2285	集美苑05箱变，带19#楼居民照明、28#楼居民照明、30#楼居民照明、31#楼居民照明、19#楼居民用电、19#楼非居民用电、28#楼居民用电、28#楼非居民用电	0.338684
2286	雍清丽苑01充电桩，带充电桩负荷。	0.504060
2287	雍清丽苑01配电站02变压器，带11、12、16、17#楼住宅、11-14、22#楼居民备、18#楼物业。	0.690448
2288	雍清丽苑01配电站04变压器，带13、19、22#楼住宅、15-17、19-21#楼居民备、2#楼生活水泵房备、2#楼中水泵房备、3#楼换热站备。	0.658432
2289	雍清丽苑02配电站02变压器，带9、10、23、24#楼住宅、7-10、23-25#楼居民备。	0.673120
2290	雍清丽苑02配电站04变压器，带26、27、30#楼住宅、26-30#楼居民备、30#楼非居民备。	0.670072
2291	雍清丽苑03配电站02变压器（23920公变）	0.647104
2292	雍清丽苑03配电站04变压器，带61、62#楼住宅、50-52、55、56、60、62#楼配电间非居民。	0.514640

2293	雍清丽苑04配电站02变压器（23922公变）	0.643048
2294	雍清丽苑04配电站04变压器，带48、49#楼住宅、32、33、47-49#楼配电间非居民。	0.507040
2295	雍清丽苑05配电站02变压器（23924公变）	0.655528
2296	雍清丽苑05配电站04变压器，带43、54#楼住宅、40-43、53、54#楼配电间非居民。	0.515680
2297	雍清丽苑06充电桩（23926公变）	0.504060
2298	雍清丽苑07充电桩（23927公变）	0.504100
2299	云河上院01配电站02变压器，带6#、16#楼照明；带5#楼动力备、17#楼动力备。	0.518840
2300	云河上院01配电站04变压器，带5#楼照明；带16#楼动力主、6#楼动力主、7#楼动力主、15#楼动力主、换热站备。	0.513620
2301	云河上院02配电站02变压器，带12#楼照明、13#楼照明；带12#楼动力主、13#楼动力主、4#楼动力备、5#楼动力备。	0.657760
2302	云河上院02配电站4#变压器	0.655456
2303	云河上院02箱站，为小区车位充电桩供电。	0.320084
2304	云河上院03配电站02变压器，带10#楼照明、11#楼照明；带10#楼动力主、11#楼动力主、5#楼动力备、6#楼动力备。	0.653152
2305	云河上院03箱站	0.320048
2306	云河上院04箱变	0.511220
2307	M高庄01	0
2308	M高庄02	0
2309	M高庄03	0
2310	M索庄01	0
2311	M索庄02	0
2312	M索庄03	0
2313	M索庄04	0
2314	M索庄05	0
2315	M索庄06	0
2316	M索庄07	0
2317	M索庄08	0
2318	M唐庄01	0
2319	M唐庄02	0
2320	亿璟园1#土建站1#变压器	0
2321	亿璟园1#土建站4#变压器	0
2322	颐翠园（1-7#楼），带1、2、3、4#楼照明负荷电源；带1、2、3、4#楼动力主；带5、6、7#楼动力备电源；景观用电	0
2323	颐欣园02配电室1号变压器，带8#、10#楼照明负荷电源，带8#、9#、10#楼动力主；颐欣园二期，带13#楼照明负荷电源，带13#、14#楼动力主，带11#、12#楼动力备	0

2324	颐欣园02配电室3号变压器，带9#楼照明负荷电源；颐欣园二期，带14#楼照明负荷电源，带18#、19#楼动力	0
2325	颐欣园03配电室1号变压器，带1#、3#楼照明负荷电源；带1#、2#、3#、4#、5#楼动力主	0
2326	颐欣园03配电室3号变压器，带5#、6#、7#楼照明负荷电源；带6#、7#、15#、16#、17#楼动力主电源	0
2327	颐欣园01配电室1号变压器，带20#、22#、23#楼照明负荷电源；带20#、22#、23#楼动力主；带21#、24#、25#楼动力备；带地下车库生活水泵房、地下车库中水泵房动力备；带25#楼景观照明；带24#楼物业	0
2328	颐欣园06配电室3号变压器，带28、29#楼照明负荷电源；带28、29#楼动力主；带30、31#楼动力备电源；带29、30、33号楼社区服务点	0
2329	颐欣园06配电室4号变压器，带30、31#楼照明负荷电源；带30、31#楼动力主	0
2330	颐欣园05配电室3号变压器，带36、37#楼照明负荷电源；带36、37#楼动力主；带38、39#楼动力备电源	0
2331	颐欣园05配电室4号变压器，带38、39#楼照明负荷电源；带38、39#楼动力主；带36、37#楼动力备电源；带38#楼景观照明1；带34、35、37#楼物业用房	0
2332	颐欣园04配电室3号变压器，带44、45#楼照明负荷电源；带44、45#楼动力主；带46、47#楼动力备电源；带46#楼景观照明2	0
2333	颐欣园04配电室4号变压器，带46、47#楼照明负荷电源；带46、47#楼动力主；带44、45#楼动力备电源	0
2334	宸澜华庭01配电站02变压器（商3111公变），带24#楼居民照明、24#楼居民主、24#楼非居民主、16#楼居民照明、16#楼居民、16#楼非居民主、换热站（备）、16号楼警务室、16号楼商业、26号楼居民（备）、26号楼非居民（备）、27号楼居民（备）、27号楼非居民（备）、电视机房备、电信机房备。	0.661648
2335	宸澜华庭01配电站04变压器（商3110公变），带28#楼居民照明、28#楼居民主、28#楼非居民主、29#楼居民照明、29#楼居民主、29#楼非居民主、17#楼居民照明、17#楼居民、17#楼非居民主、25号楼居民（备）、25号楼非居民（备）、18号楼居民（备）、18号楼非居民（备）、15号楼公厕、15号楼社区卫生服务站、15号楼商业、站用电（备）。	0.655912
2336	宸澜华庭02配电站02变压器（商3113公变），带22#楼居民照明、22#楼居民主、22#楼非居民主、19#楼居民照明、19#楼居民、19#楼非居民主、2#楼居民照明、2#楼居民、2#楼非居民、1号楼居民（备）、1号楼非居民（备）、11号楼居民（备）、11号楼非居民（备）、31号楼居民（备）、31号楼非居民（备）、站用电（备）。	0.660664

2337	宸澜华庭02配电站04变压器（商3112公变），带10#楼居民照明、10#楼居民主、10#楼非居民主、23#楼居民照明、23#楼居民主、23#楼非居民主、21#楼居民照明、21#楼居民、21#楼非居民主、8#楼居民照明、8#楼居民、8#楼非居民、30号楼居民（备）、30号楼非居民（备）、20号楼非居民（备）、给水泵房（主）、中水泵房（主）。	0.668944
2338	宸澜华庭06箱站（商3115公变）	0.327284
2339	宸澜华庭07箱站（商3114公变）	0.504120
2340	锦澜华庭01配电站01变压器,带26-28#楼照明；带26-29#楼动力主，21、22#楼动力备，给、中水泵房主，电视、电信机房主，换热站备。	0.672040
2341	锦澜华庭01配电站03变压器	0.641776
2342	锦澜华庭02配电站01变压器	0.667792
2343	锦澜华庭02配电站03变压器	0.647584
2344	学府华庭01配电站02变压器，带19#楼2单元居民照明、19号楼2单元配电间消防电梯应急照明主、19#楼2单元公共用电地上消防风机主、12号楼1单元配电间消防电梯应急照明备、12号楼1单元公共用电地上消防风机备、换热站（备）、站用电（备）。	0.534940
2345	学府华庭01配电站04变压器，带19#楼1单元居民照明、19号楼1单元配电间消防电梯应急照明主、19号楼1单元公共用电地上消防风机主、12号楼2单元配电间消防电梯应急照明备、12号楼2单元公共用电地上消防风机备、给水泵房（备）、中水泵房（备）、电视机房（主）、通讯机房（主）。	0.517140
2346	学府华庭03配电站2#变压器	0.516920
2347	学府华庭03配电站4#变压器	0.526820
2348	学府华庭04配电站2#变压器	0.656056
2349	学府华庭04配电站4#变压器	0.654904
2350	学知华庭01变压器	0.320204
2351	学知华庭01配电室2号变压器，带35#楼2门（1-6层）、35#楼2门（7-15层）、35#楼2门（16-24层）、35#楼2门（25-32层）照明负荷电源；带35#楼2门动力主；带29#楼1门动力备电源	0.436864
2352	学知华庭01配电室4号变压器，带35#楼1门（1-6层）、35#楼1门（7-17层）、35#楼1门（18-26层）、35#楼1门（27-34层）照明负荷电源；带35#楼1门动力主；带29#楼2门动力备电源	0.431168
2353	学知华庭02配电室6号变压器，带2、3、37#楼照明负荷电源；带37#楼动力主；带36#楼动力备电源	0.528840
2354	学知华庭03配电室8号变压器，带4、27#楼照明负荷电源；带27#楼动力主；带26、28#楼、二次供水泵房、中水泵房、换热站、电视机房、电信机房动力备电源	0.423744
2355	学知华庭04配电站01变压器，带34#楼二门照明；34#楼二门动力（备）；站用电（主）	0.663784

2356	学知华庭04配电站02变压器,带34#楼一门照明;34#楼一门动力(备);33#楼动力(备)	0.671392
2357	学知华庭05配电站01变压器,带30#楼照明、充电桩、32#楼动力(主)、31#楼一门动力(备)、换热站(备)	0.667168
2358	学知华庭05配电站02变压器,带31#楼一门照明、31#楼二门动力(主)、30#楼动力(备)、站用电(主)、换热站(主)	0.687160
2359	学知华庭06配电站1#变	0.522640
2360	学知华庭06配电站3#变	0.515920
2361	学知华庭07配电站1#变	0.653344
2362	学知华庭07配电站3#变	0.530440
2363	悦棋苑01配电站2#变压器	0.656104
2364	悦棋苑01配电站4#变压器	0.645208
2365	悦棋苑02配电站2#变压器	0.645448
2366	悦棋苑3#箱站	0.327476
2367	悦书苑01配电站2#变压器	0.649264
2368	悦书苑01配电站4#变压器	0.651952
2369	悦书苑05箱站	0.511880
2370	悦书苑06箱站	0.506900
2371	悦书苑07箱站	0.504000
2372	崔黄口二街03	0.265420
2373	崔黄口四街02	0.369830
2374	崔黄口四街04	0.325472
2375	崔黄口四街05	0.331928
2376	黄家洼01	0.080012
2377	M南县豪07	0.325064
2378	福巷嘉苑05配电室1号变压器,带32、35#楼照明负荷电源;带32、35#楼动力主;带33、34、36、55、56#楼动力备电源	0.400000
2379	M沈家庄07	0.168886
2380	福巷嘉苑10配电室01变压器	0.649576
2381	福巷嘉苑11配电室03变压器	0.525780
2382	福巷嘉苑12配电室01变压器,带84#、72#楼照明;充电桩;84#、72#楼动力、电梯(主);74#、78#楼动力、电梯(备);站用电(备);路灯照明	0.504000
2383	福巷嘉苑14配电室03变压器	0.671128
2384	M草地01	0
2385	M草地02	0
2386	M草地03	0
2387	M草地04	0
2388	M草地05	0
2389	陈相庄01	0
2390	陈相庄02	0
2391	陈相庄03	0
2392	陈相庄04	0
2393	陈相庄05	0
2394	陈相庄06	0

2395	店子02	0
2396	店子06	0
2397	店子07	0
2398	汇尚园03, 带4号楼供居民用电、5号楼供居民用电、3#箱变充电桩1#计量箱、3#箱变充电桩2#计量箱、4#楼计量箱供弱电和电梯、5#楼计量箱弱电和电梯	0.526200
2399	汇尚园04, 带6号楼供居民用电、7号楼供居民用电、4#箱变充电桩1#计量箱、4#箱变充电桩2#计量箱、6#楼计量箱供弱电和电梯、7#楼计量箱弱电和电梯	0.337628
2400	君利花园05配电室22号变压器, 带10#楼照明, 13#楼动力主, 12#楼动力备电源	0.529180
2401	君利花园05配电室23号变压器, 带11#楼、13#楼9-17层照明负荷电源; 带11#楼动力主; 带9、10#楼动力备电源	0.539600
2402	俊澜园01 配电站02变压器	0.666112
2403	俊澜园01 配电站04变压器	0.527920
2404	老米店02	0.203890
2405	老米店03	0.266180
2406	老米店-04	0.258012
2407	老米店-05	0.115040
2408	老米店06	0.332792
2409	老米店07	0.094444
2410	老米店08	0.345308
2411	老米店09	0.318780
2412	老米店10	0.260820
2413	老米店11	0.327140
2414	老米店12	0.240604
2415	老米店13	0.220008
2416	老米店14	0.071256
2417	龙如园01, 带3#、4#、7#、8#、11#、12#楼照明	0.548900
2418	龙如园01 配电站3号变压器, 带5#、21#楼照明	0.417152
2419	龙如园01 配电站4号变压器, 带1#、2#、6#、9#、10#、13#、14#、17#、20#楼照明	0.459680
2420	龙如园02, 带15#、16#、18#、19#、22#、23#楼照明	0.548440
2421	龙盛园01 配电站2号变压器	0.425104
2422	龙盛园01 配电站4号变压器, 带5、7#楼照明负荷电源; 带5、7#楼动力主; 带4、8#楼动力备	0.344588
2423	龙盛园02配电站6号变压器	0.422832
2424	龙盛园02配电站8号变压器, 带15、16#楼照明负荷电源; 带15、16#楼动力主; 带11、13#楼动力备	0.423168
2425	龙祥园01 配电站5号变压器, 带7#、2#、1#楼照明负荷电源; 带7#楼动力备; 带1#、14#、2#楼动力主	0.685600
2426	龙祥园01 配电站7号变压器, 带14#、1#、3#楼动力备; 带7#楼动力主	0.673990
2427	龙祥园03, 带12、15#楼	0.336608

2428	世贸臻园01配电室02号变压器，带11、19#楼照明及动力主；1、18#楼动力备；配建二、中水泵房备、生活水泵房备、换热站备、消防水泵房、消防控制室、安防设备（备）、弱电机房主。	0.522180
2429	世贸臻园01配电室04号变压器，带2、10、12#楼照明及动力主；带3、4、9#楼动力备。	0.525980
2430	世贸臻园02配电室06号变压器，带22#楼照明，13#、22#、17#楼动力、电梯（主），室外充电桩CF箱	0.514100
2431	世贸臻园02配电室08号变压器，带21#楼居民照明、动力、电梯主；20#楼动力、电梯备	0.325520
2432	世贸臻园03配电室10号变压器，带6#楼居民照明、动力、电梯主；7#楼居民照明、动力、电梯主；15#、16#订立、电梯备。	0.661384
2433	世贸臻园03配电室12号变压器，带5#、8#楼居民照明、动力、电梯主；带23#、24#楼动力、电梯备；带14#楼动力、电梯主；室外充电桩CF箱。	0.524880
2434	亿嘉园01配电站03变压器（亿嘉园01配电站03变压器带充电桩4、3#楼动力电源（备）、9#楼照明电源、充电桩2、2#楼动力电源（备）、1#楼动力电源（备））	0.329276
2435	亿嘉园01配电站04变压器（亿嘉园01配电站04变压器带8#楼动力电源（主）、9#楼动力电源（主）、4#楼照明电源、5#楼照明电源、6#楼照明电源、5#楼动力电源（主）、6#楼动力电源（主）、7#楼动力电源（主）、4#楼动力电源（主））	0.532840
2436	亿儒园11、12、14#楼电梯备；带13、15、16#楼居民照明、动力和电梯主；带电话机房备和电视机房备；带中水泵房主和生活水泵房主；17#楼配电间（配建）；配建三。	0.671104
2437	亿儒园带1、2#楼电梯备；带3#楼居民照明和动力电梯主；带4#-8#楼居民照明；带配建二；带换热站备。	0.677272
2438	亿雅园01配电室2号变压器，带14#楼居民照明、15#楼居民照明、14#楼动力、电梯(主)、15#楼动力、电梯(主)、1#楼电梯(备)、2#楼电梯(备)，配建二、16号配建、室外充电桩CF箱。	0.531520
2439	亿雅园01配电室4号变压器，带10#楼居民照明、12#楼居民照明、10#楼动力、电梯(主)、12#楼动力、电梯(主)、11#楼电梯(备)、13#楼电梯(备)。	0.663976
2440	亿韵园01配电站03变压器（带8#楼照明电源，充电桩2台计量箱2台，FDF箱6台，1/2/3/4/5/6/7#楼动力电源）	0.518100
2441	亿韵园01配电站04变压器（带9/10/11#楼照明源，充电桩1台计量箱2台，FDF箱3台，8/9/10/11#楼动力电源（主））	0.525120
2442	云清花园01，带1、2、3#楼照明；带1、3、9楼、物业配建、地库、有线电视、电信机房、消防泵房、生活水泵房、中水泵房、换热站动力主，带2、8#动力备	0.551760
2443	云清花园01配电室3号变压器，带4、7#楼照明及动力	0.345140

2444	云舒花园01配电站2号变压器	0.531880
2445	云舒花园02公变	0.344360
2446	M大孟庄01	0
2447	M大孟庄02	0
2448	M大孟庄03	0
2449	M大孟庄04	0
2450	M大孟庄05	0
2451	M大孟庄06	0
2452	M大孟庄07	0
2453	M大孟庄08	0
2454	M大孟庄10	0
2455	M大孟庄11	0
2456	M霍屯01	0
2457	M霍屯02	0
2458	M霍屯03	0
2459	M霍屯04	0
2460	M霍屯05	0
2461	M霍屯06	0
2462	M寺各庄05	0
2463	M寺各庄06	0
2464	M寺各庄07	0
2465	东吕村02	0
2466	东吕村03	0
2467	东吕村04	0
2468	M艾家庄01	0
2469	M艾家庄02	0
2470	M艾家庄03	0
2471	M艾家庄04	0
2472	M艾家庄05	0
2473	M艾家庄06	0
2474	M后赶庄01	0
2475	M后赶庄02	0
2476	M后赶庄03	0
2477	M三里屯01	0
2478	M三里屯02	0
2479	M三里屯03	0
2480	M三里屯04	0
2481	M三里屯05	0
2482	M肖赶庄01	0
2483	M肖赶庄02	0
2484	M肖赶庄03	0
2485	M肖赶庄04	0
2486	M肖赶庄05	0
2487	M小黄庄02	0
2488	M小黄庄03	0
2489	M小黄庄05	0

2490	M小黄庄06	0
2491	M小黄庄07	0
2492	M张庄02	0
2493	M张庄03	0
2494	冯庄01	0
2495	冯庄02	0
2496	冯庄04	0
2497	亢家庄02	0
2498	亢家庄03	0
2499	亢家庄04	0
2500	亢家庄05	0
2501	亢家庄06	0
2502	亢家庄07	0
2503	李大人01	0
2504	李大人02	0
2505	李大人03	0
2506	李大人04	0
2507	李大人05	0
2508	北靳庄04	0
2509	茨州01	0.056390
2510	茨州02	0.039350
2511	茨州03	0.238700
2512	茨州04	0.162838
2513	茨州05	0.248168
2514	茨州06	0.318404
2515	茨州07	0.100876
2516	茨州08	0.212472
2517	茨州09	0.247084
2518	茨州10	0.208340
2519	茨州11	0.306452
2520	东洲公路快充站01	0.540040
2521	黄花店西辛庄01	0.267942
2522	黄花店西辛庄02	0.335900
2523	黄花店西辛庄03	0.325652
2524	来家庄01	0.186510
2525	来家庄02	0.196568
2526	来家庄03	0.086964
2527	来家庄04	0.155296
2528	来家庄05	0.336380
2529	来家庄06	0
2530	西州01	0.252000
2531	西州02	0.116780
2532	西州03	0.202164
2533	西州04	0.118384
2534	西州05	0.349616
2535	西州06	0.274576

2536	西州07	0.183324
2537	西州08	0.100500
2538	玉锦园05配电站03变压器	0.334436
2539	泰丰花园02配电室2#变压器	0
2540	泰丰花园03配电室3#变压器	0
2541	泰丰花园03配电室4#变压器	0
2542	泰丰花园05配电室01变压器	0
2543	泰丰花园05配电室02变压器	0
2544	泰丰花园07, 带32、31、30、29#楼照明、动力	0
2545	泰丰佳园02配电站02变压器, 带3#楼居民照明、7#楼动力、照明(主)、3#楼动力、照明(备)、2#楼动力、照明(主)、室外充电桩2#CF箱、站用电(主)	0
2546	泰丰佳园02配电站04变压器, 带6#楼居民照明、4#楼动力、照明(主)、5#楼动力、照明(主)、6#楼动力、照明(备)、室外充电桩1#CF箱	0
2547	泰丰佳园03配电站02变压器, 带8#楼居民照明、12#楼动力、照明(主)、8#楼动力、照明(备)、10#楼动力、照明(主)、室外充电桩3#CF箱、站用电(备)	0
2548	泰丰佳园03配电站04变压器, 带11#楼居民照明、9#楼居民照明、1#楼居民照明、11#楼动力、照明(备)、14#楼动力、照明(主)、9#楼动力、照明(备)、13#楼动力、照明(主)、1#楼动力、照明(备)	0
2549	泰丰佳园05配电站02变压器, 带21#楼居民照明、47#楼居民照明、28#楼居民照明、23#楼居民照明、20#楼动力、照明(主)、48#楼动力、照明(主)、49#楼动力、照明(主)、21#楼动力、照明(备)、47#楼动力、照明(备)、28#楼动力、照明(备)、23#楼动力、照明(备)	0
2550	泰丰佳园05配电站04变压器, 带19#楼居民照明、18#楼居民照明、22#楼居民照明、15#楼动力、照明(主)、16#楼动力、照明(主)、17#楼动力、照明(主)、19#楼动力、照明(备)、18#楼动力、照明(备)、22#楼动力、照明(备)、室外充电桩6#CF箱、站用电(备)	0
2551	泰丰佳园06配电站02变压器, 带41#楼居民照明、40#楼居民照明、46#楼动力、照明(主)、41#楼动力、照明(备)、45#楼动力、照明(主)、40#楼动力、照明(备)、44#楼动力、照明(主)、室外充电桩10#CF箱、站用电(主)	0
2552	泰丰佳园06配电站04变压器, 带38#楼居民照明、39#楼居民照明、43#楼动力、照明(主)、38#楼动力、照明(备)、42#楼动力、照明(主)、39#楼动力、照明(备)、29#楼动力、照明(主)、室外充电桩9#CF箱	0
2553	泰丰佳园07配电站02变压器, 带36#楼居民照明、37#楼居民照明、30#楼居民照明、27#楼动力、照明(主)、36#楼动力、照明(备)、25#楼动力、照明(主)、37#楼动力、照明(备)、30#楼动力、照明(备)、26#楼动力、照明(主)、室外充电桩12#CF箱	0

2554	泰丰佳园07配电站04变压器,带33#楼居民照明、34#楼居民照明、35#楼居民照明、24#楼动力、照明(主)、31#楼动力、照明(主)、32#楼动力、照明(主)、33#楼动力、照明(备)、34#楼动力、照明(备)、35#楼动力、照明(备)、室外充电桩14#CF箱、站用电(备)	0
2555	燕云花园01配电室01号变压器,带75-78#、101-105#、128-129#楼照明负荷电源;带换热站、热水泵房	0.405072
2556	燕云花园04,带82-86、93-97、111-113、120-122#楼照明负荷电源	0.333332
2557	名家花园01号配电室02号变压器	0.547120
2558	燕云花园05,带79-81、98-100、106-110、123-127#楼照明负荷电源	0.324548
2559	燕云花园01,带87-92、114-119#楼、园林1	0.329480
2560	名家花园01号配电室01号变压器	0.518640
2561	名家花园02号配电室01号变压器	0.514200
2562	世家花园05,带18-23#楼居民照明、35-40#楼居民照明、42#楼居民照明、充电桩。	0.516220
2563	世家花园03,带7-14#楼居民照明、27-30#楼居民照明、47-48#楼居民照明、充电桩。	0.524780
2564	世家花园04,带15-17#楼居民照明、24-26#楼居民照明、31-34#楼居民照明、43-46#楼居民照明、景观照明3、充电桩。	0.509720
2565	世家花园06,带41#楼居民照明、53-64#楼居民照明、景观照明1、充电桩。	0.529560
2566	世家花园02,带49-52#楼居民照明、65-68#楼居民照明、景观照明2、充电桩。	0.325388
2567	世家花园07,带73-86#楼居民照明、充电桩。	0.516500
2568	世家花园01,带69-72#楼居民照明、87-90#楼居民照明、充电桩。	0.333740
2569	世家花园二期02#配电站06变压器,3#楼照明,3#、6#楼电梯	0.659368
2570	世家花园二期02#配电站05变压器,带4#楼照明,4#、5#楼电梯	0.652360
2571	世家花园二期01#配电站02变压器,带1#楼照明,1#、2#楼电梯	0.653512
2572	碧溪春园01,带A区1-2#楼	0.326996
2573	碧溪春园02,带A区3-6#楼	0.538880
2574	碧溪春园03,带A区7-11#楼	0.518200
2575	碧溪春园04,带A区12-15#楼	0.529540
2576	碧溪春园05,带A区16-17、19-20#楼	0.532460
2577	碧溪春园06,带A区18、21-23#楼	0.534920
2578	碧溪夏园01,带B区1、2#楼	0.512960
2579	碧溪夏园02,带B区5、9、13#楼	0.516220
2580	碧溪夏园03,带B区6、10、14#楼	0.518740
2581	碧溪夏园04,带B区16#、18#、21#楼	0.518020
2582	碧溪夏园05,带B区23-26#楼	0.532660

2583	碧溪夏园06, 带B区17、19、20、22#楼	0.531840
2584	碧溪夏园07, 带B区3、7、11#楼	0.521360
2585	碧溪夏园08, 带B区4、8、12、15#楼	0.530460
2586	集贤花园01 配电站2号变压器	0.536820
2587	集贤花园01 配电站4号变压器	0.429056
2588	金溪花园01 配电站1号变压器	0.665104
2589	景汇名园01 配电站1号变压器, 带1、2、6#楼照明负荷电源; 带1、2、6#楼动力主; 带7、12、13#楼动力备电源	0.541260
2590	景汇名园02 配电站3号变压器	0.552560
2591	景汇名园02 配电站5号变压器	0.529580
2592	紫韵枫尚01 配电站1号变压器, 带7、8#楼照明负荷电源; 带6、7、8#楼动力备电源	0.419952
2593	紫韵枫尚01 配电站3号变压器, 带9、10#楼照明负荷电源; 带9、10#楼动力备电源	0.332096
2594	紫韵枫尚02 配电站06号变压器	0.658576
2595	紫韵枫尚03 配电站08号变压器	0.658096
2596	紫韵花园02 配电站04号变压器	0.529140
2597	紫韵花园03 配电站12号变压器	0.328592
2598	紫韵花园04 配电站10号变压器	0.656896
2599	紫韵花园05 配电站14号变压器	0.328848
2600	紫韵花园05 配电站16号变压器	0.328896
2601	潞水华苑01 配电站02号变压器, 带16#楼1门照明; 16#楼1门动力、电梯(主); 16#楼2门照明; 16#楼2门动力、电梯(主); 15#楼1门动力、电梯(备); 站用电(主)。	0.518500
2602	潞水华苑01 配电站04号变压器, 带14#楼照明; 14#楼动力、电梯(主); 17#楼1门动力、电梯(备); 17#楼2门动力、电梯(备); 15#楼2门动力、电梯(备)。	0.514400
2603	潞水华苑02 配电站02号变压器, 带9#楼照明; 9#楼动力、电梯(主); 7#楼动力、电梯(备); 10#楼动力、电梯(备); 11#楼动力、电梯(备)。	0.519440
2604	潞水华苑02 配电站04号变压器, 带12#楼照明; 12#楼动力、电梯(主); 13#楼照明; 13#楼动力、电梯(主); 站用电(主)。	0.537520
2605	潞水华苑03 配电站02号变压器, 带18#楼1门照明; 18#楼1门动力、电梯(主); 18#楼2门照明; 18#楼2门动力、电梯(主); 19#楼1门照明; 19#楼1门动力、电梯(主); 19#楼2门动力、电梯(备); 8#楼动力、电梯(备); 站用电(主)。	0.672136
2606	潞水华苑04 配电站02号变压器, 带4#楼1门照明; 4#楼1门动力、电梯(主); 4#楼2门照明; 4#楼2门动力、电梯(主); 2#楼2门动力、电梯(备); 站用电(主)。	0.520180
2607	潞水华苑04 配电站04号变压器, 带3#楼1门照明; 3#楼1门动力、电梯(主); 3#楼2门照明; 3#楼2门动力、电梯(主); 2#楼1门动力、电梯(备); 1#楼1门动力、电梯(备); 1#楼2门动力、电梯(备)。	0.523540

2608	雍锦里01变电站02变压器	0.644152
2609	雍锦里01变电站04变压器	0.641704
2610	雍锦里02	0.504000
2611	碧溪秋园01, 带C区1-4#楼	0.542360
2612	碧溪秋园02, 带C区5-8#楼	0.519440
2613	碧溪秋园03, 带C区10-12#楼	0.526900
2614	碧溪秋园04, 带C区14-17#楼	0.523860
2615	碧溪秋园05, 带C区19-21#楼	0.520360
2616	碧溪秋园06, 带C区23、29、35#楼	0.516820
2617	碧溪秋园07, 带C区24、30、36#楼	0.519100
2618	碧溪秋园08, 带C区41、42#楼	0.266240
2619	碧溪秋园11, 带C区32、33、38、39#楼	0.563020
2620	碧溪秋园12, 带C区25-27、31#楼	0.545120
2621	碧溪秋园13, 带C区9、13、18、22#楼	0.529060
2622	南湖智湾快充站	0.353480
2623	秋园快充站	0.539380
2624	雅园快充站	0.544300
2625	M下丰庄01	0
2626	M中丰庄02	0
2627	M中丰庄01	0
2628	M胡辛庄01	0
2629	M尖嘴窝01	0
2630	M刘五庄04	0
2631	M下丰庄05	0
2632	M下丰庄04	0
2633	M尖嘴窝02	0
2634	M中丰庄03	0
2635	M中丰庄05	0
2636	M中丰庄06	0
2637	M尖嘴窝03	0
2638	M中丰庄07	0
2639	M下丰庄02	0
2640	M胡辛庄02	0
2641	M下丰庄03	0
2642	M中丰庄04	0
2643	M中丰庄08	0
2644	M中丰庄09	0
2645	M中丰庄10	0
2646	盛世郦园01配电室10号变压器, 带26#楼照明负荷电源; 带26#楼动力主; 带11、18#楼动力备电源	0.452848
2647	盛世郦园01配电室9号变压器, 带25#楼照明负荷电源; 带25#楼动力主	0.423696
2648	盛世郦园02配电室13号变压器, 带24、23(1-9层)#楼照明负荷电源; 带24、27#楼动力主电源; 带23#楼动力备电源	0.537180

2649	盛世邨园02配电室14号变压器，带28、27#楼照明负荷电源；带28#楼动力主电源；带29、38#楼动力备电源	0.533000
2650	盛世邨园03配电室16号变压器，带30、37（1-15层）#楼照明负荷电源；带30#楼动力主电源；带31、37#楼动力备电源	0.543900
2651	盛世邨园04配电室19号变压器，带36#楼照明负荷电源；带34#、36#楼动力主，带35#动力备电源	0.535140
2652	盛世邨园04配电室20号变压器，带32、33#楼照明负荷电源；带32、33#楼动力主	0.564100
2653	M黄官屯03	0.231050
2654	邨和花园01，带1、2、6#楼	0.320000
2655	M黄官屯04	0.240800
2656	邨和花园02，带3、5#楼	0.320000
2657	M黄官屯05	0.324740
2658	孙小屯03	0.269252
2659	M黄官屯08	0.330116
2660	M六街雍阳中学东01	0.164116
2661	保险公司宿舍01	0.336356
2662	广厦南里东区01	0.554520
2663	广厦南里东区02	0.552000
2664	广厦南里东区03	0.554340
2665	广厦南里东区04	0.552820
2666	广厦南里东区05	0.533920
2667	广厦西里01	0.558040
2668	广厦西里02	0.542840
2669	广厦西里03	0.443184
2670	广厦西里04	0.616580
2671	广厦中里01	0.577820
2672	广厦中里02	0.565300
2673	广厦中里03	0.430656
2674	五街03	0.548780
2675	雍华园01配电站02变压器，带9#楼照明、带9#楼动力（主）、6#楼动力（备）、7#楼动力（备）、8#楼动力（备）、站用电备。	0.518480
2676	雍华园01配电站04变压器，带10#楼照明；带10#楼动力（主）、带11#楼照明；带11#楼动力（主）。	0.537280
2677	雍华园02配电站02变压器，带2#楼照明、带2#楼动力（主）、1#楼动力（主）、3#楼动力（主）、换热站（主）、中水、给水（主）、站用电备。	0.525380
2678	雍华园02配电站04变压器，带4#楼照明、带4#楼动力（主）、带5#楼照明、带5#楼动力（主）、电视、电信（备）。	0.541460
2679	雍锦里01变电站01变压器	0.641032
2680	雍锦里01变电站03变压器	0.641704
2681	雍锦里01	0.504000
2682	工商局宿舍01箱站变压器	0.504000

2683	M冀营02	0.064670
2684	M冀营05	0.135880
2685	M冀营07	0.040908
2686	M冀营08	0.169714
2687	M冀营09	0.075560
2688	M冀营10	0.100452
2689	解口01	0
2690	解口02	0.011220
2691	解口03	0
2692	解口04	0.120896
2693	邵七堤01	0.105940
2694	邵七堤02	0.165150
2695	邵七堤03	0.112692
2696	邵七堤04	0.132632
2697	邵七堤05	0.147536
2698	黄花店中学快充站1号	0.325388
2699	黄花店中学快充站2号	0.320132
2700	金都花园01配电室08号变压器，带25、26、27、28、30#楼照明负荷电源	0.430704
2701	金都花园02配电室09号变压器，带7、16、17#楼照明负荷电源	0.344804
2702	金都花园03，带12、13、18、19#楼	0.346916
2703	金都花园04，带10、11、20#楼	0.332070
2704	尚悦家园01，带11-21#楼	0.348824
2705	尚悦家园01配电室3号变压器，带24#楼照明负荷电源；带24#楼、中水泵房动力主；带25、26#楼、给水泵房动力备电源	0.344396
2706	尚悦家园01配电室5号变压器，带22、23#楼照明负荷电源；带22、23#楼动力主	0.345668
2707	尚悦家园02，带1-10#楼	0.340508
2708	尚悦家园02配电室7号变压器，带34#楼照明负荷电源；带34#楼动力主；带35、36#楼动力备电源	0.542940
2709	尚悦家园02配电室9号变压器，带27#楼照明负荷电源；带27#楼、换热站动力主；带37#楼动力备电源	0.542860
2710	尚悦家园03配电室11号变压器，带28#楼照明；带28#楼动力主；带29#楼动力备	0.554180
2711	尚悦家园03配电室13号变压器，带32#楼照明；带32#楼动力主；带33#楼、38#楼动力备	0.534360
2712	尚悦家园04配电室15号变压器，带30#楼照明；带30#楼动力主；带31#楼动力备	0.441184
2713	尚悦家园04配电室17号变压器，带39#楼、40#楼照明；带39#楼、40#楼动力主；带41#楼动力备；带二期换热站动力主	0.423312
2714	体育中心快充站1台区	0.563260
2715	体育中心快充站2台区	0.448640
2716	体育中心快充站3台区	0.399740

2717	熙和园01配电室1号变压器，带1、8#楼照明负荷电源；带1、8#楼动力主；带2、7#楼动力备电源。	0.526060
2718	熙和园01配电室3号变压器，带9、10#楼照明负荷电源；带9、10#楼动力主；带15、16#楼动力备电源。	0.524680
2719	熙和园02配电室5号变压器，带4、6、12#楼照明负荷电源；带4、6、12#楼动力主。	0.560160
2720	熙和园02配电室7号变压器，带3、11、13#楼照明负荷电源；带3、11、13#楼动力主；带5、14#楼动力备电源。	0.535960
2721	熙和园03配电室10号变压器	0.431680
2722	熙和园03配电室8号变压器	0.422928
2723	熙和园04配电室12号变压器	0.423392
2724	熙和园04配电室14号变压器	0.532300
2725	国网天津2016年33号城市快充电站1	0.672520
2726	金帆广场01，带3、4、5#楼、公建	0.261350
2727	君利花园01，带14、15#	0.516760
2728	君利花园01配电室7号变压器	0.822500
2729	君利花园02，带16、17#	0.521680
2730	君利花园02配电室11号变压器	0.844130
2731	君利花园02配电室12号变压器	0.833360
2732	君利花园02配电室13号变压器	0.803390
2733	君利花园03，带23、24#	0.330060
2734	君利花园03配电室15号变压器	0.359180
2735	君利花园03配电室16号变压器，带18.19#	0.436260
2736	君利花园04，带26、28#	0.344300
2737	君利花园04配电室17号变压器，带4、5#楼照明负荷电源；带生活热水泵动力备电源	0.539140
2738	君利花园04配电室19号变压器	0.538280
2739	君利花园05，带26、28#	0.337488
2740	君利花园06，带30#楼	0.513900
2741	金色家园04，带5#楼照明负荷电源；带5#楼动力主；带6#楼动力备电源	0.337640
2742	金色家园06，带7、8#楼照明负荷电源；带7、8#楼动力主	0.519000
2743	金色家园02，带3#楼照明负荷电源；带3#楼动力主；带4#楼动力备电源	0.358364
2744	金色家园07，带9#楼照明负荷电源；带9#楼动力主；带1、2#楼动力备电源	0.267890
2745	M八间房01	0.196992
2746	M南蔡村04	0.310532
2747	M八间房04	0
2748	紫盈花园01配电室3号变压器，带6#楼照明负荷电源；带6#楼电梯公共照明备；带6#楼消防弱电间备电源	0.421952
2749	M八间房03	0.257836

2750	紫盈花园01配电室1号变压器，带7#楼照明负荷电源；带7、8#楼电梯公共照明主；带7#楼消防弱电间主；带8#楼电梯公共照明备电源	0.531080
2751	莲胜花园5#箱站	0.548320
2752	莲胜花园7#箱站	0.548760
2753	莲胜花园1#箱站	0.562600
2754	莲胜花园4#箱站	0.541720
2755	莲胜花园3#箱站	0.536360
2756	M八间房06	0
2757	莲胜花园6#箱站	0.509420
2758	莲胜花园2#箱站	0.543260
2759	东胜花园1-2#楼	0.147775
2760	东胜花园3-4#楼	0.148185
2761	王庆坨九街05	0.224880
2762	丽德花园01配电室2号变压器	0.518160
2763	丽德花园02配电室6号变压器	0.429472
2764	丽德花园02配电室7号变压器	0.425648
2765	丽德花园03号配电站2号变压器	0.416384
2766	丽德花园03号配电站4号变压器	0.340064
2767	丽泽花园01配电室2号变压器，带18#楼照明负荷电源；带18#楼动力主；带13、19#楼动力备电源	0.425200
2768	丽泽花园02配电室1号变压器，带14、17#楼照明负荷电源；带14、17#楼动力主；带10、15、16#楼动力备电源	0.535900
2769	品澜花苑01配电站02变压器，带2#楼照明；1#楼动力备、2#楼动力主、3#楼动力备、配建一。	0.652384
2770	品澜花苑01配电站04变压器，带8#楼照明；8楼动力主、北区换热站主、北区给中水泵房备、充电桩。	0.647416
2771	品澜花苑02配电站02变压器，带57#楼照明；带57#楼动力主、56#楼动力备、58#楼动力备、45#楼动力主、48#楼动力备、南区换热站主。	0.660208
2772	品澜花苑02配电站04变压器，带59#楼照明；带59#楼动力主、南区给水、中水（主）、充电桩。	0.655144
2773	品澜花苑04箱站，带34#-44#楼照明。	0.261680
2774	品澜花苑05箱站，带45#-48#楼照明、充电桩。	0.519700
2775	品澜花苑06箱站，带49#-55#楼照明、充电桩。	0.330896
2776	原乡郡01，带19-24、35-37#楼	0.264992
2777	原乡郡01配电室07号变压器，带63#楼照明负荷电源；带63#楼动力主；带66、67、68#楼动力备电源	0.516960
2778	原乡郡01配电室08号变压器，带64、65#楼照明负荷电源；带64、65#楼动力主	0.543100
2779	原乡郡02配电室11号变压器，带58#楼照明、58#、71#、72#楼动力主	0.531700
2780	原乡郡02配电室14号变压器，带57#楼照明，带57#楼动力主、带56#楼动力备	0.422496
2781	原乡郡03配电室15号变压器	0.563480

2782	原乡郡03配电室17号变压器	0.539480
2783	原乡郡04, 带15-18、25-28#楼	0.214560
2784	原乡郡05, 带31-34、44-46、50-53#楼	0.281660
2785	原乡郡06, 带13#楼居民照明(1#FDF)、14#楼居民照明(2#FDF)、29#楼居民照明(3#FDF)、30#楼居民照明(3#FDF)、54#楼居民照明(4#FDF)、55#楼居民照明(5#FDF)。	0.325328
2786	观澜花园01配电室11号变压器	0.414208
2787	观澜花园01配电室9号变压器	0.412704
2788	观澜花园02配电室13号变压器, 带9#楼电梯(备); 10#楼居民照明、动力(主)、电梯(主); 55#楼电梯(备); 56#楼居民照明、动力(主)、电梯(主); 站用电(备)。	0.523480
2789	观澜花园02配电室15号变压器, 带30#楼居民照明(7#FDF)、31#楼居民照明(8#FDF)、32#楼居民照明(9#FDF), 充电桩;	0.506640
2790	观澜花园05, 带14#楼居民照明(17#FDF)、15#楼居民照明(18#FDF)、16#楼居民照明(18#FDF)、17#楼居民照明(19#FDF)、18#楼居民照明(20#FDF)、19#楼居民照明(16#FDF)、24#楼居民照明(16#FDF)、25#楼居民照明(21#FDF)、26#楼居民照明(22#FDF)。	0.333320
2791	观澜花园06, 带27#楼居民照明(26#FDF)、28#楼居民照明(25#FDF)、29#楼居民照明(23#FDF)、35#楼居民照明(24#FDF)、36#楼居民照明(29#FDF)、37#楼居民照明(27#FDF)、38#楼居民照明(28#FDF)、39#楼居民照明(30#FDF)、40#楼居民照明(24#FDF)。	0.344696
2792	观澜花苑03配电站02号变压器, 带1#楼动力(备)、电梯(备)、2#楼动力(备)、电梯(备)、带7#楼居民照明、动力(主)电梯(主); 8#楼居民照明、动力(主)、电梯(主), 站用电(备)。	0.522860
2793	观澜花苑03配电站03号变压器, 带3#楼居民照明、动力(主)电梯(主); 4#楼居民照明、动力(主)、电梯(主), 5#楼动力(备)、电梯(备)、6#楼动力(备)、电梯(备)。	0.519380
2794	澜景园01	0.265610
2795	澜景园01配电室5号变压器, 带2#楼、3#楼2门(3-24层)照明负荷电源; 带2#楼、3#楼2门动力主; 带3#楼1门动力备电源。	0.550020
2796	澜景园01配电室7号变压器, 带5#楼1-9层照、10-18层照明负荷电源; 带5#楼、地下车库, 消防泵房动力主; 带1、4#楼动力备电源	0.526460
2797	澜景园02, 带30、31、34#楼。	0.336968
2798	澜景园02配电室10号变压器, 带22、23#楼照明及动力、二次供水备	0.427808

2799	澜景园02配电室15号变压器，带7#楼居民照明、动力电梯主；6#楼动力电梯备；8#楼动力电梯备。室外充电桩CF箱。	0.663040
2800	澜景园03配电室17号变压器，带10#楼居民照明、动力电梯主；13#楼居民照明；9#楼动力电梯备。	0.532300
2801	澜景园03配电室19号变压器，带12#楼居民照明、动力电梯主；11#楼动力电梯备；13#楼动力电梯主。	0.653872
2802	澜景园13，带17、18#楼照明及动力	0.342536
2803	泉昇佳苑01配电室1号变压器，带1#、12#楼照明负荷电源；带1#、2#、13#楼动力主电源；带12#楼动力备电源。	0.427744
2804	泉昇佳苑01配电室3号变压器，带5#、14#楼照明负荷电源；带6#、15#楼动力主电源；带5#、14#楼动力备电源。	0.350304
2805	泉昇佳苑02配电室5号变压器，带3#、8#楼照明负荷电源；带9#、20#楼动力主电源；带3#、8#楼动力备电源。	0.533940
2806	泉昇佳苑02配电室7号变压器，带4#、18#楼照明负荷电源；带7#、19#楼动力主电源；带4#、18#楼动力备电源。	0.344704
2807	泉昇佳苑03配电室09变压器	0.701980
2808	泉昇佳苑04配电室11号变压器，带10#、11#楼照明负荷电源；带11#楼动力主电源；带23#、24#楼动力备电源。	0.370416
2809	电源；带25#楼动力主电源；带26#、27#楼动力备电源。	0.354452
2810	泉昇佳苑05配电室15号变压器，带36#、37#、38#楼照明负荷电源；带36#、37#、38#楼动力主电源；带39#、40#、41#楼动力备电源。	0.686230
2811	泉昇佳苑06配电室17号变压器，带28#、29#、30#楼照明负荷电源；带28#、29#、30#楼动力主电源；带31#、32#、33#楼动力备电源。	0.559080
2812	泉昇佳苑07配电室20号变压器，带46#、47#、48#楼照明负荷电源；带46#、47#、48#楼动力主电源；带42#、43#、45#楼动力备电源。	0.685960
2813	泉昇佳苑08配电室21号变压器，带44#、56#楼照明负荷电源；带44#、56#楼动力备电源。	0.433144
2814	源；带44#、56#、59#楼动力主电源；带60#楼动力备电源。	0.282930
2815	泉昇佳苑09配电室25号变压器，带49#、50#楼照明负荷电源；带55#楼动力主电源；带49#、50#、53#楼动力备电源。	0.446176
2816	泉昇佳苑09配电室27号变压器，带53#、54#楼照明负荷电源。	0.339872
2817	泉昇佳苑10配电室29号变压器，带61#、62#楼照明负荷电源；带61#、62#楼动力备电源。	0.416932

2818	泉昇佳苑10配电室31号变压器，带63#楼照明负荷电源；带61#、62#、63#楼动力主电源；带65#楼动力备电源。	0.272830
2819	泉鑫佳苑10配电室31号变压器，带55、56#楼照明负荷电源；带50、51、55、56、57、58#楼动力备电源	0.421860
2820	原乡郡01配电室09号变压器，带66、67#楼照明负荷电源；带66、67#楼动力主	0.553840
2821	原乡郡01配电室10号变压器，带68#楼照明负荷电源；带68#楼动力主；带63、64、65#楼动力备电源	0.537520
2822	原乡郡02，带38-43、47-49#楼	0.267640
2823	原乡郡02配电室12号变压器，带71#、72#照明，58#、71#、72#楼动力备	0.551100
2824	原乡郡02配电室13号变压器，带56#楼照明、56#楼动力主、57#楼动力备	0.413520
2825	原乡郡03，带1-12#楼	0.266320
2826	原乡郡03配电室16号变压器	0.540640
2827	原乡郡03配电室18号变压器	0.544780
2828	M大营01	0
2829	M大营02	0
2830	M大营03	0
2831	M大营06	0
2832	M大营07	0
2833	M大营12	0
2834	M大营13	0
2835	M大营14	0
2836	M大营15	0
2837	M陈各庄01	0
2838	M陈各庄02	0
2839	M陈各庄03	0
2840	M陈各庄06	0
2841	M陈各庄07	0
2842	M陈各庄08	0
2843	M陈各庄10	0
2844	M距城堡01	0
2845	M距城堡02	0
2846	M距城堡03	0
2847	M距城堡04	0
2848	M距城堡05	0
2849	M距城堡06	0
2850	M距城堡07	0
2851	丁辛庄02	0
2852	丁辛庄04	0
2853	丁辛庄05	0
2854	丁辛庄06	0
2855	聂营02	0
2856	聂营03	0

2857	聂营04	0
2858	聂营05	0
2859	聂营06	0
2860	聂营10	0
2861	M北掘河01	0.283070
2862	M北掘河02	0.407024
2863	M北掘河03	0.333176
2864	M北掘河07	0.456428
2865	M刘山庄01	0.277680
2866	M刘山庄02	0.332948
2867	M陆掘河01	0.262460
2868	M陆掘河02	0.255840
2869	M陆掘河03	0.265920
2870	M陆掘河04	0.355964
2871	M陆掘河05	0.346592
2872	M陆掘河06	0.336008
2873	M陆掘河07	0.326492
2874	M南掘河01	0.218672
2875	M南掘河02	0.340424
2876	M南掘河03	0.348092
2877	M西掘河01	0.263700
2878	M西掘河03	0.262890
2879	M西掘河04	0.354704
2880	M西掘河08	0.326300
2881	M西掘河09	0.412028
2882	M西掘河11	0.420692
2883	景瑞花园01, 01#配电站1#变压器	0.350252
2884	景瑞花园03, 02#配电站1#变压器	0.343028
2885	景瑞花园10, 6#2号	0.416768
2886	景瑞花园11-1	0.529080
2887	景瑞花园12-1	0.539100
2888	景瑞花园18, 带37、39#楼照明负荷电源; 带37、39#楼动力主; 带36#楼动力备电源	0.420432
2889	景瑞花园19, 带38、40#楼照明负荷电源; 带38、40#楼动力主	0.429840
2890	景瑞花园20, 带27、28#楼照明负荷电源; 带27、28#楼动力主	0.419488
2891	景瑞花园21, 带29、30#楼照明负荷电源; 带29、30#楼动力主; 带31#楼动力备电源	0.420128
2892	景瑞花园23, 带32、33#楼照明负荷电源; 带32、33#楼动力主; 带34、35#楼动力备电源	0.525340
2893	马庄01	0.272870
2894	马庄02	0.351812
2895	马庄03	0.331652
2896	采薇雅苑01配电室2号变压器, 带1#、2#、5#、7#、10#、11#、12#、13#、17#别墅用电, 土建站站用电	0.266840

2897	采薇雅苑02配电室3号变压器，带101#、105#居民楼用电、101#、105#楼动力主、102#、103#、108#楼动力备	0.524340
2898	采薇雅苑02配电室4号变压器，带107#、109#居民楼用电、107#、109#楼动力主、99#、100#、104#楼动力备	0.518560
2899	采薇雅苑03配电室3号变压器，带106#居民楼用电、106#楼动力主、110#、112#楼动力备	0.516820
2900	采薇雅苑03配电室4号变压器，带113#、114#居民楼用电、113#、114#楼动力主、中水泵房二次供水泵房主、111#、115#楼动力备	0.528660
2901	静莲雅苑01配电室3号变压器，带4#楼照明；带4#楼动力主；带2#楼动力备	0.422688
2902	静莲雅苑01配电室4号变压器，带6、8#楼照明；带8#楼动力；带6#楼动力主；带3#楼动力备	0.418128
2903	静莲雅苑02配电室3号变压器，带9#楼照明	0.526000
2904	静莲雅苑02配电室4号变压器，带9#楼1单元动力主、2单元动力主；5#楼1单元动力备、2单元动力备，10#楼动力备；中水泵房二次供水泵房主；配套公建	0.531280
2905	美颂佳苑03配电站高1405公变，带78、65、66、67、68、69#楼照明负荷电源；带78#楼动力主；带79#楼动力备电源	0.416980
2906	美颂嘉苑01，带3、4、19、17、6、5、18、8、7、16、22、35、34、23#楼	0.329540
2907	美颂嘉苑01配电室1号变压器，带80、9、10、11、12、13#楼照明负荷电源；带80#楼动力主；带81#楼动力备电源	0.517760
2908	美颂嘉苑01配电室3号变压器，带74、25、26、31、32#楼照明负荷电源；带74#楼动力主；带75#楼动力备电源	0.415424
2909	美颂嘉苑02配电室1号变压器，带76、50、45、44、51、64、63#楼照明负荷电源；带76#楼动力主；带77#楼动力备电源	0.520520
2910	瑞佳名苑01配电站1#变压器	0.508960
2911	瑞佳名苑01配电站3#变压器	0.640864
2912	瑞佳名苑02配电站1#变压器	0.641296
2913	瑞佳名苑02配电站3#变压器	0.642112
2914	瑞佳名苑03	0.321848
2915	瑞佳名苑04	0.322040
2916	香颂湖二期，带38、40、41#楼照明负荷电源；带38、40、41#楼动力主；带35、36、37、39#楼、配建（自来水）动力备电源	0.434464
2917	颐滨花园01配电站02变压器，带18#楼电梯楼道照明、8#楼动力电梯备、9#楼动力电梯主、2#楼充电桩CF、23#楼电梯楼道照明、20#楼电梯楼道照明、23#楼居民照明、20#楼居民照明、18#楼居民照明、9#楼居民照明	0.666280
2918	颐滨花园01配电站04变压器，带24#照明、26#照明、28#照明4#充电桩、24#电梯、26#电梯、28#电梯。	0.520920

2919	颐滨花园01配电站01变压器，带8#楼居民照明、17#楼居民照明、19#楼居民照明、21#楼居民照明、17#楼电梯楼道照明、9#楼电梯楼道照明、1#充电桩CF、9#楼动力电梯备、8#楼动力电梯主、21#楼电梯楼道照明。	0.675232
2920	颐滨花园01配电站03变压器，带25#照明、27#照明、29#照明、30#照明、03#充电桩、25#电梯、27#电梯、29#电梯、30#电梯。	0.532080
2921	亿韵园01配电站02变压器（带1/2/3/4#楼照明电源，计量箱2台，FDF箱3台，1/2/3/4/11#楼动力电源（备））	0.531560
2922	碧湖庭苑01#配电站2#变压器	0.523780
2923	碧湖庭苑01#配电站4#变压器	0.527020
2924	湖畔花园01配电站01变压器，带1#楼照明、14-16#楼照明；带1#楼动力、4#楼动力、14#楼动力、配建一6个商业、配建二7个商业、卫生室、警务室、物业、公厕、有线电视备、电信备、中水泵房备、给水泵房备、消控备、安防备、换热站主。	0.660712
2925	湖畔花园01箱站变压器	0.504100
2926	湖畔花园02箱站变压器	0.512700
2927	湖畔花园03箱站变压器	0.510980
2928	汇景园01配电室3号变压器	0.419552
2929	汇景园01配电室4号变压器	0.410080
2930	汇景园02配电站02号变压器，带18#楼居民照明、16#楼居民照明AA1、16#楼居民照明AA2、14#楼动力及电梯（备）、15#楼动力及电梯（主）、18#楼动力及电梯（主）、16#楼动力及电梯（备）、换热站（备）、电信及电视机房（主）、中水及生活水泵房（主）。	0.659944
2931	汇景园02配电站04号变压器，带20#楼居民照明、17#楼动力及电梯（主）、19#楼动力及电梯（备）、20#楼动力及电梯（主）、配建一、配建二。	0.529060
2932	汇景园02箱站01号变压器	0.504120
2933	聚豪花园01配电室2号变压器	0.531540
2934	聚豪花园01配电室4号变压器	0.419712
2935	聚豪花园02配电室6号变压器	0.419056
2936	聚豪花园03	0.343280
2937	聚豪花园03配电室02变压器，带34#楼照明1、站用电备、34#楼照明2、33#楼照明1、32#楼动力（备）、33#楼照明2、34#楼动力（主）、33#楼动力（主）、充电桩、31#楼动力（备）	0.662320
2938	聚豪花园03配电室04变压器，带28#楼2单元照明1、28#2单元动力（主）、28#楼2单元照明2、30#楼照明1、28#1单元动力（备）、29#楼动力（备）、30#楼照明2、30#楼动力（主）、换热站（主）	0.656896
2939	聚豪花园04配电站02变压器，带充电桩负荷；带38#楼动力（备）、39#楼动力（主）、站用电备。	0.505360

2940	聚豪花园04配电站04变压器,带36#楼、37#楼照明;带35#楼动力(备)、36#楼动力(主)、37#楼动力(主)。	0.520800
2941	澜湖庭院01配电站01变压器,带4#楼照明、5#楼照明;带4#楼动力主、消防控制室主、换热站主、给水主、中水主、电信1、3#楼动力备、6#楼动力备、16#楼动力备、17#楼动力备。	0.644416
2942	澜湖庭院01配电站变压器1	0.647224
2943	澜湖庭院01箱站变压器	0.504080
2944	澜湖庭院02配电站03变压器,带1#楼照明、2#楼照明;带9#楼动力主、10#楼动力主、电信2主、1#楼动力备、2#楼动力备、13#楼动力备、15#楼动力备。	0.642712
2945	澜湖庭院02配电站变压器3	0.647104
2946	尚景佳园01配电室2号变压器	0.522140
2947	尚景佳园01配电室4号变压器	0.535080
2948	天泽御苑01配电站02变压器	0.323432
2949	天泽御苑01配电站04变压器	0.514520
2950	天泽御苑02配电站02变压器	0.659896
2951	天泽御苑02配电站04变压器	0.646888
2952	溪湖林语01配电室1号变压器,带8、10#楼照明负荷电源;带8、10#楼动力主;带7、14、16#楼动力备电源;带二次给水泵房主、二次中水泵房主、换热站主、有限电视机房主、网络机房主	0.422976
2953	溪湖林语01配电室3号变压器,带15、17#楼照明负荷电源;带15、17#楼动力主;带1、9#楼动力备电源	0.445216
2954	熙湖苑01配电站02配电变压器,带2#、12#、19#楼照明;1#、11#、20#楼动力备、换热站主、2#动力主、12#、19#楼动力、给中水备。	0.654664
2955	熙湖苑01配电站04配电变压器,带9#、10#、13#、14#楼照明;带配建二、9#、10#、13#、14#楼动力、电信主、电视弱电备。	0.652504
2956	熙湖苑02箱站配电变压器	0.327620
2957	熙湖苑03箱站配电变压器	0.322592
2958	逸湖苑01	0.212248
2959	逸湖苑01配电室1号变压器	0.530820
2960	逸湖苑01配电室3号变压器	0.421152
2961	逸湖苑02	0.209896
2962	逸桐苑01	0.338504
2963	逸桐苑01配电站01变压器	0.543664
2964	逸桐苑01配电站03变压器	0.539960
2965	逸桐苑02配电站01变压器	0.212992
2966	逸桐苑02配电站03变压器	0.662128
2967	逸桐苑03配电站01变压器	0.670192
2968	逸桐苑03配电站03变压器	0.646672
2969	逸桐苑04配电站01变压器	0.656800
2970	逸桐苑04配电站03变压器	0.651160

2971	逸溪苑01 配电室1号变压器	0.332492
2972	逸溪苑01 配电室3号变压器	0.342896
2973	逸溪苑02 配电室5号变压器	0.331916
2974	逸溪苑02 配电室7号变压器	0.263350
2975	悦湖庭院01 配电室1号变压器，带2、8#楼照明负荷电源；带2、8#楼动力	0.418320
2976	悦湖庭院01 配电室3号变压器，带3、5#楼照明负荷电源；带3、5#楼动力	0.432624
2977	悦湖庭院07，带13、14#楼照明；13、14#楼动力	0.227432
2978	悦湖庭院08	0.265930
2979	悦湖庭院09	0.279000
2980	悦澜园01号配电站2号变压器	0.415392
2981	天泽御苑02箱式变	0.504000
2982	天安佳园01 配电室2号变压器，带14#楼照明负荷；带14#楼动力主；带7#楼动力备电源	0.320000
2983	天安佳园03,带8、9、10#楼	0.320000
2984	天安佳园01，带13、16#楼、路灯用电	0.266830
2985	天安佳园02，带11、12、17#楼	0.260390
2986	天安佳园04，带4、5、6#楼	0.333812
2987	天安佳园06，带2、3#楼照明	0.325688
2988	天安佳园05，带1#楼照明	0.321800
2989	武清送变电公司快充站台区	0.320144
2990	五一阳光澜园一期01 配电站3#变压器	0.651424
2991	香江广场01 配电室1号变压器，带31#楼照明负荷；带31#楼动力主；带35#楼动力备	0.422256
2992	香江广场01 配电室4号变压器，带29#楼照明负荷；带29#楼动力主；带33#楼动力备	0.421792
2993	香江广场02 配电室6号变压器，带39#楼照明负荷；带39#楼动力主；带37#楼动力备	0.453024
2994	紫金广场01 配电室2号变压器	0.265810
2995	隽悦花园01 配电站01 变压器，带3#楼动力备、2#楼照明及动力主；带中水主、生活水主、换热站备、站用电主。	0.518040
2996	隽悦花园02 配电站01 变压器，带20#楼动力备、1#楼照明及动力主；带有线电视主、联通移动主、站用电主。	0.511820
2997	隽悦花园02 配电站03 变压器，带30#楼动力备、29#楼照明及动力主、21#楼照明及动力；带中29#楼配建、30#楼配建。	0.649936
2998	隽悦花园03 配电站01 变压器，带22、25、26#楼照明及动力。	0.511880
2999	隽悦花园03 配电站03 变压器，带23、27#楼照明及动力、站用电主。	0.328376
3000	悦府嘉苑01 配电站02 变压器，带14#、16#楼照明；14#、16#楼动力主；13#、15#楼动力备；带站用电主。	0.512420

3001	悦府嘉苑01配电站04变压器，带18#、20#、22#楼照明；18#、20#、22#楼动力主；17#、19#、21#楼动力备；换热站备。	0.656296
3002	悦府嘉苑02配电站07变压器，带3#楼照明、10#楼照明、12#楼照明；带3#楼动力主、10#楼动力主、12#楼动力主、1#楼动力备、2#楼动力备、11#楼动力备。	0.655312
3003	悦府嘉苑02配电站09变压器，带7#楼照明、8#楼照明、9#楼照明；带7#楼动力主、8#楼动力主、9#楼动力备、4#楼动力备、5#楼动力备、6#楼动力备。	0.664504
3004	悦府嘉苑02箱变10变压器	0.504080
3005	悦府嘉苑03箱变11变压器	0.504140
3006	悦景园01配电站02变压器，带6#、7#楼照明；6#、7#楼动力主；4#楼、5#楼动力备；站用电备。	0.651208
3007	悦景园02配电站02变压器，带2#、3#、1#楼照明；1#、2#、3#、8#楼动力；物业；换热站备。	0.524700
3008	悦景园02配电站04变压器，带11#、16#、17#楼照明；16#、17#楼动力；有线电视备、中水备；站用电备。	0.535460
3009	高村科技创新园1号快充站	0
3010	高村科技创新园2号快充站	0
3011	瞰湖花苑01，带4-10#楼照明、4-9#楼动力、以及充电桩。	0.522100
3012	瞰湖花苑01配电站02变压器，带3#楼动力主、换热站备、充电桩。	0.641224
3013	瞰湖花苑01配电站04变压器，带2#楼照明；1#楼动力备、2#楼动力主、给中水泵房备。	0.657136
3014	瞰湖花苑03，带18-24#楼照明、配建一公建。	0.276110
3015	名湖花苑01配电站02变压器	0.652384
3016	名湖花苑01配电站04变压器	0.651616
3017	名湖花苑02箱站站内变压器	0.405584
3018	隆泰家园08配电室3号变压器	0.531000
3019	隆泰家园08配电室2号变压器	0.525000
3020	隆泰家园06配电室2号变压器	0.419000
3021	隆泰家园06配电室3号变压器	0.424000
3022	隆泰家园10配电室2号变压器	0.422000
3023	隆泰家园10配电室3号变压器	0.408000
3024	隆泰家园09配电室3号变压器	0.421000
3025	隆泰家园三期3#配电站2#变压器	0.514000
3026	隆泰家园三期3#配电站3#变压器	0.504000
3027	隆泰家园三期1#配电站2#变压器	0.512000
3028	隆泰家园三期2#配电站2#变压器	0.512000
3029	隆泰家园三期5#配电站2#变压器	0.511000
3030	隆泰家园三期5#配电站3#变压器	0.504000
3031	隆泰家园三期6#配电站2#变压器	0.516000
3032	隆泰家园07配电室3号变压器	0.537000
3033	隆泰家园三期4#变电站2#变压器	0.513000
3034	隆泰家园01配电室3号变压器	0.537000

3035	隆泰家园02配电室2号变压器	0.425000
3036	隆泰家园02配电室3号变压器	0.533000
3037	隆泰家园03配电室3号变压器，带39、40#楼照明负荷电源；带39、40、41、45、46、50、51、52#楼备电源	0.433000
3038	隆泰家园11配电室3号变压器	0.432000
3039	隆泰家园五期1#配电站2#变压器	0.505000
3040	隆泰家园五期2#配电站2#变压器	0.401000
3041	柳河01	0.024000
3042	灰锅口03	0.265000
3043	金锅01	0.517000
3044	金锅02	0.555000
3045	金锅新家园01	0.530000
3046	金锅新家园02	0.530000
3047	金锅新家园03	0.527000
3048	金锅新家园4	0.543000
3049	金锅新家园05	0.337000
3050	金锅新家园06	0.343000
3051	M庞各庄01	0.257418
3052	M庞各庄02	0.345188
3053	M庞各庄03	0.161104
3054	M庞各庄04	0.343628
3055	M庞各庄05	0.271688
3056	M庞各庄06	0.271412
3057	M西洞上08	0.320000
3058	M小杨庄03	0.233512
3059	北李各庄02	0.002752
3060	打铁苏01	0.065940
3061	打铁苏03	0.237468
3062	莱景园01配电室1号变压器，带2、6#楼照明负荷电源；带2、6#楼动力主；带5、7、9、10#楼动力备电源	0.542160
3063	莱景园01配电室3号变压器，带4、8、11#楼照明负荷电源；带4、8、11#楼动力主；带3#楼动力备电源	0.546840
3064	莱景园02配电室5号变压器，带1、15#楼照明负荷电源；带1、15#楼、消防泵房、生活泵房、中水泵房动力主；带14、18#楼动力备电源	0.528440
3065	莱景园02配电室7号变压器，带13、17、19#楼照明负荷电源；带13、17、19#楼动力主；带12、16#楼动力备电源	0.538680
3066	观澜花园01	0.215760
3067	观澜花园01配电室10号变压器	0.416560
3068	观澜花园01配电室8号变压器	0.417520
3069	观澜花园02	0.216544
3070	观澜花园02配电室12号变压器，带9#楼居民照明、动力（主）、电梯（主）；10#楼电梯（备）；55#楼居民照明、动力（主）、电梯（主）；56#楼动力（备）、电梯（备）；站用电（主）。	0.526740

3071	观澜花园02配电室14号变压器，带11#楼居民照明（1#FDF）、12#楼居民照明（2#FDF）、13#楼居民照明（5#FDF）楼居民照明、带20#楼居民照明（6#FDF）、21#楼居民照明（3#FDF）、22楼居民照明（4#FDF）、23#楼居民照明（6#FDF）。	0.517180
3072	观澜花园03	0.219248
3073	观澜花园04，带33#楼居民照明（10#FDF）、34#楼居民照明（12#FDF）、41#楼居民照明（12#FDF）、42#楼居民照明（11#FDF）、43#楼居民照明（13#FDF）、48#楼居民照明（14#FDF）、49#楼居民照明（15#FDF）、54#楼居民照明（15#FDF）。	0.330908
3074	观澜花园07，带44#楼居民照明（33#FDF）、45#楼居民照明（31#FDF）、46#楼居民照明（31#FDF）、47#楼居民照明（33#FDF）、50#楼居民照明（35#FDF）、51#楼居民照明（34#FDF）、52#楼居民照明（32#FDF）、53#楼居民照明（36#FDF）。	0.328484
3075	观澜花苑03配电站01号变压器，带1#楼居民照明、动力（主）电梯（主）；2#楼居民照明、动力（主）、电梯（主），7#楼动力（备）、电梯（备）、8#楼动力（备）、电梯（备）、站用电（主）。	0.518940
3076	观澜花苑03配电站04号变压器，带3#楼动力（备）、电梯（备）、4#楼动力（备）、电梯（备）、带5#楼居民照明、动力（主）电梯（主）；6#楼居民照明、动力（主）、电梯（主）。	0.519280
3077	瞰湖花苑01配电站01变压器，带3#楼照明；3#楼动力备、换热站主。	0.668608
3078	瞰湖花苑01配电站03变压器，带1#楼照明；1#楼动力主、2#楼动力备、给中水泵房主。	0.683032
3079	瞰湖花苑02，带11-17#楼照明、12-15#楼动力、以及充电桩。	0.331676
3080	国网电动汽车服务（天津）有限公司01变压器	0.320096
3081	蓝天公寓10#箱站	0.523260
3082	蓝天公寓6#箱站	0.529220
3083	蓝天公寓7#箱站	0.518340
3084	蓝天公寓8#箱站	0.528840
3085	蓝天公寓9#箱站	0.515880
3086	天津武清充换电站（徐官屯街道）	0.323792
3087	文泉巷01配电站02变压器，带3#、4#楼照明及动力，带电信、太阳能、给水泵房、中水泵房动力主，带1#楼动力备，带电视机房、换热站动力备。	0.661504
3088	文泉巷02箱站变压器，为该小区5#楼、6#楼1-2单元住宅及景观供电。	0.342272
3089	文泉巷03箱站变压器，为该小区7#楼、6#楼3-4单元住宅供电。	0.331856
3090	澜花馨苑01配电室1号变压器	0

3091	花郡家园03配电室2号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带1、2#楼、自来水、中水动力备电源	0.527540
3092	花郡家园03配电室4号变压器，带16、18#楼照明负荷电源；带16、18#楼动力主；带5、19#楼动力备电源	0.523620
3093	花郡家园04配电站02变压器	0.527040
3094	花郡家园04配电站04变压器	0.536460
3095	花郡家园05配电室2号变压器，带7#楼、13#楼照明；带7#楼、13#楼动力主，带8#楼、12#楼、15#楼动力备	0.517220
3096	6#楼、14#楼动力主，带换热站动力备，带17#楼动力备	0.532880
3097	M大王堡01	0.159952
3098	M大王堡02	0.320000
3099	M大王堡03	0.259936
3100	M大王堡04	0.279884
3101	M大王堡05	0.299744
3102	M大王堡06	0.221228
3103	M冷家堡01	0.287640
3104	M冷家堡02	0.232108
3105	M冷家堡03	0.188130
3106	M冷家堡04	0.346364
3107	M冷家堡05	0.306692
3108	M冷家堡06	0.323900
3109	M冷家堡07	0.328364
3110	汇锦新园01配电室2号变压器，带6#、5#楼照明负荷电源；带6#楼、换热站、电信间、电视间动力主电源；带5#、1-1#、1-2#、2#楼动力备电源；带储藏间用电。	0.516740
3111	汇锦新园01配电室3号变压器，带1-1#、1-2#、2#楼照明负荷电源；带4#楼、生活泵房、中水泵房动力备电源。	0.418672
3112	京津时尚广场01配电室1号变压器，带1#楼1门、1#楼2门，2#楼10-12层照明负荷电源，带1#商业点负荷电源	1.462000
3113	源	1.020680
3114	京津时尚广场03配电室5号变压器，带7#楼4-9层、10-12，8#楼4-9层照明负荷电源，带5#商业点负荷电源	1.336350
3115	京津时尚广场04配电室7号变压器	1.691020
3116	军英小区01，带1#楼照明、公建、3#楼公建备用	0.264030
3117	军英小区02，带3-4#主电源、1-2#备用电源	0.273090
3118	军英小区03，带2、4#楼照明、2#楼公建、4#楼备用电源	0.268000
3119	师大公寓01	0.523400
3120	四季花苑01配电室1号变压器，带8、10、24#楼照明负荷电源；带8、10、24#楼动力主；带25、26、28、29#楼、南侧给水、电信、电话、消防控制室动力备电源	0.531260

3121	四季花苑01配电室3号变压器，带16、22、23#楼照明负荷电源；带16、22、23#楼动力主；带11、14#楼动力备电源	0.431264
3122	四季花苑02配电室5号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼、北侧给水泵动力主；带3、4#楼动力备电源；带中水泵	0.426480
3123	四季花苑02配电室7号变压器，带5、6#楼照明负荷电源；带5、6#楼动力主；带7、9、13#楼动力备电源	0.421360
3124	四季花苑03配电室11号变压器，带15、20#楼照明负荷电源；带15、20#楼动力主；带21、27、配建1#楼动力备电源	0.418064
3125	四季花苑03配电室9号变压器，带12、18#楼照明负荷电源；带12、18#楼动力主；带17、19#楼动力备电源	0.421824
3126	团结东里	0.331196
3127	五一阳光锦园01配电室1号变压器，带一期6#14#15#17#照明，2#3#5#6#14#15#17动力备	0.849770
3128	五一阳光锦园02配电室3号变压器，带一期7-9#11#12#18#20#照明，1#7#13#18#19#动力备	0.844370
3129	五一阳光锦园03配电室5号变压器，带25#3楼照明负荷电源，28#、24#、25#1、26#、25#2、25#3楼动力主	0.549100
3130	五一阳光锦园03配电室6号变压器，带25#1、25#2、26#、28#楼照明	0.563740
3131	五一阳光锦园04配电室8号变压器，带27#楼照明，31#、32#、27#、29#、30#楼动力主	0.532120
3132	五一阳光锦园04配电室9号变压器，带32#、29#楼照明	0.547220
3133	育德巷小区	0.320072
3134	M艾三01	0.322400
3135	M艾三04	0.256388
3136	M艾三05	0.037336
3137	M艾三06	0.283160
3138	M艾三07	0.299236
3139	M艾三08	0.271040
3140	M艾三09	0.286208
3141	M艾三10	0.280952
3142	M艾一02	0.321368
3143	M艾一03	0.293588
3144	M艾一10	0.320000
3145	M艾一11	0.332288
3146	M李场01	0.111730
3147	M李场02	0.222032
3148	M李场03	0.266192
3149	M李场04	0.295652
3150	M李场05	0.262808
3151	M李场06	0.271776
3152	李大人06	0
3153	李大人07	0

3154	李大人08	0
3155	李大人09	0
3156	前赶庄01	0
3157	前赶庄02	0
3158	桐高村-01	0
3159	桐高村02	0
3160	桐高村03	0
3161	桐高村04	0
3162	桐高村05	0
3163	M大良01	0
3164	M大良02	0
3165	M大良03	0
3166	M侯家庄01	0
3167	M后沙坨-01	0
3168	M后沙坨02	0
3169	M后沙坨03	0
3170	m良兆花园01	0
3171	大良教师楼01	0
3172	锦绣花园01,带1、2、4#楼	0
3173	锦绣花园04,带7-9#楼	0
3174	良兆花园02	0
3175	前沙坨01	0
3176	前沙坨02	0
3177	前沙坨03	0
3178	M李各庄07	0.017604
3179	M李各庄10	0.217220
3180	M李各庄09	0.191348
3181	M李各庄12	0.154952
3182	M李各庄03	0.180296
3183	M李各庄04	0.221940
3184	M李各庄13	0.378032
3185	盛世景园01配电室1号变压器,带3#楼照明负荷电源; 带3#楼动力主;带1#楼动力备电源	0.333152
3186	盛世景园01配电室3号变压器,带1、2#楼照明负荷电 源;带2#楼动力主;带4#楼动力备电源	0.526400
3187	盛世景园02配电室4号变压器,带5#楼照明负荷电源; 带5#楼动力主;带6#楼动力备电源	0.339704
3188	盛世景园02配电室6号变压器,带8#楼照明负荷电源; 带8、9#楼动力主;带7#楼动力备电源	0.336248
3189	盛世睿园01配电室1号变压器,带14#楼照明负荷电 源;带14#楼动力主;带15#楼动力备电源	0.417168
3190	盛世睿园01配电室3号变压器,带16#楼照明负荷电源; 带16#楼动力主;带17#楼动力备电源	0.335480
3191	盛世睿园02配电室5号变压器,带12#楼照明负荷电源; 带12#楼动力主;带13#楼动力备电源	0.335396

3192	盛世睿园02配电室7号变压器，带18#楼照明负荷电源；带18#楼动力主；带19#楼动力备电源	0.420144
3193	盛世睿园03配电室11号变压器，带11#楼照明负荷电源；带11#楼动力主；带9、10#楼动力备电源；11#楼商业	0.539760
3194	盛世睿园03配电室9号变压器，带8#楼照明负荷电源；带8#楼动力主	0.545820
3195	盛世睿园04配电室13号变压器，带7#楼1-33层的01-03户照明负荷电源；带7#楼一单元动力主；带20、21#楼动力备电源	0.413536
3196	盛世睿园04配电室15号变压器，带7#楼1-33层的04-06户照明负荷电源；带7#楼二单元动力主；8#楼商业	0.428608
3197	盛世睿园05配电室17号变压器	0.415696
3198	盛世睿园05配电室18号变压器	0.534360
3199	盛世睿园05配电室20号变压器	0.538320
3200	盛世馨园01配电室1号变压器，带2、3#楼照明负荷；带2#楼动力主；带3、7#楼动力备	0.541320
3201	盛世馨园01配电室2号变压器，带4、5、8#楼照明负荷；带4#楼动力主；带5、6、8#楼动力备	0.529740
3202	盛世馨园02配电室4号变压器，带12、13#楼照明负荷；带1、12、13#楼动力主；带9、10、11、14#楼动力备	0.417696
3203	盛世颐园01配电室1号变压器	0.541200
3204	盛世颐园01配电室4号变压器	0.568300
3205	盛世颐园02配电室5号变压器	0.526340
3206	盛世颐园02配电室7号变压器	0.530460
3207	新科花园02,带负1-11层照明负荷；带电梯、加压风机清控室动力主；带给水房，中水泵房，换热站动力备负荷电源	0.262690
3208	雍景园01配电室2号变压器，带1#楼照明、1#楼动力备	0.413296
3209	雍景园01配电室4号变压器，带3#楼照明、3#楼动力备	0.337148
3210	M北刘庄01	0
3211	M北刘庄02	0
3212	M北刘庄03	0
3213	M北刘庄04	0
3214	M北刘庄05	0
3215	M北刘庄06	0
3216	M北刘庄07	0
3217	M北刘庄08	0
3218	M北刘庄09	0
3219	M北刘庄10	0
3220	M北刘庄11	0
3221	M北刘庄12	0
3222	M北刘庄13	0
3223	M北刘庄14	0
3224	M北刘庄15	0
3225	M李庄01	0

3226	M李庄02	0
3227	M李庄03	0
3228	M李庄04	0
3229	M李庄06	0
3230	M枣林01	0
3231	M枣林02	0
3232	M枣林03	0
3233	M枣林06	0
3234	M枣林07	0
3235	M枣林08	0
3236	M枣林09	0
3237	M枣林10	0
3238	M枣林12	0
3239	韩营01	0
3240	韩营03	0
3241	韩营06	0
3242	M田户01	0
3243	M田户02	0
3244	M田户03	0
3245	M田户04	0
3246	M田户05	0
3247	M田户06	0
3248	M田户07	0
3249	M田户08	0
3250	M里老村01	0
3251	M里老村02	0
3252	M里老村03	0
3253	M里老村04	0
3254	M里老村05	0
3255	M里老村06	0
3256	M里老村07	0
3257	M里老村08	0
3258	M里老村09	0
3259	M里老村10	0
3260	绿禧家园01配电室1号变压器，带51#、58#楼照明负荷电源；带51#、58#楼动力主电源；带59#、60#楼动力备电源	0
3261	绿禧家园01配电室3号变压器，带65#、66#楼照明负荷电源；带65#、66#楼动力主电源；带67#、72#楼动力备电源	0
3262	绿禧家园02配电室1号变压器，带29#、30#楼照明负荷电源；带29#、30#楼动力主电源；带38#、39#楼动力备电源	0
3263	绿禧家园02配电室3号变压器，带47#、48#楼照明负荷电源；带47#、48#楼动力主电源；带56#、57#楼动力备电源	0

3264	绿禧家园03配电室1号变压器，带31#、32#楼照明负荷电源；带31#、32#楼动力主电源；带33#、40#楼动力备电源	0
3265	绿禧家园03配电室3号变压器，带41#、42#楼照明负荷电源；带41#、42#楼动力主电源；带49#、50#楼动力备电源	0
3266	绿禧家园04配电室1号变压器，带15#、16#楼照明负荷电源；带15#、16#楼动力主电源；带17#、18#楼动力备电源	0
3267	绿禧家园04配电室3号变压器，带21#、22#楼照明负荷电源；带21#、22#楼动力主电源；带23#、27#楼动力备电源	0
3268	绿禧家园05配电室1号变压器，带1#、2#楼照明负荷电源；带1#、2#楼动力主电源；带7#、8#楼动力备电源	0
3269	绿禧家园05配电室3号变压器，带13#、14#楼照明负荷电源；带13#、14#楼动力主电源；带19#、20#楼动力备电源	0
3270	绿禧家园06配电室1号变压器，带3#、4#楼照明负荷电源；带3#、4#楼动力主电源；带5#、6#楼动力备电源	0
3271	绿禧家园06配电室3号变压器，带9#、10#楼照明负荷电源；带9#、10#楼动力主电源；带11#、12#楼动力备电源	0
3272	绿禧家园07配电室1号变压器，带24#、25#楼照明负荷电源；带24#、25#楼动力主电源；带26#、28#楼动力备电源	0
3273	绿禧家园07配电室3号变压器，带34#、35#楼照明负荷电源；带34#、35#楼动力主电源；带36#、37#楼动力备电源	0
3274	绿禧家园08配电室1号变压器，带43#、44#、52#楼照明负荷电源；带43#、44#、52#楼动力主电源；带53#、61#、62#楼动力备电源	0
3275	绿禧家园09配电室2号变压器，带55#、63#、64#楼照明负荷电源；带55#、63#、64#楼动力主电源、公建三和小区园林；带45#、46#、54#楼动力备电源	0
3276	绿禧家园10配电室1号变压器，带68#、69#楼照明负荷电源；带68#、69#楼动力主电源；带70#、71#楼动力备电源	0
3277	绿禧家园10配电室3号变压器，带73#、74#楼照明负荷电源；带73#、74#楼动力主电源；带75#、76#楼动力备电源	0
3278	翠庭园01配电站03号变压器	0.535460
3279	翠庭园02配电站01号变压器，带3、13、14#楼照明；带3、13、14#楼动力主；带6、9#楼动力备	0.544220
3280	翠庭园03配电站01变压器	0.664480
3281	翠庭园03配电站03变压器	0.667816

3282	翠庭园带5、7、8#楼照明；带5、7、8#楼动力主；带1、2、4#楼动力备	0.504000
3283	丽德花园01配电室1号变压器	0.539400
3284	丽德花园01配电室3号变压器	0.536940
3285	丽德花园02配电室4号变压器	0.438032
3286	丽德花园02配电室5号变压器	0.421424
3287	丽德花园03号配电站1号变压器	0.421744
3288	丽德花园03号配电站3号变压器	0.343664
3289	丽泽花园01配电室1号变压器，带13、19#楼照明负荷电源；带13、19#楼动力主；带18#楼动力备电源	0.528340
3290	丽泽花园02配电室2号变压器，带10#楼1单元、15#楼照明负荷电源；带10、15#楼动力主	0.539980
3291	明负荷电源；带16#楼动力主；带14、17#楼动力备电源	0.528700
3292	奥莱花园01配电室2号变压器	0.411040
3293	奥莱花园01配电室3号变压器	0.416304
3294	奥莱花园02配电室6号变压器	0.530100
3295	奥莱花园02配电室7号变压器	0.527232
3296	奥莱花园03配电室10号变压器	0.525320
3297	奥莱花园03配电室11号变压器	0.534060
3298	华清家园01配电室1号变压器，带5#楼1门1-11层、5#楼2门1-33层照明负荷电源；带5#楼1门动力主；带5#楼2门、16#楼动力备电源	0.430032
3299	华清家园01配电室2号变压器，带15#楼1-11层、14#楼照明负荷电源；带14#楼动力主；带15、17#楼动力备电源	0.530160
3300	华清家园02配电室5号变压器，带6#楼1门、6#楼2门1-9层照明负荷电源；带6#楼1门、6#楼2门动力主；带19#楼动力备电源	0.534580
3301	华清家园02配电室6号变压器，带7#楼10-17层、7#楼18-25层、7#楼26-33层、18#楼照明负荷电源；带7、18#楼动力主；带20#楼、机房动力备电源	0.537340
3302	玉锦园01配电室1号变压器	0.345836
3303	玉锦园02配电室3号变压器	0.443392
3304	玉锦园03配电室5号变压器	0.425472
3305	玉锦园03配电室7号变压器，带3#楼1单元照明、4#楼照明、3#楼1单元电梯主动力主、3#楼2单元电梯备动力备	0.530920
3306	玉锦园04配电站01变压器	0.668080
3307	玉锦园04配电站03变压器	0.408688
3308	玉锦园05配电站01变压器	0.643216
3309	玉锦园06配电站01变压器	0.644560
3310	玉锦园06配电站03变压器	0.408240
3311	玉锦园07配电站01变压器	0.665752
3312	玉锦园07配电站03变压器	0.320168
3313	小王村02	0.055490
3314	小王村03	0.135190

3315	小王村07	0.278380
3316	小王村08	0.103988
3317	小王村09	0.118604
3318	小王村14	0.247868
3319	小王村15	0.212310
3320	M利尚屯01	0
3321	M利尚屯02	0
3322	M利尚屯03	0
3323	M利尚屯04	0
3324	M利尚屯05	0
3325	M利尚屯06	0
3326	M利尚屯07	0
3327	M利尚屯08	0
3328	M利尚屯09	0
3329	M利尚屯10	0
3330	M利尚屯11	0
3331	M利尚屯12	0
3332	M利尚屯13	0
3333	M利尚屯14	0
3334	M利尚屯15	0
3335	M利尚屯16	0
3336	M利尚屯17	0
3337	M利尚屯18	0
3338	M聂辛庄01	0
3339	M聂辛庄02	0
3340	M聂辛庄03	0
3341	M聂辛庄04	0
3342	M水活铺01	0
3343	M水活铺02	0
3344	M水活铺03	0
3345	M水活铺04	0
3346	M水活铺05	0
3347	M水活铺06	0
3348	M水活铺07	0
3349	M水活铺08	0
3350	M水活铺09	0
3351	M水活铺10	0
3352	M水活铺11	0
3353	M水活铺12	0
3354	M水活铺13	0
3355	前侯尚03	0
3356	前侯尚07	0
3357	前侯尚08	0
3358	八百户01	0
3359	八百户02	0
3360	良庄01	0

3361	良庄02	0
3362	陈庄01	0
3363	陈庄02	0
3364	陈庄03	0
3365	陈庄04	0
3366	陈庄05	0
3367	陈庄06	0
3368	陈庄07	0
3369	陈庄08	0
3370	陈庄09	0
3371	西王庄01	0
3372	西王庄02	0
3373	莲花池01	0
3374	莲花池02	0
3375	莲花池03	0
3376	莲花池04	0
3377	紫盈花园01, 带1-4#楼照明负荷电源; 带楼梯灯	0.534280
3378	紫盈花园03, 带5、9、10楼照明负荷电源; 带楼梯灯	0.456112
3379	紫盈花园02, 带11、12、13#楼照明负荷电源; 带楼梯灯	0.431296
3380	紫盈花园01配电室2号变压器, 带6、7、8#楼(13-24层)照明负荷电源; 带6#楼电梯公共照明主; 带6#楼消防弱电间主电源	0.436864
3381	紫盈花园01配电室4号变压器, 带8#楼照明负荷电源; 带8#楼消防弱电间主; 带7#楼电梯公共照明备; 带7、8#楼消防弱电间备电源	0.555620
3382	M南蔡村12	0.243136
3383	M南蔡村11	0.196592
3384	莲胜花园11#箱站	0.534100
3385	莲胜花园10#箱站	0.539180
3386	莲胜花园8#箱站	0.524240
3387	莲胜花园14#箱站	0.550360
3388	莲胜花园13#箱站	0.644280
3389	莲胜花园9#箱站	0.550520
3390	莲胜花园15#箱站	0.528800
3391	莲胜花园12#箱站	0.566660
3392	八里桥02	0.000920
3393	八里桥03	0.111810
3394	八里桥04	0.203470
3395	八里桥05	0.191700
3396	八里桥06	0.189920
3397	八里桥07	0
3398	八里桥08	0.191380
3399	八里桥09	0.266120
3400	八里桥10	0.310484
3401	八里桥11	0.193664

3402	八里桥12	0.168208
3403	八里桥13	0.303248
3404	八里桥14	0.297236
3405	八里桥15	0.229116
3406	八里桥01	0.536928
3407	都市绿洲花园03, 带1、2、3、4、13、14、15、16#楼 照明负荷电源	0.253950
3408	都市绿洲花园01	0.253284
3409	都市绿洲花园02, 带18、19、20、21、28、29、30、 31#楼照明负荷电源	0.255340
3410	都市绿洲花园07, 带109、110、117、118、124、 125#楼照明负荷电源	0.199120
3411	都市绿洲花园09, 带62、63、66、67、70、71、74、 75#楼照明负荷电源	0.205312
3412	都市绿洲花园10, 带78、79、85、86、91、92、97、 98#楼照明负荷电源	0.256960
3413	都市绿洲花园22	0.320000
3414	都市绿洲花园23	0.320000
3415	富民里01 配电室02号变压器, 带32-37#照明, 26、32、 37动力主, 27、30、33、36动力主, 28、29、34、35动 力主	0.895850
3416	富民里02 配电室05号变压器, 带16、17#照明, 24、19 、18、13动力主	0.536180
3417	富民里02 配电室06号变压器, 带13-15#照明, 22、21 、16、15动力主, 14、17、20、23、25动力主	0.553860
3418	富民里03 配电室07号变压器, 带1-6#照明, 1、6、10 动力备, 2、5、7、11动力备, 3、4、8、12动力备	0.859490
3419	教育局快充站	0.504400
3420	天骄里01 配电室1号变压器	0.421200
3421	天骄里01 配电室4号变压器	0.424080
3422	天骄里02 配电室5号变压器	0.421840
3423	天骄里02 配电室6号变压器	0.420960
3424	天骄里03 配电室10号变压器	0.424176
3425	天骄里03 配电室12号变压器	0.415040
3426	雅静园01 配电室01 变压器	0.853730
3427	雅静园01 配电室4号变压器, 带8#楼照明, 8#楼动力 主, 1#甲单元楼、带2#辛单元楼、带5#楼、带6#楼动 力备	0.650050
3428	雅静园02 配电室5号变压器, 带9#、10#楼照明, 9#、 10#楼动力主, 18#、19#楼动力备	0.662080
3429	雅静园02 配电室6号变压器, 带13#、14#楼照明, 13# 、14#楼动力主, 15#楼动力备	0.677890
3430	雅静园03 配电室10号变压器, 带16#、17#楼照明, 16# 、17#楼动力主, 20#楼动力备	0.670390
3431	雅静园03 配电室9号变压器, 带11#、12#楼照明, 11# 、12#楼动力主, 21#、22#楼动力备	0.673210

3432	颐安花园续建01, 带36、37、38#楼。	0.268790
3433	颐安花园续建02, 带39、40、41#楼。	0.266060
3434	颐安花园续建03, 带42、43、46#楼。	0.355484
3435	颐安花园续建04, 带44、45#楼。	0.214120
3436	颐安花园续建05, 带47、49#楼。	0.339380
3437	颐安花园续建06, 带48、50#楼。	0.337508
3438	和悦花园01 配电室3号变压器, 带5#、6#楼照明, 4#、7#、8#、9#楼动力主	0.543820
3439	和悦花园01 配电室4号变压器, 带7#、8#楼照明, 4#、7#、8#、9#楼动力备	0.663180
3440	和悦花园02 配电室5号变压器1	0.548080
3441	和悦花园02 配电室6号变压器1	0.525920
3442	欣悦花园02, 带1#楼	0.174892
3443	玉翠园01 配电室2号变压器	0.548540
3444	玉翠园02 配电室4号变压器-1	0.534860
3445	玉翠园02 配电室6号变压器, 带4#楼(1-12层)、4#楼(13-24层)照明负荷电源; 带4#楼动力主; 带5#楼1单元、5#楼2单元动力备电源	0.436688
3446	玉翠园03 配电室10号变压器, 带2#楼1单元(3-12层)、2#楼1单元(13-22层)、2#楼2单元(3-12层)、2#楼2单元(13-22层)照明负荷电源; 带2#楼1单元、2#楼2单元动力主	0.532680
3447	玉翠园03 配电室8号变压器, 带1#楼1单元(3-12层)、1#楼1单元(13-22层)、1#楼2单元(3-12层)、1#楼2单元(13-22层)照明负荷电源; 带1#楼1单元、1#楼2单元动力主; 带3#楼动力备电源	0.539360
3448	M敖东02	0
3449	M敖东03	0.001550
3450	M敖东04	0.109228
3451	M敖东06	0.004700
3452	M敖东07	0.237824
3453	M梁各庄02	0.023532
3454	M梁各庄11	0.120960
3455	M梁各庄14	0
3456	M梁各庄15	0.004332
3457	M敖南01	0.263080
3458	M敖南03	0.052780
3459	M敖南04	0.314324
3460	M敖南05	0.372392
3461	M敖南06	0.216692
3462	M敖南07	0.219344
3463	M敖南10	0.226772
3464	M敖北01	0.136480
3465	M敖北03	0.308456
3466	M敖北05	0.174280
3467	M敖北06	0.158310

3468	M敖北07	0.353180
3469	M敖北08	0.100152
3470	M敖北09	0.332288
3471	M敖北10	0.186636
3472	M敖北11	0.317120
3473	M敖北14	0.101024
3474	敖西综合13	0
3475	前沙坨04	0
3476	M北张辛庄01	0
3477	M北张辛庄02	0
3478	M北张辛庄03	0
3479	M北张辛庄04	0
3480	M北张辛庄05	0
3481	M北张辛庄06	0
3482	M石薄庄01	0
3483	M石薄庄02	0
3484	M石薄庄03	0
3485	M石薄庄04	0
3486	M石薄庄05	0
3487	M石薄庄06	0
3488	M石薄庄07	0
3489	M石薄庄08	0
3490	M石薄庄09	0
3491	冯庄03	0
3492	河北屯01	0
3493	河北屯03	0
3494	河北屯04	0
3495	河北屯07	0
3496	河北屯10	0
3497	河北屯12	0
3498	河北屯13	0
3499	河北屯14	0
3500	河北屯15	0
3501	亢家庄01	0
3502	杨家场01	0
3503	杨家场02	0
3504	杨家场03	0
3505	杨家场04	0
3506	杨家场05	0
3507	杨家场06	0
3508	湖畔花园01配电站02变压器，带2-5#楼照明；带2#楼动力、3#楼动力、5#楼动力、15#楼动力、16#楼动力、有线电视主、电信主、中水泵房主、给水泵房主、消控主、安防主、换热站备。	0.665368
3509	湖畔花园04箱站变压器，带6#楼照明、12#楼照明、13#楼照明，带6#动力、12#动力、13#动力、居委会。	0.517360

3510	湖畔花园05箱站变压器,带9#楼照明、10#楼照明、11#楼照明,带9#动力、10#动力、11#动力。	0.522320
3511	湖畔花园06箱站变压器,带7#楼照明、8#楼照明,带7#动力、8#动力、燃气调压柜。	0.510500
3512	汇景园01配电室1号变压器	0.415120
3513	汇景园01配电室2号变压器	0.409008
3514	汇景园02配电站01号变压器,带14#楼居民照明、15#楼居民照明AA1、15#楼居民照明AA2、14#楼动力及电梯(主)、15#楼动力及电梯(备)、18#楼动力及电梯(备)、16#楼动力及电梯(主)、换热站(主)、中水及生活水泵房(备)、电信及电视机房(备)。	0.651280
3515	汇景园02配电站03号变压器,带19#楼居民照明、17#楼居民照明AA1、17#楼居民照明AA2、19#楼动力及电梯(主)、17#楼动力及电梯(备)、20#楼动力及电梯(备)。	0.516160
3516	聚豪花园01	0.338312
3517	聚豪花园01配电室1号变压器	0.541140
3518	聚豪花园01配电室3号变压器	0.432128
3519	聚豪花园02	0.337772
3520	聚豪花园02配电室5号变压器	0.440720
3521	聚豪花园03配电室01变压器,带32#楼照明1、站用电主、32#楼照明2、31#楼照明1、32#楼动力(主)、31#楼照明2、34#楼动力(备)、31#楼动力(主)、33#楼动力(备)	0.657832
3522	聚豪花园03配电室03变压器,带28#1单元照明、28#1单元主力(主)、28#1单元照明2、29#楼照明、28#2单元动力(备)、30#楼动力(备)、29#楼动力(主)、换热站(备)	0.663736
3523	聚豪花园04配电站01变压器,带38#楼照明;带38#楼动力(主)、39#楼动力(备)、站用电主。	0.509820
3524	聚豪花园04配电站03变压器,带39#楼、35#楼照明;带35#楼动力(主)、36#楼动力(备)、37#楼动力(备)。	0.517380
3525	聚豪花园04箱站,带49#,56#-60#楼照明,充电桩负荷。	0.326060
3526	聚豪花园05箱站,带61#-63#,53#-55#,66#楼照明,充电桩负荷。	0.323132
3527	聚豪花园06箱站,带45#-47#,50#-52#楼照明,充电桩负荷。	0.328832
3528	。	0.329624
3529	澜湖庭院01配电站02变压器,带6#楼照明、17#楼照明、18#楼照明;带6#楼动力主、16#楼动力主、17#楼动力主、18#楼动力主、4#楼动力备、换热站备、给水备、中水备。	0.648976

3530	澜湖庭院01配电站04变压器,带3#楼照明、8#楼照明;带3#楼动力主、8#楼动力主、电信、居委会、警务室、物业、卫生间、5#楼动力备、7#楼动力备、消防控制室备。	0.646096
3531	澜湖庭院02配电站02变压器,带11#楼照明、12#楼照明;带1#楼动力主、2#楼动力主、11#楼动力主、10#楼动力备、电信2备。	0.647200
3532	澜湖庭院02配电站04变压器,带9#楼照明、15#楼照明;带12#楼动力主、13#楼动力主、15#楼动力主、9#楼动力备、14#楼动力备。	0.642856
3533	澜湖庭院03箱站变压器	0.504000
3534	尚景佳园01配电室1号变压器	0.518380
3535	尚景佳园01配电室3号变压器	0.522340
3536	尚景佳园05	0.338804
3537	尚景佳园06	0.340760
3538	溪湖林语01,带6、11、12、13#楼照明负荷电源;带6、11、12、13#楼动力	0.339956
3539	溪湖林语01配电室2号变压器,带1、9#楼照明负荷电源;带1、9#楼动力主;带15、17#楼动力备电源	0.420576
3540	溪湖林语01配电室4号变压器,带7、14、16#楼照明负荷电源;带7、14、16#楼动力主;带8、10#楼动力备电源;带配建一、二次给水泵房备、二次中水泵房备、换热站备、有限电视机房备、网络机房备	0.538100
3541	溪湖林语02,带2、3、4、5#楼照明负荷电源;带2、3、4、5#楼动力	0.335936
3542	熙湖苑01配电站01配电变压器,带1#、11#、20#楼照明;带1#、11#、20#楼动力主、电视弱电主、换热站备、给中水主门卫、托老所燃气。	0.658504
3543	照明;带2#楼动力备、电信备、3#、4#、5#、8#楼动力。	0.642112
3544	熙湖苑01箱站配电变压器,带17#、18#楼照明;17#、18#楼居民动力。	0.328280
3545	逸湖苑01配电室2号变压器	0.522160
3546	逸湖苑01配电室4号变压器	0.418976
3547	逸湖苑03	0.209736
3548	逸溪苑01#配电室2#变压器	0.333500
3549	逸溪苑01配电室4号变压器	0.329264
3550	逸溪苑02配电室6号变压器	0.331340
3551	逸溪苑02配电室8号变压器	0.261360
3552	悦澜园01号配电站1号变压器	0.529760
3553	M刘家务01	0
3554	M刘家务02	0
3555	M刘家务03	0
3556	M刘家务04	0
3557	M刘家务05	0
3558	M刘家务06	0

3559	M马辛庄01	0
3560	M马辛庄03	0
3561	M马辛庄04	0
3562	M马辛庄05	0
3563	M小周庄01	0
3564	M小周庄02	0
3565	M小周庄03	0
3566	黄辛庄01	0
3567	黄辛庄02	0
3568	李千户01	0
3569	李千户02	0
3570	李千户03	0
3571	李千户04	0
3572	李千户05	0
3573	李千户06	0
3574	M白楼01	0.260890
3575	M白楼02	0.337688
3576	M白楼03	0.412460
3577	M刘靳庄01	0.260256
3578	M刘靳庄02	0.338816
3579	M刘靳庄03	0.349496
3580	M刘靳庄04	0.329192
3581	M刘靳庄05	0.332360
3582	M刘靳庄06	0.329000
3583	M刘靳庄07	0.327236
3584	M蒋庄子综合1	0.271640
3585	M蒋庄子综合2	0.325688
3586	M蒋庄子综合3	0.320000
3587	M普贤坨01	0.290510
3588	M普贤坨02	0.334352
3589	M普贤坨03	0.320756
3590	M六道口10	0.117824
3591	M六道口39	0.359084
3592	龙湾城快充站西	0.364532
3593	M杨碱厂01	0.262110
3594	M杨碱厂02	0.252000
3595	M杨碱厂03	0.320000
3596	M杨碱厂04	0.345164
3597	M杨碱厂05	0.357776
3598	M杨碱厂06	0.334916
3599	M杨碱厂07	0.468968
3600	M杨碱厂08	0.320000
3601	芳菲苑01	0.530980
3602	芳菲苑02	0.530060
3603	芳菲苑03	0.528220
3604	芳菲苑04	0.518360

3605	芳菲苑05	0.530240
3606	芳菲苑06	0.523800
3607	芳菲苑07	0.532000
3608	龙福花园01	0.515480
3609	龙福花园2-4#楼	0.514060
3610	雅郡花苑07, 带38、39、42#楼照明, 38、39、42#楼电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.652360
3611	雅郡花苑10, 带45、48、49#楼照明, 45、48、49#楼电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.657712
3612	雅郡花苑13, 带60、61#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.514600
3613	雅郡花苑14, 带62、63#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.516180
3614	雅郡花苑15, 带64、65#楼照明、电梯、楼道照明, 室外充电桩。	0.515380
3615	雅郡花苑16, 带3#、5#楼照明; 带3#、5#楼动力主。	0.662536
3616	雅郡花苑17, 带1#、2#楼照明; 带1#、2#楼动力主、4#楼动力备。	0.659920
3617	雅郡花苑20, 带6#、7#楼照明; 带6#、7#楼动力主、7#、8#、9#、10#楼动力备。	0.659392
3618	雅郡花苑21, 带8#、9#楼照明; 带8#、9#楼动力主、11#楼动力备。	0.665560
3619	朱家码头02	0.322440
3620	朱家码头03	0.366008
3621	朱家码头05	0.268730
3622	隆泰家园10配电室1号变压器	0.440384
3623	隆泰家园09配电室1号变压器	0.527320
3624	隆泰家园09配电室2号变压器	0.522780
3625	隆泰家园08配电室1号变压器	0.520660
3626	隆泰家园07配电室1号变压器	0.415660
3627	隆泰家园07配电室2号变压器	0.425800
3628	隆泰家园06配电室1号变压器	0.413760
3629	隆泰家园05配电室3号变压器	0.430368
3630	隆泰家园04配电室2号变压器	0.416192
3631	隆泰家园04配电室3号变压器	0.430768
3632	隆泰家园三期3#配电站1#变压器	0.504000
3633	隆泰家园三期1#配电站1#变压器	0.515160
3634	隆泰家园三期2#配电站1#变压器	0.526440
3635	隆泰家园三期5#配电站1#变压器	0.528560
3636	隆泰家园三期6#配电站1#变压器	0.523920
3637	隆泰家园三期4#变电站1#变压器	0.513240
3638	M周立营02	0.116120
3639	M周立营03	0.151156
3640	M周立营04	0.167048
3641	M周立营05	0.074240
3642	M周立营08	0.052472

3643	M周立营10	0.099716
3644	M北双庙01	0.236072
3645	M北双庙03	0.248588
3646	M北双庙04	0.077484
3647	M北双庙05	0.064456
3648	M北双庙06	0.301016
3649	M东马圈04	0.230708
3650	M东马圈15	0.248780
3651	M东马圈16	0.174644
3652	M东马圈小区01	0.335048
3653	M东马圈小区02	0.558380
3654	丽景花园02	0.374684
3655	丽景花园10、11#楼	0.425024
3656	美颂佳苑03配电站高2232公变，带79#楼照明负荷电源；带79#楼动力主；带78#楼动力备电源	0
3657	美颂嘉苑01配电室2号变压器，带81、14、15、24、33#楼照明负荷电源；带81#楼动力主；带80#楼动力备	0
3658	美颂嘉苑01配电室4号变压器，带75、27、28、29、30#楼照明负荷电源；带75#楼动力主；带74#楼动力备电源	0
3659	美颂嘉苑02，带1、2、37、20、21、36、38、39、40、54、41、42、53、52、43#楼	0
3660	美颂嘉苑02配电室2号变压器，带77、48、49、46、47#楼照明负荷电源；带77#楼动力主；带76#楼动力备电源	0
3661	美颂嘉苑03，带58、57、56、59、60、55、61、62、70、71、72、73#楼	0
3662	瑞格名苑01配电站02变压器	0
3663	瑞格名苑01配电站04变压器	0
3664	瑞鸿名苑01配电室02变压器	0
3665	瑞鸿名苑01配电室04变压器	0
3666	M碱厂04	0
3667	M碱厂03	0
3668	M碱厂02	0
3669	宸澜华庭01配电站01变压器（23720公变），带26#楼居民照明、26#楼居民主、26#楼非居民主、27#楼居民照明、27#楼居民主、27#楼非居民主、换热站（主）、26号楼居委会、26号楼商业、燃气调压柜、27号楼首层物业管理用房、24号楼居民（备）、24号楼非居民（备）、16号楼非居民（备）、电视机房主、电信机房主。	0.661840
3670	宸澜华庭01配电站03变压器（23719公变），带15#楼居民照明、15#楼居民、15#楼非居民、18#楼居民照明、18#楼居民主、18#楼非居民主、25#楼居民照明、25#楼居民主、25#楼非居民主、28号楼居民（备）、28号楼非居民（备）、29号楼居民（备）、29号楼非居民（备）、17号楼非居民（备）、站用电（主）。	0.665968
3671	宸澜华庭01箱站（23723公变）	0.320000

3672	宸澜华庭02配电站01变压器（23722公变），带1#楼居民照明、1#楼居民主、1#楼非居民主、11#楼居民照明、11#楼居民主、11#楼非居民主、31#楼居民照明、31#楼居民主、31#楼非居民主、12#楼居民照明、12#楼居民、12#楼非居民、22号楼居民（备）、22号楼非居民（备）、19号楼居民（备）、19号楼非居民（备）、站用电（主）。	0.660280
3673	宸澜华庭02配电站03变压器（23721公变），带20#楼居民照明、20#楼居民、20#楼非居民、13#楼居民照明、13#楼居民、13#楼非居民、30#楼居民照明、30#楼居民主、30#楼非居民主、9#楼居民照明、9#楼居民、9#楼非居民、23号楼居民（备）、23号楼非居民（备）、21号楼居民（备）、21号楼非居民（备）、10号楼居民（备）、10号楼非居民（备）、给水泵房（备）、中水泵房（备）。	0.658384
3674	宸澜华庭02箱站（23724公变）	0.504180
3675	宸澜华庭03箱站（23725公变），带5#楼居民照明、5号楼居民、5号楼非居民、6#楼居民照明、6号楼居民、6号楼非居民。	0.330656
3676	宸澜华庭04箱站（23726公变），带7#楼居民照明、7号楼居民、7号楼非居民、14#楼居民照明、14号楼居民、14号楼非居民。	0.332300
3677	宸澜华庭05箱站（23727公变），带3#楼居民照明、3号楼居民、3号楼非居民、4#楼居民照明、4号楼居民、4号楼非居民。	0.335768
3678	学府华庭01配电站01变压器，带12#楼1单元居民照明、12号楼1单元配电间消防电梯应急照明主、12号楼1单元公共用电地上消防风机主、19号楼2单元配电间消防电梯应急照明备、19号楼2单元公共用电地上消防风机备、换热站（主）、站用电（主）。	0.515540
3679	学府华庭01配电站03变压器，带12#楼2单元居民照明、12号楼2单元配电间消防电梯应急照明主、12号楼2单元公共用电地上消防风机主、19号楼1单元配电间消防电梯应急照明备、19号楼1单元公共用电地上消防风机备、给水泵房（主）、中水泵房（主）、电视机房（备）、通讯机房（备）。	0.522280
3680	学府华庭03配电站1#变压器	0.518680
3681	学府华庭03配电站3#变压器	0.512320
3682	学府华庭04配电站1#变压器	0.652192
3683	学府华庭04配电站3#变压器	0.671320
3684	学知华庭01配电站1号变压器，带29#楼1门（1-6层）、29#楼1门（7-15层）、29#楼1门（16-24层）、29#楼1门（25-32层）照明负荷电源；带29#楼1门动力主；带35#楼1门动力备电源	0.425872

3685	学知华庭01配电室3号变压器，带29#楼2门（1-6层）、29#楼2门（7-17层）、29#楼2门（18-26层）、29#楼2门（27-34层）照明负荷电源；带29#楼2门动力主；带35#楼2门动力备电源	0.526600
3686	学知华庭02配电室5号变压器，带1、36#楼照明负荷电源；带36#楼动力主；带37#楼动力备电源	0.538500
3687	学知华庭03配电室7号变压器，带28#楼照明负荷电源；带28#楼动力主；配套公建	0.450304
3688	学知华庭03配电室9号变压器，带5、6、7、26#楼照明负荷电源；带26#楼、二次供水泵房、中水泵房、换热站、电视机房、电信机房动力动力主；带27#楼备电源	0.437280
3689	学知华庭04配电站03变压器，带33#楼照明；34#楼一门动力（主）；充电桩	0.666064
3690	学知华庭04配电站04变压器，带充电桩；34#楼二门动力（主）；33#楼动力（主）；站用电（备）	0.650608
3691	学知华庭05配电站03变压器，带31#楼二门照明、32#楼动力(备)、31#楼一门动力(主)、充电桩	0.662680
3692	学知华庭05配电站04变压器带32#楼照明；31#楼二门动力(备)、30#楼动力(主)、站用电(备)、充电桩	0.660256
3693	学知华庭06配电站2#变	0.519840
3694	学知华庭07配电站2#变	0.652000
3695	悦棋苑01配电站1#变压器	0.656128
3696	悦棋苑01配电站3#变压器	0.642496
3697	悦棋苑02配电站1#变压器	0.649528
3698	悦荣花园01配电站01#变压器（23710公变），带11-14#楼照明；带11#楼动力、13#楼动力、14#楼动力备、18#楼动力、换热站备。	0.660760
3699	悦荣花园01配电站03#变压器（23709公变），带27、28#楼照明；带12#楼动力主、15#楼动力备、16#楼动力主、27#楼动力主、28#楼动力主、有线电视&电信主	0.658816
3700	悦荣花园02配电站01#变压器（23712公变），带9、10、19、24、32#楼照明；带3#楼动力、5#楼动力、10#楼动力主、22#楼动力、24#楼动力、32#楼动力。	0.673048
3701	悦荣花园02配电站03#变压器（23711公变），带1、21、22#楼照明；带4#楼动力主、6#楼动力主、7#楼动力、8#楼动力备、19#楼动力、21#楼动力、配建1消防&安防备、配建2商业1-15#、公共配电箱、环卫清扫点	0.669040
3702	悦荣花园03配电站01#变压器（23714公变），带26、29、30#楼照明；带29#楼动力主、42#楼动力备、44#楼动力备、48#楼动力主、50#楼动力备。	0.656392
3703	悦荣花园03配电站03#变压器（23713公变），带43-46、48、50#楼照明；带30#楼动力、39#楼动力、40#楼动力、41#楼动力主、46#楼动力备、中&给水泵房备。	0.663112
3704	悦荣花园05箱变（23718公变），带34、35#楼照明；带34、35#楼动力、配建3物业管理用房&商业2-15#。	0.345680
3705	悦荣花园06箱变（23717公变）	0.504100

3706	悦荣花园07箱变（23716公变）	0.511540
3707	悦荣花园08箱变（23715公变）	0.504120
3708	悦书苑01配电站1#变压器	0.655960
3709	悦书苑01配电站3#变压器	0.647800
3710	悦书苑2#箱站	0.538840
3711	悦书苑4#箱站	0.508820
3712	悦书苑1#箱站	0.504000
3713	悦书苑3#箱站	0.504000
3714	悦棋苑1#箱站	0.504000
3715	悦棋苑2#箱站	0.504000
3716	学知华庭06配电站4#变	0.504000
3717	63935公变	0.171010
3718	、6#照明，1#楼1#配电间动力主，1#楼2#配电间动力备	0.689344
3719	君利新家园02配电室5号变压器	0.688150
3720	君利新家园02配电室7号变压器，带35、36#楼照明负荷电源；带35、36#楼动力主；带37#楼动力备电源	0.208816
3721	六合庄01	0.109600
3722	六合庄02	0.205612
3723	六合庄03	0.090122
3724	马家口01	0.350492
3725	马家口02	0.267340
3726	马家口03	0.319844
3727	马家口04	0.245792
3728	马家口05	0.250840
3729	马家口06	0.288620
3730	马家口07	0.215000
3731	马家口08	0.272672
3732	月伴湾01	0.225504
3733	月伴湾02，带1、2#楼	0.222080
3734	月伴湾03，带3、4#楼	0.520716
3735	月伴湾04，带6、7、10、11#楼	0.412744
3736	月伴湾05，带12、13、17#楼；22#楼公建	0.519504
3737	月伴湾06，带14、15、16#楼	0.525336
3738	月伴湾07，带20-21#楼	0.526288
3739	月伴湾08，带18-19#楼	0.514224
3740	越秀园西区01	0.350768
3741	越秀园西区02	0.429824
3742	越秀园西区03	0.348212
3743	越秀园西区04	0.288390
3744	越秀园西区05	0.344324
3745	越秀园西区06	0.345080
3746	和骏新家园二期（6、8、11-13#），带6、12#楼照明负荷电源；带6#楼动力主；带12#楼动力备电源	0.538120
3747	和骏新家园二期（6、8、11-13#），带13#楼照明负荷电源；带13#楼动力主；带8、11#楼动力备电源	0.517360

3748	M小谋屯01	0.219272
3749	M小谋屯02	0.154116
3750	M小谋屯03	0.053016
3751	M小谋屯04	0.327008
3752	M小谋屯05	0.135156
3753	M小谋屯06	0.123056
3754	M大谋屯01	0.129360
3755	M大谋屯02	0.098976
3756	M大谋屯03	0.117224
3757	M大谋屯04	0.097616
3758	M大谋屯05	0.124848
3759	和顺园01箱站，带8#楼居民照明、9#楼居民照明、10#楼居民照明、11#楼居民照明、充电桩	0.529520
3760	和顺园03配电站04变压器，带4#楼居民照明、3#楼居民照明19-26层、3#楼动力、电梯(主)、4#楼动力、电梯(备)	0.640672
3761	和顺园01配电站04变压器	0.504380
3762	和顺园02配电站02变压器	0.504820
3763	和顺园03配电站02变压器，带6#楼居民照明10-27层、2#楼居民照明1-9层、2#楼动力、电梯(主)、6#楼动力、电梯(主)、5#楼动力、电梯(备)、站用电(主)、充电桩	0.640960
3764	和顺园02配电站04变压器，带28#楼居民照明、28#楼动力、电梯(备)、站用电(主)	0.323672
3765	和顺园02箱站，带12#楼居民照明、13#楼居民照明、14#楼居民照明、15#楼居民照明、充电桩	0.515880
3766	和顺园01配电站02变压器，带24#楼居民照明、21#楼居民照明、22#楼动力、电梯(主)、23#楼动力、电梯(主)、25#楼动力、电梯(主)、24#楼动力、电梯(备)、站用电(主)	0.508020
3767	m小屯04	0.139700
3768	后庄01	0.037600
3769	后庄02	0.063080
3770	后庄03	0.105720
3771	小屯01	0.037020
3772	小屯02	0.122270
3773	小屯03	0.003220
3774	小屯05	0.170792
3775	小屯06	0.178604
3776	小屯07	0.054388
3777	小屯08	0.040458
3778	M广善01	0.132128
3779	M广善02	0.112720
3780	M广善03	0.125624
3781	M广善04	0.074288
3782	M广善05	0.108164
3783	M广善06	0.142708

3784	M广善07	0.177176
3785	M广善08	0.121448
3786	M广善09	0.083036
3787	M广善10	0.115268
3788	M半城01	0.047090
3789	M半城02	0.285616
3790	M半城03	0
3791	M半城04	0.165304
3792	三百户01	0
3793	三百户02	0
3794	三百户03	0
3795	三百户04	0
3796	三百户05	0
3797	田辛庄01	0
3798	田辛庄02	0
3799	田辛庄03	0
3800	田辛庄04	0
3801	田辛庄05	0
3802	高辛庄01	0
3803	马神庙01	0
3804	马神庙02	0
3805	马神庙03	0
3806	马神庙04	0
3807	马坊01	0
3808	马坊02	0
3809	马坊03	0
3810	马坊04	0
3811	马坊05	0
3812	马坊06	0
3813	丁庄01	0
3814	丁庄02	0
3815	丁庄03	0
3816	丁庄04	0
3817	东王庄01	0
3818	东王庄村北西-02	0
3819	东王庄03	0
3820	东王庄04	0
3821	柴庄01	0
3822	柴庄02	0
3823	柴庄03	0
3824	柴庄04	0
3825	李胡庄01	0
3826	李胡庄02	0
3827	褚庄01	0
3828	褚庄02	0
3829	下伍旗03	0

3830	蓉锦花园快充站2#	0
3831	蓉锦花园快充站1#	0
3832	茗锦花园01	0
3833	茗锦花园02	0
3834	茗锦花园03	0
3835	茗锦花园04	0
3836	红寺04	0
3837	红寺03	0
3838	红寺02	0
3839	红寺01	0
3840	智城花园1#配电站1#变压器,带8、9、12#楼动力备、6、7、10、11#楼照明及动力主;	0.663664
3841	智城花园2#配电站1#变压器,带2、4、5#楼动力备、1、3、13#楼照明及动力主;	0.669568
3842	M高村01	0
3843	M中汉03	0
3844	M中汉04	0
3845	M中汉05	0
3846	M中汉02	0
3847	M中汉06	0
3848	M中汉01	0
3849	M梁各庄01	0.299192
3850	M梁各庄03	0.291212
3851	M梁各庄04	0.144360
3852	M梁各庄05	0.287876
3853	M梁各庄06	0.348764
3854	M梁各庄07	0.292436
3855	M梁各庄08	0.027028
3856	M梁各庄09	0.091128
3857	M梁各庄10	0.232736
3858	M梁各庄12	0.044072
3859	M梁各庄13	0.296768
3860	M梁各庄16	0.230516
3861	M梁各庄17	0.011616
3862	M晏庄01	0.008648
3863	M晏庄02	0.108000
3864	M晏庄03	0.225050
3865	M晏庄04	0.162320
3866	M晏庄05	0.266924
3867	M晏庄06	0.225704
3868	M晏庄07	0.000848
3869	M晏庄08	0.277604
3870	M杨庄03	0.201212
3871	M杨庄09	0.082168
3872	M后营01	0.249762
3873	M后营02	0.219036

3874	M后营03	0.227156
3875	M后营04	0.354554
3876	M后营05	0.132712
3877	M黄辛庄01	0.257110
3878	M黄辛庄02	0.172462
3879	M黄辛庄03	0.281552
3880	M南赵庄01	0.249470
3881	M南赵庄02	0.202412
3882	M南赵庄03	0.160544
3883	M前迳寺01	0.252760
3884	M前迳寺03	0.203696
3885	M前迳寺04	0.203268
3886	M前迳寺05	0.069684
3887	M中迳寺01	0.028000
3888	M中迳寺02	0.167944
3889	M中迳寺03	0.054310
3890	M中迳寺04	0.000980
3891	林景花园01	0.334988
3892	林景花园02	0.328832
3893	林景花园03	0.517020
3894	林景花园04	0.513360
3895	林景花园05	0.517060
3896	林语花园01, 带10、15、16#楼	0.340280
3897	林语花园02, 带8、9、17#楼	0.279036
3898	林语花园03, 带2、3、4、12#楼, 4#楼电梯, 南侧路灯	0.331052
3899	林语花园04, 带11、13、14#楼	0.343316
3900	林语花园05, 带5、6、7#楼, 6#楼电梯, 北侧路灯	0.261700
3901	木秀园02,36、37、40#楼	0.473696
3902	M前迳寺02	0.015170
3903	惠民里04配电室2号变压器, 惠民里带5、6#楼照明负荷; 带5、6#楼动力主; 带7、8#楼动力备	0.320000
3904	翡翠半岛01, 带翡翠半岛3、4、5#楼照明负荷电源	0.428272
3905	翡翠半岛01配电室1号变压器, 带25、27#楼照明负荷电源; 带24#楼动力主; 带26、27#楼动力备电源	0.433440
3906	翡翠半岛02, 带翡翠半岛8、9#楼照明负荷电源	0.406050
3907	翡翠半岛02配电室1号变压器, 带42#楼照明负荷电源; 带42#楼动力主电源; 带41#楼动力备电源	0.270948
3908	翡翠半岛03, 带翡翠半岛馨园三期, 带10、13、14、15#楼照明负荷电源	0.261520
3909	翡翠半岛03配电室2号变压器, 带29、31#楼照明负荷电源; 带29、31#楼动力主; 带28#楼动力备电源	0.540980
3910	翡翠半岛03配电室3号变压器, 带32#楼照明负荷电源; 带32#楼动力主; 带30#楼动力备电源	0.427136
3911	翡翠半岛04配电室2号变压器, 带35#楼照明负荷电源; 带35#楼动力主; 带33、34、36#楼动力备电源	0.531520

3912	翡翠半岛05配电室1号变压器，带皓园17、18#楼照明；带17、18#楼动力主；带9、10#楼动力备。	0.428832
3913	翡翠半岛05配电站04变压器，带2#楼居民照明（1-9层），2#楼居民照明（10-18层），1#楼动力、电梯（备），2#楼动力、电梯（主），8#楼1#CF箱，8#楼2#CF箱，8#楼计量箱（主），7#楼计量箱（备），室外景观照明。	0.675208
3914	翡翠半岛06配电站04变压器，带4#楼居民照明（1-9层），4#楼居民照明（10-18层），3#楼动力、电梯（备），4#楼动力、电梯（主），6#楼1#CF箱，6#楼2#CF箱，6#楼计量箱（主），5#楼计量箱（备），充电桩2#CF箱。	0.671080
3915	翡翠半岛07配电室1号变压器，带馨园2#、7#、11#楼照明负荷电源	0.337040
3916	翡翠半岛07配电室2号变压器，带馨园1#、6#楼照明，2#楼动力，12#楼照明负荷电源	0.339620
3917	翡翠半岛08配电站02变压器，带28#楼照明；带28#楼动力主、29#楼动力主、27#楼地下室动力备、地库消防动力备、景观。	0.517540
3918	翡翠半岛08配电站04变压器，带30#楼照明；带30#楼动力主、27#楼动力备、电梯及应急照明备、配电室及消防动力备及充电桩。	0.519420
3919	翡翠半岛皓园二期带14#楼居民照明、15#楼居民照明、16#楼居民照明、11#楼电梯(备)、12#楼电梯(备)、13#楼电梯(备)、14#楼电梯动力(主)、15#楼电梯动力(主)、16#楼电梯动力(主)、室外充电桩CF箱	0.660448
3920	畔水庭院01配电室1号变压器，带16、17、18#楼照明负荷电源；带16、18#楼动力主；带6、7、8、17#楼动力备电源	0.521720
3921	畔水庭院02配电室1号变压器，带38、39#楼照明负荷电源；带38、39#楼动力主；带路灯北区	0.349832
3922	畔水庭院02配电室3号变压器，带24、25、36#楼照明负荷电源；带24、25、36#楼动力主；带26、35、37#楼动力备电源	0.534720
3923	畔水庭院03配电室2号变压器	0.419456
3924	畔水庭院03配电室4号变压器，带32、33、40#楼照明负荷电源；带32、40#楼动力主；带27、28、33#楼动力备电源；带配建5	0.521040
3925	畔水庭院04配电室1号变压器，带42、43#楼照明负荷电源；带42、43#楼动力主；带30、31#楼动力备电源；带配建2	0.414528
3926	畔水庭院05配电室1号变压器，带60、68、69#楼照明负荷电源；带60、68、69#楼动力主；带57、58、59#楼动力备电源	0.524460
3927	畔水庭院05配电室3号变压器，带46、47#楼照明负荷电源；带46、47#楼动力主；带44、45#楼动力备电源	0.333176

3928	畔水庭院06配电室3号变压器，带54、61、62#楼照明负荷电源；带61、64#楼动力主；带54、62、63、65#楼动力备电源	0.420080
3929	畔水庭院07配电室2号变压器，带74、75#楼照明负荷电源；带74、75#楼动力主；带51、52、53#楼动力备电源	0.416784
3930	畔水庭院07配电室3号变压器，带48、55#楼照明负荷电源；带48、49、50、55、66#楼、消防（南区）动力主；带56、67#楼、给水（南区）动力备电源	0.417424
3931	畔水庭院08配电室1号变压器，带72、73、89#楼照明负荷电源；带72、73、87、89#楼动力主；带86、88#楼动力备电源；带配建6	0.524260
3932	畔水庭院08配电室3号变压器，带78、80、81#楼照明负荷电源；带78、80、81#楼动力主；带76、77、79#楼动力备电源；带路灯	0.535000
3933	畔水庭院09配电室2号变压器，带83、84、85#楼照明负荷电源；带83、84、85#楼、消防、安防控制室动力主；带70、71、82#楼动力备电源；带配建4	0.555940
3934	畔水庭院10配电室1号变压器，带11、12、13#楼照明负荷电源；带11、12#楼动力主；带1、2、3、13、14、20、21#楼动力备电源	0.527480
3935	畔水庭院10配电室3号变压器，带14、20、21#楼照明负荷电源；带14、20、21#楼动力主；带11、12#楼动力备电源	0.422336
3936	畔水庭院11配电室1号变压器，带4、5、9#楼照明负荷电源；带4、5、9、10#楼动力主；带15、19#楼动力备电源	0.530180
3937	职教中心快充站	0.523660
3938	嘉阳花苑02配电室3号变压器，带98、106#楼照明负荷电源；带98、106#楼动力主；带97、99、104、105#楼动力备电源；带景观照明1	0.536520
3939	嘉阳花苑01配电室1号变压器，带101、103#楼照明负荷电源；带101、103#楼动力主；带100、102#楼动力备电源	0.424080
3940	嘉阳花苑02配电室1号变压器，带97、105#楼照明负荷电源；带97、105#楼动力主；带98#楼动力备电源	0.524880
3941	环渤海1号快充站	0.528920
3942	惠民里04配电室4号变压器，惠民里带1、2#楼照明负荷；带1、2#楼动力主；带3、4#楼动力备	0.525216
3943	惠民里03配电室3号变压器，惠民里带31#、32#、33#楼照明负荷；带31#、32#、33#楼动力主；带34#、35#楼动力备	0.537580
3944	嘉阳花苑02配电室2号变压器，带100、102#楼照明负荷电源；带100、102#楼动力主；带101、103#楼动力备电源	0.429968

3945	惠民里02配电室3号变压器，惠民里带24#、25#、28#楼照明负荷；带24#、25#、28#楼动力主；带29#、30#楼动力备	0.370628
3946	惠民里01配电室4号变压器，惠民里带带15#、17#、18#楼照明负荷；带15#、17#、18#楼动力主；带19#、20#、22#楼动力备	0.671740
3947	惠民里01配电室2号变压器，惠民里带9#、10#、11#楼照明负荷；带9#、10#、11#楼动力主；带12#、13#、14#楼动力备	0.667330
3948	嘉阳花苑01，带88、89、90、91、92、93、94#楼照明负荷电源；带景观照明2	0.331196
3949	惠民里02配电室1号变压器，惠民里带16#、21#、23#楼照明负荷；带16#、21#、23#楼动力主；带26#、27#楼动力备	0.365216
3950	惠民里03配电室2号变压器，惠民里带36#、37#、38#楼照明负荷；带36#、37#、38#楼动力主；带39#、40#楼动力备	0.672520
3951	嘉阳花苑01配电室2号变压器，带99、104#楼照明负荷电源；带99、104#楼动力主；带106#楼动力备电源	0.424160
3952	环渤海2号快充站	0.341816
3953	嘉阳花苑05，带76#、82-83#、86-87#、95-96#照明负荷电源；室外充电桩CF箱。	0.325076
3954	嘉阳花苑03，带63-66#、70-71#、77#照明负荷电源；小区景观路灯用电；室外充电桩CF箱。	0.506620
3955	箱	0.326648
3956	嘉阳花苑04，带67-69#、78-81#照明负荷电源；室外充电桩CF箱。	0.320312
3957	莱景园01配电室2号变压器，带3、7#楼照明负荷电源；带3、7#楼动力主；带4、6、8、11#楼动力备电源	0.550120
3958	莱景园01配电室4号变压器，带5、9、10#楼照明负荷电源；带5、9、10#楼动力主；带2#楼动力备电源	0.535300
3959	莱景园02配电室6号变压器，带12、16#楼照明负荷电源；带12、16#楼动力主；带13、17、19#楼动力备电源	0.538040
3960	莱景园02配电室8号变压器，带14、18#楼照明负荷电源；带14、18#楼动力主；带1、15#楼、消防泵房、生活泵房、中水泵房动力备电源	0.529660
3961	M董标堡01	0.264932
3962	M董标堡02	0.079908
3963	M董标堡03	0.213752
3964	M董标堡04	0.121256
3965	M董标堡05	0.236120
3966	M董标堡06	0.067880
3967	M董标堡07	0.266084
3968	M董标堡08	0.271592
3969	M董标堡09	0.187992

3970	M董标堡10	0.139268
3971	M董标堡11	0.078512
3972	M董标堡12	0.312392
3973	M小南旺01	0.069480
3974	M小南旺02	0.135152
3975	M小南旺03	0.116072
3976	M沈家庄02	0.240890
3977	北县豪01	0.218560
3978	M沈家庄05	0.228150
3979	M南县豪02	0.262550
3980	M南县豪01	0.332120
3981	福巷嘉苑04配电室1号变压器，带7、8、22#楼照明负荷电源；带7、8、22#楼动力主；带9、21、23#楼动力备电源	0.504000
3982	M南县豪06	0.251876
3983	福巷嘉苑02配电室2号变压器，带11、26#楼照明负荷电源；带11、26#楼动力主；带3、12、17、18、25#楼动力备电源	0.400000
3984	M南县豪03	0.388280
3985	M南县豪04	0.276288
3986	福巷嘉苑03配电室1号变压器，带4、5、6、19#楼照明负荷电源；带4、5、6、19#楼动力主；带10、20、24#楼动力备电源	0.504000
3987	福巷嘉苑14配电室01变压器	0.652864
3988	M沈家庄03	0.128620
3989	福巷嘉苑12配电室03变压器，带75#、83#楼照明；充电桩；75#、83#楼动力、电梯(主)；73#、79#楼动力、电梯(备)	0.640000
3990	福巷嘉苑13配电室01变压器	0.510780
3991	福巷嘉苑11配电室01变压器，带80#、77#楼照明；充电桩；80#、77#楼动力、电梯(主)；76#、71#楼动力、电梯(备)	0.640000
3992	M沈家庄04	0.149218
3993	M沈家庄06	0.274364
3994	福巷嘉苑13配电室03变压器，带104#、91#楼照明；充电桩；104#、91#楼动力、电梯(主)；112#、86#楼动力、电梯(备)；站用电(主)	0.640000
3995	北县豪02	0.267176
3996	北县豪03	0.255140
3997	福巷嘉苑15配电室01变压器	0.504000
3998	福巷嘉苑15配电室03变压器	0.640648
3999	长屯03	0
4000	M南辛庄01	0
4001	长屯04	0
4002	M南辛庄04	0
4003	筐儿港01	0

4004	M年辛庄04	0
4005	二王公庄01	0
4006	M港北辛庄01	0
4007	筐儿港02	0
4008	二王公庄02	0
4009	长屯02	0
4010	长屯01	0
4011	长屯05	0
4012	M南辛庄02	0
4013	M年辛庄03	0
4014	M南辛庄03	0
4015	M南辛庄05	0
4016	M南辛庄06	0
4017	二王公庄03	0
4018	长屯11	0
4019	M南辛庄07	0
4020	长屯07	0
4021	长屯08	0
4022	二王公庄04	0
4023	长屯09	0
4024	筐儿港03	0
4025	长屯06	0
4026	长屯10	0
4027	筐儿港04	0
4028	长屯12	0
4029	M东良庄01	0.265820
4030	M东良庄02	0.258340
4031	M东良庄03	0.285596
4032	M东良庄04	0.138812
4033	M东良庄05	0.315800
4034	M东良庄06	0.321236
4035	聂庄子01	0.238180
4036	聂庄子02	0.175772
4037	聂庄子03	0.272880
4038	聂庄子04	0.310112
4039	聂庄子05	0.334076
4040	碧水湖苑02箱站配电变压器，带2、3#楼照明；带2、3#楼动力，配建2居委会&邮电所&商业1#&环卫清扫&警务室。	0.516140
4041	碧水湖苑1期01配电站01变压器，带4#、5#、24#楼照明；带4#楼动力主、5#楼动力备、6#楼动力备、25#楼动力主、配建3居委会&物业&商业1-2#、消防控制室&安防控制室备、给水泵房&中水泵房备。	0.522180

4042	碧水湖苑1期01配电站03变压器，带8、14#楼照明；带7#楼动力主、8#楼动力主、13#楼动力备、14#楼动力备、23#楼动力备、24#楼动力主、26#楼动力备、换热站主。	0.516360
4043	碧水湖苑1期01箱站配电变压器，带1#楼照明；带1#楼动力、配建1公厕&商业1-13#。	0.323564
4044	碧水湖苑1期02配电室01变压器，带9、16#楼照明；带9#楼动力主、10#楼动力备、11#楼动力主、12#楼动力主、16#楼动力备、17#楼动力备、18#楼动力主。	0.518160
4045	碧水湖苑1期02配电室03变压器	0.511220
4046	碧水湖苑1期03配电站01变压器，带20、22、27#楼照明；带15#楼动力备、19#楼动力备、20#楼动力主、21#楼动力备、22#楼动力备、27#楼动力主、28#楼动力备、29#楼动力主、30#楼动力备、有线电视机房&技网监控室&通讯机房主。	0.520400
4047	碧水湖苑1期03配电站03变压器	0.504080
4048	碧水湖苑1期03箱站配电变压器，带充电桩。	0.504120
4049	碧水湖苑2期04配电站01变压器	0.662032
4050	碧水湖苑2期04配电站03变压器	0.658216
4051	碧水湖苑2期05配电站01变压器	0.667864
4052	碧水湖苑2期05配电站03变压器	0.655048
4053	花乡二期03配电站02变压器，带70#楼、71#楼、78#楼照明；带79#楼动力备；带78#、82#楼动力主；带水泵房备、有线电视机房主、电话机房主、中水泵房主。	0.522240
4054	花乡二期03配电站04变压器	0.662872
4055	花乡二期04配电站02变压器，带77#楼照明；带80#楼动力备；带77#楼动力主；带换热站备，带4#CF充电桩。	0.516660
4056	花乡二期04配电站04变压器，带74#楼、76#楼照明；带68#、76#楼动力备；带74#、81#楼动力主；带22#CF充电桩。	0.660328
4057	花乡二期05配电站02变压器，带62#楼、25#楼~58#楼照明；带63#楼动力备；带62#楼动力主。	0.518720
4058	花乡二期05配电站04变压器，带59#楼、75#楼照明；带59#、60#楼动力备，带61#、75#楼动力主；带23#CF充电桩。	0.514920
4059	花乡花园三期01变电室02变压器，带19#楼照明、20#楼照明；带19#楼动力主、20#楼动力主、15#楼动力备、17#楼动力备。	0.520520
4060	花乡花园三期01变电室04变压器，带16#楼照明；带16#楼动力主、18#楼动力主、换热站（备）、景观照明、充电桩2#CF。	0.652624
4061	花乡花园三期02配电室02变压器，带2、3、4#楼照明；带5#楼动力备、电视电话主、充电桩3#CF。	0.507460
4062	花乡花园三期02配电室04变压器，带5#楼照明、12#楼照明；带5#楼动力主、12#楼动力主、1#楼动力备。	0.679840
4063	花乡家园01	0.334616

4064	花苑家园01配电站01变压器	0.647224
4065	花苑家园01配电站03变压器,带2#楼照明、6#楼照明、8#楼照明;带2#楼居民、非居民;6#楼居民、非居民;带水泵房(备)、中水泵房(备)、电视机房(备)、电信机房(备)、换热站(主)、配建三、站用电(主)。	0.533240
4066	花苑家园01箱站,带7#楼照明;带7#居民、非居民。	0.325424
4067	花苑家园02箱站,带13#楼照明、17#楼照明;带13#楼居民、非居民;带17#楼居民、非居民。	0.336176
4068	花苑家园03箱站,带18#楼照明、19#楼照明;带18#楼居民、非居民;带19#楼居民、非居民。	0.337256
4069	。	0.334592
4070	花苑家园05箱站,带20、25#楼照明;带20#楼居民、非居民;带25#楼居民、非居民。	0.329408
4071	星湖苑01配电室1号变压器,带2、16#楼照明负荷电源;带2、16#楼动力主;带1、15#楼动力备电源	0.536180
4072	星湖苑01配电室3号变压器	0.419360
4073	星湖苑07,带13#、14#、17-23#、65-68#楼照明	0.337448
4074	明	0.337200
4075	星湖苑09	0.537360
4076	悦雅花园01配电站1号变压器	0.655840
4077	悦雅花园01配电站3号变压器	0.504080
4078	梓桐苑01配电站01变压器,带3#、5#楼照明;带5#楼动力、6#楼动力、燃气、换热站主。	0.662224
4079	梓桐苑01配电站03变压器,带11、14#楼照明;4#楼动力、11#楼动力、弱电机房备。	0.516980
4080	梓桐苑01箱站08变压器	0.320060
4081	梓桐苑02配电站05变压器,带2、7#楼照明;带2#楼动力、7#楼动力、有线电视主、景观园林、中&给水泵房备。	0.514300
4082	梓桐苑02配电站07变压器,带9、10#楼照明;带9#楼动力、10#楼动力、中&给水泵房主。	0.521860
4083	梓桐苑02箱站09变压器	0.320012
4084	梓桐苑03配电站01变压器,带48#楼照明、51#楼照明、60#楼照明;带48#楼动力、51#楼动力、56#楼动力、60#楼动力、换热站备、配建8四个商铺(8/9/27)(17/18)(13)(11/12)、早点铺、便利店。	0.651856
4085	梓桐苑03配电站03变压器,带1#楼照明、19#楼照明、46#楼照明、52#楼照明、53#楼照明、55#楼照明、62#楼照明;54#楼动力、62#楼动力、有线电视备、电信备。	0.658480
4086	梓桐苑04配电站01变压器	0.651952
4087	梓桐苑04配电站03变压器	0.645712
4088	梓桐苑05配电站01变压器	0.643936
4089	梓桐苑05配电站03变压器	0.645376
4090	梓桐苑06配电站1#干式电力变压器	0.504000
4091	梓桐苑06配电站3#干式电力变压器	0.640000

4092	畔景庭苑01配电站01变压器，带41#、42#楼照明，41#、42#楼动力主，43#、44#、45#、46#楼动力备，充电桩。	0.654256
4093	畔景庭苑01配电站03变压器，带55#、56#楼照明，47#、48#楼、55#、56#楼动力主，站用电备。	0.517520
4094	畔景庭苑02配电站01变压器，带38#、39#、40#楼照明，38#、39#、40#楼动力主，49#、50#、53#楼动力备，充电桩。	0.654568
4095	畔景庭苑02配电站03变压器，带54#、58#、59#楼照明，60#、61#楼动力备，54#、58#、59#楼动力主，站用电备。	0.667120
4096	畔景庭苑03配电站01变压器，带17#、23#、24#楼照明，17#、23#、24#动力主，25#、26#楼动力备。	0.671512
4097	畔景庭苑03配电站03变压器，带51#楼照明，51#、35#动力主，36#、37#楼动力备，站用电主，充电桩。	0.507900
4098	畔景庭苑04配电站01变压器，带20#、21#、22#、27#楼照明，20#、21#楼动力主，22#、27#、28#楼动力备	0.671536
4099	畔景庭苑04配电站03变压器，带31#、32#楼照明，31#、32#楼动力主，29#、30#、33#、34#楼动力备，站用电主，充电桩。	0.650416
4100	畔景庭苑05配电站01变压器，带11#、12#、13#楼照明，11#、12#、13#楼动力主，14#、15#、16#楼动力备，站用电主。	0.664696
4101	畔景庭苑05配电站03变压器，带18#、19#、52#楼照明，18#、19#、52#楼动力主，62#、63#楼动力备，充电桩。	0.653368
4102	畔景庭苑06配电站01变压器，带1#、2#、3#楼照明，1#、2#、3#楼动力主，4#、5#、6#楼动力备，站用电	0.666568
4103	畔景庭苑06配电站03变压器，带7#、8#、9#楼照明，7#、8#、9#楼动力主，10#、64#、72#、73#楼动力备，充电桩。	0.656056
4104	畔景庭苑07配电站01变压器，带57#、65#、66#楼照明，57#、65#、66#楼动力主，67#、68#、69#楼动力	0.667672
4105	畔景庭苑07配电站03变压器，带74#、75#楼照明，70#、71#、74#、75#楼动力主，站用电主。	0.522860
4106	M艾二01	0.248500
4107	M艾二02	0.260020
4108	M艾二03	0.263112
4109	M艾二04	0.214592
4110	M艾二05	0.273176
4111	M艾二06	0.157136
4112	M艾二07	0.328352
4113	M艾二08	0.341708
4114	M艾二09	0.265412
4115	M艾二10	0.288824
4116	M艾二11	0.315656

4117	M艾二12	0.313652
4118	M艾二13	0.332372
4119	M艾二14	0.291584
4120	M艾三02	0.297716
4121	M艾三03	0.242220
4122	M艾三11	0.189560
4123	M艾三12	0.316544
4124	M艾三13	0.324536
4125	M艾三14	0.287624
4126	M艾三15	0.324260
4127	M艾一01	0.414848
4128	M艾一04	0.257816
4129	M艾一05	0.269168
4130	M艾一06	0.256064
4131	M艾一07	0.341132
4132	M艾一08	0.275576
4133	M艾一09	0.216176
4134	M艾一12	0.337388
4135	M艾一13	0.334340
4136	杨家场07	0
4137	广厦南里01	0.547380
4138	广厦南里02	0.545840
4139	广厦南里03	0.534260
4140	广厦南里04	0.564560
4141	广厦南里05	0.548080
4142	广厦南里东区06	0.531900
4143	广厦西里06	0.182716
4144	平安里01箱站	0.547680
4145	平安里02箱站	0.583320
4146	平安里03箱站	0.542240
4147	平安里04箱站	0.563900
4148	平安里05箱站	0.558020
4149	平安里06箱站	0.561660
4150	平安里07箱站	0.558080
4151	平安里08箱站	0.563260
4152	企业局宿舍01	0.660660
4153	土地局宿舍01变压器	0.533480
4154	北岸尚城03	0.575040
4155	北岸尚城05	0.576720
4156	北岸尚城13	0.542384
4157	北岸尚城14	0.536780
4158	北岸尚城二期1#	0.526220
4159	蒲瑞馨园01配电室03号变压器，带71#、72#楼照明负荷电源。	0.344720

4160	蒲瑞馨园02配电室04号变压器，带73#楼照明负荷电源；带64#、72#、73#楼动力主电源；带63#、71#、65#楼动力备电源。	0.341600
4161	蒲瑞馨园02配电室07号变压器，带69#楼照明负荷电源；带68#、70#楼动力主电源。	0.333164
4162	蒲瑞馨园02配电室08号变压器，带70#楼照明负荷电源；带67#楼动力主电源；带66#、69#楼动力备、1#消防水泵房备电源。	0.280620
4163	蒲瑞馨园03配电室11号变压器，带61#、62#楼照明负荷电源。	0.339320
4164	蒲瑞馨园03配电室12号变压器，带55#楼照明负荷电源；带55#、57#、62#楼动力主电源；带54#、56#、61#楼动力备电源。	0.349628
4165	蒲瑞馨园04配电室15号变压器，带53#、58#楼照明负荷电源。	0.420400
4166	蒲瑞馨园04配电室16号变压器，带60#楼照明负荷电源，带52#、53#、58#、60#楼动力主电源，带51#、59#楼动力备电源	0.349928
4167	蒲瑞馨园05配电室19号变压器，带47#、48#楼照明负荷电源。	0.437840
4168	蒲瑞馨园05配电室20号变压器，带46#楼照明负荷电源；带39#、46#、48#楼动力主电源；带38#、45#、47#楼动力备电源。	0.347876
4169	蒲瑞馨园06配电室21号变压器，带40#、41#楼照明负荷电源。带44#楼动力主电源；带49#、50#楼动力备电源。	0.439024
4170	蒲瑞馨园06配电室22号变压器，带44#楼照明负荷电源，带40#、41#、43#楼动力主电源，带42#楼动力备	0.434256
4171	蒲瑞馨园07配电室27号变压器，带30#、31#楼照明负荷电源。	0.342632
4172	蒲瑞馨园07配电室28号变压器，带37#楼照明负荷电源；带29#、31#楼动力主电源；带28#、30#、36#、37#楼动力备电源。	0.332720
4173	蒲瑞馨园08配电室31号变压器，带32#、33#楼照明负荷电源。	0.341060
4174	蒲瑞馨园08配电室32号变压器，带35#楼照明负荷电源；带27#、33#、35#楼动力主电源；带26#、32#、34#楼动力备电源。	0.336128
4175	蒲瑞馨园09配电室35号变压器，带19#、20#楼照明负荷电源。	0.354620
4176	蒲瑞馨园09配电室36号变压器，带13#、18#楼照明负荷电源。	0.354356
4177	蒲瑞馨园10配电室39号变压器，带16#、17#楼照明负荷电源；带23#动力备电源。	0.354356

4178	蒲瑞馨园10配电室40号变压器，带24#楼照明负荷电源；带17#、24#楼动力主电源；带14#、15#、16#楼动力备电源。	0.341816
4179	蒲瑞馨园11配电室43号变压器，带5#、6#楼照明负荷电源。	0.347816
4180	蒲瑞馨园11配电室44号变压器，带3#、4#楼照明负荷电源。	0.347144
4181	蒲瑞馨园12配电室45号变压器，带1#、2#楼照明负荷电源。	0.344144
4182	蒲瑞馨园12配电室47号变压器，带7#、8#楼照明负荷电源。	0.351848
4183	前屯01	0.271104
4184	前屯02	0.197836
4185	前屯05	0.268430
4186	前屯04	0.148004
4187	齐东营01	0.284310
4188	齐东营02	0.276200
4189	京沪高速泗村店服务区1#快充站	0.504140
4190	东马房02	0.029148
4191	东马房03	0
4192	东马房07	0.147246
4193	西黄辛庄03	0.105152
4194	M董家庄01	0.345896
4195	M董家庄02	0.152648
4196	M董家庄03	0.216080
4197	前侯尚01	0.259028
4198	前侯尚02	0.072792
4199	前侯尚04	0.264770
4200	前侯尚05	0.256232
4201	前侯尚06	0.310496
4202	中国电信充电桩01箱站	0.504000
4203	M定子务01	0.046020
4204	M定子务02	0.058520
4205	M定子务03	0.045880
4206	M定子务04	0.342704
4207	M定子务05	0.127490
4208	M定子务06	0.158008
4209	M定子务07	0
4210	M定子务08	0.283520
4211	M定子务09	0.264872
4212	M定子务10	0
4213	M定子务11	0.095108
4214	M定子务12	0.036404
4215	M定子务13	0.163448
4216	M定子务14	0.195756
4217	M定子务15	0.333488

4218	京台高速冀津服务区（上行）充电站01	0.362828
4219	M七街周坟04	0.214192
4220	和平里01	0.344300
4221	和平里02	0.350576
4222	和平里03	0.348920
4223	和平里04	0.342188
4224	和平里05	0.334568
4225	和平里06	0.336572
4226	和平里07	0.371360
4227	和平里08	0.350840
4228	和平里09	0.345200
4229	和平里10	0.333716
4230	和平里11	0.341204
4231	和平里12	0.340472
4232	和平里13	0.338144
4233	和平里14	0.365912
4234	松鹤园01	0.335756
4235	松鹤园02	0.349028
4236	松鹤园03	0.330980
4237	松鹤园04	0.342860
4238	松鹤园05	0.355112
4239	颐安东区01	0.524960
4240	颐安东区02	0.330344
4241	颐安东区03	0.523900
4242	颐安东区04	0.525260
4243	颐安东区05	0.342392
4244	王庆坨二街08	0.331856
4245	王庆坨二街18	0.330464
4246	王庆坨四街02	0.321824
4247	王庆坨二街副业03	0.187812
4248	王庆坨四街04	0.547480
4249	王庆坨二街副业02	0.516740
4250	王庆坨二街副业01	0.334208
4251	王庆坨二街16	0.166222
4252	王庆坨二街17	0.333820
4253	王庆坨二街15	0.516360
4254	王庆坨二街10	0.258780
4255	王庆坨二街09	0.227520
4256	天华园02配电室2号变压器	0.507960
4257	天华园01配电室3号变压器	0.676420
4258	天华园01配电室4号变压器	0.534180
4259	天华园02配电室4号变压器	0.658480
4260	王庆坨三街04	0.380408
4261	王庆坨二街02	0.559600
4262	王庆坨一街08	0.309140
4263	王庆坨一街06	0.317260

4264	王庆坨一街07	0.265620
4265	王庆坨一街01	0.266984
4266	王庆坨四街05	0.493800
4267	王庆坨五街08	0.169820
4268	王庆坨三街05	0.337460
4269	王庆坨三街03	0.574908
4270	王庆坨三街02	0.534180
4271	王庆坨二街副业04	0.336176
4272	王庆坨二街12	0.425540
4273	王庆坨二街03	0.456020
4274	王庆坨四街01	0.484160
4275	王庆坨一街04	0.258590
4276	王庆坨一街02	0.301632
4277	王庆坨五街06	0.177800
4278	王庆坨三街06	0.341936
4279	王庆坨二街14	0.306200
4280	王庆坨二街13	0.333536
4281	王庆坨二街11	0.561860
4282	王庆坨一街09	0.278526
4283	锦嘉花园01, 带2、3#楼照明负荷电源; 带2、3楼动力主; 带1、4#楼动力备电源	0.439240
4284	王庆坨一街18	0.340616
4285	王庆坨一街19	0.318764
4286	王庆坨一街20	0.370052
4287	王庆坨三街01	0.351640
4288	王庆坨二街01	0.543940
4289	王庆坨一街13	0.333812
4290	顺佳花园01配电室3号变压器	0.363512
4291	碧溪雅园01, 带13、14、15#楼	0.519780
4292	碧溪雅园02, 带16、17、18#楼	0.515600
4293	碧溪雅园03, 带19、20、21#楼	0.528400
4294	碧溪雅园04, 带22、23、24#楼	0.523740
4295	碧溪雅园05, 带25、26、27#楼	0.522120
4296	碧溪雅园06, 带28、29、30#楼	0.521260
4297	碧溪雅园07, 带7、9、11、12#楼	0.546540
4298	碧溪雅园08, 带4、6、8、10#楼	0.528800
4299	碧溪雅园09, 带1、2、3、5#楼	0.525760
4300	碧溪卓园01, 带D区26-28#楼	0.518180
4301	碧溪卓园02, 带D区29-31#楼	0.526660
4302	碧溪卓园03, 带D区32-34#楼	0.524800
4303	碧溪卓园04, 带D区35-37、39-40#楼	0.533460
4304	碧溪卓园05, 带D区38、41-43#楼	0.519560
4305	碧溪卓园06, 带D区20、21、24、25#楼	0.537620
4306	碧溪卓园07, 带D区14、16、17#楼	0.334712
4307	碧溪卓园08, 带D区8、9、11、12#楼	0.524080
4308	碧溪卓园09, 带D区3-5#楼	0.523820

4309	碧溪卓园10,带D区1、2、6、7#楼	0.527140
4310	碧溪卓园12,带D区18、19、22、23#楼	0.531640
4311	春园1号快充站	0.575380
4312	春园2号快充站	0.553460
4313	金溪花园01配电室2号变压器	0.649264
4314	景汇名园01配电室2号变压器,带7、12、13#楼照明负荷电源;带7、12、13#楼动力主;带1、2、6#楼动力备电源;路灯警卫房观水泵景观照明(一号计量柜)	0.543156
4315	景汇名园02配电室4号变压器	0.518320
4316	龙玺家苑01配电站02变压器,带5#楼居民、6#楼居民;带1#住宅楼应急照明电梯备、1#住宅楼正压送风机弱电配电箱备;2#住宅楼应急照明电梯主、2#住宅楼正压送风机弱电配电主;带3#住宅楼应急照明电梯备、3#住宅楼正压送风机弱电配电备;带4#住宅楼应急照明航空障碍照明电梯备;带5#住宅楼应急照明电梯主、5#住宅楼正压送风机弱电配电主;带生活给水泵房备。	0.640480
4317	龙玺家苑01配电站04变压器,带8#楼居民;带6#、7#住宅楼应急照明电梯备、正压送风机弱电配电备;带8#住宅楼东西侧塔楼应急照明电梯主、航空障碍照明走道照明主;带配建一1#热交换站负荷主。	0.640960
4318	梧桐花园01配电站02变压器	0.694456
4319	梧桐花园01配电站04变压器	0.518000
4320	梧桐花园02配电站06变压器	0.647560
4321	梧桐花园02配电站08变压器	0.675712
4322	梧桐花园03配电站10变压器	0.676096
4323	梧桐花园03配电站12变压器	0.521580
4324	夏园快充站	0.327308
4325	紫韵枫尚01配电室2号变压器,带6#楼照明负荷电源;带6、7、8、9、10#楼动力主	0.423296
4326	紫韵枫尚02配电室05号变压器	0.520520
4327	紫韵枫尚02配电室07号变压器	0.646336
4328	紫韵枫尚03配电室09号变压器	0.656560
4329	紫韵花园03配电站13变压器	0.332384
4330	紫韵花园04配电室11号变压器	0.672016
4331	紫韵花园05配电站15变压器	0.327104
4332	紫韵花园05配电站17变压器	0.337936
4333	雍馨花园02,带13、20、21、14(1)、14(2)号楼	0.535560
4334	雍馨花园01,带7、8号楼	0.519340
4335	雍馨花园04,带11、12、18、19号楼	0.528460
4336	雍馨花园03,带4、5、6号楼	0.532380
4337	雍馨花园06,带17、10、16、15号楼	0.537820
4338	雍馨花园05,带1(1)、1(2)、2、3、号楼	0.539340
4339	和骏新家园(5、7、9、10、14-16#),带5、7、16#	0.337496
4340	和骏新家园(5、7、9、10、14-16#),带9、10、14、15#楼	0.339140
4341	M东马圈01	0.127128

4342	M东马圈02	0.268964
4343	M东马圈03	0.128936
4344	M东马圈05	0.226640
4345	M东马圈06	0.293086
4346	M东马圈07	0.161672
4347	M东马圈08	0.206456
4348	M东马圈09	0.188600
4349	M东马圈10	0.178142
4350	M东马圈12	0.267920
4351	M东马圈13	0.142472
4352	M东马圈14	0.305720
4353	M东马圈17	0.156932
4354	宏昇家园, 带1、2、3号楼	0.265330
4355	宏昇家园, 带7、8号楼	0.213968
4356	宏昇家园, 带4、5、6号楼	0.336200
4357	东马圈镇政府充电站	0.504220
4358	东马圈快充站	0.504560
4359	松鹤园06	0.356336
4360	松鹤园07	0.386252
4361	松鹤园08	0.368456
4362	盛世邨园01配电室7号变压器, 带11#楼照明负荷电源; 带11#楼动力主; 带25#楼动力备电源	0.429648
4363	盛世邨园01配电室8号变压器, 带18#楼照明负荷电源; 带18#楼动力主; 带26#楼动力备电源	0.456416
4364	盛世邨园02配电室11号变压器, 带29、38(1-18层)#楼照明负荷电源; 带29#楼动力主; 带28#楼动力备电源	0.546460
4365	盛世邨园02配电室12号变压器, 带38(19-27层)、23(10-27层)#楼照明负荷电源; 带38、23#楼动力主电源; 带24、27#楼动力备电源	0.547460
4366	盛世邨园03配电室15号变压器, 带31、37(16-29层)#楼照明负荷电源; 带31、37#楼动力主; 带30#楼动力备电源	0.542180
4367	盛世邨园04配电室17号变压器, 带34#楼照明负荷电源; 带35#楼动力主, 带34#、36#楼动力备电源	0.433792
4368	盛世邨园04配电室18号变压器, 带35#楼照明负荷电源; 带32、33#楼动力备电源	0.430256
4369	依澜庭苑01配电站1#变压器	0.647968
4370	依澜庭苑02配电站1#变压器	0.642112
4371	依澜庭苑02配电站3#变压器	0.642976
4372	畔景庭苑01配电站02变压器, 带46#、47#、48#楼照明, 47#、48#、55#、56#楼动力备, 站用电主	0.520440
4373	畔景庭苑01配电站04变压器, 带43#、44#、45#楼照明, 43#、44#、45#、46#楼动力主, 41#、42#楼动力备。	0.653536
4374	畔景庭苑02配电站02变压器, 带49#、50#、53#楼照明, 38#、39#、40#楼动力备, 49#、50#、53#楼动力	0.661408

4375	畔景庭苑02配电站04变压器，带60#、61#楼照明，60#、61#楼动力主，54#、58#、59#楼动力备，站用电主，充电桩。	0.657592
4376	畔景庭苑03配电站02变压器，带36#、37#楼照明，36#、37#楼动力主，35#、51#动力备，站用电备。	0.535620
4377	畔景庭苑03配电站04变压器，带25#、26#、35#楼照明，25#、26#动力主，17#、23#、24#楼动力备。	0.655624
4378	畔景庭苑04配电站02变压器，带28#、29#、30#楼照明，22#、27#、28#、29#、30#楼动力主，20#、21#楼动力备。	0.665392
4379	畔景庭苑04配电站04变压器，带33#、34#楼照明，33#、34#楼动力主，31#、32#楼动力备，站用电主，充电桩，配电3居委会。	0.655528
4380	畔景庭苑05配电站02变压器，带14#、15#、16#楼照明，14#、15#、16#楼动力主，11#、12#、13#楼动力备，站用电备。	0.664936
4381	畔景庭苑05配电站04变压器，带62#、63#楼照明，62#、63#楼动力主，18#、19#、52#楼动力备，充电桩。	0.658648
4382	畔景庭苑06配电站02变压器，带4#、5#、6#、73#楼照明，4#、5#、6#楼动力主，1#、2#、3#楼动力备，站用电备。	0.663544
4383	畔景庭苑06配电站04变压器，带10#、64#、72#楼照明，10#、64#、72#、73#楼动力主，7#、8#、9#楼动力备	0.665176
4384	畔景庭苑07配电站02变压器，带70#、71#楼照明，70#、71#、74#、75#楼动力备，站用电备。	0.522660
4385	畔景庭苑07配电站04变压器，带67#、68#、69#楼照明，67#、68#、69#楼动力主，57#、65#、66#楼动力备	0.655048
4386	紫悦花园01配电室2号变压器	0.426240
4387	紫悦花园01配电室3号变压器	0.418992
4388	保利上河雅颂01配电室1号变压器，带1#楼2、3门照明，带4#楼1门、2门照明负荷电源，带1#、2#、4#楼动力备负荷电源	0.898910
4389	保利上河雅颂02配电室3号变压器，带3#楼1、2、3门；带5#楼1门1-18层照明负荷电源，带3#、5#、6#楼动力主负荷电源	0.872480
4390	保利上河雅颂03配电室5号变压器，带7#、8#照明，8#、9#动力主，带7#、10#楼动力备	0.912290
4391	保利上河雅颂04配电室8号变压器，带南区11#照明，12-14#动力主，11#15#动力备	0.840020
4392	保利上河雅颂05配电室10号变压器，带18#楼照明，18#楼动力主	0.837860
4393	保利上河雅颂05配电室12号变压器，带16#、17#、18#楼动力备	0.802820
4394	保利上河雅颂06配电室14号变压器，带20#楼照明，20#楼动力主	0.879350

4395	保利上河雅颂06配电室16号变压器,带19#楼照明,19#楼动力主,21#楼动力备	0.887030
4396	保利上河雅颂06配电室17号变压器	0.803690
4397	保利上河雅颂07配电室19号变压器,带23#楼1单元照明,1单元、2单元动力备	0.673720
4398	保利上河雅颂07配电室20号变压器,带22#楼2单元照明,22#楼1单元、2单元动力主	0.832910
4399	保利上河雅颂08配电室22号变压器,带24#楼1单元、2单元照明,24#楼1单元、2单元、3单元动力主	0.871160
4400	保利上河雅颂08配电室24号变压器,带25#楼1单元照明,25#楼1单元、2单元动力备	0.676030
4401	保利上河雅颂08配电室27号变压器,带29#、28(1-2)#楼动力主;带27(1-2)#楼动力备	0.736420
4402	保利上河雅颂08配电室28号变压器,带28(1)#、27(1)#照明负荷;带26#楼动力主	0.710770
4403	保利上河雅颂09配电室30号变压器,北区带32-1#楼照明负荷;带32-1#楼、31#楼动力主;带32-2#楼动力备	0.436416
4404	保利上河雅颂10配电室34号变压器,北区带34-2#楼照明负荷;带34-2#楼动力主;带34-1#楼动力备	0.444192
4405	保利上河雅颂10配电室36号变压器,北区带30-2#楼照明负荷;带30-2#楼动力主;带30-1#楼动力备	0.556860
4406	M后洞上01	0.135790
4407	M后洞上02	0.027140
4408	M刘家街01	0.248360
4409	M刘家街02	0.264356
4410	M刘家街03	0.265196
4411	M王马街01	0.176812
4412	M王马街02	0.169924
4413	M西洞上01	0.298090
4414	M西洞上02	0.206590
4415	M西洞上03	0.326636
4416	M西洞上04	0.171154
4417	M西洞上05	0.274668
4418	M西洞上06	0.255072
4419	M西洞上07	0.237572
4420	M小杨庄01	0.296444
4421	北李辛庄01	0.122970
4422	北李辛庄02	0.289228
4423	博达小区01	0.167278
4424	大良北口哨01	0.161492
4425	大良北口哨02	0.054008
4426	大良北口哨03	0.014666
4427	大良南口哨01	0.147280
4428	大良南口哨02	0.330440
4429	河北屯09	0.203110

4430	河北屯17	0.034100
4431	武洞上01	0.443156
4432	武洞上02	0.075460
4433	武洞上03	0.339788
4434	武洞上04	0.191484
4435	杨家街01	0.244530
4436	杨家街02	0.151584
4437	良官屯01	0
4438	良官屯02	0
4439	良官屯03	0
4440	良官屯04	0
4441	良官屯05	0
4442	良官屯06	0
4443	良官屯07	0
4444	良官屯08	0
4445	下伍旗01	0
4446	下伍旗02	0
4447	下伍旗04	0
4448	下伍旗07	0
4449	下伍旗08	0
4450	下伍旗09	0
4451	孟辛庄01	0
4452	孟辛庄02	0
4453	蓉锦花园01	0
4454	蓉锦花园02	0
4455	蓉锦花园03	0
4456	蓉锦花园04	0
4457	蓉锦花园05	0
4458	依澜庭苑01 配电站2#变压器	0.644176
4459	依澜庭苑02 配电站2#变压器	0.644800
4460	依澜庭苑02 配电站4#变压器	0.644320
4461	融悦景苑03 配电站4#变压器	0.504000
4462	云河上院01 配电站01 变压器，带7#楼照明；带17#楼动力主、5#楼动力主、7#楼动力备、6#楼动力备、换热站主。	0.519760
4463	云河上院01 配电站03 变压器，带15#、17#楼照明；带15#楼动力备、16#楼动力备。	0.514200
4464	云河上院01 箱站05 变压器	0.320096
4465	云河上院02 配电站01 变压器，带4#楼照明、5#楼照明；带4#楼动力主、5#楼动力主、12#楼动力备、13#楼动力备。	0.657784
4466	云河上院02 配电站3# 变压器	0.664960
4467	云河上院03 配电站01 变压器，带5#楼照明、6#楼照明；带5#楼动力主、6#楼动力主、10#楼动力备、11#楼动力备。	0.653464

4468	蒲瑞祥园01 配电室03号变压器，带21#、22#楼照明，带20#、24#楼动力主，带19#、23#楼动力备	0.439648
4469	蒲瑞祥园01 配电室04号变压器，带24#、23#楼照明，带6#、22#楼动力主，带5#、21#楼动力备	0.540416
4470	蒲瑞祥园01 配电室06号变压器，带3#、4#楼照明，带2#、4#楼动力主，1#、3#楼动力备	0.437456
4471	蒲瑞祥园02 配电室09号变压器，带15#楼、16#楼照明，带18#楼动力主，带9#、13#、17#楼动力备	0.538448
4472	蒲瑞祥园02 配电室10号变压器，带17#、18#楼照明，带12#楼动力主，带10#、11#、15#楼动力备	0.457520
4473	蒲瑞祥园02 配电室12号变压器，带9#、10#楼照明，带7#、8#、14#、16#楼动力主	0.559780
4474	蒲瑞祥园03 配电室15号变压器，带29#楼、45#楼照明，带49#、26#楼动力主，带47#、27#、28#楼动力备	0.428176
4475	蒲瑞祥园03 配电室16号变压器，带47#、49#楼照明，带45#楼动力主，带29#、25#楼动力备	0.539072
4476	蒲瑞祥园04 配电室19号变压器，带31#楼、32#楼照明，带30#、43#楼动力备	0.423856
4477	蒲瑞祥园04 配电室20号变压器，带41#、43#楼照明，带32#、33#、41#楼动力主，带31#、35#楼动力备	0.433376
4478	蒲瑞祥园05 配电室23号变压器，带38#楼、39#楼照，带40#、57#楼动力备	0.430608
4479	蒲瑞祥园05 配电室24号变压器，带40#、57#楼照明，带34#、37#楼动力主，带36#、38#、39#楼动力备	0.423952
4480	蒲瑞祥园06 配电室27号变压器，带54#楼、55#楼照明负荷，带50#、52#、53#楼动力备	0.428992
4481	蒲瑞祥园06 配电室28号变压器，带56#楼照明，带44#、54#、55#楼动力主，带42#楼动力主	0.428704
4482	蒲瑞祥园06 配电室29号变压器，带48#、46#照明负荷，带42#动力备，48#，53#，50#楼动力主	0.549560
4483	蒲瑞祥园07 配电室33号变压器，带62#楼、61#楼照明，带60#、63#楼动力备	0.425060
4484	蒲瑞祥园07 配电室34号变压器，带64#、63#楼照明，带58#、64#楼动力主，带59#、61#、62#楼动力备	0.443968
4485	蒲瑞祥园08 配电室36号变压器，带67#、68#楼照明，带69#、67#、65#、66#楼动力主，带68#楼动力备	0.528180
4486	蒲瑞祥园09 配电室39号变压器，带79#、78#楼照明，带80#、76#楼动力备，带81#、77#楼动力主	0.434160
4487	蒲瑞祥园09 配电室40号变压器，带81#、80#楼照明，带79#、75#楼动力主，带74#、78#楼动力备	0.525100
4488	蒲瑞祥园10 配电室42号变压器，带73#、72#楼照明，带71#、73#楼动力主，带70#、72#楼动力备	0.431780
4489	书香里01 配电室1号变压器，带2、4#楼动力备、1#楼照明及动力主；带车位充电桩	0.535340
4490	书香里01 配电室3号变压器，带5#楼动力备、3#楼照明及动力主	0.536800

4491	书香里02配电室5号变压器，带7#楼动力备、6#楼照明及动力主；带车位充电桩	0.658864
4492	书香里02配电室7号变压器，带9、10#楼动力备、8#楼照明及动力主；带中水泵房备、给水泵房备、换热站主	0.659800
4493	熙棠花园01配电站01变压器	0.664624
4494	熙棠花园01配电站03变压器	0.640144
4495	熙棠花园01箱变	0.519680
4496	熙棠花园02配电站01变压器	0.653152
4497	熙棠花园02配电站03变压器	0.652312
4498	熙棠花园02箱变	0.512660
4499	熙棠花园03箱变	0.512680
4500	玺樾南园01配电站02变压器	0.661480
4501	玺樾南园01配电站04变压器	0.649024
4502	玺樾南园02配电站02#变压器	0.650896
4503	玺樾南园02配电站04#变压器	0.640000
4504	玺樾南园03配电站2#变压器	0.647344
4505	玺樾南园03配电站4#变压器	0.640000
4506	玺樾南园04箱站	0.504000
4507	玺樾南园05箱站	0.349580
4508	M东白庙01	0
4509	M东白庙02	0
4510	M东白庙03	0
4511	M奶母庄01	0
4512	M奶母庄02	0
4513	M奶母庄03	0
4514	M奶母庄04	0
4515	M前白庙01	0
4516	M前白庙02	0
4517	M前白庙03	0
4518	M苏庄01	0
4519	M苏庄02	0
4520	M小龙庄01	0
4521	M小龙庄02	0
4522	M郑庄01	0
4523	M郑庄02	0
4524	M郑庄03	0
4525	M郑庄04	0
4526	M中白庙01	0
4527	M中白庙02	0
4528	M中白庙03	0
4529	北三里屯01	0
4530	北三里屯02	0
4531	北三里屯03	0
4532	博书园01，带1、4、5#楼、景观照明、1#楼公建	0
4533	博书园02，带2、3#楼	0
4534	博书园03，带6、7#楼、二次供水、消防水泵房	0

4535	富成花园01配电室2号变压器	0
4536	富成花园01配电室4号变压器	0
4537	南陈庄02	0.252000
4538	南商村01	0.260550
4539	湾子01	0.084935
4540	田辛庄01(郭官屯)	0.171310
4541	M汉沽港二街08	0.344276
4542	M汉沽港二街09	0.282756
4543	M汉沽港二街10	0.309884
4544	M汉沽港二街11	0.266730
4545	M汉沽港二街12	0.337016
4546	M汉沽港二街13	0.248540
4547	M汉沽港二街14	0.350732
4548	M汉沽港二街15	0.349952
4549	M汉沽港二街16	0.287864
4550	M汉沽港二街26	0.330068
4551	M汉沽港二街34	0.421028
4552	M汉沽港一街01	0.293820
4553	M汉沽港一街29	0.333344
4554	M汉沽港一街31	0.328460
4555	江盛园01配电室2号变压器,带2、3#楼照明负荷电源; 带2、3#楼动力主;带1#楼动力备电源	0.428944
4556	江盛园02配电室2号变压器,带4、10#楼照明负荷电 源;带4#楼动力主;带5#楼动力备电源;10#楼储藏室	0.329780
4557	雍盛花苑02,带23、24#楼	0.510780
4558	雍盛花苑02配电室3号变压器,带11#楼照明,11#楼动 力主,10#楼动力备	0.408800
4559	雍盛花苑02配电室4号变压器,带9#楼、22#楼照明,9# 楼、22#楼动力主,21#楼动力备	0.417744
4560	雍盛花苑03,带25、29#楼	0.529900
4561	雍盛花苑03配电室2号变压器,带12#、7-1#、7-2#、 7-3#、7-4#、13-1#、13-2#、6-4#、6-5#楼照明负 荷电源;带12#楼动力备	0.429568
4562	雍盛花苑05,带36#楼	0.275900
4563	M魏家堡02	0.078940
4564	M魏家堡03	0.331784
4565	北五村01	0.207080
4566	北五村02	0.326720
4567	北五村03	0.232868
4568	北五村05	0.223356
4569	华清家园01配电室3号变压器,带15#楼12-22层、15# 楼23-33层、17#楼照明负荷电源;带15、17#楼动力 主;带14#楼动力备电源	0.522760

4570	华清家园01配电室4号变压器，带5#楼1门12-22层、23-33层、16#楼1门1-9层、10-18层照明负荷电源；带5#楼2门动力主；带5#楼1门动力备电源；带16#楼动力主。	0.430800
4571	华清家园02配电室7号变压器，带7#楼1-9层、20#楼照明负荷电源；带20#楼、机房动力主；带7、18#楼、换热站动力备电源	0.525740
4572	华清家园02配电室8号变压器，带6#楼2门10-22层、6#楼2门23-33层、19#楼照明负荷电源；带19#楼、换热站动力主；带6#楼1门、6#楼2门动力备电	0.530400
4573	M西粮窝01	0.252890
4574	M槐家庄01	0.267020
4575	M沈家庄01	0.216560
4576	M周家务07	0.320940
4577	M周家务01	0.342590
4578	M周家务05	0.357790
4579	M周家务03	0.153032
4580	福巷嘉苑07配电室1号变压器，带39、40、61#楼照明负荷电源；带39、40、61#楼动力主；带41、51、52、60、68、69#楼动力备电源	0.523200
4581	福巷嘉苑09配电室2号变压器，带44、48、64#楼照明负荷电源；带44、48、64#楼动力主；带29、30、31、45、46、47、65#楼动力备电源	0.528260
4582	福巷嘉苑01配电室2号变压器，带14、15#楼照明负荷电源；带14、15#楼动力主；带1、2、13、16、27、28#楼动力备电源	0.547880
4583	福巷嘉苑08配电室2号变压器，带43、50#楼照明负荷电源；带43、50#楼动力主；带42、49、62、63、66、67#楼动力备电源	0.416640
4584	M周家务08	0.347624
4585	M西粮窝03	0.295484
4586	M周家务02	0.351044
4587	M周家务04	0.328676
4588	福巷嘉苑06配电室1号变压器，带37、38#楼照明负荷电源；带37、38#楼动力主；带53、54、57、58、59#楼动力备电源	0.525100
4589	M西粮窝05	0.317888
4590	M西粮窝04	0.347864
4591	M周家务06	0.401180
4592	M槐家庄04	0.325688
4593	M槐家庄05	0.192292
4594	M沈家庄08	0.118966
4595	福巷嘉苑12配电室04变压器，带74#、78#楼照明；74#、78#楼动力、电梯(主)；72#、84#楼动力、电梯(备)；站用电(主)	0.645256

4596	福巷嘉苑10配电室04变压器,带108#、88#楼照明;路灯照明;108#、88#楼动力、电梯(主);110#、107#、109#楼动力、电梯(备);4#水泵房(主);站用电(备)	0.666856
4597	M沈家庄09	0.184348
4598	福巷嘉苑11配电室04变压器,带76#、71#楼照明;71#、76#楼动力、电梯(主);77#、80#楼动力、电梯(备)	0.514160
4599	M槐家庄03	0.079612
4600	M周家务09	0.222920
4601	福巷嘉苑15配电室04变压器	0.641008
4602	福巷嘉苑13配电室02变压器,带112#、86#楼照明;112#、86#楼动力、电梯(主);91#、104#楼动力、电梯(备);站用电(备);路灯照明	0.509560
4603	福巷嘉苑10配电室02变压器	0.654808
4604	福巷嘉苑14配电室02变压器,带100#、93#楼照明;充电桩;5#水泵房(备);100#、93#楼动力、电梯(主);103#、114#楼动力、电梯(备)	0.649648
4605	M槐家庄02	0.350492
4606	福巷嘉苑13配电室04变压器	0.651808
4607	福巷嘉苑12配电室02变压器,带73#、79#楼照明;73#、79#楼动力、电梯(主);75#、83#楼动力、电梯(备)	0.516220
4608	M周家务11	0.454064
4609	M西粮窝06	0.308120
4610	福巷嘉苑15配电室02变压器,带118#、99#楼照明;118#、99#楼动力、电梯(主);116#、96#楼动力、电梯(备);站用电(主);路灯照明	0.508820
4611	M周家务10	0.243016
4612	M周家务14	0.328088
4613	M周家务13	0.275600
4614	M周家务12	0.288356
4615	M槐家庄06	0.350456
4616	周家务15	0.320000
4617	翡翠蓝湾01配电室2号变压器,带5、6、7、8#楼照明负荷电源;带配建二动力主;带4、5、6#楼动力备电源	0.504000
4618	翡翠蓝湾02	0.266310
4619	翡翠蓝湾03配电室2号变压器	0.330620
4620	新世纪花园01,带9、10、11#楼	0.350828
4621	新世纪花园02,带8、12、13#楼	0.437856
4622	新世纪花园03,带1-7#楼	0.558520
4623	盛世馨园01配电室3号变压器,带6、7#楼照明负荷;带3、5、6、7、8#楼动力主;带2、4#楼动力备	0.542680
4624	盛世馨园02配电室5号变压器,带10、11、9#楼照明负荷,带9、14#楼动力主;带13#楼动力备	0.417952
4625	盛世馨园02配电室6号变压器,带14、1#楼照明负荷;带10、11#楼动力主;带1、12#楼动力备	0.555260
4626	M石东04	0.162348

4627	M石东07	0.303620
4628	M石东09	0.392048
4629	M石东12	0.264404
4630	M石东14	0.320528
4631	M石东15	0.193548
4632	M石东16	0.306716
4633	M石北01	0.158448
4634	M石北02	0.242540
4635	M石北03	0.167572
4636	M石北04	0.002200
4637	M石北05	0.047840
4638	M石北06	0.1111608
4639	M石北07	0
4640	M石北08	0.069404
4641	M石北09	0.251740
4642	M石北10	0.230880
4643	M石北11	0.315676
4644	M石北12	0.171252
4645	M石西01	0.158200
4646	M石西03	0.128040
4647	M石西04	0.153060
4648	M石西07	0.324848
4649	M石西08	0.281960
4650	M石西09	0.117708
4651	M石西10	0.224860
4652	M石西11	0.221612
4653	M石西12	0.112436
4654	M石西13	0.303788
4655	M石西14	0.205892
4656	M石西16	0.312068
4657	M石南村01	0.224240
4658	M石南村02	0.173450
4659	M石南村05	0.314564
4660	M石南村06	0.286400
4661	M石南村07	0.180572
4662	M石南村08	0.223448
4663	M石南村09	0.147140
4664	M石南村10	0.258656
4665	M石南村12	0.328892
4666	M石东01	0.223556
4667	M石东02	0.136028
4668	M石东03	0.354224
4669	M石东05	0.580980
4670	M石东06	0.288440
4671	M石东08	0.184352
4672	M石东10	0.297332

4673	M石东13	0.346904
4674	M石东17	0.286028
4675	M石东18	0.182110
4676	M石西02	0.160540
4677	M石西05	0.310184
4678	M石西06	0.255392
4679	M石西15	0.298376
4680	欣丰园01	0.273090
4681	石各庄镇政府快充站	0.320132
4682	欧景园01配电室1号变压器,带37#、39#、40#、47#、48#、51#、52#楼居民照明、电梯,54#、55#楼居民照明	0.516420
4683	M西后庄01	0
4684	M西后庄02	0.112380
4685	M西后庄03	0.006536
4686	M西后庄04	0.098316
4687	M西后庄05	0
4688	M鱼市庄01	0.192020
4689	M鱼市庄03	0.281132
4690	M鱼市庄04	0.165008
4691	M鱼市庄05	0
4692	M鱼市庄06	0.270320
4693	M鱼市庄08	0.193220
4694	M东田庄01	0.143540
4695	东田庄02	0.269292
4696	M东田庄03	0.039898
4697	M西田庄01	0.250532
4698	M西田庄02	0.178456
4699	M西田庄03	0.039472
4700	M西田庄04	0.123608
4701	M西田庄05	0.049052
4702	蓝生园01配电室1号变压器,带20、21#楼照明负荷电源;带20、21#楼动力主;带22#楼动力备电源	0.597000
4703	蓝生园02配电站01变	0.640000
4704	蓝生园02配电站03变	0.504000
4705	M双庙02	0.297416
4706	M双庙04	0.383600
4707	M双庙05	0.267356
4708	M双庙06	0.305872
4709	六大庄01	0.347258
4710	六大庄02	0.371984
4711	六大庄03	0.356048
4712	六大庄04	0.327392
4713	六大庄05	0.315020
4714	六大庄06	0.310580
4715	六指塹01	0.331640

4716	六指埕02	0.100984
4717	六指埕03	0.343844
4718	六指埕04	0.105188
4719	拾棉庄05	0.523448
4720	拾棉庄08	0.535652
4721	蓝汐花园01配电室01公变	0.640000
4722	蓝汐花园01配电室03公变	0.504000
4723	富丽湾01配电室1号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼、中水泵给水泵、供热站动力主；带3、4、5、6#楼动力备电源；室外景观照明	0.527280
4724	富丽湾01配电室3号变压器，带7、8、10、11#楼照明负荷电源；带8、10#楼、消防风机地下储藏室动力主；带7、11#楼动力	0.537740
4725	富丽湾05，带12#、17#楼照明；带12#、17#楼动力主；带12#、17#楼附近车位充电桩	0.331892
4726	龙吉园01配电室1号变压器，带1#、6#楼1门、7#楼1门照明负荷电源；带1#、6#楼动力主电源；带2#、7#楼动力备电源。	0.669670
4727	龙吉园02配电室3号变压器，带3#楼1门，2门、4#楼1门，2门、8#楼2门，3门，9#楼1门照明负荷电源；带3#、5#、8#楼动力主电源；带4#、9#楼动力备电源。	0.676180
4728	龙吉园03配电室5号变压器，带10-1#、10-2#、11#、14-1#、14-2#、17#楼照明负荷电源；带10#、17#楼动力主电源；带11#、14#、18#楼动力备电源。	0.523840
4729	龙吉园04配电室7号变压器，带12-1、12-3、13-2、13-4、15-1、19-1、19-3、20-2、23-2#楼。	0.534820
4730	龙吉园06配电室10号变压器	0.531000
4731	龙吉园06配电室12号变压器，带24-2、26-1、26-3、27-2、30-2、31-3、34-2#楼。	0.527180
4732	时光树01配电室2号变压器，带11#楼居民照明（3#FDF）、动力、电梯；14#楼居民照明（4#FDF）、电梯，站用电（备）	0.324584
4733	时光树01配电室4号变压器，带12#楼居民照明（7#FDF）、动力、电梯；17#楼居民照明、动力、电梯；18#楼居民照明（8#FDF）、电梯	0.531200
4734	时光树05，带1#楼居民照明（9#FDF）、动力、电梯（15#DF）；2#楼居民照明（10#FDF）、动力、电梯（15#DF）；7#楼居民照明（11#FDF）、动力、电梯供电（15#DF）	0.337904
4735	香颂湖01配电室13号变压器，带37、39#楼照明负荷电源；带37、39#楼动力主；带38、40#楼动力备电源	0.423456
4736	香颂湖01配电室15号变压器，带35、36、16#楼照明负荷电源；带35、36#楼、配建（自来水）动力主；带41#楼动力备电源	0.540100
4737	香颂湖02配电室16号变压器	0.340916
4738	香颂湖02配电室18号变压器	0.529160

4739	香颂湖04,带25, 26#楼, 25#楼电梯、公区照明, 26#楼电梯、公区照明	0.267790
4740	香颂湖05,带27, 28#楼, 27#楼电梯、公区照明, 28#楼电梯、公区照明, 带配建一	0.262010
4741	香颂湖07, 带11、13#楼	0.272064
4742	香颂湖08, 带5、7、9#楼	0.337832
4743	香颂湖09, 带1、3#楼、换热站	0.262910
4744	香颂湖10, 带2、4#楼、配建2	0.272410
4745	香颂湖12	0.265500
4746	颐清花园01配电室1号变压器, 带1、2、3#楼照明负荷电源; 带1、2、3#楼动力主; 带4、5、6#楼动力备电源	0.536240
4747	颐清花园01配电室3号变压器, 带9、12#楼照明负荷电源; 带9、12#楼、配建2(托老所)动力主; 带7、8#楼动力备电源; 带换热站	0.529760
4748	M石南村03	0.228260
4749	M石南村11	0.315344
4750	M石东11	0.384428
4751	旭日豪庭03	0.212720
4752	旭日豪庭04	0.211160
4753	世嘉花苑01, 带1-3#楼	0.427104
4754	世嘉花苑02, 带4、6#楼	0.428704
4755	世嘉花苑03, 带5、7#楼	0.412448
4756	世嘉花苑04, 带8-10#楼	0.425104
4757	世嘉花苑10, 带22#楼	0.323360
4758	世嘉花苑05, 带11、12#楼	0.207288
4759	世嘉花苑09, 带20、21#楼	0.265980
4760	世嘉花苑08, 带18、19#楼	0.335504
4761	世嘉花苑07, 带15-17#楼	0.172522
4762	世嘉花苑06, 带13、14#楼	0.265750
4763	石各庄镇文化中心站快充站	0.504220
4764	旭日豪庭01, 带5、6#楼	0.265350
4765	M双河01	0.328088
4766	M双河02	0.214872
4767	M双河03	0.145508
4768	M双河04	0.266192
4769	M双河05	0.124904
4770	M双河06	0.197240
4771	M双河07	0.183260
4772	M青坨01	0.245720
4773	M青坨02	0.094388
4774	M青坨03	0.097796
4775	M青坨04	0.203228
4776	M青坨05	0.125872
4777	M青坨06	0.175664
4778	M青坨07	0.306428
4779	M青坨08	0.138344

4780	M青坨09	0.233072
4781	M青坨10	0.116672
4782	M青坨11	0.112328
4783	M周立营01	0.114140
4784	M周立营07	0.133308
4785	M周立营06	0.126836
4786	M周立营09	0.105644
4787	二百户村大队内-01	0
4788	二百户03	0
4789	二百户04	0
4790	上九百户01	0
4791	上九百户02	0
4792	上九百户03	0
4793	上九百户04	0
4794	大十百户01	0
4795	大十百户02	0
4796	大十百户03	0
4797	小十百户01	0
4798	小十百户02	0
4799	小河01	0
4800	小河02	0
4801	小河03	0
4802	北赵庄01	0
4803	北赵庄02	0
4804	北赵庄03	0
4805	北赵庄04	0
4806	双树02	0
4807	双树04	0
4808	双树05	0
4809	双树08	0
4810	双树09	0
4811	双树10	0
4812	龙玺家苑01配电站01变压器,带1#楼居民、 2#楼居民、3#楼居民、4#楼居民;带1#住宅楼应急照明电梯主、1#住宅楼正压送风机弱电配电箱主;带2#住宅楼应急照明电梯备、2#住宅楼正压送风机弱电配电备;带3#住宅楼应急照明电梯主、3#住宅楼正压送风机弱电配电主;带4号住宅楼应急照明航空障碍照明电梯主、4号住宅楼弱电配电地下一层照明。	0.642160
4813	龙玺家苑01配电站03变压器	0.641848
4814	草茨01	0
4815	草茨02	0
4816	草茨03	0
4817	草茨04	0
4818	草茨05	0
4819	草茨村06	0

4820	东张营01	0
4821	东张营02	0
4822	东张营03	0
4823	东张营04	0
4824	东张营05	0
4825	沙庄01	0
4826	沙庄02	0
4827	双馨嘉园01变压器，带1#、2#楼	0
4828	双馨嘉园02变压器，带3#、4#楼	0
4829	双馨嘉园配电室03变压器，带6#楼照明负荷电源；带7#楼动力主。	0
4830	双馨嘉园配电室04变压器，带7#、5#楼照明负荷电源；带7#楼动力备。	0
4831	田古屯01	0
4832	田古屯02	0
4833	田古屯03	0
4834	西张营01	0
4835	西张营02	0
4836	许庄01	0
4837	许庄02	0
4838	尹窑01	0
4839	尹窑02	0
4840	M六里庄03	0.446792
4841	M双庙03	0.285716
4842	M双庄01	0.209000
4843	M双庄02	0.172480
4844	M双庄03	0.075388
4845	M塘坊01	0.277910
4846	M塘坊03	0.122176
4847	M塘坊04	0.196044
4848	M塘坊06	0.332480
4849	沈庄01	0.101280
4850	沈庄02	0.337272
4851	沈庄03	0.033212
4852	沈庄04	0.106340
4853	沈庄05	0.280300
4854	鸿泽花园01配电室2号变压器，带3-1、13-2#楼照明负荷电源；带3-1、13-2#楼动力主；带3-2、13-1、2#楼动力备	0.516024
4855	荷电源；带12-2、15#楼动力主；带12-1、1#楼动力备	0.432028
4856	鸿泽花园02配电室6号变压器，带5-2、6-2、7-2、8-2#楼照明负荷电源；带5-2、6-2、7-2、8-2#楼动力主；带5-1、6-1、7-1、8-1#楼动力备	0.529820

4857	鸿泽花园02配电室8号变压器，带9-2、10-2、11-2#楼照明负荷电源；带9-2、10-2、11-2#楼动力主；带9-1、10-1、11-1#楼动力备	0.529900
4858	集贤花园01配电站1号变压器	0.520020
4859	集贤花园01配电站3号变压器	0.406528
4860	盛轩园01配电室2号变压器，带盛轩园3#楼一单元4-9层、盛轩园3#楼一单元10-15层、盛轩园3#楼二单元2-10层、盛轩园3#楼二单元11-16层照明负荷电源；带盛轩园3#楼一单元、二单元动力主；带泰轩园1、2#楼动力备电源	0.417536
4861	盛轩园01配电室4号变压器，带盛轩园2#楼1-9层、盛轩园2#楼10-16层、盛轩园4#楼4-9层、盛轩园4#楼10-15层照明负荷电源；带盛轩园2、4#楼、中水泵房、二次供水泵房、地上配建换热站动力主；带盛轩园1、5#楼动力备电源	0.519980
4862	天河林溪博园01配电室3号变压器，带6#、7#楼照明，6#、7#、8#楼动力主，3#楼动力备	0.665170
4863	天河林溪博园01配电室4号变压器，带4#、5#、1#、2#楼动力备	0.640930
4864	天河林溪雅园01配电室3号变压器，带7#、5#楼照明，7#、5#楼动力主，9#、1#、2#楼动力备	0.296720
4865	天河林溪雅园01配电室4号变压器，带6#、8#楼照明，6#、8#楼动力主，3#、4#楼动力备	0.658510
4866	梧桐花园01配电站01变压器	0.670408
4867	梧桐花园01配电站03变压器	0.522760
4868	梧桐花园02配电站07变压器	0.667504
4869	梧桐花园03配电站09变压器	0.670720
4870	梧桐花园03配电站11变压器	0.533340
4871	佛罗伦萨小镇充电桩01箱站变压器	0.505960
4872	佛罗伦萨小镇充电桩03箱站变压器	0.553980
4873	佛罗伦萨小镇充电桩04箱站变压器	0.504140
4874	佛罗伦萨小镇充电桩05箱站变压器	0.650940
4875	佛罗伦萨小镇充电桩06箱站变压器	0.569540
4876	佛罗伦萨小镇快充站1号台区	0.345632
4877	佛罗伦萨小镇快充站2号台区	0.439484
4878	佛罗伦萨小镇快充站3号台区	0.355928
4879	佛罗伦萨小镇快充站4号台区	0.399392
4880	泉鑫佳苑01配电室3号变压器，带2、3#楼照明负荷电源；带1、3#楼动力备电源	0.530304
4881	泉鑫佳苑01配电室4号变压器，带4#楼照明负荷电源；带2、4、10、11、12#楼动力备电源	0.260130
4882	泉鑫佳苑02配电室7号变压器，带25、26#楼照明负荷电源；带17、18、19、24、25、26#楼动力备电源	0.424736
4883	泉鑫佳苑03配电室10号变压器，带27、28#楼照明负荷电源；带20、21、22、23#楼动力备电源	0.530736

4884	泉鑫佳苑03配电室11号变压器，带29、30#楼照明负荷电源；带27、28、29、30#楼动力备电源	0.536208
4885	泉鑫佳苑04配电室13号变压器，带7#楼照明负荷电源；带5、6、7、13、14#楼动力备电源	0.330308
4886	泉鑫佳苑05配电室16号变压器，带15、16#楼、9#楼2门照明负荷电源；带8、9、15、16#楼动力备电源	0.428784
4887	泉鑫佳苑06配电室19号变压器，带41、42#楼照明负荷电源；带31、32、37、38#楼动力备电源	0.532520
4888	泉鑫佳苑06配电室20号变压器，带59、60#楼照明负荷电源；带41、42、59、60#楼动力备电源	0.417136
4889	泉鑫佳苑07配电室22号变压器，带39、43#楼照明负荷电源；带33、34、39、43#楼动力备电源	0.529080
4890	泉鑫佳苑08配电室25号变压器，带45、46#楼照明负荷电源；带35、36、40、44、45、46#楼动力备电源	0.527700
4891	泉鑫佳苑09配电室28号变压器，带53、54#楼照明负荷电源；带47、48、49、52、53、54#楼动力备电源	0.525780
4892	天骄里01配电室2号变压器	0.426560
4893	天骄里01配电室3号变压器	0.430720
4894	天骄里02配电室7号变压器	0.422912
4895	天骄里02配电室8号变压器	0.421632
4896	天骄里03配电室11号变压器	0.433200
4897	天骄里03配电室9号变压器	0.421184
4898	和悦花园01配电室1号变压器，带1#、3#楼照明，1#、2#、3#、5#、6#楼动力主	0.546000
4899	和悦花园01配电室2号变压器，带2#、4#楼照明，1#、2#、3#、5#、6#楼动力备	0.532840
4900	和悦花园02配电室7号变压器1	0.565230
4901	和悦花园02配电室8号变压器1	0.667450
4902	盛世家园01，带5#楼、12-16#楼，26-28#楼	0.341984
4903	盛世家园02，24-25、29-35#楼	0.334196
4904	盛世家园02配电室7号变压器	0.535044
4905	盛世家园02配电室8号变压器	0.528252
4906	盛世家园03，带9-11、17-23#楼	0.337928
4907	盛世家园03配电室12号变压器，带52#楼照明负荷；带52(1-2)#楼动力主；带51(1-2)#楼动力备	0.420160
4908	盛世家园03配电室9号变压器，带50(1-2)#楼照明负荷；带50(1-2)#、49#楼动力主	0.535080
4909	盛世家园04，带1-4#、6-8#楼	0.280360
4910	盛世家园04配电室14号变压器，带47(1)#、46(2)#楼照明负荷；带47(1-2)#楼动力主；带46#楼动力	0.598540
4911	盛世家园04配电室15号变压器，带48(1)#、36(1)#楼照明负荷；带36#楼动力主；带48(1-2)#楼动力	0.569480
4912	顺驰城市艺墅01	0.443744
4913	顺驰城市艺墅02	0.432304
4914	顺驰城市艺墅03	0.413824
4915	顺驰城市艺墅04	0.451120

4916	顺驰城市艺墅05	0.424528
4917	顺驰城市艺墅06	0.424112
4918	顺驰城市艺墅07	0.424224
4919	顺驰城市艺墅08	0.435936
4920	玉翠园01配电室1号变压器	0.534620
4921	玉翠园01配电室3号变压器	0.357488
4922	玉翠园02配电室5号变压器-1	0.558960
4923	玉翠园02配电室7号变压器，带5#楼1单元、5#楼2单元照明负荷电源；带5#楼1单元、5#楼2单元动力主；带4#楼动力备电源	0.415760
4924	玉翠园03配电室9号变压器	0.542400
4925	郭罗庄01	0.218860
4926	郭罗庄02	0.265030
4927	M梅二01	0.328076
4928	M梅一01	0.006900
4929	M梅一02	0.322028
4930	M梅三01	0.332528
4931	M四高庄一队02	0.258470
4932	M四高庄一队03	0.321380
4933	M四高庄一队04	0.328208
4934	M四高庄二队01	0.099137
4935	M四高庄二队02	0.257390
4936	M四高庄二队03	0.328964
4937	M四高庄二队04	0.324740
4938	M四高庄三队01	0.252000
4939	M四高庄三队02	0.276100
4940	M四高庄三队03	0.336104
4941	M四高庄三队04	0.324644
4942	M四高庄四队01	0.266100
4943	M四高庄四队02	0.334184
4944	M四高庄四队03	0.332264
4945	前蒲棒1	0.128000
4946	朝阳里01箱站（后蒲棒8#楼前）配电变压器	0.513860
4947	朝阳里02箱站（后蒲棒6#楼前）配电变压器	0.521720
4948	朝阳里03箱站（后蒲棒4#楼前）配电变压器	0.536540
4949	M东汪庄1	0.167002
4950	M东汪庄03	0.345740
4951	M东汪庄04	0.335972
4952	M东汪庄05	0.325820
4953	M东丝窝01	0.254920
4954	M东丝窝02	0.321716
4955	M东丝窝03	0.313232
4956	M西丝窝村01	0.166288
4957	M西丝窝村02	0.332060

4958	四季花苑01配电室2号变压器，带25、26、28、29#楼照明负荷电源；带25、26、28、29#楼、南侧给水、电信、电话、消防控制室动力主；带8、10、24#楼动力备电源；带中水	0.532860
4959	四季花苑01配电室4号变压器，带11、14#楼照明负荷电源；带11、14#楼动力主；带16、22、23#楼动力备电源	0.417952
4960	四季花苑02配电室6号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带1、2#楼、北侧给水泵动力备电源	0.423520
4961	四季花苑02配电室8号变压器，带7、9、13#楼照明负荷电源；带7、9、13#楼动力主；带5、6#楼动力备电源	0.535900
4962	四季花苑03配电室10号变压器，带17、19#楼照明负荷电源；带17、19#楼动力主；带12、18#楼动力备电源	0.411360
4963	四季花苑03配电室12号变压器，带21、27#楼照明负荷电源；带21、27#楼、配建1动力主；带15、20#楼动力备电源	0.421776
4964	M富官屯01	0
4965	M富官屯02	0
4966	M富官屯03	0
4967	M蒙村01	0
4968	M蒙村02	0
4969	M南四万户01	0
4970	M南四万户02	0
4971	M南四万户03	0
4972	M南四万户04	0
4973	M寺各庄13	0
4974	M小王庄07	0
4975	蒙辛庄01	0
4976	蒙辛庄02	0
4977	蒙辛庄03	0
4978	M大押虎寨02	0
4979	M大押虎寨03	0
4980	M大押虎寨04	0
4981	M后幼街01	0
4982	M后幼街02	0
4983	M后幼街03	0
4984	M后幼街04	0
4985	M后幼街05	0
4986	M后幼街06	0
4987	M后幼街07	0
4988	M刘庄01	0
4989	M刘庄02	0
4990	M刘庄03	0
4991	M前幼庄01	0
4992	M前幼庄02	0

4993	M前幼庄03	0
4994	M前幼庄04	0
4995	M前幼庄05	0
4996	M亭上01	0
4997	M亭上02	0
4998	M亭上03	0
4999	M亭上04	0
5000	M亭上05	0
5001	M亭上06	0
5002	M亭上07	0
5003	M小王庄06	0
5004	M张岗庄-01	0
5005	M张岗庄02	0
5006	M张岗庄03	0
5007	M寺各庄01	0
5008	M寺各庄02	0
5009	M寺各庄03	0
5010	M寺各庄04	0
5011	M寺各庄08	0
5012	M寺各庄09	0
5013	M寺各庄10	0
5014	M寺各庄11	0
5015	M寺各庄12	0
5016	M小王甫01	0
5017	M小王甫02	0
5018	M小王甫03	0
5019	M小王甫04	0
5020	M小王甫05	0
5021	M小王庄01	0
5022	M小王庄02	0
5023	M小王庄03	0
5024	M小王庄04	0
5025	M小王庄05	0
5026	M八间房02	0.271340
5027	郭庄01	0.252180
5028	金汇园01, 带3、4、5#楼照明负荷电源; 带1#楼电梯照明备; 带1#楼消防排污备; 带楼梯灯	0.416760
5029	金汇园03, 带6、7#楼照明负荷电源; 带8#公建楼	0.135896
5030	M八间房05	0.239264
5031	M南蔡村13	0.284816
5032	M八间房07	0.126484
5033	M南蔡村19	0.314576
5034	恒泽园01箱站17号变压器, 带36-37、43、48-51、55-58#楼居民照明。	0.323036
5035	恒泽园03配电室10号变压器, 带66#楼居民照明、66#楼动力、电梯(主)、67#楼动力(备)。	0.321020

5036	恒泽园02配电室05号变压器,带68#楼居民照明、68#楼动力、电梯(主)、77#楼动力、电梯(备)、78#楼动力、电梯(备)、站用电(主)。	0.649264
5037	恒泽园04箱站20号变压器,带5-6、13-18、25-30#楼居民照明。	0.325448
5038	恒泽园04配电室13号变压器,带69#楼居民照明、69#楼动力、电梯(主)、88#楼动力、电梯(备)、站用电(主)。	0.650272
5039	恒泽园03配电室09号变压器,带59#楼居民照明、59#楼动力、电梯(主)、60#楼动力(备)、站用电(主)。	0.509340
5040	恒泽园01配电室01号变压器,带1#楼居民照明、1#楼动力、电梯(主)、2#楼动力、电梯(备)、站用电(主)	0.512940
5041	恒泽园04配电室14号变压器,带81#楼居民照明、75#楼居民照明、81#楼动力、电梯(主)、75#楼动力、电梯(主)、76#楼动力、电梯(备)、87#楼动力、电梯(备)。	0.648280
5042	恒泽园01配电室02号变压器,带3#楼居民照明、89#楼居民照明2(10-18层)、3#楼动力、电梯(主)、89#楼动力、电梯(主)、4#楼动力、电梯(备)。	0.516340
5043	恒泽园02箱站18号变压器,带33-35、38-42、44-47#楼居民照明。	0.323036
5044	恒泽园03箱站19号变压器,带7-12、19-24、31-32#楼居民照明。	0.321572
5045	恒泽园02配电室06号变压器,带79#楼居民照明、79#楼动力、电梯(主)、80#楼动力、电梯(备)、给水泵房(主)、中水泵房(主)。	0.649912
5046	M大官城南村01	0.214050
5047	M大官城南村02	0.171256
5048	M大官城南村03	0.346280
5049	M大官城南村04	0.332420
5050	M大官城西村02	0.382580
5051	M大官城西村03	0.364592
5052	M大官城西村04	0.140590
5053	M大官城西村06	0.299168
5054	M大官城西村07	0.294930
5055	M大官城西村09	0.313784
5056	M大官城西村10	0.297960
5057	M孙林庄01	0.300740
5058	M孙林庄02	0.342272
5059	M孙林庄03	0.252532
5060	M孙林庄04	0.249968
5061	M孙林庄05	0.319028
5062	M孙林庄06	0.257552
5063	M王杜庄01	0.337292
5064	M王杜庄02	0.258960
5065	M王杜庄03	0.373604
5066	M王杜庄04	0.208980
5067	M王杜庄05	0.313508

5068	M王杜庄06	0.423380
5069	M王杜庄07	0.407600
5070	M王杜庄08	0.282920
5071	M王杜庄09	0.340220
5072	M西曹庄01	0.409052
5073	M西曹庄02	0.325076
5074	M西曹庄03	0.329792
5075	M西曹庄04	0.299060
5076	M西曹庄05	0.297112
5077	M西曹庄06	0.206416
5078	负荷；带26#、27#楼动力主；带16#、21#、23#楼动力备	0.664480
5079	刘排庄02	0.328292
5080	刘排庄03	0.343088
5081	小官城01	0.257850
5082	小官城02	0.310610
5083	小官城03	0.341792
5084	小官城04	0.356456
5085	小官城05	0.472124
5086	小官城06	0.344912
5087	小官城07	0.433892
5088	小官城08	0.398660
5089	M七街南陇地01	0.631360
5090	M七街周坟01	0.540540
5091	M七街周坟02	0.507620
5092	武清区人民医院快充站01	0.405296
5093	武清区人民医院快充站02	0.504180
5094	雍华园01配电站01变压器，带8#楼照明、带8#楼动力（主）、9#楼动力（备）、10#楼动力（备）、11#楼动力（备）、站用电主。	0.523940
5095	雍华园01配电站03变压器，带6#楼照明、带6#楼动力（主）、带7#楼照明；带7#楼动力（主）。	0.541880
5096	雍华园02配电站01变压器，带1#楼照明、带1#楼动力（备）、2#楼动力（备）、5#楼动力（备）、电视、电信（主）、站用电主。	0.523300
5097	雍华园02配电站03变压器，带3#楼照明；带3#楼动力（备）、带4#楼动力（备）、中水、给水（备）、换热站（备）。	0.515560
5098	M七街周坟03	0.507620
5099	M东楼01	0
5100	M东楼02	0
5101	M东楼03	0
5102	M东楼04	0
5103	M康辛庄01	0
5104	M康辛庄02	0
5105	M康辛庄03	0

5106	M康辛庄04	0
5107	M前韩口01	0
5108	M前韩口02	0
5109	M前韩口03	0
5110	M塔元01	0
5111	M塔元02	0
5112	M塔元03	0
5113	M西楼01	0
5114	M西楼02	0
5115	M西楼03	0
5116	北口哨01	0
5117	北口哨02	0
5118	北口哨03	0
5119	北口哨04	0
5120	北口哨05	0
5121	东苏庄01	0
5122	东苏庄02	0
5123	东苏庄03	0
5124	南口哨01	0
5125	南口哨02	0
5126	南口哨03	0
5127	南口哨04	0
5128	南口哨05	0
5129	南口哨06	0
5130	南口哨07	0
5131	南口哨08	0
5132	南口哨09	0
5133	南口哨10	0
5134	南口哨11	0
5135	南口哨12	0
5136	南口哨13	0
5137	南口哨14	0
5138	南口哨15	0
5139	南口哨16	0
5140	南口哨17	0
5141	辛庄寺02	0
5142	辛庄寺05	0
5143	杨家街村01	0
5144	杨家街村02	0
5145	甄马庄01	0
5146	甄马庄02	0
5147	甄马庄03	0
5148	甄马庄04	0
5149	M双庙01	0.309416
5150	M塘坊02	0.341024
5151	M王老庄01	0.259310

5152	北五村04	0.001468
5153	M无梁庙01	0.147320
5154	M仓上01	0.307760
5155	M仓上02	0.118904
5156	M仓上03	0.133676
5157	M仓上04	0.290000
5158	M仓上05	0.190760
5159	M仓上06	0.125168
5160	M仓上07	0.217824
5161	M仓上08	0.097472
5162	M后所01	0.085016
5163	M后所02	0.100522
5164	M后所03	0.228456
5165	M后所04	0.199640
5166	M后所05	0.078068
5167	M后所06	0.228096
5168	M后所07	0.284452
5169	M南马房01	0.070140
5170	M南马房04	0.259976
5171	M南马房05	0.021396
5172	M南马房07	0.127988
5173	M无梁庙02	0.194288
5174	M无梁庙03	0.199792
5175	M无梁庙04	0.238808
5176	M无梁庙05	0.267680
5177	M无梁庙07	0.137164
5178	M南桃园01	0.097984
5179	M南桃园02	0.104460
5180	M南桃园03	0.145760
5181	M南桃园04	0
5182	M南桃园05	0.127220
5183	M南桃园06	0.146240
5184	M南桃园07	0.171400
5185	M六道口02	0.197910
5186	M六道口05	0.256380
5187	M六道口06	0.295500
5188	M六道口07	0.325892
5189	M六道口11	0.254364
5190	M六道口12	0.285360
5191	M六道口15	0.253304
5192	M六道口16	0.390692
5193	M六道口17	0.272180
5194	M六道口18	0.254276
5195	M六道口19	0.285392
5196	M六道口20	0.176640
5197	M六道口21	0.384848

5198	M六道口22	0.210112
5199	M六道口33	0.255920
5200	M六道口38	0.325160
5201	M六道口44	0.353792
5202	M六道口45	0.292420
5203	博翠苑01配电站02变压器,带76#楼照明1-3;带50、63、76#楼动力主,48、77、78#楼动力备,景观,给、中水泵房主。	0.664840
5204	博翠苑01配电站04变压器,,带49#楼照明1-3,63#楼照明;带49#楼动力备,电话、电视、电信机房备。	0.527200
5205	博翠苑02配电站02变压器,带36#楼照明1-3;带1、36#楼动力备,换热站主,配建居委会、物业管理。	0.651352
5206	博翠苑02配电站04变压器,带充电桩。	0.504220
5207	、14#楼照明;带5、14#楼动力主,24、37#楼动力备。	0.673168
5208	博翠苑03配电站04变压器,带24#楼照明1-3;带3、4#楼动力主,2、25#楼动力备。	0.519560
5209	融悦景苑01配电站02变压器,带1#楼照明1、1#楼照明2、2#楼照明;带1#楼动力(主)、2#楼动力(主)、3#楼动力(备)、4#楼动力(备)、中水给水(备)、电视电信(主)、燃气调压柜。	0.658600
5210	融悦景苑01配电站04变压器,带5#楼照明、6#楼照明、11#楼照明;带5#楼动力(主)、6#楼动力(主)、11#楼动力(主)、63#楼动力(备)、12#楼动力(备)、换热站备;供配建10菜市场照明。	0.652696
5211	融悦景苑02配电站2#变压器	0.653296
5212	融悦景苑02配电站4#变压器	0.640000
5213	融悦景苑02箱站变压器,为小区7-16#楼住宅供电。	0.327656
5214	天宸园二期01箱站变压器	0.504000
5215	天宸园二期02箱站变压器	0.329768
5216	天宸园二期03配电站1#变压器	0.650848
5217	天宸园二期03配电站2#变压器	0.652432
5218	天宸园二期03箱站变压器	0.328400
5219	天宸园二期04配电站1#变压器	0.654112
5220	天宸园二期04配电站2#变压器	0.647296
5221	天宸园二期06箱站变压器	0.327200
5222	天宸园一期01配电站01变压器,带40#楼照明(1-9F)、40#楼照明(10-18F)、40#楼照明(19-28);带40#楼动力主、15#楼动力主、16#楼动力备。	0.522840
5223	天宸园一期01配电站03变压器,带15#楼照明1-12、15#楼照明13-24、14#楼照明2、14#楼照明1、14#楼动力;带1#楼动力、15#楼动力、36#楼动力。	0.515460
5224	天宸园一期02配电站01变压器	0.504000

5225	天宸园一期02配电站03变压器,带41#楼照明1-9、41#楼照明10-18、41#楼照明19-28;带41#楼动力主、中水泵房主、给水泵房主、换热站备、有线电视主、弱电机房主、居委会主。	0.665560
5226	天宸园一期08箱站变压器,带小区1-11#别墅供电。	0.333224
5227	天宸园一期09箱站变压器,带小区24-31#别墅供电。	0.323564
5228	花郡家园01配电室2号变压器	0.532560
5229	花郡家园01配电室4号变压器	0.539140
5230	花郡家园02配电室2号变压器	0.239080
5231	花郡家园03	0.334112
5232	花郡家园03配电室1号变压器,带1、2#楼照明负荷电源;带1、2#楼、自来水、中水动力主;带3、4#楼动力备电源	0.537940
5233	花郡家园03配电室3号变压器,带5、19#楼照明负荷电源;带5、19#楼动力主;带16、18#楼动力备电源	0.534860
5234	花郡家园04	0.330188
5235	花郡家园04配电站01变压器	0.521200
5236	花郡家园04配电站03变压器	0.526780
5237	花郡家园05,为该小区22-25#、37-38#楼、地下室U2-5动力主、地下室U2-6动力主供电	0.261500
5238	花郡家园05配电室1号变压器,带8#楼、12#楼照明;带8#楼、12#楼动力主,带7#楼、13#楼动力备	0.528500
5239	花郡家园05配电室3号变压器,带15#楼、17#楼照明;带15#楼、17#楼动力主,带换热站动力主,带6#楼、14#楼动力备	0.532460
5240	花郡家园07,带20、26#楼、3期门房、20#楼景观动力	0.272590
5241	花郡家园08	0.332252
5242	花郡家园10	0.262850
5243	君湖园01配电站02变压	0.650872
5244	君湖园一期2#箱站	0.332564
5245	润泽家园01	0.346040
5246	润泽家园02	0.261400
5247	润泽家园03	0.258990
5248	润泽家园04	0.206408
5249	润泽家园05	0.526680
5250	润泽家园06	0.523020
5251	润泽家园三期01配电站02变压器,带57#楼照明;带56#楼动力主、57#楼动力备、换热站主、给中水备、电视电信备。	0.513200
5252	润泽家园三期02配电站02变压器	0.507520
5253	润泽家园三期02配电站04变压器	0.518580
5254	玉湖庭院01配电室2号变压器,带9、10、11#楼照明负荷电源;带9、10、11#楼动力主;带1、2、3、4、5#楼动力备电源	0.523580
5255	玉湖庭院01配电室4号变压器,带6、7、8#楼照明负荷电源;带6、7、8#楼动力主	0.531220

5256	云湖庭苑01配电室4号变压器	0.427856
5257	云湖庭苑02	0.340472
5258	碧湖庭苑01#配电站1#变压器	0.535420
5259	碧湖庭苑01#配电站3#变压器	0.536600
5260	花郡家园01	0.329000
5261	花郡家园01配电室1号变压器	0.527980
5262	花郡家园01配电室3号变压器	0.517760
5263	花郡家园02	0.332936
5264	花郡家园02配电室1号变压器，带39#楼照明负荷电源；带39#楼动力主	0.208672
5265	花郡家园06	0.254152
5266	花郡家园09，带28、32#楼	0.345992
5267	君湖园01配电站01变压	0.647080
5268	君湖园一期1#箱站	0.330092
5269	润泽家园三期01配电站01变压器，带56#楼照明；带57#楼动力主、56#楼动力备、换热站备、给中水主、电视电信主。	0.517840
5270	润泽家园三期02配电站01变压器	0.531820
5271	润泽家园三期02配电站03变压器	0.508440
5272	玉湖庭院01配电室1号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主；带6、7、8、9、10、11#楼动力备电源	0.530740
5273	玉湖庭院01配电室3号变压器，带3、4、5#楼照明负荷电源；带3、4、5#楼动力主	0.543800
5274	悦湖庭院01配电室2号变压器，带4、6、7#楼照明负荷电源；带4、6、7#楼动力	0.425952
5275	悦湖庭院04	0.334892
5276	悦湖庭院05	0.327944
5277	悦湖庭院06	0.344984
5278	云湖庭苑01	0.341588
5279	云湖庭苑01配电室3号变压器	0.423392
5280	云湖庭苑01配电室5号变压器	0.336368
5281	聂营01	0
5282	聂营08	0
5283	聂营09	0
5284	鑫嘉园11，带5、6、9、10#楼。	0.418432
5285	天华园02配电室1号变压器	0.325136
5286	天华园01配电室2号变压器	0.510380
5287	天华园01配电室1号变压器	0.698080
5288	天华园02配电室3号变压器	0.663280
5289	鑫嘉园一期，带11、15#楼照明负荷电源；带15#楼底商。	0.423248
5290	鑫嘉园05，带2、4、8#楼	0.329384
5291	鑫嘉园一期，带1、3、7#楼。	0.411280
5292	鑫嘉园06，带21、19#楼照明负荷电源；带21#楼动力主；带22#楼动力备。	0.332336

5293	鑫嘉园10, 带28、14#楼照明负荷电源; 带28#楼动力主; 带27#楼动力备	0.424864
5294	鑫嘉园一期, 带16、24#楼照明负荷电源; 带16#楼底商。	0.323528
5295	M汉沽港二街01	0.340568
5296	M汉沽港二街02	0.210700
5297	M汉沽港二街03	0.272910
5298	M汉沽港二街04	0.205664
5299	M汉沽港二街05	0.343724
5300	M汉沽港二街06	0.326192
5301	M汉沽港二街07	0.286604
5302	M汉沽港二街17	0.255010
5303	M汉沽港二街18	0.337580
5304	M汉沽港二街19	0.333548
5305	M汉沽港二街20	0.308936
5306	M汉沽港二街21	0.325808
5307	M汉沽港二街22	0.163120
5308	M汉沽港二街23	0.263750
5309	M汉沽港二街24	0.231776
5310	M汉沽港二街25	0.360776
5311	M汉沽港二街27	0.330392
5312	M汉沽港二街28	0.309056
5313	M汉沽港二街29	0.267272
5314	M汉沽港二街30	0.168910
5315	M汉沽港二街31	0.312944
5316	M汉沽港二街32	0.338816
5317	M汉沽港三街05	0.187486
5318	汉沽港三街04	0.332200
5319	汉沽港三街08	0.001176
5320	汉沽港三街09	0.248240
5321	汉沽港三街10	0.354656
5322	雍盛花苑01, 带1、2#楼	0.534400
5323	雍盛花苑01 配电室1号变压器, 带18、26、27#楼	0.567820
5324	雍盛花苑02 配电室2号变压器, 带3#楼1#-3#单元、3#楼4#-6#单元、21#楼照明, 21#楼动力主, 22#楼动力	0.446672
5325	雍盛花苑03 配电室1号变压器, 带14-1#、14-2#、6-1#、6-2#、6-3#、5-1#、5-2#、5-3#、5-4#、5-5#、4-1#、4-2#、4-3#、4-4#、4-5#楼照明负荷电源; 带12#楼动力主	0.423120
5326	雍盛花苑04, 带30、31、32#楼	0.419420
5327	M豆张庄01	0.162880
5328	M豆张庄02	0.240460
5329	M豆张庄03	0.078140
5330	M豆张庄04	0.117090
5331	M豆张庄05	0.148160
5332	M豆张庄06	0.141632

5333	M豆张庄07	0.281292
5334	M豆张庄08	0.239780
5335	M豆张庄09	0.319208
5336	M豆张庄10	0.337640
5337	M豆张庄11	0.276728
5338	M豆张庄12	0.159740
5339	M豆张庄13	0.123284
5340	M豆张庄14	0.261032
5341	M豆张庄15	0.237468
5342	M豆张庄16	0.276404
5343	M豆张庄17	0.178008
5344	M豆张庄18	0.109080
5345	M豆张庄19	0.272696
5346	M豆张庄20	0.060864
5347	M豆张庄21	0.218676
5348	M豆张庄22	0.164842
5349	M豆张庄23	0.312344
5350	M豆张庄24	0.286556
5351	M豆张庄25	0.328592
5352	M豆张庄26	0.109700
5353	M豆张庄27	0.157376
5354	欧景园01, 带1-3、10-12#楼	0.331664
5355	欧景园01配电室2号变压器, 带38#、50#、53#、56#、57#、64#、65#楼居民照明、电梯, 66#、67#楼居民照	0.512680
5356	欧景园02, 带4-9、49#楼	0.341144
5357	欧景园03, 带19-26#楼照明; 带一、二期景观照明; 带Y2、Y3雨水提升泵	0.209832
5358	欧景园04, 带13-18#楼照明; 带二期景观照明; 带Y4、Y5雨水提升泵	0.211528
5359	欧景园05, 带27-36#楼照明	0.330596
5360	欧景园06, 带59、60、61、62号楼居民照明、电梯、充电桩	0.327464
5361	欧景园07, 带42、43、44、45号楼居民照明、电梯、充电桩	0.325016
5362	欧景园08, 带41、46、58、63号楼居民照明、电梯、景观照明、充电桩	0.323888
5363	M太子务15	0.082352
5364	M太子务14	0.075360
5365	M太子务03	0.049130
5366	M南马房02	0.075020
5367	M南马房03	0.264764
5368	M南马房06	0.156492
5369	前屯03	0.180580
5370	保利海棠湾01, 带1、16-18、33-36#	0.426864
5371	保利海棠湾02, 带2、3、14、15、19、20、31、32、37#	0.415552

5372	保利海棠湾03, 带4、5、12、13、21、22、29、30、38、39#	0.425152
5373	保利海棠湾04, 带6、7、10、11、23、24、27、28、40、41#	0.434160
5374	嘉丰大厦01配电室2号变压器, 带2#1、2#2楼照明负荷; 带2#2楼动力主, 带2#1、1#1、1#2楼动力备	0.550720
5375	M东小良01	0.001304
5376	M大王甫01	0.215800
5377	M棠粮务01	0.260096
5378	M棠粮务02	0.179242
5379	M六散户02	0.273210
5380	M六散户01	0.060910
5381	M六散户03	0.235330
5382	M棠粮务06	0.278384
5383	M棠粮务03	0.269660
5384	M六散户04	0.086410
5385	M棠粮务05	0.238568
5386	M六散户08	0.070772
5387	M六散户09	0.147944
5388	M六散户07	0.255320
5389	M六散户05	0.080896
5390	M棠粮务04	0.328316
5391	M大王甫02	0.290564
5392	M大王甫03	0.328460
5393	M六散户06	0.198128
5394	M六散户10	0.292652
5395	M六散户13	0.261848
5396	M棠粮务07	0.348812
5397	M六散户12	0.307040
5398	M棠粮务08	0.339308
5399	M六散户11	0.331412
5400	都市绿洲花园04, 带5、6、7、10、11、12、22、23、24、25、26、27#楼照明负荷电源	0.326996
5401	都市绿洲花园05, 带46、47、48、49、50、54#楼照明负荷电源	0.259328
5402	都市绿洲花园06, 带41、42、43、44、45、51、52#楼照明负荷电源	0.206690
5403	都市绿洲花园12, 带76、77、83、84、89、90、95、96#楼照明负荷电源	0.261320
5404	都市绿洲花园08, 带34、80、81、82、87、88、93、94、99、100、101#楼照明负荷电源	0.256820
5405	都市绿洲花园11, 带58、59、60、61、64、65、68、69、72、73#楼	0.340952
5406	都市绿洲花园13	0.320000
5407	都市绿洲花园14	0.320312
5408	M后侯尚01	0

5409	M后侯尚02	0
5410	M后侯尚03	0
5411	M后侯尚04	0
5412	M后侯尚05	0
5413	M后侯尚06	0
5414	M后侯尚07	0
5415	M后侯尚08	0
5416	M后侯尚09	0
5417	M兰城02	0
5418	M兰城03	0
5419	M兰城11	0
5420	M兰城12	0
5421	M兰城13	0
5422	M兰城14	0
5423	M任庄01	0
5424	M任庄02	0
5425	M宝石庄05	0
5426	M龚庄东01	0
5427	M龚庄东02	0
5428	M龚庄东03	0
5429	M河西务三街01	0
5430	M河西务三街02	0
5431	M河西务三街03	0
5432	M河西务三街04	0
5433	M河西务四街01	0
5434	M河西务四街02	0
5435	M河西务四街03	0
5436	M河西务四街04	0
5437	M河西务四街05	0
5438	M河西务四街06	0
5439	M土城02	0
5440	M土城03	0
5441	M土城04	0
5442	M五七01	0
5443	M五七02	0
5444	M五七03	0
5445	M五七04	0
5446	M五七05	0
5447	M五七06	0
5448	M五七07	0
5449	M五七08	0
5450	M五七09	0
5451	M五七10	0
5452	刘坟01	0
5453	周羊庄02	0
5454	周羊庄04	0

5455	周羊庄05	0
5456	周羊庄07	0
5457	王庆坨六街08	0.314820
5458	王庆坨五街05	0.363302
5459	小范口02	0.226716
5460	王庆坨四街03	0.352208
5461	王庆坨五街04	0.037460
5462	王庆坨3#箱变快充站	0.504100
5463	王庆坨4#箱变快充站	0.504100
5464	王庆坨六街公寓01	0.140275
5465	王庆坨五街综合01#	0.631740
5466	王庆坨五街03	0.288336
5467	王庆坨五街07	0.290080
5468	王庆坨六街04	0.320000
5469	王庆坨五街02	0.596200
5470	富康小区01	0.194038
5471	王庆坨六街11	0.323330
5472	王庆坨1#箱变快充站	0.505360
5473	王庆坨2#箱变快充站	0.627860
5474	王庆坨五街09	0.331436
5475	王庆坨五街10	0.235092
5476	王庆坨九街07	0.172744
5477	王庆坨六街06	0.358464
5478	王庆坨六街07	0.533180
5479	王庆坨六街09	0.508260
5480	王庆坨六街03	0.151788
5481	王庆坨九街09	0.451620
5482	王庆坨九街06	0.294832
5483	王庆坨九街14台区	0.303570
5484	王庆坨七街02	0.260930
5485	王庆坨九街03	0.309190
5486	王庆坨六街05	0.543280
5487	王庆坨九街01	0.275690
5488	王庆坨六街02	0.460900
5489	王庆坨八街01	0.545920
5490	王庆坨八街02	0.570260
5491	王庆坨六街10	0.504380
5492	王庆坨七街05	0.265290
5493	王庆坨八街04	0.603140
5494	王庆坨六街01	0.473280
5495	王庆坨九街02	0.273550
5496	王庆坨九街04	0.305816
5497	王庆坨七街01	0.229044
5498	王庆坨八街03	0.262110
5499	顺佳花园01配电室2号变压器	0.538380
5500	顺佳花园01配电室1号变压器	0.372668

5501	锦嘉花园02, 带1、4#楼照明负荷电源; 带1、4#楼动力主; 带2、3#楼动力备电源; 带1#楼配套公建	0.450512
5502	王庆坨七街07	0.260240
5503	王庆坨七街03	0.567000
5504	王庆坨七街04	0.526600
5505	王庆坨七街08	0.308948
5506	王庆坨七街06	0.429992
5507	王庆坨九街12	0.255296
5508	王庆坨九街11	0.303072
5509	王庆坨九街13	0.334448
5510	王庆坨九街10	0.355364
5511	王庆坨六街12	0.252000
5512	M瓦房01	0.256000
5513	M瓦房02	0.154000
5514	M瓦房03	0.292000
5515	M瓦房04	0.322000
5516	M小潘庄01	0.255000
5517	M小潘庄02	0.162000
5518	M杨宽庄-01	0.237000
5519	M杨宽庄02	0.191000
5520	M张海庄01	0.236000
5521	M张海庄02	0.298000
5522	M大吴庄01	0.115000
5523	M大吴庄02	0.190000
5524	M盖模01	0.230000
5525	M盖模02	0.133000
5526	M盖模03	0.317000
5527	M小吴庄01	0.164000
5528	M小吴庄02	0.163000
5529	M小吴庄03	0.332000
5530	M上马台01	0.269830
5531	M上马台02	0.139182
5532	M上马台03	0.320120
5533	M上马台04	0.250608
5534	M上马台05	0.326204
5535	M上马台06	0.259832
5536	M上马台07	0.002824
5537	M上马台08	0.087156
5538	M上马台09	0.245160
5539	M上马台10	0.336956
5540	M上马台11	0.281300
5541	M上马台12	0.284320
5542	M上马台13	0.290324
5543	M上马台14	0.327668
5544	M上马台15	0.372500
5545	M上马台16	0.227068

5546	M东薛庄02	0.153080
5547	M东薛庄03	0.329192
5548	M东薛庄04	0.104936
5549	M东薛庄05	0.355016
5550	M东薛庄06	0.372944
5551	M单犁01	0.156282
5552	M单犁02	0.307040
5553	M单犁03	0.258608
5554	王唐庄-01	0.244292
5555	王唐庄02	0
5556	王唐庄03	0.216680
5557	王唐庄04	0.242864
5558	王唐庄05	0.133376
5559	M郑家庄01	0.242910
5560	M郑家庄02	0
5561	M郑家庄03	0.064268
5562	区政府充电桩01箱变（43801公变）	0.324740
5563	区政府充电桩02箱变（43802公变）	0.320228
5564	区政府充电桩03箱变（43803公变）	0.320216
5565	玉珑佳苑01配电室02变压器	0.653536
5566	玉珑佳苑01配电室04变压器，带10#楼照明、11#楼照明；带10#楼动力主、11#楼动力主、3#楼动力备、7#楼动力备、8#楼动力备、充电桩6、充电桩7。	0.642784
5567	玉珑佳苑02配电站02变压器，带1#楼照明2、5#楼照明；带1#楼动力主、49#楼动力主、换热站主、2#楼动力备、5#楼动力备。	0.514880
5568	玉珑佳苑02配电站04变压器，带49#楼照明；带6#楼动力主、48#楼动力备、4#楼动力备、门卫2、充电桩4#CF、充电桩5#CF。	0.507600
5569	玉珑佳苑03配电站02变压器，带50#楼照明、51#楼照明；带50#楼动力主、53#楼动力主、58#楼动力主、60#楼动力备。	0.511020
5570	玉珑佳苑03配电站04变压器，带47#楼照明；带47#楼动力主、46#楼动力备、51#楼动力备、充电桩1#CF、充电桩2#CF、充电桩3#CF。	0.511180
5571	玉珑佳苑04配电站02变压器	0.507640
5572	玉珑佳苑04配电站04变压器，带15#楼照明、20#楼照明；带19#楼动力主、20#楼动力主、15#楼动力主、17#楼动力备、18#楼动力备。	0.516280
5573	紫悦花园01配电室1号变压器	0.418768
5574	M后曹子01	0.298490
5575	M后曹子02	0.280630
5576	M后曹子03	0.350300
5577	M后曹子04	0.386888
5578	M后曹子05	0.306460
5579	曹子里前街01	0.442688

5580	曹子里前街02(北)	0.367412
5581	曹子里前街03	0.696120
5582	芳菲苑08	0.525920
5583	芳菲苑09	0.551680
5584	花都新苑01, 1#、2#楼照明, 1#、2#楼动力主, 7#、8#楼动力备	0.829940
5585	花都新苑02, 3#、6#楼照明, 3#、6#楼动力主, 9#、10#楼动力备	0.811790
5586	花都新苑03, 4、5、11#楼	0.338564
5587	六小庄01	0.265150
5588	六小庄02	0.293330
5589	文水园01, 带1、4#楼照明负荷; 带1、4#楼动力主; 带2、26#楼动力备	0.535120
5590	文水园03, 带14、16#楼照明负荷; 带16#楼动力主; 带15#楼动力备	0.417840
5591	文水园06, 带20、18#楼照明负荷; 带14#楼动力主; 带20、18#楼动力备	0.422544
5592	文水园07, 带27、8、9#楼照明负荷; 带27#楼动力主; 带28#楼动力备	0.423504
5593	文水园08, 带3、5、6#楼	0.423880
5594	文水园11, 04#配电站2#变压器	0.532600
5595	文水园12, 05#配电站1#变压器	0.425648
5596	文水园14, 05#配电站3#变压器	0.421680
5597	华北城银隆公交快充站	0.730320
5598	华北城银隆公交快充站02	0.505140
5599	天泽御苑01配电站01变压器	0.325088
5600	天泽御苑01配电站03变压器	0.512660
5601	天泽御苑02配电站01变压器	0.654736
5602	天泽御苑02配电站03变压器	0.643936
5603	逸桐苑01配电站02变压器	0.535552
5604	逸桐苑02配电站02变压器	0.209824
5605	逸桐苑02配电站4#变压器	0.660880
5606	逸桐苑03配电站02变压器	0.652840
5607	逸桐苑03配电站04变压器	0.652648
5608	逸桐苑04配电站02变压器	0.646744
5609	逸桐苑04配电站04变压器	0.650872
5610	逸桐苑1-3期2#箱站	0.338360
5611	天泽御苑01箱式变	0.504000
5612	富成花园01配电室1号变压器	0
5613	富成花园01配电室3号变压器	0
5614	书香翰林02, 带3#楼	0
5615	书香翰林01, 带1、2#楼	0
5616	兴顺嘉园02, 带1、2、3、4#楼	0
5617	兴顺嘉园01, 带5、6、7、8#楼	0
5618	M东小良02	0
5619	M东小良03	0

5620	M东小良04	0
5621	M东小良05	0
5622	M九百户02	0
5623	M九百户03	0
5624	M九百户08	0
5625	M西小良01	0
5626	M西小良02	0
5627	M西小良03	0
5628	M西小良04	0
5629	M西小良05	0
5630	M西小良06	0
5631	M西小良07	0
5632	M西小良08	0
5633	M西小良09	0
5634	M西小良10	0
5635	M西小良11	0
5636	M西小良12	0
5637	M西小良13	0
5638	M北小良01	0
5639	M炒米庄01	0
5640	M炒米庄02	0
5641	M炒米庄03	0
5642	M东崔庄01	0
5643	M东崔庄02	0
5644	M东崔庄03	0
5645	M后营06	0
5646	M后营07	0
5647	M后营08	0
5648	M西营01	0
5649	M西营02	0
5650	M西营03	0
5651	M杨场01	0
5652	M杨场02	0
5653	M杨辛房01	0
5654	M杨辛房02	0
5655	M杨辛房03	0
5656	东营01	0
5657	江林公寓	0.359840
5658	小王堡01	0.189370
5659	小王堡02	0.306464
5660	苑家堡01	0.182410
5661	苑家堡02	0.173716
5662	苑家堡03	0.194788
5663	苑家堡04	0.056130
5664	苑家堡05	0.290192
5665	苑家堡07	0.004528

5666	苑家堡08	0.281892
5667	苑家堡11	0.045110
5668	苑家堡12	0.026978
5669	李辛庄01	0.266810
5670	西大刘01	0.266860
5671	M北掘河04	0.399248
5672	M北掘河05	0.254172
5673	M北掘河06	0.353360
5674	M掘河店04	0.252000
5675	M掘河王庄02	0.329072
5676	M西柳店01	0.268430
5677	M西柳店02	0.379292
5678	M西柳店03	0.337400
5679	金瑞园01配电室2号变压器，带7、8#楼照明负荷电源；带7、8#楼动力主；带5、6#楼动力备电源；公建2（负荷包含南东路455、457、459、461、463）；公建5（负荷包含给水泵备、中水泵备、换热站主）	0.522440
5680	金瑞园02配电室4号变压器，带4#楼照明负荷电源；带4#楼动力主；带1#楼动力备电源；公建3（负荷包含南东路439、441、443、445）	0.336980
5681	金瑞园02配电室6号变压器，带1#楼1-21层01-03户、22-24层01户照明负荷电源；带2、3#楼动力备电源；公建1（负荷包含南东路423、425，物业用房）	0.326144
5682	金祥园01配电室2号变压器，带10号楼1单元、7#楼照明负荷电源；带10号楼1单元、7#楼动力主；带10号楼2单元、6#楼动力备电源	0.409168
5683	金祥园02配电室5号变压器，带1号楼2单元、5#楼照明负荷电源；带1号楼2单元、5#楼动力主；带1号楼1单元、4#楼动力备电源	0.411264
5684	M马营01	0.118088
5685	M马营02	0.048330
5686	M马营03	0.242612
5687	M马营04	0.413948
5688	M马营05	0.440312
5689	旭日豪庭02，带7、8#楼、10#楼地下生活水泵、中水泵	0.273750
5690	M胡柳子01	0.111960
5691	M胡柳子02	0.160760
5692	M胡柳子03	0.104464
5693	M胡柳子04	0.154976
5694	M胡柳子05	0.125252
5695	M西肖庄01	0
5696	M西肖庄02	0
5697	M西肖庄03	0.156824
5698	M西肖庄04	0.039392
5699	M西肖庄05	0.164648
5700	M西肖庄06	0.079704

5701	M西肖庄07	0.181332
5702	M西肖庄08	0.112852
5703	M西肖庄09	0.201896
5704	M西肖庄10	0.277290
5705	M西肖庄11	0.135050
5706	M西肖庄12	0.146810
5707	M西肖庄13	0.030000
5708	东营02	0.259456
5709	东营03	0.190468
5710	东营04	0.167974
5711	海自洼01	0.160066
5712	M东西陈庄01	0
5713	M东西陈庄07	0
5714	M东西陈庄09	0
5715	M东西陈庄10	0
5716	M东西陈庄11	0
5717	M东西陈庄12	0
5718	郁金香苑04, 带14、16-18#楼	0
5719	百合花苑01配电室1号变压器, 带27、29#楼	0
5720	百合花苑01配电室2号变压器, 带25、26、28#楼	0
5721	百合花苑03, 带37、38、39、40、41#楼	0
5722	百合花苑02, 带33、34、35、36#、公建楼	0
5723	百合花苑五期, 带30、31、32#楼	0
5724	聚雅园01配电站02变压器	0
5725	聚雅园01配电站04变压器	0
5726	聚雅园02配电站06变压器	0
5727	百合花苑05, 带1、2、3、11、12号楼	0
5728	聚雅园01配电站01变压器	0
5729	聚雅园02配电站05变压器	0
5730	聚雅园01配电站03变压器	0
5731	金都花园01, 带34、35、36#楼、配建二	0.346928
5732	金都花园01配电室07号变压器, 带21、22、23、24、29#楼照明负荷电源	0.435968
5733	金都花园02, 带31、32、33#楼	0.354152
5734	金都花园05, 带4、5、9#楼、配建一	0.340868
5735	金都花园06, 带1、2、3、8#楼	0.349280
5736	蒲瑞和园01配电室03号变压器, 带3#、4#楼照明负荷; 带6#楼动力主; 带5#楼动力备	0.340520
5737	蒲瑞和园01配电室04号变压器, 带6#楼照明负荷; 带2#、4#楼动力主; 带1#、3#楼动力备	0.340568
5738	蒲瑞和园02配电室07号变压器, 带11#楼照明负荷; 带8#、9#楼动力主	0.280044
5739	蒲瑞和园02配电室08号变压器, 带7#楼照明负荷; 带11#楼动力主; 带10#、7#楼动力备	0.262700
5740	蒲瑞和园03配电室11号变压器, 带16#楼照明负荷; 带15#、12#楼动力主	0.327296

5741	蒲瑞和园03配电室12号变压器，带12#楼照明负荷；带16#楼动力主；带13#、14#楼动力备	0.276120
5742	蒲瑞和园04配电室15号变压器，带20#、21#楼照明负荷；带17#、22#楼动力主；	0.356840
5743	蒲瑞和园04配电室16号变压器，带22#楼照明负荷；带18#、21#楼动力主；带19#、20#楼动力备	0.327056
5744	尚悦家园01配电室6号变压器，带26#楼照明负荷电源；带26#楼动力主	0.419808
5745	尚悦家园02配电室8号变压器，带35#楼照明负荷电源；带35#楼动力主；带换热站动力备电源	0.539120
5746	尚悦家园03配电室12号变压器，带29#楼照明；带29#楼动力主；带28#楼动力备	0.561240
5747	尚悦家园03配电室14号变压器，带33#楼、38#楼照明；带33#楼、38#楼动力主；带32#楼动力备	0.564760
5748	尚悦家园04配电室16号变压器，带31#楼照明；带31#楼动力主；带30#楼动力备	0.447808
5749	尚悦家园04配电室18号变压器，带41#楼照明；带41#楼动力主；带39#楼、40#楼动力备；带二期换热站动力	0.427840
5750	书香里01配电室2号变压器，带2、4#楼照明及动力主、1#楼动力备	0.540380
5751	书香里01配电室4号变压器，带5#楼照明及动力主、3#楼动力备	0.534800
5752	书香里02配电室6号变压器，带7#楼照明及动力主、6#楼动力备；带中水泵房主、给水泵房主、配建一、换热站备	0.668584
5753	书香里02配电室8号变压器，带9、10#楼照明及动力主、8#楼动力备	0.674296
5754	熙和园01配电室2号变压器，带2、7#楼照明负荷电源；带2、7#楼动力主；带1、8#楼动力备电源。	0.420608
5755	熙和园01配电室4号变压器，带15、16#楼照明负荷电源；带15、16#楼动力主；带9、10#楼动力备电源。	0.534360
5756	熙和园03配电室11号变压器	0.419840
5757	熙和园03配电室9号变压器	0.426528
5758	熙和园04配电室13号变压器	0.535000
5759	熙和园04配电室15号变压器	0.417312
5760	富丽湾01配电室2号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带1、2#楼、中水泵给水泵、供热站动力备电源	0.527640
5761	富丽湾01配电室4号变压器，带5、6、9#楼照明负荷电源；带5、6#楼动力主；带8、10#楼、消防风机动力备电源；带9#楼动力	0.534180
5762	富丽湾06，带15#、18#、19#楼照明；带15#、18#、19#楼动力主；带15#、18#、19#楼附近车位充电桩	0.327500
5763	富丽湾07，带13#、14#、16#楼照明；带13#、14#、16#楼动力主；带13#、14#、17#楼附近车位充电桩	0.320120
5764	富兴御园01配电室4号变压器1	0.533100

5765	富兴御园01配电站03号变压器1	0.518500
5766	富兴御园02配电室3号变压器1	0.533840
5767	富兴御园02配电室5号变压器1	0.504000
5768	富兴御园02箱站变压器	0.504080
5769	富兴御园03箱站变压器,带15#楼(住宅)、15#楼配电间电梯照明、16#楼(住宅)、16#楼配电间电梯照明、17#楼(住宅)、17#楼配电间电梯照明、物业用房。	0.519180
5770	龙吉园01配电室2号变压器,带2#、6#楼2门、3门、7#楼2门照明负荷电源;带2#、7#楼动力主电源;带1#、6#楼动力备电源。	0.666820
5771	龙吉园02配电室4号变压器,带5#楼1门,2门、8#楼1门、9#楼2门,3门照明负荷电源;带4#、9#楼动力主电源;带3#、5#、8#楼动力备电源。	0.685750
5772	龙吉园03配电室6号变压器,带14-3#、14-4#、18#、10-3#、10-4#楼照明负荷电源;带18#、14#、11#楼动力主电源;带17#、10#楼动力备电源。	0.526120
5773	龙吉园04配电室8号变压器,带12-2、13-1、15-2、16-1、16-2、16-3、19-2、20-1、23-1、23-3#楼	0.534640
5774	龙吉园05配电室11号变压器	0.532080
5775	龙吉园05配电室9号变压器,带21-1、21-3、22-2、25-1、25-3、28-2、29-2、32-2、32-2#楼	0.528480
5776	时光树01配电室1号变压器,带10#楼居民照明(1#FDF)、动力、电梯;13#楼居民照明(2#FDF)、电梯,站用电(主)	0.326696
5777	时光树01配电室3号变压器,带8#楼居民照明(5#FDF)、动力、电梯;15#楼居民照明(6#FDF)、电梯;16#楼居民照明、动力、电梯	0.524980
5778	时光树06,带3#楼居民照明(12#FDF)、动力、电梯(16#DF);4#楼居民照明(12#FDF)、动力、电梯(16#DF);5#楼居民照明(13#FDF)、动力、电梯(16#DF);6#楼居民照明(13#FDF)、动力、电梯(16#DF);9#楼居民照明(14#FDF)、动力、电梯供电(16#DF)	0.339404
5779	香颂湖01,带23,24#楼,23#楼电梯、公区照明,24#楼电梯、公区照明	0.265030
5780	香颂湖02,带21,22#楼,21#楼电梯、公区照明,22#楼电梯、公区照明	0.281050
5781	香颂湖02配电室17号变压器	0.526780
5782	香颂湖03,带18,19,20#楼,18#楼电梯、公区照明,19#楼电梯、公区照明,20#楼电梯、公区照明	0.339188
5783	香颂湖06,带15、17#楼	0.275610
5784	颐清花园01配电室2号变压器,带4、5、6、7、8#楼照明负荷电源;带4、5、6、7、8#楼动力主;带1、2、3、9、12#楼、配建2(托老所)动力备电源	0.537320
5785	M渔四14	0.306176
5786	M渔四15	0.247446

5787	M渔四16	0.295640
5788	M渔四17	0.283900
5789	M大道张庄01	0
5790	M大道张庄02	0
5791	M大道张庄03	0
5792	M大道张庄04	0
5793	M大道张庄05	0
5794	M大道张庄06	0
5795	M大道张庄07	0
5796	M大道张庄08	0
5797	M大道张庄09	0
5798	M大道张庄10	0
5799	M七相公庄01	0
5800	M七相公庄02	0
5801	M七相公庄03	0
5802	M七相公庄04	0
5803	M昭阳寺02	0
5804	M昭阳寺05	0
5805	M九百户07	0.329180
5806	M南齐庄01	0.272680
5807	M南齐庄02	0.315008
5808	M南齐庄03	0.353912
5809	汉百户01	0.222750
5810	汉百户03	0.151348
5811	汉百户04	0.160078
5812	汉百户05	0.291140
5813	汉百户08	0.405416
5814	大高口01	0.297180
5815	大高口03	0.335204
5816	大高口04	0.343124
5817	邱庄01(西)	0.380972
5818	小高口01	0.276990
5819	小高口02	0.324704
5820	小高口03	0.306128
5821	小高口04	0.248040
5822	张大庄04	0.331124
5823	张大庄06	0.319148
5824	M南仁庄01	0.256086
5825	M南仁庄02	0.158716
5826	M南仁庄03	0.334412
5827	M南仁庄04	0.334760
5828	M南仁庄05	0.170890
5829	M南仁庄06	0.317504
5830	小雷庄-01	0.353468
5831	掖指01	0.269228
5832	掖指02	0.075112

5833	掖指03	0.192900
5834	掖指04	0.080060
5835	陈标庄01	0.175184
5836	陈标庄02	0.121352
5837	M郝庄01	0.148120
5838	M郝庄02	0.010960
5839	M郝庄03	0
5840	M郝庄04	0.221180
5841	M尤庄子01	0.100524
5842	M尤庄子02	0.258248
5843	M尤庄子03	0.293216
5844	M鸭徐庄01	0.101890
5845	M鸭徐庄02	0.116824
5846	M鸭徐庄03	0.328160
5847	港福新苑04配电室2号变压器，带3#楼居民照明、27#楼居民照明、3#楼动力、电梯(主)、27#楼动力、电梯(主)、2#楼动力、电梯(备)、26#楼动力、电梯(备)	0.665488
5848	港福新苑04配电室4号变压器，带4#楼居民照明、5#楼动力、电梯(备)、1#楼动力、电梯(备)、4#楼动力、电梯(主)、站用电(备)、配建一(物业楼)、充电桩	0.669760
5849	港福新苑05配电室2号变压器，带8#楼居民照明、8#楼动力、电梯(主)、24#楼动力、电梯(备)、7#楼动力、电梯(备)、站用电(主)	0.524020
5850	港福新苑05配电室4号变压器，带21#楼居民照明、25#楼居民照明、21#楼动力、电梯(主)、25#楼动力、电梯(主)、6#楼动力、电梯(备)	0.670816
5851	港福新苑06配电室2号变压器，带11#楼居民照明、17#楼居民照明、11#楼动力、电梯(主)、17#楼动力、电梯(主)、10#楼动力、电梯(备)、16#楼动力、电梯(备)	0.674728
5852	港福新苑06配电室4号变压器，带12#楼居民照明、12#楼动力、电梯(主)、9#楼动力、电梯(备)、13#楼动力、电梯(备)、站用电(主)、配件2(物业楼)(主)、充电桩	0.671872
5853	港福新苑07配电室2号变压器，带18#楼居民照明、23#楼居民照明、18#楼动力、电梯(主)、23#楼动力、电梯(主)、15#楼动力、电梯(备)、22#楼动力、电梯(备)	0.673288
5854	港福新苑07配电室4号变压器，带19#楼居民照明、14#楼动力、电梯(备)、20#楼动力、电梯(备)、19#楼动力、电梯(主)、站用电(主)、配建3(托老所)(主)、充电桩	0.656704
5855	港韵新苑01配电室2号变压器，带48、60、61#楼照明负荷电源；带48、60、61#楼动力主；带45、46、47、62、63、64、65#楼动力备电源	0.440000
5856	港韵新苑02配电室2号变压器，带4、5、6#楼照明负荷电源；带4、5、6#楼动力主；带1、2、3#楼动力备电源	0.442256

5857	港韵新苑02配电室4号变压器，带30、31、32#楼照明负荷电源；带30、31、32#楼动力主；带16、17、18、19#楼动力备电源	0.545728
5858	港韵新苑03配电室2号变压器，带7、14、15#楼照明负荷电源；带7、14、15#楼动力主；带20、21、28、29、33、34#楼、G2给水消防中水泵房动力备电源	0.554232
5859	港韵新苑04配电室2号变压器，带42、43、44#楼照明负荷电源；带42、43、44#楼动力主；带35、36、37#楼动力备电源	0.440464
5860	港韵新苑04配电室4号变压器，带57、58、59#楼照明负荷电源；带57、58、59#楼动力主；带49、50、51#楼动力备电源	0.434896
5861	港韵新苑05配电室2号变压器	0.527920
5862	港韵新苑06配电室2号变压器	0.439024
5863	港韵新苑06配电室4号变压器	0.557740
5864	M东掘河01	0.291798
5865	M东掘河02	0.172572
5866	M掘河店02	0.428876
5867	M掘河店03	0.369608
5868	M掘河王庄01	0.176236
5869	M掘河王庄03	0.332936
5870	M上殷庄04	0.301028
5871	华景家园01配电室1号变压器，带43、45、46、47#楼照明负荷电源；带43、45、46、47#楼动力	0.432656
5872	华景家园01配电室3号变压器，带67、68、69#楼照明负荷电源；带67、68、69#楼动力主	0.421056
5873	华景家园02号配电站10号变压器，带62#楼居民；62#楼动力主；中水泵房和配建2主用电；66#楼动力备，62-64#楼商铺	0.684496
5874	华景家园02号配电站8号变压器，带65#楼居民；65#楼动力主；63-64#楼动力备。	0.519808
5875	华景家园03号配电站12号变压器，带72、74#楼居民；72、74#楼动力主；71、73#楼动力备	0.355340
5876	华景家园03号配电站14号变压器，带37-39#楼居民；37-39#楼动力、电梯用电	0.532340
5877	华景家园15，带50-61#楼居民用电	0.344084
5878	集美苑01#配电站01变压器，带21#楼居民照明、22#楼居民照明、23#楼居民照明、21#楼居民用电、21#楼非居民用电、22#楼居民用电、22#楼非居民用电、23#楼居民用电、23#楼非居民用电、换热站（备）、站用电（备）、配建二1.2.8门物业101、102、居委会、社区卫生服务站202；配建二公共、配建二电梯、配建二3、4、5、6、7、9门101。	0.658408

5879	集美苑01#配电站03变压器，带14#楼居民照明、15#楼居民照明、25#楼居民用电、14#楼居民用电、14#楼非居民用电、15#楼居民用电、15#楼非居民用电、25#楼居民用电、25#楼非居民用电；配建一物业、电梯；配建一1、3、4、5门101；配建一2.6.10门201、301。	0.666016
5880	集美苑01箱变，带24#楼居民照明、34#楼居民照明、35#楼居民照明、36#楼居民照明、37#楼居民照明、38#楼居民照明、50#楼居民照明、51#楼居民照明、24#楼居民用电、24#楼非居民用电。	0.330560
5881	集美苑02#配电站01变压器，带5#楼居民照明、6#楼居民照明、10#楼居民照明、5#楼居民用电、5#楼非居民用电、6#楼居民用电、6#楼非居民用电、10#楼居民用电、10#楼非居民用电。	0.535060
5882	集美苑02#配电站02变压器，带8#楼居民照明、13#楼居民照明、8#楼居民用电、8#楼非居民用电、13#楼居民用电、13#楼非居民用电、中水（主）、生活水（主）、电视（主）、电信（主）、站用电（主）。	0.526580
5883	集美苑02箱变（22516公变）	0.511500
5884	集美苑03#配电站01变压器（22513公变）	0.640144
5885	集美苑03#配电站02变压器，带4#楼居民照明、12#楼居民照明、18#楼居民照明、4#楼居民用电、4#楼非居民用电、12#楼居民用电、12#楼非居民用电、18#楼居民用电、18#楼非居民用电、门卫2、调压站、站用电（主）。	0.667336
5886	杨村一中快充站	0.508240
5887	雍清丽苑01配电站01变压器，带14、15#楼住宅、11-14#楼居民、非居民主、2#楼生活水泵房主、2#楼中水泵房主、3#楼换热站主。	0.664072
5888	雍清丽苑01配电站03变压器，带20、21#楼住宅、15-17、19-22#楼居民、非居民主。	0.660352
5889	雍清丽苑02充电桩（22527公变）	0.504060
5890	雍清丽苑02配电站01变压器，带7、8#楼住宅、8-10、23-26#楼居民、非居民主。	0.680752
5891	雍清丽苑02配电站03变压器，带25、28、29#楼住宅、7、27-30#楼居民、非居民主。	0.663304
5892	雍清丽苑03充电桩（22528公变）	0.504080
5893	雍清丽苑03配电站01变压器，带50-52#楼住宅、50-52#、55-62#楼配电间居民主。	0.648856
5894	雍清丽苑03配电站03变压器（22522公变）	0.509800
5895	雍清丽苑04配电站01变压器，所带负荷：带32、33、34#楼住宅、31-36#、46-49#楼配电间居民主、31#楼配电间非居民主。	0.668104
5896	雍清丽苑04配电站03变压器，带31、47#楼住宅、34-36、46#楼配电间非居民。	0.513300
5897	雍清丽苑05配电站01变压器，带38、39、53#楼住宅、38-45#、53、54#楼配电间居民主、换热站主。	0.653608

5898	雍清丽苑05配电站03变压器（22526公变）	0.508420
5899	M枣林04	0
5900	M枣林05	0
5901	M枣林11	0
5902	白古屯01	0
5903	白古屯02	0
5904	白古屯03	0
5905	白古屯04	0
5906	白古屯05	0
5907	白古屯06	0
5908	白古屯07	0
5909	白古屯08	0
5910	大魏庄01	0
5911	大魏庄02	0
5912	大魏庄03	0
5913	大魏庄04	0
5914	大魏庄05	0
5915	大赵庄03	0
5916	大赵庄东315	0
5917	大赵庄西315	0
5918	富村01	0
5919	富村02	0
5920	骆驼圈01	0
5921	骆驼圈02	0
5922	骆驼圈03	0
5923	屈刘庄01	0
5924	屈刘庄02	0
5925	屈刘庄03	0
5926	稍子营01	0
5927	稍子营03	0
5928	稍子营04	0
5929	稍子营-东南315	0
5930	小天村01	0
5931	小天村02	0
5932	小天村03	0
5933	小天村04	0
5934	小魏庄01	0
5935	小魏庄02	0
5936	小赵庄01	0
5937	新房子01	0
5938	新房子02	0
5939	国际商务企业社区快充站	0.570380
5940	北岸尚城06	0.520520
5941	北岸尚城07	0.531580
5942	北岸尚城08	0.544640
5943	北岸尚城09	0.532600

5944	北岸尚城10	0.535320
5945	北岸尚城11	0.538080
5946	北岸尚城12	0.528120
5947	蒲瑞馨园01配电室01号变压器,带63#、64#楼照明负荷电源。	0.342212
5948	蒲瑞馨园01配电室02号变压器,带65#楼照明负荷电源;带63#、71#、65#楼动力主;64#、72#、73#楼动力备电源。	0.352976
5949	蒲瑞馨园02配电室05号变压器,带66#、67#楼照明负荷电源;带#生活水泵房主、67#、70#楼动力备电源。	0.355640
5950	蒲瑞馨园02配电室06号变压器,带68#楼照明负荷电源;带66#、69#楼动力主电源;带68#楼动力备电源。	0.274410
5951	蒲瑞馨园03配电室09号变压器,带56#、57#楼照明负荷电源。	0.349076
5952	蒲瑞馨园03配电室10号变压器,带54#楼照明负荷电源;带54#、56#、61#楼动力主电源;带55#、57#、62#楼动力备电源。	0.339272
5953	蒲瑞馨园04配电室13号变压器,带51#、52#楼照明负荷电源。	0.430096
5954	蒲瑞馨园04配电室14号变压器,带59#楼照明负荷电源,带51#、59#楼动力主电源,带52#、53#、58#、60#楼动力备电源	0.355328
5955	蒲瑞馨园05配电室17号变压器,带38#、39#楼照明负荷电源。	0.430464
5956	蒲瑞馨园05配电室18号变压器,带45#楼照明负荷电源;带38#、45#、47#楼动力主;39#、46#、48#楼动力备电源。	0.355484
5957	蒲瑞馨园06配电室23号变压器,带42#、43#楼照明负荷电源。带49#、50#动力主电源;带44#楼动力备电源。	0.455008
5958	蒲瑞馨园06配电室24号变压器,带49#-50#楼照明负荷电源,带42#楼动力主电源,带40#、41#、43#楼动力备电源	0.417424
5959	蒲瑞馨园07配电室25号变压器,带28#、29#楼照明负荷电源。	0.345788
5960	蒲瑞馨园07配电室26号变压器,带36#楼照明负荷电源;带28#、30#、36#、37#楼动力主电源。带29#、31#楼动力备电源。	0.354584
5961	蒲瑞馨园08配电室29号变压器,带26#、27#楼照明负荷电源。	0.342224
5962	蒲瑞馨园08配电室30号变压器,带34#楼照明负荷电源;带26#、32#、34#楼动力主电源。带27#、33#、35#楼动力备电源。	0.360680
5963	蒲瑞馨园09配电室33号变压器,带22#楼照明负荷电源;带18#、20#、22#楼动力主电源;带13#、19#、21#楼动力备电源。	0.335360

5964	蒲瑞馨园09配电室34号变压器，带21#楼照明负荷电源；带13#、19#、21#楼动力主电源。带18#、20#、22#楼动力备电源。	0.341012
5965	蒲瑞馨园10配电室37号变压器，带14#、15#楼照明负荷电源；带23#楼动力主电源。	0.352640
5966	蒲瑞馨园10配电室38号变压器，带23#楼照明负荷电源；带14#、15#、16#楼动力主电源；带17#、24#楼动力备电源。	0.339296
5967	蒲瑞馨园11配电室41号变压器，带12#楼照明负荷电源；带3#、4#、6#、11#、12#楼动力主电源；带5#楼动力备电源。	0.349988
5968	蒲瑞馨园11配电室42号变压器，带11#楼照明负荷电源；带5#楼动力主电源；带3#、4#、6#、11#、12#楼动力备电源。	0.331544
5969	蒲瑞馨园12配电室46号变压器，带9#楼照明负荷电源；带1#、7#、9#楼动力主电源；带2#、8#、10#楼动力备电源。	0.344756
5970	蒲瑞馨园12配电室48号变压器，带10#楼照明负荷电源；带2#、8#、10#楼动力主电源；带1#、7#、9#楼动力备电源。	0.339200
5971	盛世景园01配电室2号变压器，带4#楼照明负荷电源；带1#、4#楼动力主；带2#、3#楼动力备电源	0.349844
5972	盛世景园02配电室5号变压器，带6#楼照明负荷电源；带6#楼动力主；带5、7#楼动力备电源	0.330752
5973	盛世景园02配电室7号变压器，带7、9#楼照明负荷电源；带7#楼动力主；带8、9#楼动力备电源	0.529600
5974	盛世睿园01配电室2号变压器，带15#楼照明负荷电源；带15#楼动力主；带14#楼动力备电源	0.425136
5975	盛世睿园01配电室4号变压器，带17#楼照明负荷电源；带17#楼动力主；带16#楼动力备电源	0.339860
5976	盛世睿园02配电室6号变压器，带13#楼照明负荷电源；带13#楼动力主；带12#楼动力备电源	0.431120
5977	盛世睿园02配电室8号变压器，带19#楼照明负荷电源；带19#楼动力主；带18#楼动力备电源	0.435472
5978	盛世睿园03配电室10号变压器，带9#楼照明负荷电源；带9#楼动力主；带11#楼动力备电源；9号楼商业	0.533100
5979	盛世睿园03配电室12号变压器，带10#楼照明负荷电源；带10#楼动力主；带8#楼动力备电源；10#楼商业	0.529320
5980	盛世睿园04配电室14号变压器，带20#楼照明负荷电源；带20#楼动力主；带7#楼一单元动力备电源	0.455536
5981	盛世睿园04配电室16号变压器，带21#楼照明负荷电源；带21#楼动力主；带7#楼二单元动力备电源	0.428704
5982	盛世睿园05配电室19号变压器	0.543600
5983	盛世睿园06配电室21号变压器	0.439904
5984	盛世睿园06配电室22号变压器	0.524660

5985	盛世颐园01配电室2号变压器，带负1-11层照明负荷；带电梯、加压风机清控室动力主；带给水房，中水泵房，换热站动力备负荷电源	0.530300
5986	盛世颐园01配电室3号变压器	0.531040
5987	盛世颐园02配电室6号变压器	0.544020
5988	盛世颐园02配电室8号变压器	0.536720
5989	新科花园01,带12-23层照明负荷，带给水房，中水泵房，换热站，动力主；带电梯。加压风机消控室动力备负荷电源	0.273080
5990	雍景园01配电室1号变压器，带1#楼动力主	0.401280
5991	雍景园01配电室3号变压器，带3#楼动力主	0.344000
5992	玺瑞佳苑01配电站01变	0.671824
5993	玺瑞佳苑01配电站03变	0.657808
5994	玺瑞佳苑01箱变	0.329216
5995	玺瑞佳苑02箱变	0.334160
5996	玺瑞佳苑03箱变	0.329804
5997	玺瑞佳苑04箱变	0.332156
5998	玺瑞佳苑05箱变	0.507420
5999	玺瑞佳苑06箱变	0.331892
6000	玺瑞佳苑07箱变	0.336056
6001	玺瑞佳苑08箱变	0.328088
6002	玺瑞佳苑09箱变	0.504000
6003	玉珑佳苑01配电室01变压器	0.676264
6004	玉珑佳苑01配电室03变压器，带3#楼照明、7#楼照明、8#楼照明；带3#楼动力主、7#楼动力主、8#楼动力主、10#楼动力备、11#楼动力备。	0.659176
6005	玉珑佳苑01箱站	0.509760
6006	玉珑佳苑02配电站01变压器，带1#楼照明1、2#楼照明；带2#楼动力主、5#楼动力主、换热站备、1#楼动力备。	0.516000
6007	玉珑佳苑02配电站03变压器，带4#楼照明、6#楼照明、48#楼照明；带48#楼动力主、4#楼动力主、49#楼动力备、6#楼动力备。	0.518080
6008	玉珑佳苑02箱站，带40#楼照明、45#楼照明；带40#楼动力、45#楼动力。	0.514320
6009	玉珑佳苑03配电站01变压器，带60#楼照明、59#楼照明；带60#楼动力主、47#楼动力备、58#楼动力备。	0.519380
6010	玉珑佳苑03配电站03变压器，带46#楼照明、58#楼照明；带46#楼动力主、51#楼动力主、59#楼动力备、50#楼动力备。	0.515520
6011	玉珑佳苑03箱站，带41#楼照明、42#楼照明；带41#楼动力、42#楼动力。	0.518320
6012	玉珑佳苑04配电站01变压器，带17#楼照明、12#楼照明、18#楼照明；带12#楼动力主、17#楼动力主、16#楼动力备。	0.504700

6013	玉珑佳苑04配电站03变压器，带13#楼动力主、18#楼动力主、15#楼动力备、19#楼动力备、20#楼动力备、充电桩9#CF、充电桩10#CF。	0.504880
6014	玉珑佳苑06箱站，带43#楼照明、44#楼照明；带43#楼动力、44#楼动力、充电桩8#CF。	0.508380
6015	m三街03	0.384320
6016	宸峰家园01配电站01公变，带1#楼居民用电、1#楼电梯动力（主）、2#楼电梯动力（备）、给水中水（备）、配建	0.408160
6017	宸峰家园01配电站03公变，带换热站（主）、消防泵房（备）、充电桩CF箱	0.400064
6018	馨达园01配电室1号变压器，带9、10#楼照明负荷电源；带9、10#楼动力主电源；带5、6、35、40#楼动力备电源	0.536540
6019	馨达园01配电室2号变压器，带7、8、41#楼照明负荷电源；带7、8#楼动力主电源；带41#楼动力备电源	0.537680
6020	馨达园02配电室5号变压器，带11、12#楼照明负荷电源；带11、12#楼动力主电源；带13、14#楼动力备电源	0.422608
6021	源；带38、42#楼动力主电源；带15、16#楼动力备电源	0.434736
6022	馨达园03配电室10号变压器，带34、36#楼照明负荷电源；带34、36#楼动力主电源；带31#楼动力备电源	0.424992
6023	馨达园03配电室9号变压器，带33、37#楼照明负荷电源；带33、37#楼动力主电源；带28、32、39#楼动力备电源	0.537240
6024	馨达园04配电室13号变压器，带19、22#楼照明负荷电源；带19、22#楼动力主电源；带26、27#楼动力备电源	0.414128
6025	源；带20、21#楼动力主电源；带17、18#楼动力备电源	0.422448
6026	馨达园05配电室17号变压器，带3、4、30#楼照明负荷电源；带3、4、30#楼动力主电源；带29#楼动力备电源	0.532280
6027	馨达园05配电室18号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主电源；带23、24、25#楼动力备电源	0.528140
6028	馨吉园1-5#楼，带1、2、3#楼照明负荷电源；带1、2、3#楼动力主；带4、5#楼动力备电源	0.539780
6029	馨如园01配电室2号变压器，带7、8#楼照明负荷电源；带7、8#楼动力主；带11、12、13#楼动力备电源	0.427616
6030	馨如园01配电室4号变压器，带6、10#楼照明负荷电源；带6、10#楼动力主；带5、9#楼动力备电源	0.427840
6031	源；带14、15#楼动力主；带1、2、3、4#楼动力备电源	0.432128
6032	馨盛园01配电室1号变压器	0.436096
6033	馨盛园02配电室3号变压器	0.447808
6034	馨盛园03配电室5号变压器	0.437760

6035	馨盛园04配电室7号变压器	0.534280
6036	馨盛园04配电室9号变压器	0.540480
6037	馨旺园01配电室1号变压器，带8、12#楼照明负荷电源；带8、12#楼动力主；带10#楼动力备电源	0.423488
6038	馨旺园01配电室3号变压器，带9、11#楼照明负荷电源；带9、11#楼动力主；带13#楼动力备电源	0.336728
6039	馨旺园02配电室4号变压器，带1、3#楼照明负荷电源；带1、3#楼动力主；带5、6、7#楼动力备电源	0.543160
6040	宸峰家园01配电站02公变，带2#楼居民用电、2#楼电梯动力（主）、1#楼电梯动力（备）、给水中水（主）、2#商铺CF箱	0.414432
6041	宸峰家园01配电站04公变，带换热站（备）、消防泵房（主）、1#商铺CF箱、3#商铺CF箱	0.405600
6042	文华巷2#	0.555020
6043	文苑巷02	0.543580
6044	馨达园01配电室3号变压器，带5、6#楼照明负荷电源；带5、6#楼动力主电源；带7、8#楼动力备电源	0.430848
6045	馨达园01配电室4号变压器，带35、40#楼照明负荷电源；带35、40、41#楼动力主电源；带9、10#楼动力备电源	0.528000
6046	馨达园02配电室7号变压器，带15、16#楼照明负荷电源；带15、16#楼动力主电源；带38#楼动力备电源	0.414460
6047	馨达园02配电室8号变压器，带13、14#楼照明负荷电源；带13、14#楼动力主电源；带11、12、42#楼动力备电源	0.426160
6048	馨达园03配电室11号变压器，带31、39#楼照明负荷电源；带31、39#楼动力主电源；带33、34、36#楼动力备电源	0.533680
6049	馨达园03配电室12号变压器，带28、32#楼照明负荷电源；带28、32#楼动力主电源；带37#楼动力备电源	0.529980
6050	馨达园04配电室15号变压器，带26、27#楼照明负荷电源；带26、27#楼动力主电源；带22#楼动力备电源	0.429712
6051	馨达园04配电室16号变压器，带17、18#楼照明负荷电源；带17、18#楼动力主电源；带19、20、21#楼动力备电源	0.422080
6052	馨达园05配电室19号变压器，带23、25#楼照明负荷电源；带23、25#楼动力主电源；带1、2、3#楼动力备电源	0.548400
6053	馨达园05配电室20号变压器，带24、29#楼照明负荷电源；带24、29#楼动力主电源；带4、30#楼动力备电源	0.433728
6054	馨吉园1-5#楼，带4、5#楼照明负荷电源；带4、5#楼动力主；带1、2、3#楼动力备电源	0.523960
6055	馨如园01配电室1号变压器，带11、12、13#楼照明负荷电源；带11、12、13#楼动力主；带7、8#楼动力备电源	0.532660

6056	馨如园01配电室3号变压器，带5、9#楼照明负荷电源；带5、9#楼动力主；带6、10#楼动力备电源	0.424656
6057	馨如园02配电室5号变压器，带1、2#楼照明负荷电源；带1、2#楼动力主；带15#楼动力备电源	0.419648
6058	馨如园02配电室7号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带14#楼动力备电源	0.526980
6059	馨盛园01配电室2号变压器	0.421408
6060	馨盛园02配电室4号变压器	0.536200
6061	馨盛园03配电室6号变压器	0.527720
6062	馨盛园04配电室10号变压器	0.533120
6063	馨盛园04配电室8号变压器	0.420624
6064	馨旺园01配电室2号变压器，带10、13#楼照明负荷电源；带10、13#楼动力主；带8、9、11、12#楼动力备电源	0.425728
6065	馨旺园02配电室5号变压器，带5、6、7#楼照明负荷电源；带5、6、7#楼动力主；带1、3#楼动力备电源	0.537540
6066	馨祥园01配电站01变压器（1、2、4-11#楼），带2#、6#楼照明；充电桩；2#、6#楼动力、电梯(主)；4#、5#、7#楼动力、电梯(备)	0.667744
6067	馨祥园02配电站01变压（1、2、4-11#楼），带1#、11#楼照明；充电桩；1#、11#楼动力、电梯(主)；8、9、10#楼动力、电梯(备)	0.661480
6068	馨意园01配电站01变压器（1#-4#楼）带1#、4#、楼照明；1#、4#楼动力、电梯(主)；2#、3#楼动力、电梯(备)	0.526580
6069	杨村一街03	0.343580
6070	M永兴庄01	0
6071	M永兴庄02	0
6072	M永兴庄04	0
6073	M碱厂01	0
6074	M碱厂05	0
6075	M碱厂06	0
6076	M碱厂07	0
6077	静莲雅苑01，带80#楼东、西户、81、66、67、64、65、43、44、68、78、79、82#楼、1#楼景观照明	0
6078	静莲雅苑02，带85、98、105、101、103、102#楼、106#楼东、西户、84#楼东、西户、99#楼东、西户、104#楼东、西户、100#楼东、西户、83#楼东、西户	0
6079	静莲雅苑07，带34、21、22、16、17、18、19、20、38、42、39、40、37#楼、36#楼东、西户、35#楼东、西户、23#楼东、西户照明负荷电源	0
6080	绿景欣园01配电室1号变压器，带3#、4#楼照明负荷；带3#、4#、8#楼动力主；带1#、2#楼动力备	0
6081	绿景欣园01配电室2号变压器，带11#、14#、15#楼照明负荷；带11#、14#楼动力主；带17#、18#楼动力备	0

6082	绿景欣园01配电室3号变压器，带12#、13#楼照明负荷；带12#、13#、15#楼动力主；带16#、19#、20#楼动力备	0
6083	绿景欣园01配电室4号变压器，带1#、2#、10#楼照明负荷；带1#、2#楼动力主；带3#、4#楼动力备	0
6084	绿景欣园02配电室1号变压器，带8#、7#、9#楼照明负荷；带7#、9#楼动力主；带10#、5#、6#楼动力备	0
6085	绿景欣园02配电室2号变压器，带19#、17#、18#楼照明负荷；带17#、18#楼动力主；带11#、14#、15#楼动力备	0
6086	绿景欣园02配电室3号变压器，带5#、6#楼照明负荷；带5#、6#、10#楼动力主；带7#、8#、9#楼动力备	0
6087	绿景欣园02配电室4号变压器，带16#、20#楼照明负荷；带16#、20#、19#楼动力主；带12#、13#楼动力	0
6088	绿禧家园01配电室2号变压器，带59#、60#楼照明负荷电源；带59#、60#楼动力主电源；51#、58#楼动力备	0
6089	绿禧家园01配电室4号变压器，带67#、72#楼照明负荷电源；带67#、72#楼动力主电源；带65#、66#楼动力备电源	0
6090	绿禧家园02配电室2号变压器，带38#、39#楼照明负荷电源；带38#、39#楼动力主电源；带29#、30#楼动力备电源	0
6091	绿禧家园02配电室4号变压器，带56#、57#楼照明负荷电源；带56#、57#楼动力主电源；带47#、48#楼动力备电源	0
6092	绿禧家园03配电室2号变压器，带33#、40#楼照明负荷电源；带33#、40#楼动力主电源；带31#、32#楼动力备电源	0
6093	绿禧家园03配电室4号变压器，带49#、50#楼照明负荷电源；带49#、50#楼动力主电源；带41#、42#楼动力备电源	0
6094	绿禧家园04配电室2号变压器，带17#、18#楼照明负荷电源；带17#、18#楼动力主电源；带15#、16#楼动力备电源	0
6095	绿禧家园04配电室4号变压器，带23#、27#楼照明负荷电源；带23#、27#楼动力主电源；带21#、22#楼动力备电源	0
6096	绿禧家园05配电室2号变压器，带7#、8#楼照明负荷电源；带7#、8#楼动力主电源；带1#、2#楼动力备电源	0
6097	绿禧家园05配电室4号变压器，带19#、20#楼照明负荷电源；带19#、20#楼动力主电源；带13#、14#楼动力备电源	0
6098	绿禧家园06配电室2号变压器，带5#、6#楼照明负荷电源；带5#、6#楼动力主电源；带3#、4#楼动力备电源	0

6099	绿禧家园06配电室4号变压器，带11#、12#楼照明负荷电源；带11#、12#楼动力主电源；带9#、10#楼动力备电源	0
6100	绿禧家园07配电室2号变压器，带26#、28#楼照明负荷电源；带26#、28#楼动力主电源；带24#、25#楼动力备电源	0
6101	绿禧家园07配电室4号变压器，带36#、37#楼照明负荷电源；带36#、37#楼动力主电源；带34#、35#楼动力备电源	0
6102	绿禧家园08配电室2号变压器，带53#、61#、62#楼照明负荷电源；带53#、61#、62#楼动力主电源；带43#、44#、52#楼动力备电源	0
6103	绿禧家园09配电室1号变压器，带45#、46#、54#楼照明负荷电源；带45#、46#、54#楼动力主电源；带55#、63#、64#楼动力备电源	0
6104	绿禧家园10配电室2号变压器，带70#、71#楼照明负荷电源；带70#、71#楼动力主电源；带68#、69#楼动力备电源	0
6105	绿禧家园10配电室4号变压器，带75#、76#楼照明负荷电源；带75#、76#楼动力主电源；带73#、74#楼动力备电源	0
6106	瑞格名苑01配电室01变压器，带9#楼、10#楼、11#楼照明；10#、11#楼动力主、6#、7#楼动力备、11#楼商业、物业、公厕、警务室、中水泵房备、给水泵房备、有线、电信动力备。	0
6107	瑞格名苑01配电室03变压器	0
6108	瑞格名苑03箱站,带2#楼照明、2#楼动力。	0
6109	瑞格名苑04箱站,带1#楼照明、1#楼动力。	0
6110	瑞鸿名苑01	0
6111	瑞鸿名苑01配电室01变压器	0
6112	瑞鸿名苑01配电室03变压器	0
6113	瑞鸿名苑02	0
6114	瑞鸿名苑03	0
6115	瑞鸿名苑04	0
6116	瑞鸿名苑05	0
6117	瑞鸿名苑06	0
6118	瑞鸿名苑07	0
6119	瑞澜名苑01配电室01变压器，带71#楼照明；带70#楼动力备、中水泵房备。	0
6120	瑞澜名苑01配电室03变压器，带70#楼（1-20层）照明；带71#楼动力主、72#楼动力备、给水泵房主。	0
6121	瑞澜名苑02配电室01变压器，带73#楼动力主、74#楼动力备、充电桩。	0
6122	瑞澜名苑02配电室03变压器，带73#楼照明。	0
6123	馨桐雅苑01，带35、36、37、38、39、40、44、45、46、47、48、49、53#楼	0

6124	馨桐雅苑01配电室1号变压器，带13、14、21、22、23、24、33、34、42#楼	0
6125	馨桐雅苑01配电室2号变压器，带31、32、41、43、50、51、52、59、60	0
6126	馨桐雅苑02，带1、2、3、4、5、6、7、8、9、15、25#楼	0
6127	馨桐雅苑02配电室1号变压器，带97#楼照明负荷电源；带97#楼动力主	0
6128	馨桐雅苑02配电室2号变压器，带96#楼照明负荷电源；带97、100#楼动力备电源；警务室、居委会、配套公建1	0
6129	馨桐雅苑03，带10、11、12、16、17、18、19、20、26、27、28、29、30#楼	0
6130	馨桐雅苑03配电室1号变压器，带94、98#楼照明负荷电源；带94、98#楼、中水、二次供水泵房动力主；带99#楼动力备电源	0
6131	馨桐雅苑03配电室2号变压器，带99#楼照明负荷电源；带99#楼动力主；带94、101#楼动力备电源	0
6132	馨桐雅苑04，带79、80、81、82、83、87、88、89、90、91、92、93#楼；带景观照明2	0
6133	馨桐雅苑05，带54、55、56、57、58、、63、64、65、66、67、71、72、73、74、75#楼	0
6134	馨桐雅苑06，带61、62、68、69、70、76、77、78、84、85、86#楼；带景观照明1	0
6135	芸香雅苑01，带1、36、47、58、46、45、56、57、59#楼、景观照明	0
6136	芸香雅苑01配电室1号变压器，带117#楼照明负荷电源；带117#楼动力主；带116#楼动力备电源	0
6137	芸香雅苑01配电室3号变压器，带115、121#楼照明负荷电源；带115、121#楼动力备电源	0
6138	芸香雅苑02，带77、78、69、68、67、66、65、76、75、74#楼	0
6139	芸香雅苑02配电室1号变压器，带122#楼照明负荷电源；带122#楼动力主；带123#楼动力备电源	0
6140	芸香雅苑02配电室3号变压器，带124#楼1单元照明负荷电源；带124#楼1单元动力主；带124#楼2单元动力备电源	0
6141	芸香雅苑03，带84、85、86、95、94、103、104、105、111、112、110、109、102#楼	0
6142	芸香雅苑03配电室1号变压器，带119、120、127#楼照明负荷电源；带119、120、127#楼动力主；带118#楼动力备电源	0
6143	芸香雅苑03配电室3号变压器，带126#楼照明负荷电源；带12#楼动力主；带125#楼、中水泵房、二次供水泵房动力备电源	0

6144	芸香雅苑04, 带99、98、97、96、89、88、87、108、100、90、107、106、113、114#楼、景观照明	0
6145	芸香雅苑05, 带25、26、27、32、33、34、35、42、43、44#楼	0
6146	芸香雅苑06, 带2、3、4、5、9、13、14、18、19、20#楼	0
6147	芸香雅苑07, 带6、7、8、10、11、12、15、16、17、21、22#楼、景观照明	0
6148	瑞鸿名苑08	0
6149	瑞格名苑01箱站	0
6150	瑞格名苑02箱站	0
6151	泗村店01	0.340600
6152	宋台01	0.257460
6153	M达子村01	0.094020
6154	北商村01	0.252180
6155	M洒后庄01	0.195470
6156	泗村店03	0.313100
6157	M安庄01	0.111556
6158	泗村店02	0.291430
6159	M达子村02	0.079620
6160	泗村店04	0.266420
6161	泗村店05	0.274880
6162	北商村03	0.267030
6163	M洒后庄02	0.139070
6164	宋台02	0.160246
6165	M洒后庄04	0.047840
6166	M洒后庄03	0.189248
6167	M洒后庄05	0.186968
6168	M洒后庄06	0.086912
6169	名家花园03	0.330908
6170	名家花园02号配电室03号变压器	0.518640
6171	源	0.333000
6172	M安庄03	0.220808
6173	源	0.335000
6174	名家花园04	0.338552
6175	名家花园05	0.335120
6176	M达子村03	0.111452
6177	名家花园02号配电室02号变压器	0.529360
6178	燕云花园01配电室02号变压器, 带33-45#、72-74#楼照明负荷电源; 带小区园林用电2	0.426000
6179	燕云花园02, 带14-20、55-63#楼照明负荷电源	0.336000
6180	M安庄02	0.251972
6181	名家花园01号配电室03号变压器	0.521380
6182	M达子村04	0.086740
6183	M达子村06	0.201124
6184	M达子村05	0.070228

6185	名家花园02	0.512300
6186	名家花园01	0.515940
6187	M达子村07	0
6188	M达子村08	0.040716
6189	M酒后庄07	0.157436
6190	世家花园二期01#配电站03变压器,2#楼照明, 1#、2#楼电梯(备)	0.659080
6191	世家花园二期02#配电站08变压器,, 带6#楼照明, 3#、6#楼电梯(备)	0.652216
6192	泗村店06	0.301150
6193	M酒后庄08	0.178496
6194	世家花园二期02#配电站07变压器,带5#楼照明, 4#、5#楼电梯(备)	0.663424
6195	碧水湖苑1期01配电站02变压器, 带6、13、25#楼照明; 带5#楼动力主、6#楼动力主、8#楼动力备、13#楼动力主、14#楼动力主、给水泵房&中水泵房主、燃气调压站、换热站备。	0.523120
6196	碧水湖苑1期01配电站04变压器, 带7、23、26#楼照明; 带4#楼动力备、7#楼动力备、23#楼动力主、24#楼动力备、25#楼动力备、26#楼动力主、消防控制室&安防控制室备主。	0.530200
6197	碧水湖苑1期02配电站02变压器, 带10、11#楼照明; 带9#楼动力备、10#楼动力主、16#楼动力主、17#楼动力主、18#楼动力备。	0.518840
6198	碧水湖苑1期02配电站04变压器, 带12、17、18#楼照明; 带11#楼动力备、12#楼动力备。	0.523120
6199	碧水湖苑1期03配电站02变压器, 带15、19、21#楼照明; 带15#楼动力主、21#楼动力主、22#楼动力主、28#楼动力主、29#楼动力备、有线电视机房&技网监控室&通讯机房备。	0.530340
6200	碧水湖苑1期03配电站04变压器, 带28-30#楼照明; 带19#楼动力主、20#楼动力备、27#楼动力备、30#楼动力主。	0.537140
6201	碧水湖苑2期04配电站02变压器	0.653560
6202	碧水湖苑2期04配电站04变压器	0.640072
6203	碧水湖苑2期05配电站02变压器	0.662656
6204	碧水湖苑2期05配电站04变压器	0.640096
6205	花乡二期03配电站01变压器, 带79#楼、82#楼(左1-9层)照明; 带79#楼动力主; 带78#、82#楼动力备; 带给水泵房主、有线电视机房备、电话机房备、中水泵房备。	0.530320
6206	花乡二期03配电站03变压器	0.655936
6207	花乡二期04配电站01变压器, 带69#楼、72#楼、73#楼、80#楼照明; 带80#楼动力主; 带77#楼动力备; 带换热站主。	0.518560

6208	花乡二期04配电站03变压器，带68#楼、81#楼照明；带68#、76#楼动力主；带74#、81#楼动力备；带21#CF充电桩。	0.662776
6209	花乡二期05配电站01变压器，带63#楼~67#楼照明；带63#楼动力主；带62#楼动力备；带8#CF充电桩。	0.515760
6210	花乡二期05配电站03变压器，带60#楼、61#楼照明；带59#、60#楼动力主，带61#、75#楼动力备；带地下充电桩。	0.532392
6211	花乡花园三期01变电室01变压器，带15#楼照明、17#楼照明；带15#楼动力主、17#楼动力主、19#楼动力备、20#楼动力备。	0.533580
6212	花乡花园三期01变电室03变压器，带18#楼照明；带18#楼动力备、16#楼动力备、换热站（主）、充电桩1#CF。	0.659656
6213	花乡花园三期01箱站，带6-11#、30-32#、51#楼照明、充电桩4#CF。	0.520420
6214	13#楼动力主、12#楼动力备、14#楼动力备、电视电话备。	0.522860
6215	花乡花园三期02配电站03变压器，带1#楼照明、14#楼照明；带1#楼动力主、14#楼动力主、13#楼动力备。	0.681400
6216	花乡花园三期02箱站，带28-29#、33-36#、49-50#楼照明、充电桩5#CF。	0.519660
6217	花乡花园三期03箱站，带26-27#、37-39#、46-48#楼照明、充电桩6#CF。	0.512040
6218	花苑家园01配电站02变压器，带1#楼照明、3#楼照明、5#楼照明、27#楼照明；带1#楼居民、非居民；5#楼居民、非居民；带给水泵房（主）、中水泵房（主）、电视机房（主）、电信机房（主）、换热站（备）、站用电（备）。	0.526460
6219	花苑家园01配电站04变压器，带4#楼照明、9#楼照明；带3#楼居民、非居民；带4#楼居民、非居民；带8#居民、非居民；带9#居民、非居民；带26#楼-FDF1、26#楼-FDF2、27#楼-FDF1、27#楼-FDF2。	0.534380
6220	花苑家园06箱站	0.327296
6221	花苑家园07箱站，带14、16#楼照明；带14#楼居民、非居民；带16#楼居民、非居民。	0.333008
6222	花苑家园08箱站，带11、12#楼照明；带11#楼居民、非居民；带12#楼居民、非居民。	0.332060
6223	花苑家园09箱站	0.320036
6224	花苑家园10箱站，带10、15#楼照明；带10#楼居民、非居民；带15#楼居民、非居民。	0.332636
6225	星湖苑01，带25、26、41-46#楼照明	0.213952
6226	星湖苑01配电站2号变压器，带1、15#楼照明负荷电源；带1、15#楼动力主；带2、16#楼动力备电源	0.545840
6227	星湖苑01配电站4号变压器	0.528180
6228	星湖苑02	0.320000

6229	星湖苑03	0.344852
6230	星湖苑04	0.264660
6231	星湖苑05, 带30-32、35-37#楼照明	0.213296
6232	星湖苑06, 带27-29、38-40#楼照明	0.214640
6233	悦雅花园01配电站2号变压器	0.515680
6234	悦雅花园01配电站4号变压器	0.655648
6235	梓桐苑01配电站02变压器, 带6、12#楼照明; 带3#楼动力、14#楼动力、2#CF(3个商业服务、社会商业、警务室、配建应急照明)、换热站备。	0.658792
6236	梓桐苑01配电站04变压器, 带4、13#楼照明; 带12#楼动力、13#楼动力、1#CF(2个商业、物业、环卫、公厕、早点铺、便利店、公建应急照明)、弱电机房主。	0.655720
6237	梓桐苑02配电站04变压器, 带49#楼照明、50#楼照明、57#楼照明、58#楼照明; 带49#楼动力、50#楼动力、57#楼动力、58#楼动力。	0.527600
6238	梓桐苑02配电站06变压器, 带1、8#楼照明; 带1#楼动力、8#楼动力、有线电视备。	0.522900
6239	梓桐苑03配电站02变压器, 带56#楼照明、59#楼照明、63#楼照明; 带59#楼动力、63#楼动力、换热站主、有线电视主、电信主、景观照明, 配建8物业、居委会、两个商铺(3)(4/5)、邮政、公厕。	0.665008
6240	梓桐苑03配电站04变压器, 带47#楼照明、54#楼照明、61#楼照明; 带44#楼动力、45#楼动力、46#楼动力、47#楼动力、52#楼动力、53#楼动力、55#楼动力、61#楼动力、45号楼商业1-8, 物业管理用房1、2, 配建8警务室、社区服务, 门卫。	0.655672
6241	梓桐苑04配电站02变压器	0.647392
6242	梓桐苑05配电站02变压器	0.645808
6243	梓桐苑05配电站04变压器	0.656560
6244	梓桐苑06配电站4#干式电力变压器	0.640000
6245	梓桐苑06配电站2#干式电力变压器	0.504000
6246	梓桐苑06箱站变压器	0.504000
6247	梓桐苑04箱站变压器	0.320000
6248	崔黄口四街01	0.166222
6249	崔黄口四街03	0.327848
6250	崔黄口一街02	0.312020
6251	崔黄口一街03	0.277420
6252	崔黄口一街06	0.351680
6253	崔黄口一街07	0.421928
6254	崔黄口一街10	0.320000
6255	鸿瑞锦园01, 带2、3、4#楼, 带5、7、8#楼照明负荷电源; 带5、7#楼动力主; 带8#楼动力备电源	0.342992
6256	鸿瑞锦园02, 带10、11、12、15#楼照明负荷电源; 带10、11#楼动力主; 带13、14#楼动力备电源(1-16#), 带10、11、12、15#楼照明负荷电源; 带10、11#楼动力主; 带13、14#楼动力备电源	0.532720

6257	鸿瑞锦园04, 带5、7、8#楼照明负荷电源; 带5、7#楼动力主; 带8#楼动力备电源	0.438672
6258	幌刘庄03	0.271820
6259	鸿瑞锦园03, 带1、6、9#楼照明负荷电源; 带8#楼动力主; 带5、7#楼动力备电源	0.420592
6260	鸿瑞锦园05, 带13、14、16#楼、公建楼照明负荷电源; 带13、14#楼动力主; 带10、11#楼动力备电源	0.536000
6261	幌刘庄01	0.318530
6262	幌刘庄02	0.176740
6263	幌刘庄04	0.233532
6264	幌刘庄05	0.349100
6265	幌刘庄06	0.340028
6266	幌刘庄07	0.351176
6267	幌刘庄08	0.294884
6268	幌刘庄09	0.388016
6269	修庄子02	0.192310
6270	修庄子04	0.308084
6271	地税楼01	0.143846
6272	地税楼02	0.336404
6273	儒香园01配电室3号变压器, 带3、4#楼照明负荷; 带3、4#楼动力主; 带1、2#楼动力备	0.534580
6274	儒香园01配电室5号变压器, 带8、9#楼照明负荷; 带5、6、7#楼动力主; 带8、9#楼动力备	0.531000
6275	儒香园02配电室7号变压器, 带13、14#楼照明负荷电源; 带13、14、15#楼动力主; 带10、11#楼动力备。	0.543160
6276	儒香园02配电室8号变压器, 带10、11#楼照明负荷电源; 带10、11#楼动力主; 带13、14、15#楼动力备	0.540580
6277	儒香园02配电室9号变压器, 带15、19、20#楼照明负荷电源; 带20#楼动力主; 带18、19、21#楼、生活水泵房、中水泵房动力备。带便利店、早点铺、商铺(1-15)。	0.532760
6278	上朱庄工贸01	0.559840
6279	乡政府-32	0.258750
6280	新立小区02	0.530940
6281	徐工贸西-36	0.551460
6282	徐官屯工贸大街03	0.385064
6283	徐官屯经济区快充站东	0.335444
6284	徐官屯经济区快充站西	0.353708
6285	雅香园01配电室2号变压器	0.430896
6286	雅香园01配电室4号变压器	0.411168
6287	雅香园02配电室6号变压器	0.544620
6288	雅香园02配电室8号变压器	0.427024
6289	M宝稼营01	0.263886
6290	M西掘河02	0.266900
6291	M西掘河05	0.334280
6292	M西掘河06	0.338156

6293	M西掘河07	0.503540
6294	M西掘河10	0.274390
6295	景瑞花园02, 01#配电站2#变压器	0.330668
6296	景瑞花园04, 02#配电站2#变压器	0.341804
6297	景瑞花园05, 11、12、17#楼	0.524860
6298	景瑞花园06, 16、22、23#楼	0.525536
6299	景瑞花园07-1	0.516600
6300	景瑞花园08-1	0.522700
6301	景瑞花园09, 6#1号	0.416528
6302	景瑞花园13-1	0.530580
6303	景瑞花园14-1	0.523860
6304	景瑞花园15, 7、8#	0.341184
6305	景瑞花园16, 9、10#	0.333632
6306	景瑞花园17, 带36#楼照明负荷电源; 带36#楼动力主; 带37、38、39、40#楼动力备电源	0.337220
6307	景瑞花园22, 带31#楼照明负荷电源; 带31#楼动力 主; 带27、28、29、30#楼动力备电源	0.339740
6308	景瑞花园24, 带34、35#楼照明负荷电源; 带34、35#楼 动力主; 带32、33#楼动力备电源	0.523660
6309	君利物流园快充站	0.568520
6310	M褚庄01	0.258340
6311	M褚庄02	0.186380
6312	M褚庄03	0.250436
6313	M褚庄04	0.160000
6314	M褚庄05	0.305780
6315	M段庄01	0.280130
6316	M段庄02	0.184296
6317	M段庄03	0.333272
6318	M段庄04	0.304088
6319	M段庄05	0.339188
6320	M段庄06	0.334532
6321	M段庄07	0.172972
6322	M小辛庄01	0.276756
6323	M小辛庄02	0.266930
6324	M小辛庄03	0.336596
6325	M小辛庄04	0.342272
6326	M小辛庄05	0.388496
6327	朱家码头01	0.337340
6328	朱家码头04	0.404588
6329	朱家码头06	0.424124
6330	京津塘高速徐官屯服务区1号快充站	0.445920
6331	M大押虎寨01	0
6332	M大押虎寨05	0
6333	M大押虎寨06	0
6334	M大押虎寨07	0
6335	M大押虎寨08	0

6336	M大押虎寨09	0
6337	M小押虎寨01	0
6338	M小押虎寨03	0
6339	M小押虎寨04	0
6340	M小押虎寨05	0
6341	M林业局宿舍01	0.529040
6342	M六街老街南01	0.160000
6343	M六街西苑公园西01	0.165208
6344	M六街雍阳中学北01	0.551140
6345	M六街雍阳中学北02	0.615120
6346	M农机局宿舍01	0.324800
6347	M七街回小03	0.386528
6348	M七街老街01	0.553980
6349	M七街老街04	0.611160
6350	六街西苑公园02	0.279984
6351	潞水华苑01配电站01变压器，带15#楼1门照明；15#楼1门动力、电梯(主)；15#楼2门照明；15#楼2门动力、电梯(主)；16#楼1门动力、电梯(备)；充电桩；站用电(备)。	0.539320
6352	潞水华苑01配电站03变压器，带17#楼1门照明；17#楼1门动力、电梯(主)；17#楼2门照明；17#楼2门动力、电梯(主)；14#楼动力、电梯(备)；16#楼2门动力、电梯(备)。	0.520360
6353	潞水华苑02配电站01变压器，带7#楼照明；7#楼动力、电梯(主)；9#楼动力、电梯(备)；12#楼动力、电梯(备)；13#楼动力、电梯(备)；充电桩。	0.516260
6354	潞水华苑02配电站03变压器，带10#楼照明；10#楼动力、电梯(主)；11#楼照明；11#楼动力、电梯(主)；站用电(备)。	0.539840
6355	潞水华苑03配电站01变压器，带8#楼照明；8#楼动力、电梯(主)；19#楼2门照明；19#楼2门动力、电梯(主)；18#楼1门动力、电梯(备)；18#楼2门动力、电梯(备)；19#楼1门动力、电梯(备)；充电桩；站用电(备)。	0.667744
6356	潞水华苑04配电站01变压器，带2#楼1门照明；2#楼1门动力、电梯(主)；2#楼2门照明；2#楼2门动力、电梯(主)；4#楼2门动力、电梯(备)；充电桩；站用电(备)。	0.523520
6357	潞水华苑04配电站03变压器，带1#楼1门照明；1#楼1门动力、电梯(主)；1#楼2门照明；1#楼2门动力、电梯(主)；4#楼1门动力、电梯(备)；3#楼1门动力、电梯(备)；3#楼2门动力、电梯(备)。	0.524100
6358	雅静园01配电室03变压器	0.851900
6359	雅静园01配电室2号变压器，带7#楼照明，7#楼动力主，1#辛单元楼、带2#甲单元楼、带3#楼、带4#楼动力备	0.665050

6360	雅静园02配电室7号变压器，带15#照明，15#楼动力主，13#、14#楼动力备	0.656200
6361	雅静园02配电室8号变压器，带18#、19#楼照明，18#、19#楼动力主，9#、10#楼动力备	0.662380
6362	雅静园03配电室11号变压器，带20#照明，20#楼动力主，16#、17#楼动力备	0.657940
6363	雅静园03配电室12号变压器，带21#、22#楼照明，21#、22#楼动力主，11#、12#楼动力备	0.680680
6364	馨梅福苑13配电室2号变压器，带63、69#楼照明负荷电源；带57、63、69#楼动力备电源	0.265000
6365	馨梅福苑12配电室2号变压器，带102、108#楼照明负荷电源；带102、108#楼动力主；带95、96#楼动力备电	0.332000
6366	馨梅福苑02配电室1号变压器，带34#1门、34#2门、42#、41#楼照明负荷电源；带34#1门、35#1门、41#、49#、34#2门、35#2门、42#、50#楼动力备	0.524000
6367	馨梅福苑11配电室2号变压器，带88#、74#2门、80#楼照明负荷电源；带73#2门、74#2门、79#、80#楼动力主	0.420000
6368	馨梅福苑10配电室2号变压器，带4#2门、9#、15#2门、17#楼照明负荷电源；带4#2门、5#2门、8#、10#、15#2门、17#楼动力备	0.538000
6369	馨梅福苑06配电室2号变压器，带73#1门、74#1门、79#楼照明负荷电源；带73#1门、74#1门、81#1门、81#2门、88#楼动力主	0.421000
6370	馨梅福苑06配电室3号变压器，带54#1门、55#1门、59#楼照明负荷电源；带53#、54#1门、54#2门、55#1门、55#2门、59#、60#、65#、66#、67#、68#楼动力主	0.522000
6371	馨梅福苑09配电室1号变压器，带38#、45#、46#楼照明负荷电源；带31#1门、32#1门、33#1门、38#、40#、46#、47#1门、48#1门动力备	0.520000
6372	馨梅福苑09配电室3号变压器，带5#2门、8#、10#、15#1门照明负荷电源；带4#1门、5#1门、15#1门、9#、16#楼动力备	0.531000
6373	馨梅福苑10配电室1号变压器，带40#、47#1门、47#2门、48#1门照明负荷电源；带31#2门、32#2门、33#2门、39#、45#、47#2门、48#2门动力备	0.529000
6374	馨梅福苑08配电室1号变压器，带91#2门、99#、103#、104#楼照明负荷电源；带89#、99#、97#、98#、100#楼动力备	0.540000
6375	馨梅福苑07配电室2号变压器，带27#、30#楼照明负荷电源；带21#1门、21#2门、22#、23#、27#、28#、29#、30#楼动力备	0.431000
6376	馨梅福苑08配电室2号变压器，带123#1门、123#2门、132#楼照明负荷电源；带123#1门、123#2门、124#、125#、126#、131#、132#、133#、134#、135#楼动力备	0.541000

6377	馨梅福苑08配电室3号变压器，带105#、106#、107#楼照明负荷电源；带91#1门、91#2门、90#1门、90#2门、103#、104#、105#、106#、107#动力备	0.535000
6378	馨梅福苑09配电室2号变压器，带120#、121#2门、122#1门、122#2门楼照明负荷电源；带120#、121#2门、122#2门楼动力备	0.420000
6379	馨梅福苑11配电室3号变压器，带6#、12#楼照明负荷电源；带1#1门、1#2门、2#1门、2#2门、3#1门、3#2门、6#、7#、12#楼动力备	0.420000
6380	馨梅福苑10配电室3号变压器，带18#、20#、26#楼照明负荷电源；带13#2门、19#、24#、26#楼动力备	0.423000
6381	馨梅福苑07配电室3号变压器，带11#、13#2门、25#楼照明负荷电源；带11#、13#1门、18#、20#、25#楼动力备	0.423000
6382	M楼前01	0.318980
6383	M楼前02	0.383612
6384	M楼前03	0.566580
6385	M楼前04	0.561040
6386	M农行宿舍01	0.509520
6387	M农行宿舍02	0.508500
6388	M农行宿舍03	0.509340
6389	M农行宿舍04	0.507060
6390	M团结东里02	0.518280
6391	M团结东里03	0.507580
6392	汇锦新园01配电室1号变压器，带4#楼照明负荷电源；带小区室外照明；带5#、4#、1-1#、1-2#、2#楼、生活泵房、中水泵房动力主电源；带6#楼、换热站、电信间、电视间动力备电源。	0.534840
6393	团结西里01	0.344600
6394	团结西里02	0.348260
6395	五一阳光锦园01配电室2号变压器，带一期2#3#5#照明，2#3#5#6#14#15#17#动力主	0.850760
6396	五一阳光锦园02配电室4号变压器，带一期1#10#13#19#21#照明，1#7#13#18#19#动力主	0.854870
6397	五一阳光锦园03配电室7号变压器，带24#楼照明，25#1、26#、25#2、25#3、24#、28#楼动力备	0.533540
6398	五一阳光锦园04配电室10号变压器，带31#、30#楼照明，31#、30#、29#、27#、32#楼动力备	0.517960
6399	五一阳光锦园05配电室12号变压器，带35、38#楼照明负荷电源；带35、38#楼、换热站动力主；带39、40#楼、给水中水动力备电源	0.536920
6400	五一阳光锦园05配电室13号变压器，带36、37、41#楼照明负荷电源；带36、37、41#楼动力主	0.529340
6401	五一阳光御园01配电室1号变压器，带1#楼照明负荷电源；带1#楼动力主；带27、28、29、30#楼动力备电源	0.430352

6402	五一阳光御园01配电室3号变压器，带14、26、31#楼照明负荷电源；带14、26、31#楼动力主；带2、13#楼动力备电源	0.422032
6403	五一阳光御园02配电室5号变压器，带3、4#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带25、33#楼动力备电源	0.418896
6404	五一阳光御园02配电室7号变压器，带15、24、32#楼照明负荷电源；带15、24、32#楼、给水泵、中水房、换热站动力主；带12、16#楼动力备电源	0.422096
6405	五一阳光御园03配电室9号变压器，带5-11、17、18、22、23、34#楼照明	0.432224
6406	中信广场快充站	0.320168
6407	M大程庄01	0
6408	M大程庄02	0
6409	M大程庄03	0
6410	M杨店01	0
6411	M杨店02	0
6412	M杨店03	0
6413	M杨店04	0
6414	M杨店05	0
6415	M杨店06台区	0
6416	东篱庭苑01，带27-34#楼，逸品园16-30#楼	0
6417	东篱庭苑02，带艾草园4-5、8-9、12-13、17-18、21-22、25-26#，逸品园1-15#楼	0
6418	东篱庭苑03，带柿林园1-30#楼、梧桐园1-26#楼	0
6419	东篱庭苑04，带雪梅园1-48#楼	0
6420	东篱庭苑05，带榴莲园1-39#楼	0
6421	东篱庭苑06	0
6422	东篱庭苑07，带杉树园4-6、9-11、14-16、20-22、26-28#，艾草园1-3、6-7、10-11、14-16、19-20、23、24#楼	0
6423	M蔡家坊01	0.053950
6424	M七百户01	0.117630
6425	M三里浅02	0.168730
6426	M北蔡村02	0.212900
6427	M三里浅01	0.159900
6428	M西崔庄01	0.145106
6429	M西杨凤庄02	0.239080
6430	M三里浅04	0.310304
6431	M三里浅03	0.157868
6432	M西崔庄03	0.328016
6433	M西崔庄02	0.320516
6434	M北蔡村08	0.336212
6435	M七百户02	0.195284
6436	M七百户04	0.284072
6437	M蔡家坊02	0.171056
6438	M北蔡村07	0.330512

6439	M七百户03	0.180428
6440	M西杨凤庄04	0.293504
6441	M西杨凤庄03	0.257036
6442	M北蔡村05	0.218780
6443	M北蔡村09	0.231780
6444	M北蔡村10	0.325088
6445	M蔡家坊04	0.285344
6446	M杨仲河01	0.143680
6447	M杨仲河02	0.208040
6448	M杨仲河03	0.260530
6449	M杨仲河04	0.333656
6450	M杨仲河05	0.259128
6451	M杨仲河06	0.098312
6452	M杨仲河07	0.328472
6453	M杨仲河08	0.174384
6454	M无梁庙06	0.144896
6455	M袁辛庄01	0.089540
6456	M袁辛庄02	0.158540
6457	M袁辛庄03	0.116064
6458	M袁辛庄04	0.067012
6459	M袁辛庄05	0.091712
6460	M袁辛庄06	0.126380
6461	M小桃园01	0.114750
6462	M小桃园02	0.169856
6463	M小桃园03	0.127678
6464	M西汪庄01	0.257730
6465	M西汪庄02	0.322940
6466	M西汪庄03	0.338336
6467	M小姚庄01	0.247722
6468	M小姚庄02	0.213620
6469	M小姚庄03	0.249548
6470	M小姚庄04	0.238880
6471	M王痲庄01	0.168394
6472	M王痲庄02	0.260980
6473	M王痲庄03	0.327428
6474	M王痲庄04	0.329720
6475	M王痲庄05	0.448232
6476	M小侯庄01	0.199260
6477	M小侯庄02	0.321380
6478	M小侯庄03	0.156212
6479	M杨恒庄01	0.066500
6480	M杨恒庄02	0.163786
6481	M杨恒庄03	0.091270
6482	M杨恒庄04	0
6483	M杨恒庄05	0.291020
6484	M杨恒庄06	0.247292

6485	M杨恒庄07	0.264524
6486	M杨恒庄08	0.109040
6487	M稗店01	0.203450
6488	M稗甸02	0.238360
6489	M稗甸03	0.021892
6490	M稗甸04	0.225644
6491	M稗甸05	0.287684
6492	M稗甸06	0
6493	M稗甸07	0.242560
6494	蓝汐园01, 带25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35#楼。	0.252000
6495	蓝生园03, 带10、13#楼	0.266140
6496	蓝生园01, 带7、8#楼	0.258050
6497	蓝生园02, 带9、11、12#楼	0.260200
6498	蓝生园01 配电室2号变压器,带22#楼照明负荷电源; 带22#楼动力主; 带20、21#楼动力备电源	0.320000
6499	蓝汐园02, 带16、17、18、19、20、21、22、23、24、36、37#楼	0.252070
6500	蓝生园02配电站02变	0.640000
6501	蓝生园02配电站04变	0.504000
6502	国网电动汽车服务(天津)有限公司	0.504000
6503	蓝汐花园01 配电室02公变	0.640000
6504	颐湖花苑(6-42#楼), 带15、16、17、22、23、24、29、30、36、37、9、10#楼	0.260052
6505	M田家务01	0.082364
6506	M田家务02	0.127176
6507	M田家务03	0.153284
6508	M田家务04	0.245252
6509	M田家务05	0.266960
6510	M田家务06	0.163424
6511	M田家务07	0.178784
6512	M西马房01	0.149472
6513	M西马房02	0.322184
6514	M西马房03	0.341288
6515	M西马房04	0.248528
6516	M西马房05	0.234000
6517	颐湖花苑(6-42#楼), 带20、21、27、28、34、35、41、42、19、26#楼	0.328480
6518	M张标堡01	0.037130
6519	M张标堡02	0.075060
6520	M张标堡03	0.033790
6521	M张标堡04	0.091208
6522	M张标堡05	0.087508
6523	M张标堡06	0.113220
6524	M张标堡07	0.162968
6525	颐湖花苑二期01 配电站01 变压器	0.640000

6526	颐湖花苑二期02配电站03变压器	0.640000
6527	老米店01	0.313196
6528	茂祥园01配电室01变压器,带1、2#楼照明负荷;带1、2#楼动力主;带3、4#楼动力备	0.531940
6529	茂祥园01配电室03变压器,带5、12#楼照明负荷;带5#楼动力主;带6#楼动力备;带水泵房给水、水泵房中水	0.415104
6530	茂祥园02,带31、32、49-53、68-73#楼	0.333764
6531	茂祥园02配电室01变压器,带7#楼照明负荷;带7#楼动力主;带8#楼动力备	0.328832
6532	茂祥园02配电室03变压器,带9、10、11#楼	0.271640
6533	茂祥园03,带33-35、46-48、54、55、66、67、74、75#楼	0.335948
6534	茂祥园05,带38-43、59-62、79、80#楼	0.265540
6535	茂悦府03配电站1#变压器,带78#楼照明;78#楼动力主、79#楼动力备;换热站主、给水中水备、居委会。	0.524020
6536	茂悦府03配电站3#变压器,带80#楼照明、82#楼3-11层照明;80#楼动力主、82#楼动力主、81#楼动力备。	0.528620
6537	茂悦府05	0.504080
6538	颐滨花园02配电站01变压器,带14#照明、15#照明、12#照明、10#照明、14#电梯、5#电梯、12#动力主、10#动力主、电视电话计量箱备、中水给水计量箱主、11#动力备、换热站备、11#充电桩。	0.670624
6539	颐滨花园02配电站03变压器,带2#照明、4#照明、2#动力主、3#动力备、6#照明、1#照明、4#动力主、5#动力备、7#动力备、6#动力主、1#电梯、9#充电桩、10#充电桩。	0.681784
6540	颐尚花园01配电站1号变压器,带35#楼、36#楼、39#楼、40#楼照明;带35#楼、37#楼、38#楼电梯主;带36#楼、40#楼电梯备。	0.453120
6541	颐尚花园01配电站3号变压器,带19#-26#别墅照明;带2#楼电梯主;带1#楼、39#楼电梯备。	0.263190
6542	颐尚花园02配电站5号变压器,带11-14#别墅、3#楼照明;带换热站、4#楼电梯动力主;带3#楼电梯、中水、生活水泵房、电视电话机房备。	0.421552
6543	颐尚花园02配电站7号变压器,带7#楼、8#楼、9#楼照明;带7#楼电梯、9#楼电梯、10#楼电梯主;带5#楼电梯、8#楼电梯备。	0.348968
6544	颐洋花园01配电室1号变压器,带1、2、4#楼照明负荷电源;带1、2、4#楼动力主;带3、5、6、7、8、9、10#楼、二次加压泵房、中水泵房动力备电源	0.425760
6545	M东王堡01	0.083544
6546	M五间房01	0.347624
6547	北柳子01	0.056160
6548	北柳子02	0.308120
6549	北柳子03	0.113544
6550	苑家堡06	0.228380

6551	苑家堡09	0.190330
6552	苑家堡10	0.246900
6553	富兴御园01配电室2号变压器1	0.548700
6554	富兴御园01配电站01号变压器1	0.526420
6555	富兴御园01箱站变压器,带14#楼(住宅)、14#楼配电间电梯照明、18#楼(住宅)、18#楼配电间电梯照明、19#楼(住宅)、19#楼配电间电梯照明、20#楼(住宅)、20#楼配电间电梯照明。	0.525760
6556	富兴御园02配电室4号变压器1	0.535620
6557	富兴御园02配电室6号变压器1	0.439008
6558	汇尚园01,带1#楼1234单元供居民用电、8号楼供居民用电、1#箱变充电桩1#计量箱、1#箱变充电桩2#计量箱、8#楼计量箱供弱电和电梯、1#楼计量箱弱电和电梯	0.334856
6559	汇尚园02,带2#楼123单元供居民用电、3号楼供居民用电、2#箱变充电桩1#计量箱、2#箱变充电桩2#计量箱、2#楼计量箱供弱电和电梯、3#楼计量箱弱电和电梯	0.526280
6560	君利花园05配电室21号变压器,带9#楼照明,13#楼照明(1-8层),9-10#楼动力主,11#楼动力备电源	0.531300
6561	层照明负荷电源;带12#楼动力主;带13#楼动力备电源	0.532780
6562	俊澜园01配电站01变压器	0.673648
6563	俊澜园01配电站03变压器	0.535160
6564	龙盛园01配电室1号变压器	0.334144
6565	龙盛园01配电室3号变压器,带4、8#楼照明负荷电源;带4、8#楼动力主;带5、7#楼动力备	0.422400
6566	龙盛园02配电室5号变压器	0.431284
6567	龙盛园02配电室7号变压器,带11、13#楼照明负荷电源;带11、13#楼动力主;带15、16#楼动力备	0.429248
6568	龙祥园01,带4、8、11#楼	0.274560
6569	龙祥园01配电室6号变压器,带5#、6#、10#楼照明负荷电源;带6#、10#、5#楼动力;带2#楼动力备;带3#楼动力主	0.661690
6570	龙祥园02,带9、13#楼	0.263410
6571	龙祥园04,带16、17#楼	0.267580
6572	龙意园01,带1、2、3、7、8、9、13、14、15#楼	0.343160
6573	龙意园02,带4、5、6、10、11、12、16、17、18#,公建照明楼	0.350864
6574	龙意园03,带19、20、21、25、26、27、31、32#楼	0.343208
6575	龙意园04,带22、23、24、28、29、30、33、34、35、36#,公建照明楼	0.275292
6576	世贸臻园01配电室01号变压器,带1、18#楼照明及动力主;11、19#楼动力备;配建一、中水泵房主、生活水泵房主、换热站主、消防水泵房、消防控制室、安防设备(主)、弱电机房备。	0.524480
6577	世贸臻园01配电室03号变压器,带3、4、9#楼照明及动力主;带2、10、12#楼动力备。	0.529260

6578	世贸臻园02配电室05号变压器,带13#、17#楼居民照明、13#、22#、17#动力、电梯(备)	0.516440
6579	世贸臻园02配电室07号变压器,带20#楼居民照明、动力、电梯(主),21#楼动力、电梯备。	0.323504
6580	世贸臻园03配电室09号变压器,带15#楼一二三四门居民照明,动力、电梯主;16#楼居民照明,动力、电梯主;6#楼、7#楼动力、电梯备	0.661984
6581	世贸臻园03配电室11号变压器,带14#、23#、24#楼居民照明,23#、24#动力、电梯主;5#、8#、14#楼动力、电梯备。	0.523120
6582	亿嘉园01配电站01变压器带1#楼动力电源(主)、2#楼动力电源(主)、3#楼动力电源(主)、1#楼照明电源、2#楼照明电源、3#楼照明电源、充电桩1	0.528420
6583	亿嘉园01配电站02变压器(亿嘉园01配电站02变压器带8#楼照明电源、9#楼动力电源(备)、8#楼动力电源(备)、7#楼动力电源(备)、7#楼照明电源、充电桩3、6#楼动力电源(备)、5#楼动力电源(备)、4#楼动力电源(备))	0.327776
6584	亿儒园01配电站1号变压器,带1、2#楼居民照明和动力电梯主;带3#楼电梯备;带配建一;带换热站主;室外充电桩CF箱	0.684112
6585	亿儒园带11、12、14#楼居民照明、动力和电梯主;带13、15、16#楼电梯备;带电话机房主和电视机房主;带中水泵房备和生活水泵房备;	0.672880
6586	亿馨园01	0.343940
6587	亿馨园02	0.343916
6588	亿馨园03	0.356576
6589	亿雅园01配电室1号变压器	0.532560
6590	亿雅园01配电室3号变压器	0.664792
6591	亿雅园05公变	0.354332
6592	亿韵园01配电站01变压器(带5/6/7#楼照明电源,充电桩2台计量箱2台,FDF箱6台,5/6/7#楼动力电源(备)8/9/10#楼动力电源(备))	0.521860
6593	云清花园01配电室4号变压器,带8、9#楼照明,带2、8#楼动力主;带1、3、9#楼、物业配建、地库、有线电视、电信机房、消防泵房、生活水泵房、中水泵房、换热站动力备	0.549900
6594	云清花园02,带5、6#楼照明及动力	0.275540
6595	云舒花园01配电站1号变压器	0.539720
6596	云舒花园03公变	0.270260
6597	云舒花园06公变	0.208480
6598	高薪公寓快充站1	0.580560
6599	高薪公寓快充站2	0.662780
6600	高薪公寓快充站5	0.504140
6601	三溪塘花园01,带1、2#楼	0
6602	三溪塘花园02,带3、4#楼	0

6603	三溪塘花园二期，带6#、10#、14#、22#、23#楼照明负荷；带6#、10#、14#、22#、23#楼动力主；带5#、9#、13#、20#、21#楼动力备	0
6604	三溪塘花园二期，带8#、12#、16#、17#、18#楼照明负荷；带8#、12#、16#、19#楼动力主；带7#、11#、15#、17#、18#楼动力备	0
6605	溪语花园01配电室1号变压器，带1-3#楼照明负荷；带1-3楼动力主；带4-6#楼动力备	0
6606	大沙河快充站2台区	0
6607	大沙河快充站1台区	0
6608	大沙河快充站4台区	0
6609	金典园01变压器	0.563120
6610	和骏新家园二期（6、8、11-13#），带11#楼照明负荷电源；带11#楼动力主；带13#楼动力备电源	0.537920
6611	和骏新家园二期（6、8、11-13#），带8#楼照明负荷电源；带8、12#楼动力主；带6#楼动力备电源	0.548440
6612	和瑞园01号配电站4号变压器	0.335024
6613	和瑞园01配电室2#变压器	0.264070
6614	和顺园02配电站03变压器，带20#楼居民照明、28#楼动力、电梯(主)、7#楼动力、电梯(备)、站用电(主)、充电桩	0.326036
6615	和顺园02配电站01变压器，带1#楼居民照明、1#楼动力、电梯(主)	0.504560
6616	和顺园03箱站，带16#楼居民照明、17#楼居民照明、18#楼居民照明、19#楼居民照明、充电桩	0.523320
6617	和顺园01配电站03变压器，带25#楼居民照明、26#楼居民照明1-9层、24#楼动力、电梯(主)、26#楼动力、电梯(主)、27#楼动力、电梯(主)、25#楼动力、电梯(备)	0.504900
6618	和顺园03配电站03变压器，带2#楼居民照明10-26层、3#楼居民照明1-18层、4#楼动力、电梯(主)、3#楼动力、电梯(备)、站用电(备)	0.640912
6619	和顺园01配电站01变压器，带22#楼居民照明、23#楼居民照明、22#楼动力、电梯(备)、23#楼动力、电梯(备)、站用电(备)	0.516600
6620	和顺园03配电站01变压器，带5#楼居民照明、6#楼居民照明1-9层、5#楼动力、电梯(主)、6#楼动力、电梯(备)、2#楼动力、电梯(备)	0.641224
6621	M东马圈11	0.576520
6622	M汉沽港一街25	0.320466
6623	M汉沽港一街30	0.281560
6624	m一街校苑小区315-2	0.272330
6625	傲都国际01配电室2号变压器	0.335168
6626	一街小学楼315	0.333710
6627	聂营07	0

6628	瑞泽家园02, 带10#楼居民照明1门1至18层、9#楼居民照明1门1至24层、10#楼动力、照明(主)、2#楼动力、照明(备)、9#楼动力、照明(主)。	0
6629	瑞泽家园03, 带3#楼居民照明、2#楼居民照明1门1至24层、3#楼动力照明、2#楼动力、照明(主)、9#楼动力、照明(备)、10#楼动力、照明(备)。	0
6630	瑞泽家园04, 带4#楼居民照明、7#楼居民照明、4#楼动力照明、7#楼动力照明、室外充电桩CF箱。	0
6631	瑞泽家园05, 带5#楼居民照明、6#楼居民照明、5#楼动力照明、6#楼动力照明、室外充电桩CF箱。	0
6632	英伦花园02, 37、38#	0
6633	英伦花园05, 带45-1#、45-2#楼照明负荷电源; 带45#楼动力主电源; 带46#、47#楼动力备电源	0
6634	英伦花园09	0
6635	英伦花园11, 带4、8、9、10、14、16、17#楼	0
6636	英伦花园04, 带44-1#、44-2#楼照明负荷电源; 带44#楼、水泵动力主电源; 带消防泵动力备电源; 带幼	0
6637	英伦花园07	0
6638	英伦花园08, 带1、2、3、5、6#楼	0
6639	保利海棠湾01配电室11号变压器, 带86-1#楼照明负荷电源; 带86-1#楼动力主; 86-2#楼动力备电源。	0.427904
6640	保利海棠湾01配电室9号变压器, 带85-1#楼照明负荷电源; 带85-1#楼动力主; 85-2#楼动力备电源。	0.421696
6641	保利海棠湾02配电室14号变压器, 带83#楼照明负荷电源; 带83#、84#楼动力主电源; 82#楼动力备电源。	0.542320
6642	保利海棠湾02配电室15号变压器, 带84#楼照明负荷电源; 自来水泵房、中水泵房动力备电源。	0.338012
6643	保利海棠湾03配电室16号变压器, 带89号楼1门照明负荷电源; 带89号楼1门动力主; 带89号楼2门动力备电源	0.519600
6644	保利海棠湾03配电室18号变压器, 带90#楼照明负荷电源; 带90#楼动力主; 带79#楼动力备电源	0.528840
6645	保利海棠湾04配电室20号变压器, 带88号楼1门照明负荷电源; 带88号楼1门动力主; 带88号楼2门动力备电源	0.530120
6646	保利海棠湾04配电室22号变压器, 带87号楼1门照明负荷电源; 带87号楼1门动力主; 带87号楼2门动力备电源	0.542520
6647	保利海棠湾05, 带49-55#、68-71#楼	0.370184
6648	保利海棠湾05配电室25号变压器, 带81#楼照明负荷电源; 带81#楼动力主; 带80#楼动力备电源	0.525120
6649	保利海棠湾05配电室27号变压器, 带78号楼2门照明负荷电源; 带78号楼1门动力主; 带78号楼2门动力备电源	0.424896
6650	保利海棠湾06, 带47-48#、56-57#、66-67#、72-73#	0.336680
6651	保利海棠湾07, 带44-46#、58-60#、64-65#、74-75#	0.351500
6652	保利海棠湾08, 带8-9#、25-26#、42-43#、61-63#、76-77#楼	0.345356
6653	枫丹天城01配电室1号变压器, 带4、10#楼照明负荷电源; 带4、10#楼动力主; 带3、5#楼动力备电源	0.547960

6654	枫丹天城01配电室3号变压器，带2#楼照明负荷电源；带2#楼动力主；带8、9#楼动力备电源	0.518440
6655	枫丹天城02配电室24号变压器，带44、45#楼照明；带45#楼动力；带44#楼动力主；带49#楼动力备	0.277210
6656	枫丹天城02配电室5号变压器，带1、6#楼照明负荷电源；带1、6#楼动力主；带7#楼、二次泵房动力备电源	0.531860
6657	枫丹天城03配电室7号变压器，带22#楼、23#楼1单元照明负荷电源；带22、23#楼动力主；带24#楼动力备电源	0.558660
6658	枫丹天城04配电室11号变压器，带25#楼照明负荷电源	0.549220
6659	枫丹天城04配电室9号变压器，带21#楼照明负荷电源；带21、26#楼、生活泵房动力主；带25、32#楼动力备电源	0.550840
6660	枫丹天城05配电室13号变压器，带28、29#楼照明负荷电源；带28、29#楼动力主	0.459800
6661	枫丹天城05配电室15号变压器，带30#楼照明负荷电源；带30#楼动力主；带27、31#楼动力备电源	0.439400
6662	枫丹天城06配电室17号变压器，带13、20#楼照明；带13、20#楼动力主；带14、33、38#楼动力备	0.534340
6663	枫丹天城06配电室19号变压器，带15、37、43#楼照明；带37#楼动力；带15、43#楼动力主；带19#楼动力备	0.561140
6664	枫丹天城07配电室21号变压器，带11、12#楼照明；带11、12#楼动力主	0.545680
6665	枫丹天城07配电室23号变压器，带16、18#楼照明；带16、18#楼动力主；带17#楼动力备	0.556260
6666	枫丹天城26，带34、35#楼照明；带34、35#楼动力	0.342992
6667	枫丹天城27，带36、40#楼照明；带36、40#楼动力	0.341564
6668	华庭豪苑01配电室2号变压器	0.540840
6669	华庭豪苑01配电室4号变压器	0.331640
6670	华庭豪苑02配电室2号变压器	0.526540
6671	华庭豪苑02配电室4号变压器	0.418480
6672	丽舍花园01，带10、12#楼	0.266290
6673	丽舍花园01配电室3号变压器，带1、4#楼照明负荷电源；带1、4#楼动力主	0.429880
6674	丽舍花园01配电室5号变压器，带2、3#楼照明负荷电源；带2、3#楼动力主；带5#楼动力备电源	0.535540
6675	丽舍花园02，带11、13#楼	0.135855
6676	丽舍花园02配电室7号变压器，带7#楼照明负荷电源；带7、9#楼动力主；带6、8#楼动力备电源	0.518780
6677	品澜花苑01配电站01变压器，带1#楼照明；1#楼动力主、2#楼动力备、3#楼动力主、北区换热站备。	0.665848
6678	品澜花苑01配电站03变压器，带3#楼照明；8#楼动力备、北区给中水泵房主、充电桩。	0.650248
6679	品澜花苑01箱站，带4-7#、9-15#楼照明。	0.261140
6680	品澜花苑02配电站01变压器，带56#楼照明；带56#楼动力主、59#楼动力备、南区换热站备。	0.659920

6681	品澜花苑02配电站03变压器，带58#楼照明；带58#楼动力主、57#楼动力备、48#楼动力主、45#楼动力备、南区给水、中水（备）、配建三。	0.659488
6682	品澜花苑02箱站，带16-24#楼照明、充电桩。	0.330344
6683	品澜花苑03箱站，带25#-33#楼照明。	0.268090
6684	翠庭园03配电站02变压器	0.662824
6685	翠庭园03配电站04变压器	0.668512
6686	翠庭园带1、2、4#楼照明；带1、2、4#楼动力主；带5、7、8、10、11、12#楼动力备	0.521200
6687	翠庭园带6、9#楼照明；带6、9#楼动力主；带3、13、14#楼动力备	0.521300
6688	澜景园01配电站6号变压器，带3#楼1门照明负荷电源；带3#楼1门动力主；带2#楼、3#楼2门动力备电源。	0.520320
6689	澜景园01配电站8号变压器，带1、4#楼；5#楼19-26层照明负荷电源；带1、4#楼动力主；带5#楼、地下车库，消防泵房动力备电源	0.538980
6690	澜景园02配电站14号变压器，带6#楼居民照明、动力电梯主；8#楼居民照明、动力电梯主；7#楼动力电梯备。	0.667240
6691	澜景园02配电站9号变压器，带14、15、24、25#楼照明及动力、二次供水主	0.437776
6692	澜景园03，带32、33#楼。	0.214520
6693	澜景园03配电站16号变压器，带9#楼居民照明、动力电梯主；10#楼动力电梯备；13#楼动力电梯备。	0.533440
6694	澜景园03配电站18号变压器，带11#楼居民照明、动力电梯主；12#楼动力电梯备；室外充电桩CF箱。	0.659200
6695	澜景园04，带37、38#楼。	0.345356
6696	澜景园11，带21、26、27、28#楼照明及动力	0.341480
6697	澜景园12，带16、19、20#楼照明及动力	0.359852
6698	丽舍花园01配电站4号变压器，带5#楼照明负荷电源；带5#楼动力主；带1、2、3、4#楼动力备电源	0.533520
6699	丽舍花园02配电站6号变压器，带6#楼照明负荷电源；带6、8#楼动力主；带7、9#楼动力备电源	0.531040
6700	丽舍花园02配电站8号变压器，带8、9#楼照明负荷电源	0.525440
6701	泉昇佳苑01配电站2号变压器，带2#、13#楼照明负荷电源；带12#楼动力主电源；带1#、2#、13#楼动力备电源。	0.437808
6702	泉昇佳苑01配电站4号变压器，带6#、15#楼照明负荷电源；带5#、14#楼动力主电源；带6#、15#楼动力备电源。	0.682976
6703	泉昇佳苑02配电站6号变压器，带9#、20#楼照明负荷电源；带3#、8#楼动力主电源；带9#、20#楼动力备电源。	0.421220
6704	泉昇佳苑02配电站8号变压器，带7#、19#楼照明负荷电源；带4#、18#楼动力主电源；带7#、19#楼动力备电源。	0.434512

6705	泉昇佳苑03配电室10号变压器，带22#、34#、35#楼照明负荷电源；带22#、34#、35#楼动力主电源；带16#、17#、21#楼动力备电源。	0.690640
6706	泉昇佳苑04配电室12号变压器，带23#、24#楼照明负荷电源；带10#、24#楼动力主电源；带11#楼动力备电源。	0.433808
6707	泉昇佳苑04配电室14号变压器，带26#楼照明负荷电源；带27#、23#、26#楼动力主电源；带10#、25#楼动力备电源。	0.344228
6708	泉昇佳苑05配电室16号变压器，带39#、40#、41#楼照明负荷电源；带39#、40#、41#楼动力主电源；带36#、37#、38#楼动力备电源。	0.305520
6709	泉昇佳苑06配电室18号变压器，带31#、32#、33#楼照明负荷电源；带31#、32#、33#楼动力主电源；带28#、29#、30#楼动力备电源。	0.380720
6710	泉昇佳苑07配电室19号变压器，带42#、43#、45#楼照明负荷电源；带42#、43#、45#楼动力主电源；带46#、47#、48#楼动力备电源。	0.702550
6711	泉昇佳苑08配电室22号变压器，带57#、58#楼照明负荷电源；带57#、58#楼动力备电源。	0.351812
6712	源；带57#、58#、60#楼动力主电源；带59#楼动力备电源。	0.672960
6713	泉昇佳苑09配电室26号变压器，带51#、52#楼照明负荷电源；带51#、52#、54#、55#楼动力备电源。	0.434864
6714	源；带49#、50#、51#、52#、53#、54#楼动力主电源。	0.346148
6715	泉昇佳苑10配电室30号变压器，带64#、66#楼照明负荷电源；带64#、66#楼动力备电源。	0.341864
6716	源；带64#、66#、65#楼动力主电源；带63#楼动力备电源。	0.265900
6717	泉鑫佳苑01配电室1号变压器，带1、10#楼照明负荷电源；带1、3、12#楼动力主电源	0.344252
6718	泉鑫佳苑01配电室2号变压器，带11、12#楼照明负荷电源；带2、4、10、11#楼动力主电源	0.341108
6719	泉鑫佳苑02配电室5号变压器，带17、18#楼照明负荷电源；带17、18、19#楼动力主电源	0.332936
6720	泉鑫佳苑02配电室6号变压器，带19、24#楼照明负荷电源；带24、25、26#楼动力主电源	0.337796
6721	泉鑫佳苑03配电室8号变压器，带20、21#楼照明负荷电源；带20、21、22、23#楼动力主电源	0.420064
6722	泉鑫佳苑03配电室9号变压器，带22、23#楼照明负荷电源；带27、28、29、30#楼动力主电源	0.422272
6723	泉鑫佳苑04配电室12号变压器，带5、6#楼照明负荷电源；带5、6、7、13、14#楼动力主电源	0.555640
6724	泉鑫佳苑04配电室14号变压器，带13、14#楼照明负荷电源	0.278880

6725	泉鑫佳苑05配电室15号变压器，带8#楼、9#楼1门照明负荷电源；带8、9、15、16#楼动力主电源	0.521360
6726	泉鑫佳苑06配电室17号变压器，带31、32#楼照明负荷电源；带31、32、37、38#楼动力主电源	0.525420
6727	泉鑫佳苑06配电室18号变压器，带37、38#楼照明负荷电源；带41、42、59、60#楼动力主电源	0.545920
6728	泉鑫佳苑07配电室21号变压器，带33、34#楼照明负荷电源；带33、34、39、43#楼动力主电源	0.538800
6729	泉鑫佳苑08配电室23号变压器，带35、36#楼照明负荷电源；带35、36、40、45#楼动力主电源	0.534140
6730	泉鑫佳苑08配电室24号变压器，带40、44#楼照明负荷电源；带44、46#楼动力主电源	0.425264
6731	泉鑫佳苑09配电室26号变压器，带47、48#楼照明负荷电源；带47、48、49、52#楼动力主电源	0.430352
6732	泉鑫佳苑09配电室27号变压器，带49、52#楼照明负荷电源；带53、54#楼动力主电源	0.436816
6733	泉鑫佳苑10配电室29号变压器，带50、51#楼照明负荷电源；带50、51、55、56#楼动力主电源	0.437904
6734	泉鑫佳苑10配电室30号变压器，带57、58#楼照明负荷电源；带57、58#楼动力主电源	0.425984
6735	锦澜华庭01配电站02变压器,带21-25#楼照明；带21、22#楼动力主，23-25#楼动力，26-29#楼动力备，燃气调压柜。	0.659536
6736	锦澜华庭01配电站04变压器，带18-20#、29#楼照明；带18-20#楼动力，给、中水泵房备，电视、电信机房备，换热站主。	0.660688
6737	锦澜华庭02配电站02变压器,带4、9、10-12#楼照明；带4#楼动力，9、10#楼动力，11、12#楼动力主，1#楼动力备，6、7#楼动力备。	0.658048
6738	锦澜华庭02配电站04变压器	0.660544
6739	悦荣花园01配电站02#变压器（商1502公变），带15、16#楼照明；带15#楼动力主、16#楼动力备、27#楼动力备。	0.659656
6740	悦荣花园01配电站04#变压器（商1501公变），带17、18、25#楼照明；带12#楼动力备、14#楼动力主、17#楼动力、25#楼动力、28#楼动力备、有线电视&电信备、换热站主。	0.660880
6741	悦荣花园01箱变（商1507公变）	0.507920
6742	悦荣花园02配电站02#变压器（商1504公变），带20、23、33#楼照明；带1#楼动力、9#楼动力、10#楼动力备、20#楼动力、23#楼动力、33#楼动力、配建1消防&安防主、配建1居委会&公共配电箱&卫生间&商业1#&商业3#&警务室。	0.661072
6743	悦荣花园02配电站04#变压器（商1503公变），带2-8#楼照明；带2#楼动力、4#楼动力备、6#楼动力备、8#楼动力主、燃气调压柜。	0.660064

6744	悦荣花园02箱变（商1508公变）	0.504120
6745	悦荣花园03配电站02#变压器（商1506公变），带41、42#楼照明；带26#楼动力、29#楼动力备、31#楼动力、42#楼动力主、43#楼动力、48#楼动力备、50#楼动力主、中&给水泵房主。	0.662704
6746	悦荣花园03配电站04#变压器（商1505公变），带31、38-40#楼照明；带38#楼动力、41#楼动力备、44#楼动力主、45#楼动力、46#楼动力主。	0.658168
6747	悦荣花园03箱变（商1509公变），带47、49、51#楼照明；带47、49、51#楼动力。	0.334688
6748	悦荣花园04箱变（商1510公变），带36、37#楼照明；带36、37#楼动力。	0.333500
6749	龚家庄02	0.067090
6750	龚家庄04	0.255080
6751	尤张堡03	0.259050
6752	复兴庄02	0.514440
6753	尤张堡01	0.422820
6754	尤张堡04	0.247220
6755	尤张堡02	0.558020
6756	复兴庄01	0.230720
6757	尤张堡05	0.055844
6758	尤张堡06	0.278348
6759	复兴庄03	0.275200
6760	小沙河03	0
6761	小沙河04	0
6762	小沙河05	0
6763	小沙河02	0
6764	大周庄03	0.338048
6765	东粮窝01	0.300720
6766	东粮窝02	0.316690
6767	东粮窝03	0.303080
6768	东粮窝04	0.171304
6769	东粮窝05	0.340376
6770	东粮窝06	0.247376
6771	东粮窝07	0.204188
6772	东粮窝08	0.266736
6773	东赵庄01	0.403190
6774	东赵庄02	0.188806
6775	东赵庄03	0.330260
6776	东赵庄04	0.282732
6777	东赵庄05	0.328232
6778	东赵庄06	0.321392
6779	前赵庄01	0.204410
6780	前赵庄02	0.179980
6781	前赵庄03	0.336416
6782	坨泥寺01	0.346050

6783	坨泥寺02	0.261860
6784	坨泥寺03	0.341684
6785	坨泥寺04	0.307436
6786	修庄子01	0.244854
6787	修庄子03	0.320000
6788	修庄子05	0.399908
6789	修庄子06	0.288308
6790	修庄子07	0.358880
6791	修庄子08	0.298676
6792	于庄子01	0.256370
6793	于庄子04	0.232628
6794	于庄子05	0.319484
6795	M汉沽港别墅01	0.082667
6796	M汉沽港二街33	0.281528
6797	M汉沽港三街01	0.008540
6798	M汉沽港三街02	0.359240
6799	M汉沽港四街01	0.353096
6800	M汉沽港四街03	0.380720
6801	M汉沽港四街04	0.314590
6802	M汉沽港四街05	0.268830
6803	M汉沽港四街06	0.371588
6804	M汉沽港四街07	0.273350
6805	M汉沽港四街10	0.430016
6806	M汉沽港一街39	0.342368
6807	M二光01	0.252816
6808	M二光04	0.259270
6809	M二光06	0.253620
6810	博惠苑01, 带3、6、8号楼	0.437008
6811	博惠苑02, 带1、2、4、5、7#楼	0.425280
6812	博惠苑03, 带10、11、12#楼	0.278100
6813	雍盛花苑02配电室1号变压器, 带10#楼照明, 10#楼动力主, 11#楼、9#楼动力备	0.415472
6814	M渔二07	0.242490
6815	M渔二08	0.326624
6816	M渔二09	0.315644
6817	M渔二15	0.308924
6818	M渔三13	0.323204
6819	M渔四01	0.257168
6820	M渔四03	0.146830
6821	M渔四04	0.307052
6822	M渔四05	0.156480
6823	M渔四06	0.305624
6824	M渔四07	0.250724
6825	M渔四08	0.342200
6826	M渔四09	0.298388
6827	M渔四10	0.160148

6828	M渔四11	0.321764
6829	M渔四12	0.328604
6830	M渔四13	0.305660
6831	M渔四18	0.329756
6832	M渔四20	0.275588
6833	M渔一01	0.307244
6834	M渔一04	0.279704
6835	M渔一05	0.259124
6836	M渔一16	0.282260
6837	M渔二01	0.267280
6838	M渔二02	0.282668
6839	M渔二03	0.234120
6840	M渔二04	0.161320
6841	M渔二05	0.313892
6842	M渔二06	0.317384
6843	M渔二10	0.305732
6844	M渔二11	0.346976
6845	M渔二12	0.281660
6846	M渔二13	0.303584
6847	M渔二14	0.335372
6848	M渔四02	0.239624
6849	M渔四19	0.188816
6850	M渔一02	0.175620
6851	M渔一03	0.263468
6852	M渔一06	0.319928
6853	M渔一07	0.287372
6854	M渔一08	0.059700
6855	M渔一09	0.267656
6856	M渔一10	0.284732
6857	M渔一11	0.006220
6858	M渔一12	0.280508
6859	M渔一13	0.006286
6860	M渔一14	0.231396
6861	M渔一15	0.156936
6862	M渔一17	0.291824
6863	M渔一18	0.146372
6864	庄胜家园01, 带4#楼居民照明、5#楼居民照明、4#楼公共照明及电梯、4#楼管井照明及机房插座、5#楼公共照明及电梯、5#楼管井照明及机房插座、充电桩	0
6865	庄胜家园02, 带2#楼居民照明、3#楼居民照明、2#楼公共照明及电梯、2#楼管井照明及机房插座、3#楼公共照明及电梯、3#楼管井照明及机房插座、充电桩	0
6866	庄胜家园03, 带1#楼居民照明、1#楼公共照明及电梯、1#楼管井照明及机房插座、充电桩	0
6867	M三街南槽01	0.170488
6868	德安巷01	0.262800

6869	电管站平房01	0.231360
6870	东升里02	0.535520
6871	东升里1#	0.436832
6872	东升里小区03	0.540100
6873	公路工程队宿舍01	0.524860
6874	机场道01	0.379508
6875	机场道02	0.533500
6876	蓝天公寓1#箱站	0.533340
6877	蓝天公寓2#箱站	0.540900
6878	蓝天公寓3#箱站	0.540980
6879	蓝天公寓4#箱站	0.536880
6880	蓝天公寓5#箱站	0.504000
6881	人大宿舍01	0.327044
6882	三街北槽04	0.172786
6883	商业宿舍和二院宿舍01	0.427328
6884	商业宿舍和二院宿舍02	0.413648
6885	上湾东旺小区	0.531060
6886	文华巷01	0.438896
6887	文华巷02	0.426256
6888	文华巷1#	0.427968
6889	文泉巷01配电站01变压器，带1#楼照明、1#楼动力主，2#楼照明及动力，电视机房、换热站动力主，带电信、太阳能、给水泵房、中水泵房动力备，带早点铺1-1、1-2，商铺1-2、1-3、商铺1-4、商铺1-1、商铺201，居委会、物业、3个便利店、老年服务中心、应急照明、警务室、公共厕所、燃气、景观、居委会。	0.659968
6890	文泉巷01箱站变压器	0.504100
6891	文苑巷1#	0.441680
6892	育才01	0.360428
6893	镇经委公寓	0.095952
6894	镇政府公寓01	0.364376
6895	M大周村02	0.264710
6896	M大周村04	0.307940
6897	M大周村05	0.333056
6898	M大周村06	0.334136
6899	M大周村07	0.338192
6900	M大周村08	0.336404
6901	M小周村01	0.143654
6902	M小周村02	0.274630
6903	M小周村03	0.326516
6904	M小周村04	0.333872
6905	M小周村05	0.332048
6906	M小周村06	0.333284
6907	保利海棠湾01配电室10号变压器，带85-2#楼照明负荷电源；带85-2#楼动力主；85-1#楼动力备电源。	0.422320

6908	保利海棠湾01配电室12号变压器，带86-2#楼照明负荷电源；带86-2#楼动力主；86-1#楼动力备电源。	0.440432
6909	保利海棠湾02配电室13号变压器，带82#楼照明负荷电源；带82#楼、自来水泵房、中水泵房动力主；83#、84#楼动力备电源。	0.361100
6910	保利海棠湾03配电室17号变压器，带89号楼2门照明负荷电源；带89号楼2门动力主；带89号楼1门动力备电源	0.528700
6911	保利海棠湾03配电室19号变压器，带79#楼照明负荷电源；带79#楼动力主；带90#楼动力备电源	0.532760
6912	保利海棠湾04配电室21号变压器，带88号楼2门照明负荷电源；带88号楼2门动力主；带88号楼1门动力备电源	0.539040
6913	保利海棠湾04配电室23号变压器，带87号楼2门照明负荷电源；带87号楼2门动力主；带87号楼1门动力备电源	0.539080
6914	保利海棠湾05配电室24号变压器，带80#楼照明负荷电源；带80#楼动力主；带81#楼动力备电源	0.535500
6915	保利海棠湾05配电室26号变压器，带78号楼1门照明负荷电源；带78号楼2门动力主；带78号楼1门动力备电源	0.432032
6916	武清区人民法院01充电桩	0.504520
6917	茂祥园01，带17-30#楼	0.217504
6918	茂祥园01配电室02变压器，带3、4#楼照明负荷；带3、4#楼动力主；带1、2#楼动力备	0.538940
6919	茂祥园01配电室04变压器，带6、13#楼照明负荷；带6#楼动力主；带5#楼动力备；带换热站	0.415712
6920	茂祥园02配电室02变压器，带8#楼照明负荷；带8#楼动力主；带7#楼动力备	0.338624
6921	茂祥园02配电室04变压器，带14、15、16#楼	0.265710
6922	茂祥园04，带36、37、44、45、56-58、63-65、76-78#楼	0.342632
6923	茂悦府03配电站2#变压器,带79#楼照明；79#楼动力主、78#楼动力备；换热站备、给水中水主。	0.520940
6924	茂悦府03配电站4#变压器,带81#楼照明、82#楼12-17层照明；80#楼动力备、82#楼动力备、81#楼动力主。	0.504000
6925	茂悦府06	0.504120
6926	上水花园01配电室1号变压器，带25#楼照明负荷电源；带25#楼动力主；带1、2#楼动力备电源；带3、4、5、6#楼	0.420016
6927	上水花园02配电室3号变压器，带17、18#楼照明负荷电源；带17、18#楼动力主；带19、24#楼动力备电源；带11、12、13、14、15、16、20#楼。	0.521040
6928	武清区第二人民医院快充站01	0.504180
6929	武清区第二人民医院快充站02	0.504120
6930	颐滨花园02配电站02变压器，带13#照明AN1、13#照明AN2、16#照明、11#照明、13#电梯、16#电梯、12#动力备、10#动力备、11#动力主、换热站主、中水给水计量箱备、电视、电话计量箱主、12#充电桩CF箱。	0.681808

6931	颐滨花园02配电站04变压器，带3#照明、5#照明、7#照明、2#动力备、3#动力主、4#动力备、5#动力主、燃气站、6#动力备、7#动力主、5#充电桩CF箱、6#充电桩CF箱、7#充电桩CF箱、8#充电桩CF箱。	0.667792
6932	颐尚花园01配电站2号变压器，带1#楼、2#楼、37#楼、38#楼照明；带36#楼、40#楼电梯主；带35#楼、37#楼、38#楼电梯备。	0.422816
6933	颐尚花园01配电站4号变压器，带27#-34#别墅照明；带1#楼、39#楼电梯主；带2#楼电梯备。	0.269840
6934	颐尚花园02配电站6号变压器，带15-18#别墅、4#楼照明；带3#楼电梯动力、中水、生活水泵房、电视电话机房主；带换热站、4#楼电梯备。	0.428976
6935	颐尚花园02配电站8号变压器，带5#楼、10#楼照明；带5#楼电梯、8#楼电梯主；带7#楼电梯、9#楼电梯、10#楼电梯备。	0.337700
6936	颐洋花园01配电室2号变压器，带3、5、6、7#楼照明负荷电源；带3、5、6、7#楼动力主；带1、2、4#楼动力备电源	0.429776
6937	颐洋花园01配电室3号变压器，带8、9、10#楼照明负荷电源；带8、9、10#楼、二次加压泵房、中水泵房动力主	0.541760
6938	M汉沽港一街02	0.289536
6939	M汉沽港一街03	0.295052
6940	M汉沽港一街04	0.320000
6941	M汉沽港一街05	0.312872
6942	M汉沽港一街06	0.338864
6943	M汉沽港一街07	0.351620
6944	M汉沽港一街12	0.334088
6945	M汉沽港一街13	0.350372
6946	M汉沽港一街24	0.388928
6947	M汉沽港一街26	0.265996
6948	M汉沽港一街32	0.264272
6949	M汉沽港一街33	0.240540
6950	M汉沽港一街35	0.356624
6951	M汉沽港一街41	0.270030
6952	M小刘堡01	0.002648
6953	M小刘堡02	0.018148
6954	M小刘堡03	0.004376
6955	M小刘堡04	0.030992
6956	傲都国际01配电室1号变压器	0.355256
6957	傲都国际01配电室3号变压器	0.539640
6958	富强居民楼（A、B栋）315	0.300950
6959	荷花家园01	0.302770
6960	江盛园01，带16#楼居民照明、17#楼居民照明、16#楼动力、充电桩	0.321644

6961	江盛园01配电室1号变压器，带7、8、9#楼照明负荷电源；带7#楼储藏室、8#楼储藏室、9#楼储藏室	0.428048
6962	江盛园01配电室3号变压器，带1、6#楼照明负荷电源；带1#楼动力主；带2、3#楼动力备电源	0.351212
6963	江盛园02，带13#楼居民照明、14#楼居民照明、15#楼居民照明、13#楼动力电梯、14#楼动力、15#楼动力、充电桩	0.506160
6964	江盛园02配电室1号变压器，带5、11、12#楼照明负荷电源；带5#楼动力主；带4#楼动力备电源；11#楼储藏室、12#楼储藏室	0.527700
6965	江盛园03，带18#楼居民照明、19#楼居民照明、20#楼居民照明、18#楼动力、19#楼动力、20#楼动力、充电桩	0.509880
6966	江盛园04箱站	0.320204
6967	M白庄01	0
6968	M白庄02	0
6969	M白庄03	0
6970	M白庄04	0
6971	M三间房01	0
6972	M三间房04	0
6973	M三间房05	0
6974	M三间房06	0
6975	M三间房07	0
6976	M三间房08	0
6977	M三间房09	0
6978	M三间房13	0
6979	M石桥辛庄01	0
6980	M石桥辛庄02	0
6981	M石桥辛庄03	0
6982	M石桥辛庄04	0
6983	M岳庄01	0
6984	M岳庄02	0
6985	M岳庄03	0
6986	春熙里01配电站1#变压器（商3303公变）	0.511980
6987	春熙里01配电站3#变压器（商3304公变）	0.512720
6988	春熙里01箱站，带充电桩。	0.504180
6989	春熙里02配电站1#变压器（商3301公变）	0.650920
6990	春熙里02配电站3#变压器（商3302公变）	0.654256
6991	春熙里02箱站（商3306公变）	0.327596
6992	春熙里03箱站，带充电桩。	0.320168
6993	湖景园01配电站2#变压器	0.648064
6994	湖景园01配电站4#变压器	0.642304
6995	湖景园02配电站2#变压器	0.644608
6996	湖景园02配电站4#变压器	0.507000
6997	湖景园03配电站2#变压器	0.646624
6998	湖景园03配电站4#变压器	0.654160

6999	雍澜园01配电室02变压器	0.665776
7000	雍澜园01配电室04变压器	0.652648
7001	雍澜园01箱变(充电桩)	0.504100
7002	雍澜园02配电室01变压器	0.521320
7003	雍澜园02配电室03变压器	0.521460
7004	雍澜园02箱变(充电桩)	0.504160
7005	雍澜园03配电室01变压器	0.515920
7006	雍澜园03配电室03变压器	0.512520
7007	雍澜园03箱变	0.515760
7008	雍澜园04配电室01变压器	0.514600
7009	雍澜园04配电室03变压器	0.518840
7010	雍澜园04箱变(充电桩)	0.511360
7011	雍澜园05箱变(充电桩)	0.504100
7012	雍澜园06箱变(充电桩)	0.504140
7013	悦和里01配电室02变压器	0.651712
7014	悦和里01配电室04变压器	0.648856
7015	悦和里02配电站02变压器	0.511760
7016	悦和里02配电站04变压器	0.508000
7017	悦和里03配电站02变压器	0.513520
7018	悦和里03配电站04变压器	0.511320
7019	悦琴苑01配电站1#变压器	0.653000
7020	悦琴苑01配电站3#配电站	0.651376
7021	悦琴苑02配电站1#变压器	0.655864
7022	悦琴苑02箱站	0.320036
7023	隽悦花园01配电站02变压器,带3#楼照明及动力主、2#楼动力备;带中水备、生活水备、换热站主、站用电备。	0.513260
7024	隽悦花园02配电站02变压器,带20#楼照明及动力主、1#楼动力备;带有线电视备、联通移动备、20#楼配建、站用电备。	0.511800
7025	隽悦花园02配电站04变压器,带30#楼照明及动力主、28、31#楼照明及动力、29#楼动力备。	0.651784
7026	。	0.514700
7027	隽悦花园03配电站04变压器,带24、34楼照明及动力、站用电备。	0.326840
7028	悦府嘉苑01配电站01变压器,带13#、15#楼照明;13#、15#楼动力主;14、16#楼动力备;站用电备。	0.518240
7029	悦府嘉苑01配电站03变压器,带17#、19#、21#楼照明;17、19#、21#楼动力主;18#、20#、22#楼动力备;带换热站主。	0.656752
7030	悦府嘉苑01箱站变压器	0.504100
7031	悦府嘉苑02配电站06变压器,带1#楼照明、2#楼照明、11#楼照明;带1#楼动力主、2#楼动力主、11#楼动力主、3#楼动力备、10#楼动力备、12#楼动力备。	0.660784

7032	悦府嘉苑02配电站08变压器,带4#楼照明、5#楼照明、6#楼照明;带4#楼动力主、5#楼动力主、6#楼动力主、9#楼动力主、7#楼动力备、8#楼动力备。	0.664816
7033	悦景园01	0.508960
7034	悦景园01配电站01变压器,带4#、5#楼照明;4#、5#楼动力主;6#、7#楼动力备;站用电主。	0.659056
7035	悦景园02	0.514100
7036	悦景园02配电站01变压器,带1#、8#、9#楼照明;9#楼动力;中水主、有线电视主、换热站主。	0.528040
7037	照明;10#、11#、12#、15#、18#楼动力;站用电主。	0.523980
7038	悦景园03	0.516500
7039	M东肖庄01	0.245490
7040	M东肖庄02	0.256980
7041	M东肖庄03	0.324992
7042	M东肖庄04	0.336608
7043	M东肖庄05	0.342824
7044	M东肖庄06	0.284660
7045	M东肖庄07	0.334556
7046	M东肖庄08	0.338696
7047	M东肖庄09	0.346820
7048	M东肖庄10	0.083204
7049	陈咀26	0.210372
7050	和泰园01配电站03变压器,带9、10#楼照明,7、8#楼电梯,9、10#楼电梯、带充电桩。	0.508560
7051	和泰园01配电站04变压器,带1、3、5#楼照明,1、3、5#楼电梯、带站用电主。	0.511920
7052	庞庄01	0.102048
7053	庞庄02	0.397448
7054	庞庄03	0.213260
7055	庞庄04	0.254210
7056	庞庄05	0.082412
7057	庞庄06	0.269708
7058	庞庄07	0.203888
7059	庞庄08	0.307496
7060	庞庄09	0.312272
7061	庞庄10	0.323108
7062	庞庄11	0.327116
7063	庞庄12	0.276584
7064	庞庄13	0.269996
7065	庞庄14	0.321828
7066	庞庄15	0.215648
7067	胜景华悦02	0.551260
7068	盛世豪庭02配电室1号变压器,带19、20#楼	0.532880
7069	君利花园01配电室10号变压器,带3#楼3门照明、3#楼3门动力主	0.819740

7070	君利花园01 配电室8号变压器	0.532230
7071	君利花园01 配电室9号变压器	0.509430
7072	君利花园02 配电室14号变压器，带2#楼3门照明、1#楼3门照明、2#楼3门动力主、1#楼3门动力主	0.841070
7073	君利花园04 配电室18号变压器	0.839660
7074	君利花园04 配电室20号变压器	0.827720
7075	越秀园东区01	0.346196
7076	越秀园东区02	0.350072
7077	越秀园东区03	0.346800
7078	越秀园东区04	0.577580
7079	越秀园东区05	0.358508
7080	越秀园东区06	0.364040
7081	越秀园东区07	0.370352
7082	越秀园东区08	0.440720
7083	越秀园东区09	0.434848
7084	越秀园东区10	0.538760
7085	越秀园东区11	0.424976
7086	越秀园东区12，带4#楼	0.205648
7087	采薇雅苑01，带20-22#、32-39#别墅供电	0
7088	采薇雅苑01 配电室1号变压器，带3#、4#、6#、8#、9#、18#、19#别墅用电，配建一、配建二用电，土建站站用电主	0
7089	采薇雅苑02，带14-16#、23-31#、40-43#别墅供电，景观1照明供电	0
7090	采薇雅苑02 配电室1号变压器，带99#、100#、104#居民楼用电、99#、100#、104#楼动力主、107#、109#楼动力备	0
7091	采薇雅苑02 配电室2号变压器，带102#、103#、108#居民楼用电、102#、103#、108#楼动力主、101#、105#楼动力备	0
7092	采薇雅苑03，带46-49#、59-61#、78-79#别墅供电	0
7093	采薇雅苑03 配电室1号变压器，带111#、115#居民楼用电、111#、115#楼动力主、113#、114#楼动力备，中水泵房二次供水泵房备	0
7094	采薇雅苑03 配电室2号变压器，带110#、112#居民楼用电、110#、112#楼动力主、106#楼动力备	0
7095	采薇雅苑04，带44-45#、50-58#、62-65#别墅供电	0
7096	采薇雅苑05，带66-77#别墅供电，景观2照明供电	0
7097	采薇雅苑06，带80-90#别墅供电	0
7098	采薇雅苑07，带91-98#别墅供电	0
7099	静莲雅苑01 配电室1号变压器，带1、2#楼照明；带1#楼动力；带2#楼动力主；带4#楼动力备	0
7100	静莲雅苑01 配电室2号变压器，带3、7#楼照明；带7#楼动力；带3#楼动力主；带6#楼动力备	0
7101	静莲雅苑02 配电室1号变压器，带5#楼照明	0

7102	静莲雅苑02配电室2号变压器，带10#楼照明；带5#楼1单元动力主、2单元动力主，10#楼动力主；带9#楼1单元动力备、2单元动力备；中水泵房二次供水泵房备	0
7103	静莲雅苑03，带88、95、109、108、96、87、76、77、86、97、107#楼、89#楼东、西户、94#楼东、西户	0
7104	静莲雅苑04，带91、93、75、72、59、74、58、57#楼、92#楼东、西户、90#楼东、西户、73#楼东、西户、56#楼东、西户	0
7105	静莲雅苑05，带30、31、52、53、50、55、54#楼、32#楼东、西户、33#楼东、西户、51#楼东、西户、2#景观照明	0
7106	静莲雅苑06，带29、28、11、13、14、15#楼、27#楼东、西户、12#楼东、西户、26#楼东、西户、25#楼东、西户、24#楼东、西户	0
7107	静莲雅苑08，带41、63、46、45、62、69、70、71、60、49、48、47#楼、61#楼东、西户照明负荷电源	0
7108	瑞佳名苑01配电站2#变压器	0
7109	瑞佳名苑01配电站4#变压器	0
7110	瑞佳名苑02配电站4#变压器	0
7111	瑞澜名苑01配电室02变压器，带72#楼照明；给水泵房备。	0
7112	瑞澜名苑01配电室04变压器，带70#楼（21-29层）照明；带70#楼动力主、71#楼动力备、72#楼动力主、中水泵房主。	0
7113	瑞澜名苑02配电室02变压器，带74#楼动力主、73#楼动力备、充电桩。	0
7114	瑞澜名苑02配电室04变压器，带74#楼照明。	0
7115	馨桐雅苑02配电室3号变压器，带100#楼照明负荷电源；带100#楼动力主；带103#楼动力备电源	0
7116	馨桐雅苑02配电室4号变压器，带103#楼照明负荷电源；带103#楼动力主	0
7117	馨桐雅苑03配电室3号变压器，带95、101#楼照明负荷电源；带101#楼动力主；带102#楼动力备电源	0
7118	馨桐雅苑03配电室4号变压器	0
7119	芸香雅苑01配电室2号变压器，带116#楼照明负荷电源；带115、116、121#楼动力主；带117#楼动力备电源	0
7120	芸香雅苑02配电室2号变压器，带123#楼照明负荷电源；带123#楼动力主；带122#楼动力备电源	0
7121	芸香雅苑02配电室4号变压器，带124#楼2单元照明负荷电源；带124#楼2单元动力主；带124#楼1单元动力备电源	0
7122	芸香雅苑03配电室2号变压器，带118#楼照明负荷电源；带118#楼、中水泵房、二次供水泵房动力主；带119、120、127#楼动力备电源	0

7123	芸香雅苑03配电室4号变压器，带125#楼照明负荷电源；带125#楼动力主；带126#楼动力备电源	0
7124	芸香雅苑08，带23、24、28、29、30、31、37、38、39、40、41、48、49、50#楼	0
7125	芸香雅苑09，带51、52、53、54、55、60、61、62、63、64、70、71#楼	0
7126	芸香雅苑10，带72、73、79、80、81、82、83、91、92、93、101#楼	0
7127	鸿雅花园01配电站02变压器，带26#楼居民照明、31#楼居民照明、32#楼居民照明、33#楼居民照明、34#楼居民照明、35#楼居民照明、给水（备）、中水（备）、电信间（备）、监控室（备）、有线电视机房（备）、换热站（主）、公共走道、警务室、文化活动室、社区服务、站用电（备）。	0.536040
7128	鸿雅花园03变压器，带39#楼居民照明、40#楼居民照明、45#楼居民照明、46#楼居民照明、48#楼居民照明、53#楼居民照明、托老所。	0.327608
7129	天汐园01箱站带1#楼和2#楼照明；1#楼和2#楼电梯	0.328712
7130	天汐园05箱站9#楼、10#楼和11#楼照明；9#楼、10#楼和11#楼电梯；23个充电桩车位	0.513420
7131	天汐园06箱站，带12#楼、13#楼和14#楼照明；12#楼、13#楼和14#楼电梯；12个充电桩车位	0.330452
7132	祥福园01配电室3号变压器，带9#、10#楼照明，9#、10#楼动力主，1#、2#、4#楼动力备	0.678820
7133	祥福园01配电室4号变压器，带11#、12#楼照明，11#、12#楼动力主，3#楼动力备	0.654610
7134	祥福园02配电室7号变压器，带13#、14#楼照明，13#、14#楼动力主，5#、6#楼动力备	0.654820
7135	祥福园02配电室8号变压器，带15#、16#楼照明，15#、16#楼动力主，7#、8#楼动力备	0.519880
7136	祥福园03配电室12号变压器	0.424912
7137	祥福园03配电室9号变压器，带39、41#楼照明负荷电源；带39、41#楼动力主；带40、42#楼动力备。	0.272480
7138	韦庄01	0.223064
7139	韦庄02	0.269030
7140	韦庄03	0.389792
7141	韦庄04	0.296384
7142	张大庄01	0.293850
7143	张大庄02	0.224420
7144	张大庄03	0.219700
7145	张大庄05	0.382208
7146	张大庄07	0.350444
7147	张大庄08	0.318656
7148	张大庄09	0.373772
7149	M董河01	0.289400
7150	M董河02	0.129152

7151	M董河03	0.326984
7152	M董河04	0.341156
7153	M董河05	0.331988
7154	西陈庄01	0.235128
7155	西陈庄02	0.266826
7156	西陈庄03	0.307412
7157	西陈庄04	0.326132
7158	西陈庄05	0.336200
7159	新刘庄01	0.008684
7160	新刘庄02	0.217200
7161	新刘庄03	0.336272
7162	新刘庄04	0
7163	新刘庄05	0.212204
7164	M韩羊坊01	0.066640
7165	M韩羊坊02	0.320276
7166	M韩羊坊03	0.334292
7167	M九百户01	0.256520
7168	M九百户04	0.163696
7169	M九百户05	0.329528
7170	M九百户06	0.328340
7171	M南靳庄01	0.260720
7172	M南靳庄02	0.258590
7173	M南靳庄03	0.155812
7174	M南靳庄04	0.352040
7175	M南靳庄05	0.302684
7176	M南靳庄06	0.339068
7177	M翁羊坊01	0.126180
7178	M翁羊坊02	0.169990
7179	M翁羊坊03	0.129576
7180	M翁羊坊04	0.172750
7181	M翁羊坊05	0.207992
7182	M肖羊坊01	0.131500
7183	M肖羊坊02	0.173938
7184	M肖羊坊03	0.070750
7185	M南蔡村03	0.271240
7186	M南蔡村01	0.256488
7187	M南蔡村02	0.209580
7188	M南蔡村05	0.324908
7189	M南蔡村10	0.284468
7190	M南蔡村07	0.336824
7191	M南蔡村09	0.342368
7192	M南蔡村06	0.233528
7193	M南蔡村08	0.230996
7194	M南蔡村15	0.402944
7195	M南蔡村18	0.316664
7196	孙小屯02	0.114250

7197	M年辛庄01	0.250000
7198	M兰家庄03	0.321548
7199	M兰家庄01	0.350420
7200	M兰家庄04	0.316796
7201	M年辛庄02	0.277940
7202	M兰家庄02	0.374024
7203	M兰家庄05	0.346928
7204	M年辛庄05	0.204796
7205	腾达花园02, 带4、5、6#楼, 底商	0.534140
7206	腾达花园01, 带10、11、12、15#楼, 底商	0.541600
7207	腾达花园03, 带7、8、9、13、14#楼, 底商	0.530860
7208	M兰家庄06	0.300308
7209	腾达花园04, 带1、2、3#楼	0.531920
7210	M兰家庄07	0.171094
7211	M小王古庄01	0
7212	景军商业街快充站台区	0
7213	英伦花园01-1	0
7214	英伦花园03-1	0
7215	英伦花园06-1	0
7216	英伦花园10	0
7217	英伦花园12, 带7、11、12、13、18、19#楼	0
7218	电力宿舍01	0.326540
7219	电力宿舍02	0.514080
7220	慧翔龙苑01配电室1号变压器, 带6#1单元、6#2单元、6#3单元楼照明负荷; 6#1单元、6#2单元、6#3单元、6#4单元、6#5单元楼动力备	0.540040
7221	慧翔龙苑02配电室1号变压器, 带3#、4#、5#楼照明负荷; 1#、2#、3#、4#、5#楼动力备	0.539120
7222	潞河苑01	0.522540
7223	潞河苑02	0.522280
7224	潞河苑03	0.525980
7225	王庄东村01	0.164088
7226	王庄大队	0.131762
7227	五一阳光澜园一期01配电站1#变压器	0.647008
7228	五一阳光澜园一期01配电站2#变压器	0.651376
7229	香江广场01配电室2号变压器, 带35#楼照明负荷; 带35#楼动力主; 带31#楼动力备	0.410976
7230	香江广场01配电室3号变压器, 带33#楼照明负荷; 带33#楼动力主; 带29#楼动力备	0.424256
7231	紫金广场01配电室1号变压器	0.267540
7232	香江广场02配电室5号变压器	0.400000
7233	王庆坨九街08	0.593020
7234	一街17#	0.532000
7235	王庆坨一街05	0.286490
7236	王庆坨一街03	0.274674
7237	王庆坨一街10	0.383384

7238	王庆坨一街11	0.356384
7239	王庆坨一街15	0.329084
7240	王庆坨一街12	0.335792
7241	王庆坨一街14	0.348584
7242	王庆坨一街16	0.344120
7243	博盛园01配电室01号变压器,带27#楼照明负荷电源;带28#、33#、27#楼动力主;带20#、29#楼动力备。	0.335348
7244	博盛园01配电室02号变压器,带33#、28#楼照明负荷电源;	0.341732
7245	博盛园02配电室05号变压器,带2#楼照明负荷电源;带2#楼动力主;带13#、12#、1#楼动力备。	0.546940
7246	博盛园02配电室06号变压器,带4#、3#楼照明负荷电源;带3#、4#楼动力主;	0.451456
7247	博盛园03配电室09号变压器,带5#、11#楼照明负荷电源;带5#楼动力主;	0.362816
7248	博盛园03配电室10号变压器),带6#楼照明负荷电源;带15#、16#、11#、10#、6#、14#楼动力主;	0.339296
7249	博盛园04配电室13号变压器,带25#、34#、39#楼照明负荷电源;带25#、34#、26#、38#、39#楼动力备。	0.575960
7250	博盛园05配电室15号变压器	0.427084
7251	博盛园05配电室16号变压器	0.404632
7252	博盛园06配电室19号变压器	0.344780
7253	博盛园06配电室20号变压器	0.351680
7254	博盛园07配电站1#变压器	0.505480
7255	博盛园07配电站2#变压器	0.506720
7256	春梅巷01	0.346508
7257	春梅巷02	0.342296
7258	荔雅花园01配电室1号变压器,带1、2#楼照明负荷电源;带1、2#楼动力主;带3#楼动力备电源。	0.339552
7259	荔雅花园01配电室3号变压器,带4、5#楼照明负荷电源;带4、5#楼动力主;带6#楼动力备电源。	0.349028
7260	同泽园01配电站02号变压器,带1、2#楼照明负荷电源;带1、2#楼动力主	0.434944
7261	同泽园01配电站03号变压器,带3、4#楼照明负荷电源;带6#楼动力主;带3、4#楼动力备电源	0.421472
7262	同泽园02配电站05号变压器,带7、8#楼照明负荷电源;带7、8、10#楼动力主;带11、12#楼动力备电源	0.529280
7263	同泽园03配电站06号变压器,带16、17#楼照明负荷电源;带16、17#楼动力主;带9、13、14、15#楼动力备电源	0.532680
7264	同泽园04配电站09号变压器,带5#楼照明负荷电源;带5、19、21#楼动力主;带18、20#楼动力备电源	0.335588
7265	同泽园05配电站13号变压器,带22、23#楼照明负荷电源;带22、23#楼动力主;带27#楼动力备电源	0.438064
7266	同泽园05配电站14号变压器,带24、25#楼照明负荷电源;带24、25#楼动力主;带26#楼动力备电源	0.441888

7267	文荟园01配电室1号变压器，带2-1、2-2#楼照明负荷电源；带2-1、2-2#楼动力主；带3-1、3-2#楼动力备电源。	0.425024
7268	文荟园01配电室3号变压器，带4、5#楼照明负荷电源；带4、5#楼动力主电源；带6、7#楼动力备电源。	0.437296
7269	电源；带1-1、1-2#楼动力主；带8、9#楼动力备电源。	0.438832
7270	文荟园02配电室7号变压器，带10、13#楼照明负荷电源；带10、13#楼动力主电源；带11、12#楼动力备电源。	0.433216
7271	紫泉庭苑01配电站01变压器	0.511560
7272	紫泉庭苑01配电站02变压器	0.519060
7273	紫泉庭苑02配电站01变压器	0.517380
7274	紫泉庭苑02配电站02变压器	0.662560
7275	紫泉庭苑03配电站4号变压器	0.543860
7276	紫泉庭苑03配电站6号变压器	0.531200
7277	紫泉庭苑04配电站10号变压器	0.421200
7278	紫泉庭苑04配电站8号变压器	0.429664
7279	M宝稼营02	0.159676
7280	M宝稼营03	0.313160
7281	M宝稼营04	0.333008
7282	M宝稼营05	0.328340
7283	M宝稼营06	0.324152
7284	M宝稼营07	0.326564
7285	M费庄01	0.272160
7286	M费庄02	0.332288
7287	M费庄03	0.297920
7288	M沙古堆01	0.281990
7289	M沙古堆02	0.275432
7290	M沙古堆03	0.367196
7291	M薛庄01	0.285940
7292	M薛庄02	0.303812
7293	M薛庄03	0.272588
7294	M薛庄04	0.260140
7295	惠民里03配电室1号变压器，惠民里带39#、40#楼照明负荷；带39#、40#楼动力主；带36#、37#、38#楼动力备	0.672550
7296	惠民里04配电室1号变压器，惠民里带7、8#楼照明负荷；带7、8#楼动力主；带5、6#楼动力备	0.338480
7297	惠民里04配电室3号变压器，惠民里带3、4#楼照明负荷；带3、4#楼动力主；带1、2#楼动力备	0.341936
7298	惠民里03配电室4号变压器，惠民里带34#、35#楼照明负荷；带34#、35#楼动力主；带31#、32#、33#楼动力备	0.526820

7299	惠民里01配电室3号变压器，惠民里带19#、20#、22#楼照明负荷；带19#、20#、22#楼动力主；带15#、17#、18#楼动力备	0.668950
7300	惠民里01配电室1号变压器，惠民里带12#、13#、14#楼照明负荷；带12#、13#、14#楼动力主；带9#、10#、11#楼动力备	0.678010
7301	负荷；带29#、30#楼动力主；带24#、25#、28#楼动力备	0.529120
7302	惠民里1#快充站	0.529820
7303	八街02	0.355796
7304	博盛园01配电室03号变压器，带20#、29-1#楼照明负荷电源；带27#楼动力备。	0.351668
7305	博盛园01配电室04号变压器，带29-1#楼照明负荷电源；带29#、20#楼动力主；带33#、28#楼动力备。	0.351812
7306	博盛园02配电室07号变压器，带12#、13#楼照明负荷电源；带12#、13#楼动力主；	0.427216
7307	博盛园02配电室08号变压器，带1#楼照明负荷电源；带1#楼动力主；带2#、3#、4#楼动力备。	0.534700
7308	博盛园03配电室11号变压器，带10#、16#楼照明负荷电源；带10#、5#、11#、16#楼动力备。	0.435688
7309	博盛园03配电室12号变压器，带15#、14#楼照明负荷电源；带6#、15#、14#楼动力备。	0.427612
7310	博盛园04配电室14号变压器，带38#、26#楼照明负荷电源；带39#、34#、38#、25#、26#楼动力主	0.532520
7311	博盛园05配电室17号变压器，带37#、36#楼照明负荷电源；九十街还迁（博盛园），带36#、37#楼动力主；带21#、23#楼动力备。	0.424176
7312	博盛园05配电室18号变压器，带35#、24#楼照明负荷电源；带24#、35#楼动力主；带22#楼动力备。	0.434304
7313	博盛园06配电室21号变压器，带18#楼照明负荷电源；带7#、17#楼动力主；带19#、18#、9#楼动力备。	0.338168
7314	博盛园06配电室22号变压器，带7#、17#楼照明负荷电源；带8#楼动力备。	0.351812
7315	博盛园07配电站3#变压器	0.506320
7316	博盛园07配电站4#变压器	0.508440
7317	荔雅花园01配电室2号变压器，带3、6#楼照明负荷电源；带3、6#楼动力主；带1、2、4、5#楼动力备电源	0.422272
7318	十街03	0.287628
7319	时代公寓01	0.332516
7320	水电部北院01	0.424976
7321	水电部北院02	0.416512
7322	同泽园01配电站01号变压器，带6#楼照明负荷电源；带3、4#楼动力主；带1、2、6#楼动力备电源	0.336572
7323	同泽园02配电站04号变压器，带10、11、12#楼照明负荷电源；带11、12#楼动力主；带7、8、10#楼动力备电源	0.544540

7324	同泽园03配电站07号变压器，带9、13#楼照明负荷电源；带9、13#楼动力主；带17#楼动力备电源	0.427840
7325	同泽园03配电站08号变压器，带14、15#楼照明负荷电源；带14、15#楼动力主；带16#楼动力备电源	0.429328
7326	同泽园04配电站10号变压器，带18、19#楼照明负荷电源；带18#楼动力主；带19#楼动力备电源	0.435648
7327	同泽园04配电站11号变压器，带20、21#楼照明负荷电源；带20#楼动力主；带5、21#楼动力备电源	0.418912
7328	同泽园05配电站12号变压器，带26、27#楼照明负荷电源；带26、27#楼动力主；带22、23、24、25#楼动力备电源	0.539320
7329	外贸宿舍01	0.388664
7330	卫生局宿舍01	0.346844
7331	文荟园01配电室2号变压器，带3-1、3-2#楼照明负荷电源；带3-1、3-2#楼动力主电源；带2-1、2-2#楼动力备电源。	0.533220
7332	文荟园01配电室4号变压器，带6、7#楼照明负荷电源；带6、7#楼动力主电源；带4、5#楼动力备电源。	0.426288
7333	文荟园02配电室6号变压器，带8、9#楼照明负荷电源；带8、9#楼动力主电源；带1-1、1-2#楼动力备电源。	0.432704
7334	文荟园02配电室8号变压器，带11、12#楼照明负荷电源；带11、12#楼动力主电源；带10、13#楼动力备电源。	0.425264
7335	君利新家园01	0.210752
7336	君利新家园01配电室3号变压器，带1#楼1#配电间、12、13#照明，1#楼1#配电间动力备，1#楼2#配电间动力主	0.694480
7337	君利新家园02，带8-11、17-19、23、27#楼	0.218992
7338	君利新家园02配电室6号变压器，带2#楼2#配电间、3#、4#楼照明，2#楼1#、3#配电间动力主，2#楼2#配电间动力备	0.860180
7339	君利新家园02配电室8号变压器，带37#楼照明负荷电源；带37#楼动力主；带35、36#楼动力备电源	0.211320
7340	越秀园快充站	0.527140
7341	越秀园中区01	0.454000
7342	越秀园中区02	0.450192
7343	越秀园中区03	0.349556
7344	越秀园中区04	0.212376
7345	越秀园中区05	0.320000
7346	越秀园中区06	0.353924
7347	M永兴庄03	0
7348	M高村02	0
7349	M高村03	0
7350	M高村08	0
7351	M高村09	0
7352	M高村10	0

7353	M高村11	0
7354	M高村12	0
7355	M高村13	0
7356	M高村15	0
7357	M高村16	0
7358	M兰城01	0
7359	M兰城04	0
7360	M兰城05	0
7361	M兰城06	0
7362	M兰城07	0
7363	M兰城08	0
7364	M兰城09	0
7365	M兰城10	0
7366	M兰城15	0
7367	高村镇商业街01	0
7368	高村镇商业街02	0
7369	高村镇商业街03	0
7370	M渔三01	0.167240
7371	M渔三02	0.290132
7372	M渔三03	0.123440
7373	M渔三04	0.260796
7374	M渔三05	0.257720
7375	M渔三06	0.153340
7376	M渔三07	0.255804
7377	M渔三08	0.241784
7378	M渔三09	0.302264
7379	M渔三10	0.287720
7380	M渔三11	0.269600
7381	M渔三12	0.321764
7382	M六道口01	0.242460
7383	M六道口03	0.269730
7384	M六道口04	0.189834
7385	M六道口08	0.311420
7386	M六道口13	0.312392
7387	M六道口28	0.311684
7388	M六道口29	0.346016
7389	M六道口30	0.335180
7390	M六道口31	0.322448
7391	M六道口32	0.311552
7392	M六道口34	0.210248
7393	M六道口35	0.237168
7394	M六道口36	0.344756
7395	M六道口37	0.233576
7396	M六道口40	0.310520
7397	M六道口41	0.296964
7398	M六道口42	0.207964

7399	M六道口43	0.376892
7400	京津塘高速徐官屯服务区2号快充站	0.400000
7401	M忠辛台01	0.268220
7402	M忠辛台02	0.166030
7403	M忠辛台03	0.330872
7404	M忠辛台04	0.323048
7405	M西朱01	0.160000
7406	M西朱02	0.256810
7407	M西朱03	0.332732
7408	M南朱槽子01	0.252000
7409	M南朱槽子02	0.329276
7410	小金庄01	0
7411	下伍旗05	0
7412	下伍旗06	0
7413	中义01	0
7414	中义02	0
7415	中义03	0
7416	中义04	0
7417	中义05	0
7418	中义06	0
7419	中义07	0
7420	中义08	0
7421	八间房01	0
7422	八间房02	0
7423	八间房03	0
7424	北阎庄01	0
7425	大兴庄-01	0
7426	大兴庄02	0
7427	森林公园快充站2台区	0
7428	森林公园快充站1台区	0
7429	M大周村01	0
7430	M大周村03	0
7431	M大周村09	0
7432	M大周村10	0
7433	M高村04	0
7434	M高村05	0
7435	M高村06	0
7436	M高村07	0
7437	M高村六队01	0
7438	M高村六队02	0
7439	大碱厂01	0
7440	兰家巷01	0
7441	M刘五庄01	0
7442	孙小屯01	0
7443	M黄官屯01	0
7444	M勾兆屯02	0

7445	M勾兆屯01	0
7446	大碱厂02	0
7447	M勾兆屯03	0
7448	M勾兆屯04	0
7449	M刘五庄02	0
7450	M刘五庄03	0
7451	M黄官屯06	0
7452	M黄官屯02	0
7453	M黄官屯07	0
7454	大碱厂03	0
7455	大碱厂06	0
7456	大碱厂05	0
7457	大碱厂04	0
7458	M勾兆屯05	0
7459	M砖厂村02	0.263490
7460	M砖厂村01	0.241650
7461	M张辛庄 02	0.230150
7462	M砖厂村03	0.178520
7463	M砖厂村06	0.262640
7464	M砖厂村04	0.260648
7465	M砖厂村05	0.266008
7466	M砖厂村07	0.325004
7467	M砖厂村08	0.267968
7468	M砖厂村10	0.311696
7469	M砖厂村09	0.319076
7470	三溪塘花园01配电室2号变压器，带5#、9#、13#、20#、21#楼照明负荷；带5#、9#、13#、20#、21#楼动力主；带6#、10#、14#、22#、23#楼动力备	0
7471	三溪塘花园01配电室1号变压器，带7#、11#、15#、19#楼照明负荷；带7#、11#、15#、17#、18#楼动力主；带8#、12#、16#、19#楼动力备	0
7472	大沙河快充站3台区	0